

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,1	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		115288,3	100		11,3	100		144,3	100		970,1	100		In marcia
01:00		5,2	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		20,7	100		0,2	100		0,5	100		117713,3	100		11,1	100		144,4	100		975,0	100		In marcia
01:30		3,1	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		17,7	100		0,3	100		0,5	100		116030,1	100		11,3	100		144,2	100		965,8	100		In marcia
02:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		22,1	100		0,3	100		0,6	100		117548,1	100		11,1	100		144,5	100		970,2	100		In marcia
02:30		6,2	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		15,0	100		0,3	100		0,5	100		115941,3	100		11,3	100		144,5	100		966,7	100		In marcia
03:00		2,1	100		0,4	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		117527,7	100		11,2	100		144,4	100		966,1	100		In marcia
03:30		2,4	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,6	100		113588,9	100		11,5	100		144,6	100		960,4	100		In marcia
04:00		4,8	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		37,2	100		0,3	100		0,6	100		117566,7	100		11,2	100		144,5	100		967,3	100		In marcia
04:30		3,4	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		37,0	100		0,3	100		0,5	100		115256,4	100		11,3	100		144,3	100		964,0	100		In marcia
05:00		2,9	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		42,9	100		0,2	100		0,5	100		117790,4	100		11,1	100		144,3	100		972,0	100		In marcia
05:30		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		49,3	100		0,3	100		0,7	100		117125,2	100		11,2	100		144,4	100		968,7	100		In marcia
06:00		5,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		0,6	100		116603,2	100		11,2	100		144,4	100		968,6	100		In marcia
06:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		116866,1	100		11,2	100		144,3	100		965,3	100		In marcia
07:00		4,9	100		0,8	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,5	100		116201,0	100		11,3	100		144,3	100		962,7	100		In marcia
07:30		5,4	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		0,6	100		118832,4	100		11,1	100		144,5	100		972,0	100		In marcia
08:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		19,0	100		0,3	100		0,5	100		111061,3	100		11,8	100		143,9	100		953,9	100		In marcia
08:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,6	100		116293,1	100		11,2	100		144,5	100		967,2	100		In marcia
09:00		3,2	85		1,2	85		0,0	73		3,6	85		0,24	100		23,8	85		0,3	85		0,5	85		116363,5	100		11,2	85		144,1	100		976,5	100		In marcia
09:30		3,5	78		1,1	78		0,0	100		3,7	78		0,24	100		28,4	78		0,3	78		0,3	78		114250,3	100		11,4	78		144,3	100		968,1	100		In marcia
10:00		6,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		116270,9	100		11,2	100		144,2	100		966,7	100		In marcia
10:30		4,6	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		112527,8	100		11,5	100		143,9	100		964,3	100		In marcia
11:00		2,4	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		44,6	100		0,3	100		0,3	100		118525,5	100		11,1	100		144,7	100		967,7	100		In marcia
11:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,3	100		116600,6	100		11,3	100		144,3	100		967,1	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		29,9	100		0,3	100		0,4	100		115171,0	100		11,4	100		144,7	100		965,5	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		114855,1	100		11,5	100		144,5	100		961,4	100		In marcia
13:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		117230,2	100		11,3	100		144,7	100		969,0	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,5	100		115516,7	100		11,4	100		145,0	100		959,5	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		118644,9	100		11,2	100		144,8	100		960,6	100		In marcia
14:30		2,4	100		2,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		116588,1	100		11,5	100		144,8	100		959,4	100		In marcia
15:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		116579,6	100		11,4	100		144,8	100		960,6	100		In marcia
15:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,4	100		115584,2	100		11,5	100		144,6	100		963,4	100		In marcia
16:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		23,8	100		0,3	100		0,3	100		117048,5	100		11,3	100		144,9	100		965,9	100		In marcia
16:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		117189,7	100		11,4	100		144,7	100		963,8	100		In marcia
17:00		1,4	100		2,4	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		116915,7	100		11,4	100		145,0	100		964,2	100		In marcia
17:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		118934,0	100		11,3	100		145,2	100		967,2	100		In marcia
18:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		114326,6	100		11,7	100		144,6	100		959,9	100		In marcia
18:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		110742,3	100		12,0	100		144,6	100		944,3	100		In marcia
19:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		109247,3	100		12,1	100		144,7	100		929,4	100		In marcia
19:30		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		43,3	100		0,3	100		0,3	100		117766,1	100		11,3	100		144,8	100		958,7	100		In marcia
20:00		3,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		39,9	100		0,3	100		0,3	100		115850,3	100		11,5	100		145,4	100		951,8	100		In marcia
20:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		117557,2	100		11,4	100		145,4	100		961,3	100		In marcia
21:00		2,6	86		1,2	86		0,0	73		3,7	86		0,25	100		21,3	86		0,3	86		0,4	86		115836,7	100		11,6	86		144,9	100		958,0	100		In marcia
21:30		3,5	78		1,2	78		0,0	100		3,5	78		0,25	100		22,6	78		0,3	78		0,1	78</														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		115288,3	100		11,3	100		144,3	100		970,1	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		20,7	100		0,2	100		0,5	100		117713,3	100		11,1	100		144,4	100		975,0	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		17,7	100		0,3	100		0,5	100		116030,1	100		11,3	100		144,2	100		965,8	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		22,1	100		0,3	100		0,6	100		117548,1	100		11,1	100		144,5	100		970,2	100		in Betrieb
02:30		6,2	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		15,0	100		0,3	100		0,5	100		115941,3	100		11,3	100		144,5	100		966,7	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,4	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		117527,7	100		11,2	100		144,4	100		966,1	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,6	100		113588,9	100		11,5	100		144,6	100		960,4	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		37,2	100		0,3	100		0,6	100		117566,7	100		11,2	100		144,5	100		967,3	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		37,0	100		0,3	100		0,5	100		115256,4	100		11,3	100		144,3	100		964,0	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,23	100		42,9	100		0,2	100		0,5	100		117790,4	100		11,1	100		144,3	100		972,0	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		49,3	100		0,3	100		0,7	100		117125,2	100		11,2	100		144,4	100		968,7	100		in Betrieb
06:00		5,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		0,6	100		116603,2	100		11,2	100		144,4	100		968,6	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		116866,1	100		11,2	100		144,3	100		965,3	100		in Betrieb
07:00		4,9	100		0,8	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,5	100		116201,0	100		11,3	100		144,3	100		962,7	100		in Betrieb
07:30		5,4	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		0,6	100		118832,4	100		11,1	100		144,5	100		972,0	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		19,0	100		0,3	100		0,5	100		111061,3	100		11,8	100		143,9	100		953,9	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,6	100		116293,1	100		11,2	100		144,5	100		967,2	100		in Betrieb
09:00		3,2	85		1,2	85		0,0	73		3,6	85		0,24	100		23,8	85		0,3	85		0,5	85		116363,5	100		11,2	85		144,1	100		976,5	100		in Betrieb
09:30		3,5	78		1,1	78		0,0	100		3,7	78		0,24	100		28,4	78		0,3	78		0,3	78		114250,3	100		11,4	78		144,3	100		968,1	100		in Betrieb
10:00		6,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		116270,9	100		11,2	100		144,2	100		966,7	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		112527,8	100		11,5	100		143,9	100		964,3	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		44,6	100		0,3	100		0,3	100		118525,5	100		11,1	100		144,7	100		967,7	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,3	100		116600,6	100		11,3	100		144,3	100		967,1	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		29,9	100		0,3	100		0,4	100		115171,0	100		11,4	100		144,7	100		965,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		114855,1	100		11,5	100		144,5	100		961,4	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		117230,2	100		11,3	100		144,7	100		969,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,5	100		115516,7	100		11,4	100		145,0	100		959,5	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		118644,9	100		11,2	100		144,8	100		960,6	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		2,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		116588,1	100		11,5	100		144,8	100		959,4	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		116579,6	100		11,4	100		144,8	100		960,6	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,4	100		115584,2	100		11,5	100		144,6	100		963,4	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		23,8	100		0,3	100		0,3	100		117048,5	100		11,3	100		144,9	100		965,9	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		117189,7	100		11,4	100		144,7	100		963,8	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		2,4	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		116915,7	100		11,4	100		145,0	100		964,2	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		118934,0	100		11,3	100		145,2	100		967,2	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		114326,6	100		11,7	100		144,6	100		959,9	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		110742,3	100		12,0	100		144,6	100		944,3	100		in Betrieb
19:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		109247,3	100		12,1	100		144,7	100		929,4	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		43,3	100		0,3	100		0,3	100		117766,1	100		11,3	100		144,8	100		958,7	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		39,9	100		0,3	100		0,3	100		115850,3	100		11,5	100		145,4	100		951,8	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		117557,2	100		11,4	100		145,4	100		961,3	100		in Betrieb
21:00		2,6	86		1,2	86		0,0	73		3,7	86		0,25	100		21,3	86		0,3	86		0,4	86		115836,7	100		11,6	86		144,9	100		958,0	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		1,2	78		0,0	100		3,5	78		0,25	100		22,6	78		0,3	78		0,1	78														