

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		11,1	100		144,8	100		967,6	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		142,2	100		969,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		11,1	100		145,6	100		963,4	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		11,5	100		144,7	100		947,6	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		11,2	100		144,6	100		960,2	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		11,1	100		145,1	100		963,0	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		11,3	100		145,0	100		957,1	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		30,6	100		0,3	100		0,3	100		11,3	100		145,1	100		959,9	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		11,3	100		144,7	100		955,1	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		11,2	100		144,9	100		963,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		11,2	100		145,0	100		959,1	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		11,3	100		144,7	100		955,9	100	In marcia
06:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		11,3	100		144,5	100		959,7	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		11,4	100		145,2	100		955,0	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		11,5	100		146,1	100		952,4	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		25,8	100		0,3	100		0,2	100		11,4	100		144,4	100		961,4	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		11,4	100		145,1	100		952,8	100	In marcia
09:00		2,1	85		2,1	85		0,0	73		3,8	85		0,25	100		30,4	85		0,3	85		0,4	85		11,3	85		145,9	100		954,0	100	In marcia
09:30		3,6	78		2,2	78		0,0	100		4,0	78		0,25	100		28,2	78		0,3	78		0,6	78		11,6	78		145,4	100		949,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,8	100		11,4	100		145,2	100		958,2	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,6	100		11,4	100		144,3	100		956,6	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		19,6	100		0,3	100		0,7	100		11,3	100		144,1	100		960,3	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		11,3	100		145,3	100		956,2	100	In marcia
12:00		4,2	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		31,8	100		0,3	100		0,6	100		11,3	100		145,5	100		959,0	100	In marcia
12:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		39,0	100		0,3	100		0,7	100		10,8	100		146,0	100		969,9	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,7	100		11,6	100		144,7	100		949,8	100	In marcia
13:30		5,1	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		11,7	100		144,4	100		939,3	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,7	100		11,3	100		145,2	100		954,3	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,6	100		11,6	100		144,7	100		949,9	100	In marcia
15:00		3,5	100		1,0	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,6	100		11,5	100		145,0	100		955,6	100	In marcia
15:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		11,4	100		144,8	100		959,0	100	In marcia
16:00		4,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	95		34,5	100		0,3	100		0,7	100		11,4	100		144,8	100		956,7	100	In marcia
16:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,9	100		0,3	100		0,6	100		11,3	100		144,9	100		961,1	100	In marcia
17:00		5,0	100		2,3	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,7	100		11,3	100		144,1	100		960,8	100	In marcia
17:30		5,6	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,7	100		11,5	100		145,1	100		951,1	100	In marcia
18:00		3,7	100		2,2	100		0,0	100		6,8	100		0,24	100		17,0	100		0,4	100		0,7	100		11,4	100		145,2	100		957,6	100	In marcia
18:30		3,1	100		3,4	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		11,4	100		0,4	100		0,6	100		11,8	100		145,0	100		958,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,3	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,5	100		11,5	100		144,9	100		959,0	100	In marcia
19:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,6	100		11,3	100		144,4	100		965,6	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,6	100		11,2	100		144,5	100		969,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,6	100		11,5	100		145,3	100		960,4	100	In marcia
21:00		2,0	85		0,9	85		0,0	73		4,6	85		0,24	100		34,1	85		0,3	85		0,5	85		11,3	85		145,1	100		965,8	100	In marcia
21:30		1,4	79		0,7	79		0,0	100		3,9	79		0,24	100		54,9	79		0,3	79		0,3	79		11,0	79		145,5	100		970,7	100	In marcia
22:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		61,3	100		0,3	100		0,2	100		11,2	100		145,0	100		959,2	100	In marcia
22:30		4,2	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		44,8	100		0,3	100		0,1	100		11,2	100		144,4	100		964,1	100	In marcia
23:00		4,4	100		2,1	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		42,2	100		0,3	100		0,1	100		11,3	100		145,0	100		957,8	100	In marcia
23:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		11,1	100		145,2	100		962,8	100	In marcia
24:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,6	100		0,3														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		119655,8	100	11,1	100	144,8	100	967,6	100	in Betrieb
01:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		122167,5	100	11,0	100	145,2	100	969,0	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		122682,0	100	11,1	100	145,6	100	963,4	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		115338,5	100	11,5	100	144,7	100	947,6	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		118753,5	100	11,2	100	144,6	100	960,2	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		119863,3	100	11,1	100	145,1	100	963,0	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		118269,0	100	11,3	100	145,0	100	957,1	100	in Betrieb
04:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		30,6	100		0,3	100		0,3	100		118811,0	100	11,3	100	145,1	100	959,9	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		118118,0	100	11,3	100	144,7	100	955,1	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		120022,7	100	11,2	100	144,9	100	963,9	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		120073,0	100	11,2	100	145,0	100	959,1	100	in Betrieb
06:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		119084,8	100	11,3	100	144,7	100	955,9	100	in Betrieb
06:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		120219,3	100	11,3	100	144,5	100	959,7	100	in Betrieb
07:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		119049,6	100	11,4	100	145,2	100	955,0	100	in Betrieb
07:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		118374,5	100	11,5	100	146,1	100	952,4	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		25,8	100		0,3	100		0,2	100		118446,0	100	11,4	100	144,4	100	961,4	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		118607,0	100	11,4	100	145,1	100	952,8	100	in Betrieb
09:00		2,1	85		2,1	85		0,0	73		3,8	85		0,25	100		30,4	85		0,3	85		0,4	85		119959,2	100	11,3	85	145,9	100	954,0	100	in Betrieb
09:30		3,6	78		2,2	78		0,0	100		4,0	78		0,25	100		28,2	78		0,3	78		0,6	78		117000,6	100	11,6	78	145,4	100	949,6	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,8	100		118639,6	100	11,4	100	145,2	100	958,2	100	in Betrieb
10:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,6	100		118203,7	100	11,4	100	144,3	100	956,6	100	in Betrieb
11:00		3,9	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		19,6	100		0,3	100		0,7	100		118974,0	100	11,3	100	144,1	100	960,3	100	in Betrieb
11:30		2,4	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		118106,0	100	11,3	100	145,3	100	956,2	100	in Betrieb
12:00		4,2	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		31,8	100		0,3	100		0,6	100		118598,6	100	11,3	100	145,5	100	959,0	100	in Betrieb
12:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		39,0	100		0,3	100		0,7	100		122059,7	100	10,8	100	146,0	100	969,9	100	in Betrieb
13:00		3,4	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,7	100		116405,4	100	11,6	100	144,7	100	949,8	100	in Betrieb
13:30		5,1	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		114335,2	100	11,7	100	144,4	100	939,3	100	in Betrieb
14:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,7	100		117957,0	100	11,3	100	145,2	100	954,3	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,6	100		115291,6	100	11,6	100	144,7	100	949,9	100	in Betrieb
15:00		3,5	100		1,0	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,6	100		116397,9	100	11,5	100	145,0	100	955,6	100	in Betrieb
15:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		117089,6	100	11,4	100	144,8	100	959,0	100	in Betrieb
16:00		4,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	95		34,5	100		0,3	100		0,7	100		116582,8	100	11,4	100	144,8	100	956,7	100	in Betrieb
16:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		35,9	100		0,3	100		0,6	100		117556,0	100	11,3	100	144,9	100	961,1	100	in Betrieb
17:00		5,0	100		2,3	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,7	100		117538,0	100	11,3	100	144,1	100	960,8	100	in Betrieb
17:30		5,6	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,7	100		114878,7	100	11,5	100	145,1	100	951,1	100	in Betrieb
18:00		3,7	100		2,2	100		0,0	100		6,8	100		0,24	100		17,0	100		0,4	100		0,7	100		117496,3	100	11,4	100	145,2	100	957,6	100	in Betrieb
18:30		3,1	100		3,4	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		11,4	100		0,4	100		0,6	100		113241,7	100	11,8	100	145,0	100	958,5	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		0,3	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,5	100		113812,3	100	11,5	100	144,9	100	959,0	100	in Betrieb
19:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,6	100		117116,7	100	11,3	100	144,4	100	965,6	100	in Betrieb
20:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,6	100		118968,4	100	11,2	100	144,5	100	969,7	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,6	100		114545,9	100	11,5	100	145,3	100	960,4	100	in Betrieb
21:00		2,0	85		0,9	85		0,0	73		4,6	85		0,24	100		34,1	85		0,3	85		0,5	85		115862,9	100	11,3	85	145,1	100	965,8	100	in Betrieb
21:30		1,4	79		0,7	79		0,0	100		3,9	79		0,24	100		54,9	79		0,3	79		0,3	79		119086,6	100	11,0	79	145,5	100	970,7	100	in Betrieb
22:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		61,3	100		0,3	100		0,2	100		117742,6	100	11,2	100	145,0	100	959,2	100	in Betrieb
22:30		4,2	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		44,8	100		0,3	100		0,1	100		118779,3	100	11,2	100	144,4	100	964,1	100	in Betrieb
23:00		4,4	100		2,1	100																												