

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 12/05/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,4	100		2,2	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		115575,3	100		11,6	100		144,7	100		958,8	100		In marcia
01:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,1	100		118035,7	100		11,3	100		144,9	100		956,9	100		In marcia
01:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		14,6	100		0,3	100		0,0	100		116415,2	100		11,4	100		145,0	100		957,8	100		In marcia
02:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		17,5	100		0,3	100		0,0	100		119432,4	100		11,2	100		144,8	100		965,8	100		In marcia
02:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		115474,5	100		11,5	100		145,0	100		953,1	100		In marcia
03:00		2,5	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		116823,3	100		11,4	100		144,7	100		957,0	100		In marcia
03:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		119002,0	100		11,2	100		144,8	100		968,3	100		In marcia
04:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		39,3	100		0,3	100		0,0	100		116799,3	100		11,5	100		145,0	100		960,4	100		In marcia
04:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		117275,3	100		11,5	100		144,6	100		960,8	100		In marcia
05:00		2,6	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		115263,9	100		11,6	100		144,7	100		959,0	100		In marcia
05:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,0	100		114987,5	100		11,5	100		144,3	100		962,5	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,0	100		117852,4	100		11,2	100		144,8	100		972,5	100		In marcia
06:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		117382,8	100		11,3	100		144,9	100		963,0	100		In marcia
07:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		116904,6	100		11,4	100		144,6	100		962,7	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		116782,1	100		11,4	100		144,4	100		966,0	100		In marcia
08:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		24,7	100		0,3	100		0,0	100		119156,0	100		11,2	100		144,8	100		972,9	100		In marcia
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		117293,3	100		11,4	100		144,7	100		964,8	100		In marcia
09:00		1,3	85		1,2	85		0,0	73		4,5	85		0,24	100		34,1	85		0,3	85		0,0	85		119668,9	100		11,1	85		145,1	100		966,6	100		In marcia
09:30		1,4	79		1,2	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		31,2	79		0,3	79		0,7	79		117594,6	100		11,3	79		144,6	100		961,6	100		In marcia
10:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,6	100		117343,4	100		11,4	100		144,9	100		956,3	100		In marcia
10:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,5	100		116523,0	100		11,5	100		144,7	100		959,3	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,6	100		118085,6	100		11,3	100		144,9	100		959,5	100		In marcia
11:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		118852,2	100		11,2	100		144,7	100		961,6	100		In marcia
12:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		23,9	100		0,3	100		0,7	100		116568,4	100		11,5	100		144,6	100		956,0	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,6	100		119591,8	100		11,1	100		145,1	100		965,4	100		In marcia
13:00		3,6	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		16,9	100		0,3	100		0,6	100		114344,2	100		11,6	100		144,3	100		954,0	100		In marcia
13:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,7	100		118563,6	100		11,3	100		145,4	100		959,6	100		In marcia
14:00		3,4	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,5	100		115444,1	100		11,5	100		144,3	100		958,8	100		In marcia
14:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,6	100		114486,9	100		11,6	100		144,4	100		950,4	100		In marcia
15:00		3,1	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		116368,6	100		11,4	100		144,7	100		957,7	100		In marcia
15:30		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,5	100		115991,0	100		11,4	100		144,5	100		954,2	100		In marcia
16:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		31,5	100		0,3	100		0,6	100		117557,9	100		11,3	100		144,6	100		960,9	100		In marcia
16:30		2,9	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		113739,8	100		11,6	100		144,4	100		954,2	100		In marcia
17:00		3,3	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		114812,1	100		11,5	100		144,2	100		957,3	100		In marcia
17:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		115017,9	100		11,4	100		144,4	100		960,9	100		In marcia
18:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		118391,4	100		11,2	100		144,5	100		966,9	100		In marcia
18:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		114634,7	100		11,6	100		144,5	100		961,0	100		In marcia
19:00		2,5	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		115522,3	100		11,5	100		144,3	100		959,3	100		In marcia
19:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,5	100		115337,0	100		11,4	100		144,2	100		965,6	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		27,8	100		0,3	100		0,5	100		117055,6	100		11,3	100		144,4	100		966,2	100		In marcia
20:30		3,0	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		114318,0	100		11,5	100		144,2	100		953,3	100		In marcia
21:00		2,1	85		1,2	85		0,0	73		3,9	85		0,24	100		30,2	85		0,3	85		0,6	85		115333,7	100		11,4	85		144,2	100		954,2	100		In marcia
21:30		1,8	78		1,2	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		36,3	78		0,3	78		0,3															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		2,2	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		115575,3	100	11,6	100		144,7	100		958,8	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,1	100		118035,7	100	11,3	100		144,9	100		956,9	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		14,6	100		0,3	100		0,0	100		116415,2	100	11,4	100		145,0	100		957,8	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		17,5	100		0,3	100		0,0	100		119432,4	100	11,2	100		144,8	100		965,8	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		115474,5	100	11,5	100		145,0	100		953,1	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		116823,3	100	11,4	100		144,7	100		957,0	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		119002,0	100	11,2	100		144,8	100		968,3	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		39,3	100		0,3	100		0,0	100		116799,3	100	11,5	100		145,0	100		960,4	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		117275,3	100	11,5	100		144,6	100		960,8	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		115263,9	100	11,6	100		144,7	100		959,0	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,0	100		114987,5	100	11,5	100		144,3	100		962,5	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,0	100		117852,4	100	11,2	100		144,8	100		972,5	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		117382,8	100	11,3	100		144,9	100		963,0	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		116904,6	100	11,4	100		144,6	100		962,7	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		116782,1	100	11,4	100		144,4	100		966,0	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		24,7	100		0,3	100		0,0	100		119156,0	100	11,2	100		144,8	100		972,9	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		117293,3	100	11,4	100		144,7	100		964,8	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,2	85		0,0	73		4,5	85		0,24	100		34,1	85		0,3	85		0,0	85		119668,9	100	11,1	85		145,1	100		966,6	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,2	79		0,0	100		4,1	79		0,24	100		31,2	79		0,3	79		0,7	79		117594,6	100	11,3	79		144,6	100		961,6	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,6	100		117343,4	100	11,4	100		144,9	100		956,3	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,5	100		116523,0	100	11,5	100		144,7	100		959,3	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		36,4	100		0,3	100		0,6	100		118085,6	100	11,3	100		144,9	100		959,5	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		118852,2	100	11,2	100		144,7	100		961,6	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		23,9	100		0,3	100		0,7	100		116568,4	100	11,5	100		144,6	100		956,0	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,6	100		119591,8	100	11,1	100		145,1	100		965,4	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		16,9	100		0,3	100		0,6	100		114344,2	100	11,6	100		144,3	100		954,0	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,7	100		118563,6	100	11,3	100		145,4	100		959,6	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,5	100		115444,1	100	11,5	100		144,3	100		958,8	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,6	100		114486,9	100	11,6	100		144,4	100		950,4	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		116368,6	100	11,4	100		144,7	100		957,7	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,5	100		115991,0	100	11,4	100		144,5	100		954,2	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		31,5	100		0,3	100		0,6	100		117557,9	100	11,3	100		144,6	100		960,9	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		113739,8	100	11,6	100		144,4	100		954,2	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		114812,1	100	11,5	100		144,2	100		957,3	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		115017,9	100	11,4	100		144,4	100		960,9	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		118391,4	100	11,2	100		144,5	100		966,9	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		114634,7	100	11,6	100		144,5	100		961,0	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		115522,3	100	11,5	100		144,3	100		959,3	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,5	100		115337,0	100	11,4	100		144,2	100		965,6	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		27,8	100		0,3	100		0,5	100		117055,6	100	11,3	100		144,4	100		966,2	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		114318,0	100	11,5	100		144,2	100		953,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		1,2	85		0,0	73		3,9	85		0,24	100		30,2	85		0,3	85		0,6	85		115333,7	100	11,4	85		144,2	100		954,2	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,2	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		36,3	78		0,3	78		0,3	78		116410,4	100	11,3	78		144,6	100		961,3	100		in Betrieb
22:00		2,9	100		1,6	100		0,0																													