

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,3	100		2,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		116460,4	100	11,3	100	144,2	100	969,1	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		114937,6	100	11,4	100	144,2	100	967,1	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,1	100		116346,5	100	11,3	100	144,0	100	965,9	100	In marcia
02:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		114571,4	100	11,4	100	144,3	100	964,9	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		115119,9	100	11,4	100	144,3	100	963,8	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		118073,4	100	11,2	100	144,7	100	968,9	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		116565,7	100	11,3	100	144,4	100	963,6	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		32,0	100		0,3	100		0,1	100		116664,4	100	11,4	100	144,9	100	962,2	100	In marcia
04:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		117285,0	100	11,4	100	144,9	100	961,3	100	In marcia
05:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		21,0	100		0,3	100		0,1	100		117823,6	100	11,4	100	144,4	100	969,8	100	In marcia
05:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,1	100		116902,0	100	11,5	100	144,9	100	962,4	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		115837,3	100	11,5	100	144,7	100	958,0	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		117204,1	100	11,4	100	144,6	100	965,3	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		114106,3	100	11,6	100	144,3	100	958,6	100	In marcia
07:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,0	100		114752,4	100	11,5	100	144,4	100	961,2	100	In marcia
08:00		3,7	100		2,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		38,3	100		0,3	100		0,0	100		116802,2	100	11,4	100	144,4	100	964,3	100	In marcia
08:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		114346,0	100	11,5	100	144,4	100	962,7	100	In marcia
09:00		1,9	85		1,5	85		0,0	73		4,3	85		0,24	100		31,7	85		0,3	85		0,0	85		115410,7	100	11,3	85	143,9	100	963,4	100	In marcia
09:30		2,2	79		1,2	79		0,0	100		4,0	79		0,24	100		33,8	79		0,3	79		0,3	79		116003,6	100	11,4	79	144,5	100	965,6	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		115315,6	100	11,5	100	144,6	100	962,9	100	In marcia
10:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		115577,2	100	11,5	100	144,8	100	963,1	100	In marcia
11:00		4,1	100		1,8	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		112140,9	100	12,0	100	145,0	100	947,2	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		116423,6	100	11,6	100	145,1	100	953,1	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		31,8	100		0,3	100		0,3	100		117003,4	100	11,4	100	144,6	100	961,8	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		119753,9	100	11,1	100	145,0	100	960,4	100	In marcia
13:00		5,2	100		3,5	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		114417,4	100	11,7	100	144,6	100	954,5	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		118375,5	100	11,4	100	145,5	100	959,4	100	In marcia
14:00		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		118258,4	100	11,4	100	145,0	100	957,1	100	In marcia
14:30		3,2	100		2,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		113510,2	100	11,8	100	144,5	100	952,6	100	In marcia
15:00		3,4	100		1,3	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		9,1	100		0,3	100		0,0	100		113505,0	100	11,7	100	144,2	100	956,5	100	In marcia
15:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		16,3	100		0,3	100		0,2	100		116026,9	100	11,4	100	144,8	100	963,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		6,1	100		0,25	94		26,8	100		0,3	100		0,3	100		114913,2	100	11,5	100	144,6	100	959,2	100	In marcia
16:30		3,8	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,2	100		116348,6	100	11,4	100	144,8	100	962,3	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		40,5	100		0,3	100		0,1	100		116814,2	100	11,3	100	144,7	100	956,4	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,1	100		115819,7	100	11,5	100	144,7	100	958,1	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		45,5	100		0,3	100		0,0	100		111626,9	100	12,0	100	145,0	100	943,0	100	In marcia
18:30		4,6	100		1,9	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		116544,0	100	11,5	100	144,9	100	959,5	100	In marcia
19:00		1,9	100		0,6	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		115026,2	100	11,6	100	144,7	100	955,8	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		115509,1	100	11,5	100	144,7	100	959,4	100	In marcia
20:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		21,4	100		0,3	100		0,3	100		115658,9	100	11,5	100	144,9	100	964,3	100	In marcia
20:30		4,3	100		2,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		117122,3	100	11,4	100	144,7	100	966,7	100	In marcia
21:00		1,8	85		0,9	85		0,0	73		4,7	85		0,24	100		24,6	85		0,3	85		0,1	85		115579,8	100	11,4	85	144,7	100	964,7	100	In marcia
21:30		1,9	78		0,9	78		0,0	100		4,5	78		0,24	100		33,9	78		0,3	78		0,2	78		113040,5	100	11,6	78	144,6	100	964,4	100	In marcia
22:00		2,0	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,4	100		119252,3	100	11,1	100	145,4	100	975,4	100	In marcia
22:30		4,5	100		2,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,4	100		115942,5	100	11,4	100	144,7	100	959,7	100	In marcia
23:00		4,5	100		1,5	100	</																											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,3	100		2,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		116460,4	100	11,3	100		144,2	100		969,1	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		114937,6	100	11,4	100		144,2	100		967,1	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,1	100		116346,5	100	11,3	100		144,0	100		965,9	100	in Betrieb
02:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		114571,4	100	11,4	100		144,3	100		964,9	100	in Betrieb
02:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		115119,9	100	11,4	100		144,3	100		963,8	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		118073,4	100	11,2	100		144,7	100		968,9	100	in Betrieb
03:30		2,8	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		116565,7	100	11,3	100		144,4	100		963,6	100	in Betrieb
04:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		32,0	100		0,3	100		0,1	100		116664,4	100	11,4	100		144,9	100		962,2	100	in Betrieb
04:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		117285,0	100	11,4	100		144,9	100		961,3	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		21,0	100		0,3	100		0,1	100		117823,6	100	11,4	100		144,4	100		969,8	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,1	100		116902,0	100	11,5	100		144,9	100		962,4	100	in Betrieb
06:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		115837,3	100	11,5	100		144,7	100		958,0	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		117204,1	100	11,4	100		144,6	100		965,3	100	in Betrieb
07:00		2,8	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		114106,3	100	11,6	100		144,3	100		958,6	100	in Betrieb
07:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,0	100		114752,4	100	11,5	100		144,4	100		961,2	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		2,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		38,3	100		0,3	100		0,0	100		116082,2	100	11,4	100		144,4	100		964,3	100	in Betrieb
08:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		114346,0	100	11,5	100		144,4	100		962,7	100	in Betrieb
09:00		1,9	85		1,5	85		0,0	73		4,3	85		0,24	100		31,7	85		0,3	85		0,0	85		115410,7	100	11,3	85		143,9	100		963,4	100	in Betrieb
09:30		2,2	79		1,2	79		0,0	100		4,0	79		0,24	100		33,8	79		0,3	79		0,3	79		116003,6	100	11,4	79		144,5	100		965,6	100	in Betrieb
10:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		115315,6	100	11,5	100		144,6	100		962,9	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		115577,2	100	11,5	100		144,8	100		963,1	100	in Betrieb
11:00		4,1	100		1,8	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		112140,9	100	12,0	100		145,0	100		947,2	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		116423,6	100	11,6	100		145,1	100		953,1	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		31,8	100		0,3	100		0,3	100		117003,4	100	11,4	100		144,6	100		961,8	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		119753,9	100	11,1	100		145,0	100		960,4	100	in Betrieb
13:00		5,2	100		3,5	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		114417,4	100	11,7	100		144,6	100		954,5	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		118375,5	100	11,4	100		145,5	100		959,4	100	in Betrieb
14:00		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		118258,4	100	11,4	100		145,0	100		957,1	100	in Betrieb
14:30		3,2	100		2,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		113510,2	100	11,8	100		144,5	100		952,6	100	in Betrieb
15:00		3,4	100		1,3	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		9,1	100		0,3	100		0,0	100		113505,0	100	11,7	100		144,2	100		956,5	100	in Betrieb
15:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		16,3	100		0,3	100		0,2	100		116026,9	100	11,4	100		144,8	100		963,9	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		6,1	100		0,25	94		26,8	100		0,3	100		0,3	100		114913,2	100	11,5	100		144,6	100		959,2	100	in Betrieb
16:30		3,8	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,2	100		116348,6	100	11,4	100		144,8	100		962,3	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		40,5	100		0,3	100		0,1	100		116814,2	100	11,3	100		144,7	100		956,4	100	in Betrieb
17:30		3,6	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,1	100		115819,7	100	11,5	100		144,7	100		958,1	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		45,5	100		0,3	100		0,0	100		111626,9	100	12,0	100		145,0	100		943,0	100	in Betrieb
18:30		4,6	100		1,9	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		116544,0	100	11,5	100		144,9	100		959,5	100	in Betrieb
19:00		1,9	100		0,6	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		115026,2	100	11,6	100		144,7	100		955,8	100	in Betrieb
19:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		115509,1	100	11,5	100		144,7	100		959,4	100	in Betrieb
20:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		21,4	100		0,3	100		0,3	100		115658,9	100	11,5	100		144,9	100		964,3	100	in Betrieb
20:30		4,3	100		2,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		117122,3	100	11,4	100		144,7	100		966,7	100	in Betrieb
21:00		1,8	85		0,9	85		0,0	73		4,7	85		0,24	100		24,6	85		0,3	85		0,1	85		115579,8	100	11,4	85		144,7	100		964,7	100	in Betrieb
21:30		1,9	78		0,9	78		0,0	100		4,5	78		0,24	100		33,9	78		0,3	78		0,2	78		113040,5	100	11,6	78		144,6	100		964,4	100	in Betrieb
22:00		2,0	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,4	100		119252,3	100	11,1	100		145,4	100				