

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		7,5	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		119142,0	100		11,3	100		145,5	100		956,1	100	In marcia
01:00		2,3	100		0,8	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		119704,2	100		11,3	100		145,6	100		960,5	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		119082,8	100		11,4	100		146,1	100		960,3	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		116457,3	100		11,6	100		145,5	100		955,2	100	In marcia
02:30		4,2	100		3,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		120001,4	100		11,4	100		145,8	100		956,8	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		23,1	100		0,3	100		0,2	100		117371,8	100		11,6	100		145,2	100		952,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		119212,6	100		11,3	100		145,5	100		956,9	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	95		23,3	100		0,3	100		0,4	100		117144,9	100		11,4	100		145,4	100		955,4	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		119701,5	100		11,2	100		145,0	100		961,3	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		118209,4	100		11,3	100		145,2	100		963,8	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,3	100		120889,0	100		11,1	100		145,3	100		966,2	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		119054,2	100		11,3	100		145,1	100		962,7	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		119464,8	100		11,2	100		145,0	100		959,5	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		114949,0	100		11,5	100		144,8	100		951,3	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		18,8	100		0,3	100		0,4	100		117851,1	100		11,2	100		144,9	100		960,4	100	In marcia
08:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		21,9	100		0,3	100		0,3	100		117835,2	100		11,2	100		144,7	100		962,4	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		117847,2	100		11,2	100		144,8	100		957,4	100	In marcia
09:00		1,9	84		1,7	84		0,0	73		3,9	84		0,24	100		37,9	84		0,3	84		0,3	84		119436,3	100		10,9	84		145,0	100		967,3	100	In marcia
09:30		2,9	79		1,6	79		0,0	100		4,0	79		0,25	100		28,2	79		0,3	79		0,3	79		117363,4	100		11,3	79		144,2	100		966,0	100	In marcia
10:00		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		118276,6	100		11,2	100		144,9	100		964,5	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		120705,8	100		11,1	100		145,4	100		963,0	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		120259,7	100		11,2	100		145,3	100		961,0	100	In marcia
11:30		3,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		117486,3	100		11,4	100		145,1	100		957,0	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		25,1	100		0,3	100		0,2	100		117451,3	100		11,4	100		144,8	100		963,8	100	In marcia
12:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		41,2	100		0,3	100		0,4	100		118582,4	100		11,2	100		145,5	100		958,4	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		120914,9	100		11,0	100		145,2	100		963,1	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		117907,0	100		11,4	100		145,7	100		954,2	100	In marcia
14:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		120317,2	100		11,2	100		144,9	100		962,5	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		118544,6	100		11,3	100		145,1	100		959,4	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		118453,6	100		11,3	100		145,2	100		957,4	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		117155,9	100		11,4	100		145,2	100		955,3	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		30,4	100		0,3	100		0,2	100		118391,3	100		11,3	100		145,1	100		959,4	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		118850,7	100		11,3	100		144,9	100		966,9	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		118333,1	100		11,3	100		145,5	100		957,6	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,4	100		122235,0	100		10,9	100		145,0	100		971,0	100	In marcia
18:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		116083,7	100		11,4	100		144,6	100		953,1	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		116080,7	100		11,3	100		144,5	100		959,5	100	In marcia
19:00		3,5	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		118367,1	100		11,1	100		144,9	100		961,7	100	In marcia
19:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		116620,5	100		11,3	100		144,8	100		955,5	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		41,4	100		0,3	100		0,3	100		118551,0	100		11,2	100		145,0	100		963,2	100	In marcia
20:30		3,6	100		2,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		116418,1	100		11,3	100		144,5	100		962,5	100	In marcia
21:00		2,5	85		1,4	85		0,0	73		3,8	85		0,23	100		22,4	85		0,3	85		0,4	85		115715,2	100		11,4	85		144,7	100		962,5	100	In marcia
21:30		1,8	78		1,0	78		0,0	100		4,0	78		0,25	100		29,0	78		0,3	78		0,3	78		115037,7	100		11,5	78		144,9	100		964,0	100	In marcia
22:00		2,6	100		2,3	100		0,0	1																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		7,5	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		119142,0	100		11,3	100		145,5	100		956,1	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		0,8	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		119704,2	100		11,3	100		145,6	100		960,5	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		119082,8	100		11,4	100		146,1	100		960,3	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		116457,3	100		11,6	100		145,5	100		955,2	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		3,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		120001,4	100		11,4	100		145,8	100		956,8	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		23,1	100		0,3	100		0,2	100		117371,8	100		11,6	100		145,2	100		952,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		119212,6	100		11,3	100		145,5	100		956,9	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	95		23,3	100		0,3	100		0,4	100		117144,9	100		11,4	100		145,4	100		955,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		119701,5	100		11,2	100		145,0	100		961,3	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		118209,4	100		11,3	100		145,2	100		963,8	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,3	100		120889,0	100		11,1	100		145,3	100		966,2	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		119054,2	100		11,3	100		145,1	100		962,7	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		119464,8	100		11,2	100		145,0	100		959,5	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		114949,0	100		11,5	100		144,8	100		951,3	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		18,8	100		0,3	100		0,4	100		117851,1	100		11,2	100		144,9	100		960,4	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		21,9	100		0,3	100		0,3	100		117835,2	100		11,2	100		144,7	100		962,4	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		117847,2	100		11,2	100		144,8	100		957,4	100		in Betrieb
09:00		1,9	84		1,7	84		0,0	73		3,9	84		0,24	100		37,9	84		0,3	84		0,3	84		118436,3	100		10,9	84		145,0	100		967,3	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		1,6	79		0,0	100		4,0	79		0,25	100		28,2	79		0,3	79		0,3	79		117363,4	100		11,3	79		144,2	100		966,0	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		118276,6	100		11,2	100		144,9	100		964,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		120705,8	100		11,1	100		145,4	100		963,0	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		120259,7	100		11,2	100		145,3	100		961,0	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		117486,3	100		11,4	100		145,1	100		957,0	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		25,1	100		0,3	100		0,2	100		117451,3	100		11,4	100		144,8	100		963,8	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		41,2	100		0,3	100		0,4	100		118582,4	100		11,2	100		145,5	100		958,4	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		120914,9	100		11,0	100		145,2	100		963,1	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		117907,0	100		11,4	100		145,7	100		954,2	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		120317,2	100		11,2	100		144,9	100		962,5	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		118544,6	100		11,3	100		145,1	100		959,4	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		118453,6	100		11,3	100		145,2	100		957,4	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		117155,9	100		11,4	100		145,2	100		955,3	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		30,4	100		0,3	100		0,2	100		118391,3	100		11,3	100		145,1	100		959,4	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		118850,7	100		11,3	100		144,9	100		966,9	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		118333,1	100		11,3	100		145,5	100		957,6	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,4	100		122235,0	100		10,9	100		145,0	100		971,0	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		116083,7	100		11,4	100		144,6	100		953,1	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		116080,7	100		11,3	100		144,5	100		959,5	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		118367,1	100		11,1	100		144,9	100		961,7	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		116620,5	100		11,3	100		144,8	100		955,5	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		41,4	100		0,3	100		0,3	100		118551,0	100		11,2	100		145,0	100		963,2	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		2,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		116418,1	100		11,3	100		144,5	100		962,5	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		1,4	85		0,0	73		3,8	85		0,23	100		22,4	85		0,3	85		0,4	85		115715,2	100		11,4	85		144,7	100		962,5	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,0	78		0,0	100		4,0	78		0,25	100		29,0	78		0,3	78		0,3															