

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		118743,4	100	11,3	100		145,3	100		963,1	100	In marcia
01:00		4,9	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		115651,1	100	11,6	100		144,9	100		958,2	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		118396,6	100	11,3	100		145,3	100		958,2	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		115807,3	100	11,5	100		144,8	100		953,2	100	In marcia
02:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		117618,7	100	11,3	100		145,8	100		961,8	100	In marcia
03:00		1,7	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		116284,8	100	11,4	100		145,0	100		957,8	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		116500,1	100	11,4	100		144,8	100		957,6	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		119126,7	100	11,2	100		145,2	100		969,9	100	In marcia
04:30		3,9	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		116535,0	100	11,5	100		144,8	100		964,1	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		115591,0	100	11,5	100		144,7	100		957,1	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		118162,3	100	11,3	100		144,7	100		965,8	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		116362,2	100	11,5	100		145,0	100		959,6	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		118793,5	100	11,3	100		145,1	100		961,1	100	In marcia
07:00		5,6	100		2,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,0	100		114221,9	100	11,6	100		144,5	100		954,1	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		16,6	100		0,3	100		0,1	100		114757,8	100	11,5	100		144,4	100		959,1	100	In marcia
08:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		25,2	100		0,3	100		0,0	100		115906,2	100	11,4	100		144,6	100		962,1	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		114911,5	100	11,5	100		144,5	100		960,1	100	In marcia
09:00		4,1	85		1,4	85		0,0	73		4,3	85		0,24	100		31,4	85		0,3	85		0,0	85		114172,1	100	11,4	85		144,3	100		966,2	100	In marcia
09:30		3,3	78		0,9	78		0,0	100		4,2	78		0,23	100		43,2	78		0,3	78		0,1	78		116142,4	100	11,3	78		144,0	100		971,1	100	In marcia
10:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		43,0	100		0,3	100		0,0	100		116593,3	100	11,3	100		144,6	100		967,8	100	In marcia
10:30		4,5	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,1	100		115048,6	100	11,4	100		144,4	100		971,6	100	In marcia
11:00		6,1	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		113056,5	100	11,5	100		144,3	100		966,0	100	In marcia
11:30		1,8	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		40,0	100		0,3	100		0,1	100		119191,6	100	11,0	100		144,9	100		976,4	100	In marcia
12:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		39,1	100		0,3	100		0,1	100		117062,4	100	11,3	100		144,5	100		970,1	100	In marcia
12:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		114876,9	100	11,4	100		144,6	100		961,7	100	In marcia
13:00		4,9	100		1,0	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,0	100		114698,6	100	11,5	100		144,5	100		963,1	100	In marcia
13:30		4,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		115014,8	100	11,3	100		144,5	100		965,9	100	In marcia
14:00		1,9	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		115512,6	100	11,4	100		144,5	100		972,4	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		115730,1	100	11,3	100		144,5	100		968,3	100	In marcia
15:00		3,5	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		113487,6	100	11,5	100		144,5	100		958,4	100	In marcia
15:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		114693,3	100	11,4	100		144,3	100		965,3	100	In marcia
16:00		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		24,6	100		0,3	100		0,1	100		116658,3	100	11,2	100		144,5	100		969,6	100	In marcia
16:30		1,9	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		114555,5	100	11,4	100		144,4	100		958,6	100	In marcia
17:00		3,5	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116601,3	100	11,2	100		144,7	100		963,1	100	In marcia
17:30		6,3	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		112716,4	100	11,5	100		143,9	100		959,9	100	In marcia
18:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		115610,5	100	11,2	100		144,3	100		968,2	100	In marcia
18:30		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,1	100		116163,4	100	11,2	100		144,3	100		966,6	100	In marcia
19:00		4,7	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		114117,3	100	11,4	100		144,4	100		959,6	100	In marcia
19:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		113816,0	100	11,4	100		144,2	100		964,7	100	In marcia
20:00		4,1	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		21,6	100		0,3	100		0,1	100		113745,7	100	11,4	100		144,2	100		969,0	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		116390,8	100	11,2	100		144,5	100		971,4	100	In marcia
21:00		4,2	86		1,3	86		0,0	73		3,5	86		0,24	100		23,6	86		0,3	86		0,1	86		113699,5	100	11,4	86		144,0	100		964,9	100	In marcia
21:30		5,4	78		1,1	78		0,0	100		3,6	78		0,24	100		24,3	78		0,3	78		0,4	78		116335,4	100	11,1	78		144,5	100		967,0	100	In marcia
22:00		4,5	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		114888,4	100	11,3	100		144,0	1				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		118743,4	100	11,3	100		145,3	100		963,1	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		115651,1	100	11,6	100		144,9	100		958,2	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		118396,6	100	11,3	100		145,3	100		958,2	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		115807,3	100	11,5	100		144,8	100		953,2	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		117618,7	100	11,3	100		145,8	100		961,8	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		116284,8	100	11,4	100		145,0	100		957,8	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		116500,1	100	11,4	100		144,8	100		957,6	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		119126,7	100	11,2	100		145,2	100		969,9	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		116535,0	100	11,5	100		144,8	100		964,1	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		115591,0	100	11,5	100		144,7	100		957,1	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		118162,3	100	11,3	100		144,7	100		965,8	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		116362,2	100	11,5	100		145,0	100		959,6	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		118793,5	100	11,3	100		145,1	100		961,1	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		2,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,0	100		114221,9	100	11,6	100		144,5	100		954,1	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		16,6	100		0,3	100		0,1	100		114757,8	100	11,5	100		144,4	100		959,1	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		25,2	100		0,3	100		0,0	100		115906,2	100	11,4	100		144,6	100		962,1	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		114911,5	100	11,5	100		144,5	100		960,1	100		in Betrieb
09:00		4,1	85		1,4	85		0,0	73		4,3	85		0,24	100		31,4	85		0,3	85		0,0	85		114172,1	100	11,4	85		144,3	100		966,2	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		0,9	78		0,0	100		4,2	78		0,23	100		43,2	78		0,3	78		0,1	78		116142,4	100	11,3	78		144,0	100		971,1	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		43,0	100		0,3	100		0,0	100		116593,3	100	11,3	100		144,6	100		967,8	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,1	100		115048,6	100	11,4	100		144,4	100		971,6	100		in Betrieb
11:00		6,1	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		113056,5	100	11,5	100		144,3	100		966,0	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		40,0	100		0,3	100		0,1	100		119191,6	100	11,0	100		144,9	100		976,4	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		39,1	100		0,3	100		0,1	100		117062,4	100	11,3	100		144,5	100		970,1	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		114876,9	100	11,4	100		144,6	100		961,7	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		1,0	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,0	100		114698,6	100	11,5	100		144,5	100		963,1	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		115014,8	100	11,3	100		144,5	100		965,9	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		115512,6	100	11,4	100		144,5	100		972,4	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		115730,1	100	11,3	100		144,5	100		968,3	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		113487,6	100	11,5	100		144,5	100		958,4	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		114693,3	100	11,4	100		144,3	100		965,3	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		24,6	100		0,3	100		0,1	100		116658,3	100	11,2	100		144,5	100		969,6	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		114555,5	100	11,4	100		144,4	100		958,6	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		116601,3	100	11,2	100		144,7	100		963,1	100		in Betrieb
17:30		6,3	100		2,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		112716,4	100	11,5	100		143,9	100		959,9	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		115610,5	100	11,2	100		144,3	100		968,2	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,1	100		116163,4	100	11,2	100		144,3	100		966,6	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		114117,3	100	11,4	100		144,4	100		959,6	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		113816,0	100	11,4	100		144,2	100		964,7	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		21,6	100		0,3	100		0,1	100		113745,7	100	11,4	100		144,2	100		969,0	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		116390,8	100	11,2	100		144,5	100		971,4	100		in Betrieb
21:00		4,2	86		1,3	86		0,0	73		3,5	86		0,24	100		23,6	86		0,3	86		0,1	86		113699,5	100	11,4	86		144,0	100		964,9	100		in Betrieb
21:30		5,4	78		1,1	78		0,0	100		3,6	78		0,24	100		24,3	78		0,3	78		0,4	78		116335,4	100	11,1	78		144,5	100		967,0	100		in Betrieb
22:00		4,5	100		1,0	100		0,0																													