

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %										
00:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		116671,3	100		11,5	100		144,8	100		949,7	100		In marcia	
01:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		120384,9	100		11,1	100		145,2	100		956,4	100		In marcia	
01:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		121608,4	100		11,1	100		145,4	100		957,1	100		In marcia	
02:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		118725,4	100		11,4	100		145,3	100		945,2	100		In marcia	
02:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		117500,5	100		11,5	100		145,1	100		951,3	100		In marcia	
03:00		1,9	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		114748,3	100		11,6	100		144,8	100		945,7	100		In marcia	
03:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		118846,5	100		11,2	100		144,9	100		956,0	100		In marcia	
04:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		35,9	100		0,3	100		0,4	100		117342,2	100		11,3	100		145,5	100		953,1	100		In marcia	
04:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		118486,3	100		11,2	100		145,0	100		954,1	100		In marcia	
05:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		119697,8	100		11,2	100		145,1	100		953,5	100		In marcia	
05:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		121162,1	100		11,1	100		145,2	100		954,5	100		In marcia	
06:00		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		117912,0	100		11,4	100		145,1	100		947,3	100		In marcia	
06:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		116210,9	100		11,5	100		145,1	100		946,7	100		In marcia	
07:00		4,7	100		1,9	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		15,4	100		0,3	100		0,3	100		115192,4	100		11,6	100		144,9	100		942,3	100		In marcia	
07:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		0,2	100		113643,3	100		11,6	100		144,6	100		946,9	100		In marcia	
08:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		22,7	100		0,3	100		0,3	100		116926,2	100		11,2	100		144,1	100		957,5	100		In marcia	
08:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		114477,6	100		11,4	100		144,3	100		954,9	100		In marcia	
09:00		3,2	85		2,4	85		0,0	73		3,6	85		0,24	100		37,8	85		0,3	85		0,5	85		114933,9	100		11,2	85		144,1	100		960,0	100		In marcia	
09:30		1,8	79		1,2	79		0,0	100		3,3	79		0,23	100		35,1	79		0,3	79		0,1	79		115096,0	100		11,2	79		143,3	100		965,7	100		In marcia	
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		113954,7	100		11,2	100		143,9	100		964,3	100		In marcia	
10:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		27,3	100		0,2	100		0,1	100		115175,2	100		11,1	100		143,8	100		966,9	100		In marcia	
11:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		115435,0	100		11,1	100		144,3	100		965,9	100		In marcia	
11:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		45,7	100		0,3	100		0,4	100		117350,3	100		11,1	100		144,6	100		964,7	100		In marcia	
12:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		46,6	100		0,3	100		0,3	100		117875,0	100		11,1	100		145,1	100		961,5	100		In marcia	
12:30		1,7	100		2,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,2	100		115881,7	100		11,4	100		144,7	100		954,0	100		In marcia	
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		119577,0	100		11,2	100		145,2	100		951,9	100		In marcia	
13:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		14,9	100		0,3	100		0,0	100		115725,2	100		11,5	100		144,8	100		948,3	100		In marcia	
14:00		5,4	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		3,6	100		0,3	100		0,1	100		113636,8	100		11,7	100		144,7	100		947,3	100		In marcia	
14:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		11,1	100		0,3	100		0,2	100		117564,7	100		11,2	100		144,7	100		967,1	100		In marcia	
15:00		2,1	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		116391,3	100		11,3	100		144,7	100		959,5	100		In marcia	
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		44,3	100		0,3	100		0,2	100		115628,9	100		11,3	100		144,7	100		956,3	100		In marcia	
16:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		54,6	100		0,3	100		0,4	100		118698,8	100		11,1	100		145,0	100		952,3	100		In marcia	
16:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,2	100		115982,8	100		11,4	100		144,8	100		954,2	100		In marcia	
17:00		2,3	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		114734,3	100		11,6	100		144,8	100		950,0	100		In marcia	
17:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		15,2	100		0,3	100		0,1	100		115183,5	100		11,5	100		144,3	100		953,4	100		In marcia	
18:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,1	100		113577,2	100		11,6	100		144,6	100		949,0	100		In marcia	
18:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		116031,2	100		11,3	100		144,6	100		956,9	100		In marcia	
19:00		1,7	100		1,2	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		115339,7	100		11,4	100		144,7	100		954,2	100		In marcia	
19:30		3,0	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		42,5	100		0,3	100		0,4	100		120565,0	100		10,9	100		145,3	100		961,7	100		In marcia	
20:00		4,6	100		1,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		29,1	100		0,3	100		0,3	100		118251,5	100		11,3	100		145,1	100		950,8	100		In marcia	
20:30		2,8	100		1,2	100		0,0	100		6,3	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		119933,9	100		11,2	100		145,3	100		956,7	100		In marcia	
21:00		2,4	84		1,3	84		0,0	73		4,7	84		0,24	100		30,2	84		0,3	84		0,3	84		118247,7	100		11,4	84		145,2	100		954,0	100		In marcia	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		116671,3	100	11,5	100		144,8	100		949,7	100	in Betrieb
01:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		120384,9	100	11,1	100		145,2	100		956,4	100	in Betrieb
01:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		121608,4	100	11,1	100		145,4	100		957,1	100	in Betrieb
02:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		118725,4	100	11,4	100		145,3	100		945,2	100	in Betrieb
02:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		117500,5	100	11,5	100		145,1	100		951,3	100	in Betrieb
03:00		1,9	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		114748,3	100	11,6	100		144,8	100		945,7	100	in Betrieb
03:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		118846,5	100	11,2	100		144,9	100		956,0	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		35,9	100		0,3	100		0,4	100		117342,2	100	11,3	100		145,5	100		953,1	100	in Betrieb
04:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		118486,3	100	11,2	100		145,0	100		954,1	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		119697,8	100	11,2	100		145,1	100		953,5	100	in Betrieb
05:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		121162,1	100	11,1	100		145,2	100		954,5	100	in Betrieb
06:00		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		117912,0	100	11,4	100		145,1	100		947,3	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,3	100		116210,9	100	11,5	100		145,1	100		946,7	100	in Betrieb
07:00		4,7	100		1,9	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		15,4	100		0,3	100		0,3	100		115192,4	100	11,6	100		144,9	100		942,3	100	in Betrieb
07:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		0,2	100		113643,3	100	11,6	100		144,6	100		946,9	100	in Betrieb
08:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		22,7	100		0,3	100		0,3	100		116926,2	100	11,2	100		144,1	100		957,5	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		114477,6	100	11,4	100		144,3	100		954,9	100	in Betrieb
09:00		3,2	85		2,4	85		0,0	73		3,6	85		0,24	100		37,8	85		0,3	85		0,5	85		114933,9	100	11,2	85		144,1	100		960,0	100	in Betrieb
09:30		1,8	79		1,2	79		0,0	100		3,3	79		0,23	100		35,1	79		0,3	79		0,1	79		115096,0	100	11,2	79		143,3	100		965,7	100	in Betrieb
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		113954,7	100	11,2	100		143,9	100		964,3	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		27,3	100		0,2	100		0,1	100		115175,2	100	11,1	100		143,8	100		966,9	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		115435,0	100	11,1	100		144,3	100		965,9	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		45,7	100		0,3	100		0,4	100		117350,3	100	11,1	100		144,6	100		964,7	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		46,6	100		0,3	100		0,3	100		117875,0	100	11,1	100		145,1	100		961,5	100	in Betrieb
12:30		1,7	100		2,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,2	100		115881,7	100	11,4	100		144,7	100		954,0	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,3	100		119577,0	100	11,2	100		145,2	100		951,9	100	in Betrieb
13:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		14,9	100		0,3	100		0,0	100		115725,2	100	11,5	100		144,8	100		948,3	100	in Betrieb
14:00		5,4	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		3,6	100		0,3	100		0,1	100		113636,8	100	11,7	100		144,7	100		947,3	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		11,1	100		0,3	100		0,2	100		117564,7	100	11,2	100		144,7	100		967,1	100	in Betrieb
15:00		2,1	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		116391,3	100	11,3	100		144,7	100		959,5	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		44,3	100		0,3	100		0,2	100		115628,9	100	11,3	100		144,7	100		956,3	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		54,6	100		0,3	100		0,4	100		118698,8	100	11,1	100		145,0	100		952,3	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,2	100		115982,8	100	11,4	100		144,8	100		954,2	100	in Betrieb
17:00		2,3	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		114734,3	100	11,6	100		144,8	100		950,0	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		15,2	100		0,3	100		0,1	100		115183,5	100	11,5	100		144,3	100		953,4	100	in Betrieb
18:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,1	100		113577,2	100	11,6	100		144,6	100		949,0	100	in Betrieb
18:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		116031,2	100	11,3	100		144,6	100		956,9	100	in Betrieb
19:00		1,7	100		1,2	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		115339,7	100	11,4	100		144,7	100		954,2	100	in Betrieb
19:30		3,0	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		42,5	100		0,3	100		0,4	100		120565,0	100	10,9	100		145,3	100		961,7	100	in Betrieb
20:00		4,6	100		1,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		29,1	100		0,3	100		0,3	100		118251,5	100	11,3	100		145,1	100		950,8	100	in Betrieb
20:30		2,8	100		1,2	100		0,0	100		6,3	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		119933,9	100	11,2	100		145,3	100		956,7	100	in Betrieb
21:00		2,4	84		1,3	84		0,0	73		4,7	84		0,24	100		30,2	84		0,3	84		0,3	84		118247,7	100	11,4	84		145,2	100		954,0	100	in Betrieb
21:30		2,2	80		0,7	80		0,0	100		5,4	80		0,25	100		48,3	80		0,3	80		0,3	80		117190,6	100	11,5	80		145,6	100		945,3	100	in Betrieb
22:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		123118,1	100	10,7	100		146,4	100				