

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/05/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		118048,2	100		11,4	100		145,7	100		956,1	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,4	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		117711,9	100		11,4	100		145,1	100		954,0	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		121788,0	100		11,0	100		145,2	100		965,1	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		118200,1	100		11,4	100		145,1	100		954,2	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		42,3	100		0,3	100		0,5	100		119664,1	100		11,3	100		145,4	100		946,7	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		120265,9	100		11,3	100		145,3	100		948,1	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		116836,1	100		11,6	100		145,2	100		950,9	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	95		27,7	100		0,3	100		0,3	100		118837,4	100		11,3	100		145,0	100		959,8	100	In marcia
04:30		3,5	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		115074,3	100		11,6	100		144,6	100		954,0	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,0	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,4	100		118024,0	100		11,3	100		144,6	100		954,0	100	In marcia
05:30		3,6	100		2,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		117435,9	100		11,2	100		144,3	100		956,2	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		116718,9	100		11,3	100		144,5	100		950,2	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		119433,5	100		11,1	100		144,5	100		958,6	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		18,4	100		0,3	100		0,2	100		113193,8	100		11,7	100		144,6	100		948,4	100	In marcia
07:30		6,6	100		2,6	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,3	100		113752,5	100		11,7	100		144,6	100		941,9	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,2	100		0,0	100		5,8	100		0,25	94		21,4	100		0,3	100		0,4	100		116644,7	100		11,6	100		144,8	100		951,2	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,4	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		119808,4	100		11,2	100		144,9	100		962,9	100	In marcia
09:00		4,5	85		0,7	85		0,0	73		5,1	85		0,25	100		34,8	85		0,3	85		0,2	85		116063,6	100		11,6	85		145,4	100		950,7	100	In marcia
09:30		4,0	79		1,0	79		0,0	100		5,2	79		0,25	100		31,7	79		0,3	79		0,5	79		116898,9	100		11,5	79		144,6	100		956,8	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		48,4	100		0,3	100		0,5	100		117747,7	100		11,5	100		145,4	100		958,9	100	In marcia
10:30		4,0	100		2,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		43,5	100		0,3	100		0,5	100		119934,7	100		11,2	100		145,1	100		958,9	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,6	100		0,05	73		4,8	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,6	100		119379,4	100		11,3	100		145,1	100		958,7	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,3	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		117990,9	100		11,4	100		144,9	100		958,0	100	In marcia
12:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		35,4	100		0,3	100		0,5	100		117545,8	100		11,4	100		145,3	100		957,5	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		118249,5	100		11,3	100		145,2	100		952,1	100	In marcia
13:00		3,6	100		1,6	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		119068,6	100		11,3	100		145,1	100		961,5	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		17,0	100		0,3	100		0,5	100		116784,3	100		11,5	100		145,1	100		958,1	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		117365,1	100		11,4	100		145,1	100		960,2	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		116070,5	100		11,5	100		144,9	100		955,7	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		117323,2	100		11,3	100		144,9	100		962,4	100	In marcia
15:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		117214,9	100		11,2	100		144,6	100		958,7	100	In marcia
16:00		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		33,2	100		0,3	100		0,4	100		119172,5	100		11,1	100		145,1	100		965,6	100	In marcia
16:30		2,4	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		116930,2	100		11,3	100		144,8	100		961,5	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		118621,7	100		11,2	100		145,1	100		963,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,5	100		117476,0	100		11,3	100		144,9	100		954,9	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		118717,2	100		11,2	100		144,8	100		961,9	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		116167,6	100		11,4	100		144,8	100		958,1	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		117023,4	100		11,2	100		144,7	100		958,0	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		118381,8	100		11,2	100		144,8	100		962,6	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		29,0	100		0,3	100		0,5	100		116562,1	100		11,4	100		144,8	100		955,9	100	In marcia
20:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,5	100		119766,5	100		11,2	100		145,0	100		960,5	100	In marcia
21:00		3,9	84		2,0	84		0,0	73		4,8	84		0,25	100		19,4	84		0,3	84		0,3	84		112524,6	100		11,7	84		144,5	100		947,7	100	In marcia
21:30		1,7	79		0,5	79		0,0	100		4,5	79		0,24	100		26,6	79		0,3	79		0,2	79		118283,7	100		11,2	79		144,9	100		955,2	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		118048,2	100		11,4	100		145,7	100		956,1	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,4	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		117711,9	100		11,4	100		145,1	100		954,0	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		121788,0	100		11,0	100		145,2	100		965,1	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		118200,1	100		11,4	100		145,1	100		954,2	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		42,3	100		0,3	100		0,5	100		119664,1	100		11,3	100		145,4	100		946,7	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		120265,9	100		11,3	100		145,3	100		948,1	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		116836,1	100		11,6	100		145,2	100		950,9	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	95		27,7	100		0,3	100		0,3	100		118837,4	100		11,3	100		145,0	100		959,8	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		115074,3	100		11,6	100		144,6	100		954,0	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,0	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,4	100		118024,0	100		11,3	100		144,6	100		954,0	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		2,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		117435,9	100		11,2	100		144,3	100		956,2	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		116718,9	100		11,3	100		144,5	100		950,2	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		119433,5	100		11,1	100		144,5	100		958,6	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		18,4	100		0,3	100		0,2	100		113193,8	100		11,7	100		144,6	100		948,4	100		in Betrieb
07:30		6,6	100		2,6	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,3	100		113752,5	100		11,7	100		144,6	100		941,9	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,2	100		0,0	100		5,8	100		0,25	94		21,4	100		0,3	100		0,4	100		116644,7	100		11,6	100		144,8	100		951,2	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,4	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		119808,4	100		11,2	100		144,9	100		962,9	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		0,7	85		0,0	73		5,1	85		0,25	100		34,8	85		0,3	85		0,2	85		116063,6	100		11,6	85		145,4	100		950,7	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		1,0	79		0,0	100		5,2	79		0,25	100		31,7	79		0,3	79		0,5	79		116898,9	100		11,5	79		144,6	100		956,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		48,4	100		0,3	100		0,5	100		117747,7	100		11,5	100		145,4	100		958,9	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		2,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		43,5	100		0,3	100		0,5	100		119934,7	100		11,2	100		145,1	100		958,9	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,6	100		0,05	73		4,8	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,6	100		119379,4	100		11,3	100		145,1	100		958,7	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,3	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		117990,9	100		11,4	100		144,9	100		958,0	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		35,4	100		0,3	100		0,5	100		117545,8	100		11,4	100		145,3	100		957,5	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		118249,5	100		11,3	100		145,2	100		952,1	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		1,6	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		119068,6	100		11,3	100		145,1	100		961,5	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		17,0	100		0,3	100		0,5	100		116784,3	100		11,5	100		145,1	100		958,1	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		117365,1	100		11,4	100		145,1	100		960,2	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		116070,5	100		11,5	100		144,9	100		955,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		117323,2	100		11,3	100		144,9	100		962,4	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		117214,9	100		11,2	100		144,6	100		958,7	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		33,2	100		0,3	100		0,4	100		119172,5	100		11,1	100		145,1	100		965,6	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		116930,2	100		11,3	100		144,8	100		961,5	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		118621,7	100		11,2	100		145,1	100		963,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,5	100		117476,0	100		11,3	100		144,9	100		954,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		118717,2	100		11,2	100		144,8	100		961,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		116167,6	100		11,4	100		144,8	100		958,1	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		117023,4	100		11,2	100		144,7	100		958,0	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		118381,8	100		11,2	100		144,8	100		962,6	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		29,0	100		0,3	100		0,5	100		116562,1	100		11,4	100		144,8	100		955,9	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,5	100		119766,5	100		11,2	100		145,0	100		960,5	100		in Betrieb
21:00		3,9	84		2,0	84		0,0	73		4,8	84		0,25	100		19,4	84		0,3	84		0,3	84		112524,6	100		11,7	84		144,5	100		947,7	100		in Betrieb
21:30		1,7	79		0,5	79		0,0	100		4,5	79		0,24	100		26,6	79		0,3	79		0,2															