

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/05/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %										
00:30		6,3	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,2	100		106004,2	100		11,4	100		143,4	100		946,7	100		In marcia	
01:00		3,2	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,4	100		106386,9	100		11,4	100		143,8	100		943,9	100		In marcia	
01:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		57,2	100		0,3	100		0,3	100		106288,0	100		11,4	100		143,2	100		945,4	100		In marcia	
02:00		3,4	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		62,1	100		0,3	100		0,4	100		112526,1	100		10,9	100		144,2	100		947,4	100		In marcia	
02:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		52,9	100		0,3	100		0,3	100		108727,6	100		11,4	100		143,8	100		941,7	100		In marcia	
03:00		4,7	100		0,8	100		0,03	73		3,6	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,2	100		105779,8	100		11,8	100		143,6	100		934,4	100		In marcia	
03:30		6,8	100		0,7	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,2	100		106391,5	100		11,7	100		143,8	100		940,6	100		In marcia	
04:00		2,2	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		9,6	100		0,3	100		0,2	100		107848,7	100		11,5	100		143,9	100		942,4	100		In marcia	
04:30		1,5	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		10,1	100		0,3	100		0,3	100		110972,0	100		11,2	100		143,8	100		953,4	100		In marcia	
05:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		108138,0	100		11,5	100		143,6	100		940,9	100		In marcia	
05:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		57,0	100		0,3	100		0,3	100		109139,5	100		11,4	100		144,2	100		937,1	100		In marcia	
06:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		51,8	100		0,3	100		0,3	100		108615,5	100		11,5	100		143,7	100		932,4	100		In marcia	
06:30		4,9	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		43,1	100		0,3	100		0,2	100		106709,2	100		11,6	100		143,1	100		933,4	100		In marcia	
07:00		6,4	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,3	100		109595,4	100		11,4	100		144,0	100		937,3	100		In marcia	
07:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		109757,9	100		11,4	100		144,1	100		938,3	100		In marcia	
08:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		22,2	100		0,3	100		0,2	100		108294,1	100		11,5	100		144,0	100		940,2	100		In marcia	
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		19,1	100		0,3	100		0,5	100		107040,4	100		11,6	100		144,2	100		940,2	100		In marcia	
09:00		3,3	86		0,8	86		0,0	73		4,6	86		0,24	100		18,8	86		0,3	86		0,3	86		108844,9	100		11,5	86		143,9	100		940,9	100		In marcia	
09:30		3,1	78		0,4	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		24,1	78		0,3	78		0,2	78		108689,0	100		11,4	78		144,3	100		939,0	100		In marcia	
10:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		106944,0	100		11,6	100		143,4	100		929,2	100		In marcia	
10:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		108645,3	100		11,6	100		143,8	100		933,3	100		In marcia	
11:00		4,4	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		107502,8	100		11,6	100		143,8	100		930,7	100		In marcia	
11:30		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		107299,1	100		11,6	100		143,7	100		931,9	100		In marcia	
12:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		36,0	100		0,3	100		0,1	100		110698,5	100		11,3	100		144,2	100		941,7	100		In marcia	
12:30		4,9	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		106854,3	100		11,6	100		143,8	100		933,1	100		In marcia	
13:00		5,5	100		0,7	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		109055,7	100		11,4	100		143,9	100		940,2	100		In marcia	
13:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		108210,7	100		11,6	100		143,9	100		939,5	100		In marcia	
14:00		2,6	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,1	100		113259,1	100		11,1	100		144,5	100		944,8	100		In marcia	
14:30		4,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		107542,7	100		11,7	100		144,0	100		933,0	100		In marcia	
15:00		3,4	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		109728,4	100		11,5	100		144,5	100		930,0	100		In marcia	
15:30		5,5	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		105363,7	100		11,9	100		144,0	100		925,9	100		In marcia	
16:00		3,8	100		0,4	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		18,8	100		0,3	100		0,0	100		106971,8	100		11,6	100		143,6	100		934,2	100		In marcia	
16:30		4,6	100		0,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		108110,1	100		11,4	100		144,1	100		942,4	100		In marcia	
17:00		5,0	100		0,5	100		0,01	73		5,4	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		108164,0	100		11,4	100		143,7	100		941,5	100		In marcia	
17:30		4,7	100		0,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		108246,5	100		11,5	100		144,0	100		933,1	100		In marcia	
18:00		1,9	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		108681,1	100		11,4	100		144,1	100		937,1	100		In marcia	
18:30		3,2	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		107092,7	100		11,6	100		144,0	100		935,9	100		In marcia	
19:00		1,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,1	100		109549,2	100		11,5	100		144,3	100		940,6	100		In marcia	
19:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		39,9	100		0,3	100		0,2	100		110165,8	100		11,4	100		144,2	100		936,2	100		In marcia	
20:00		3,4	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,1	100		109836,6	100		11,5	100		144,2	100		931,5	100		In marcia	
20:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		107529,6	100		11,7	100		144,3	100		926,8	100		In marcia	
21:00		3,2	85		0,2	85		0,0	73		4,2	85		0,25	100		39,0	85		0,3	85		0,1	85		110066,1	100		11,5	85		144,3	100		932,2	100			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		6,3	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,2	100		106004,2	100	11,4	100		143,4	100		946,7	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,4	100		106386,9	100	11,4	100		143,8	100		943,9	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		57,2	100		0,3	100		0,3	100		106288,0	100	11,4	100		143,2	100		945,4	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		62,1	100		0,3	100		0,4	100		112526,1	100	10,9	100		144,2	100		947,4	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		52,9	100		0,3	100		0,3	100		108727,6	100	11,4	100		143,8	100		941,7	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		0,8	100		0,03	73		3,6	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,2	100		105779,8	100	11,8	100		143,6	100		934,4	100		in Betrieb
03:30		6,8	100		0,7	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,2	100		106391,5	100	11,7	100		143,8	100		940,6	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		9,6	100		0,3	100		0,2	100		107848,7	100	11,5	100		143,9	100		942,4	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		10,1	100		0,3	100		0,3	100		110972,0	100	11,2	100		143,8	100		953,4	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		0,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		108138,0	100	11,5	100		143,6	100		940,9	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		57,0	100		0,3	100		0,3	100		109139,5	100	11,4	100		144,2	100		937,1	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		51,8	100		0,3	100		0,3	100		108615,5	100	11,5	100		143,7	100		932,4	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		43,1	100		0,3	100		0,2	100		106709,2	100	11,6	100		143,1	100		933,4	100		in Betrieb
07:00		6,4	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,3	100		109595,4	100	11,4	100		144,0	100		937,3	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		109757,9	100	11,4	100		144,1	100		938,3	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		22,2	100		0,3	100		0,2	100		108294,1	100	11,5	100		144,0	100		940,2	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		19,1	100		0,3	100		0,5	100		107040,4	100	11,6	100		144,2	100		940,2	100		in Betrieb
09:00		3,3	86		0,8	86		0,0	73		4,6	86		0,24	100		18,8	86		0,3	86		0,3	86		108844,9	100	11,5	86		143,9	100		940,9	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		0,4	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		24,1	78		0,3	78		0,2	78		108689,0	100	11,4	78		144,3	100		939,0	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		106944,0	100	11,6	100		143,4	100		929,2	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		108645,3	100	11,6	100		143,8	100		933,3	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		107502,8	100	11,6	100		143,8	100		930,7	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		107299,1	100	11,6	100		143,7	100		931,9	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		36,0	100		0,3	100		0,1	100		110698,5	100	11,3	100		144,2	100		941,7	100		in Betrieb
12:30		4,9	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		106854,3	100	11,6	100		143,8	100		933,1	100		in Betrieb
13:00		5,5	100		0,7	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		109055,7	100	11,4	100		143,9	100		940,2	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		108210,7	100	11,6	100		143,9	100		939,5	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,1	100		113259,1	100	11,1	100		144,5	100		944,8	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		107542,7	100	11,7	100		144,0	100		933,0	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		109728,4	100	11,5	100		144,5	100		930,0	100		in Betrieb
15:30		5,5	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		105363,7	100	11,9	100		144,0	100		925,9	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,4	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		18,8	100		0,3	100		0,0	100		106971,8	100	11,6	100		143,6	100		934,2	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		108110,1	100	11,4	100		144,1	100		942,4	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,5	100		0,01	73		5,4	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		108164,0	100	11,4	100		143,7	100		941,5	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		108246,5	100	11,5	100		144,0	100		933,1	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		0,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		108681,1	100	11,4	100		144,1	100		937,1	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		107092,7	100	11,6	100		144,0	100		935,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,1	100		109549,2	100	11,5	100		144,3	100		940,6	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		39,9	100		0,3	100		0,2	100		110165,8	100	11,4	100		144,2	100		936,2	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,1	100		109836,6	100	11,5	100		144,2	100		931,5	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		107529,6	100	11,7	100		144,3	100		926,8	100		in Betrieb
21:00		3,2	85		0,2	85		0,0	73		4,2	85		0,25	100		39,0	85		0,3	85		0,1	85		110066,1	100	11,5	85		144,3	100		932,2	100		in Betrieb
21:30		4,5	78		0,2	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		42,7	78		0,3	78		0,3	78		108567,0	100	11,6	78		144,6	100		938,5	100		in Betrieb
22:00		4,6	100		0,2	100		0,0</																													