

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,5	100		106207,9	100	11,7	100	143,3	100	940,6	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		107782,9	100	11,5	100	143,0	100	947,3	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		111091,8	100	11,2	100	144,8	100	953,9	100	In marcia
02:00		3,5	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		107307,8	100	11,6	100	144,3	100	939,5	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		107738,7	100	11,6	100	143,7	100	941,5	100	In marcia
03:00		3,8	100		2,0	100		0,03	73		3,8	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		105064,6	100	11,8	100	143,3	100	932,7	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,3	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		107834,7	100	11,5	100	143,4	100	942,2	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		33,9	100		0,3	100		0,5	100		108427,0	100	11,6	100	145,4	100	946,3	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		109230,1	100	11,6	100	147,8	100	940,7	100	In marcia
05:00		4,4	100		2,2	100		0,04	73		3,9	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,5	100		106510,7	100	11,8	100	148,7	100	941,3	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,6	100		0,05	100		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		108700,6	100	11,5	100	149,8	100	943,1	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,6	100		110609,9	100	11,4	100	149,1	100	938,0	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,5	100		108827,4	100	11,6	100	147,7	100	941,9	100	In marcia
07:00		3,0	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		108067,8	100	11,7	100	144,2	100	939,2	100	In marcia
07:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		107596,7	100	11,7	100	143,7	100	940,0	100	In marcia
08:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		34,5	100		0,3	100		0,4	100		107510,8	100	11,7	100	143,6	100	947,9	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		107592,2	100	11,7	100	143,8	100	938,7	100	In marcia
09:00		4,0	86		1,7	86		0,01	73		3,5	86		0,24	100		35,7	86		0,3	86		0,4	86		108420,3	100	11,5	86	143,6	100	948,4	100	In marcia
09:30		7,0	78		2,5	78		0,0	100		4,4	78		0,24	100		25,9	78		0,3	78		0,0	78		108828,8	100	11,5	78	142,8	100	945,5	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		108444,0	100	11,5	100	143,8	100	948,7	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		107040,5	100	11,6	100	143,8	100	947,3	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,9	100		0,02	73		4,3	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		109359,8	100	11,5	100	143,7	100	948,2	100	In marcia
11:30		4,9	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		108312,4	100	11,6	100	143,8	100	948,1	100	In marcia
12:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		35,1	100		0,3	100		0,0	100		108409,2	100	11,5	100	144,5	100	945,4	100	In marcia
12:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		110597,7	100	11,3	100	143,4	100	953,5	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,0	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		106412,3	100	11,6	100	143,5	100	938,8	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		108928,2	100	11,4	100	143,9	100	946,0	100	In marcia
14:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		107708,2	100	11,5	100	144,0	100	945,9	100	In marcia
14:30		4,6	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		108928,9	100	11,4	100	143,8	100	940,6	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,9	100		0,0	73		4,7	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		107063,3	100	11,6	100	143,9	100	939,4	100	In marcia
15:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		108073,9	100	11,5	100	143,8	100	946,2	100	In marcia
16:00		4,7	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		28,7	100		0,3	100		0,0	100		106478,3	100	11,6	100	143,6	100	942,3	100	In marcia
16:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		106488,7	100	11,6	100	144,6	100	941,1	100	In marcia
17:00		4,7	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		106118,7	100	11,6	100	144,8	100	943,9	100	In marcia
17:30		4,8	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		107396,9	100	11,5	100	144,0	100	942,9	100	In marcia
18:00		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		110546,3	100	11,2	100	144,2	100	948,0	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		104972,0	100	11,8	100	144,2	100	937,1	100	In marcia
19:00		4,9	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,2	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		108658,5	100	11,4	100	144,9	100	941,3	100	In marcia
19:30		2,4	100		0,7	100		0,1	100		4,5	100		0,21	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		105795,3	100	11,6	100	143,9	100	929,8	100	In marcia
20:00		5,6	100		1,3	100		0,03	100		4,8	100		0,2	94		36,3	100		0,3	100		0,2	100		111031,8	100	11,3	100	143,5	100	940,4	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		38,9	100		0,3	100		0,1	100		105964,3	100	11,7	100	143,6	100	933,1	100	In marcia
21:00		2,8	84		1,0	84		0,0	73		4,5	84		0,21	100		29,6	84		0,3	84		0,1	84		110079,2	100	11,3	84	143,5	100	947,8	100	In marcia
21:30		2,9	79		1,3	79		0,0	100		3,6	79		0,23	100		31,7	79		0,3	79		0,2	79		109036,5	100	11,4	79	144,7	100	952,3	100	In marcia
22:00		5,3	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		110666,7	100	11,3	100	143,7	100	949,0	100	In marcia
22:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		105789,1	100	11,8	100	144,2	100	926,1	100	In marcia
23:00		3,3	100		1,6	1																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,5	100		106207,9	100		11,7	100		143,3	100		940,6	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		107782,9	100		11,5	100		144,0	100		947,3	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		111091,8	100		11,2	100		144,8	100		953,9	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		107307,8	100		11,6	100		144,3	100		939,5	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		107738,7	100		11,6	100		143,7	100		941,5	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		2,0	100		0,03	73		3,8	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		105064,6	100		11,8	100		143,3	100		932,7	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,3	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		107834,7	100		11,5	100		143,4	100		942,2	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		33,9	100		0,3	100		0,5	100		108427,0	100		11,6	100		145,4	100		946,3	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		109230,1	100		11,6	100		147,8	100		940,7	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		2,2	100		0,04	73		3,9	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,5	100		106510,7	100		11,8	100		148,7	100		941,3	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,6	100		0,05	100		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		107700,6	100		11,5	100		149,8	100		943,1	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,6	100		110609,9	100		11,4	100		149,1	100		938,0	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,5	100		108827,4	100		11,6	100		147,7	100		941,9	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		108067,8	100		11,7	100		144,2	100		939,2	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		107596,7	100		11,7	100		143,7	100		940,0	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		34,5	100		0,3	100		0,4	100		107510,8	100		11,7	100		143,6	100		947,9	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		107592,2	100		11,7	100		143,8	100		938,7	100		in Betrieb
09:00		4,0	86		1,7	86		0,01	73		3,5	86		0,24	100		35,7	86		0,3	86		0,4	86		108420,3	100		11,5	86		143,6	100		948,4	100		in Betrieb
09:30		7,0	78		2,5	78		0,0	100		4,4	78		0,24	100		25,9	78		0,3	78		0,0	78		108828,8	100		11,5	78		142,8	100		945,5	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		108444,0	100		11,5	100		143,8	100		948,7	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		107040,5	100		11,6	100		143,8	100		947,3	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,9	100		0,02	73		4,3	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		109359,8	100		11,5	100		143,7	100		948,2	100		in Betrieb
11:30		4,9	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		108312,4	100		11,6	100		143,8	100		948,1	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		35,1	100		0,3	100		0,0	100		108409,2	100		11,5	100		144,5	100		945,4	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		110597,7	100		11,3	100		143,4	100		953,5	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,0	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		106412,3	100		11,6	100		143,5	100		938,8	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		108928,2	100		11,4	100		143,9	100		946,0	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		107708,2	100		11,5	100		144,0	100		945,9	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		108928,9	100		11,4	100		143,8	100		940,6	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,9	100		0,0	73		4,7	100		0,23	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		107063,3	100		11,6	100		143,9	100		939,4	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		108073,9	100		11,5	100		143,8	100		946,2	100		in Betrieb
16:00		4,7	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		28,7	100		0,3	100		0,0	100		106478,3	100		11,6	100		143,6	100		942,3	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		106488,7	100		11,6	100		144,6	100		941,1	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		106118,7	100		11,6	100		144,8	100		943,9	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		107396,9	100		11,5	100		144,0	100		942,9	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		110546,3	100		11,2	100		144,2	100		948,0	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		104972,0	100		11,8	100		144,2	100		937,1	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,2	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		108658,5	100		11,4	100		144,9	100		941,3	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,7	100		0,1	100		4,5	100		0,21	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		105795,3	100		11,6	100		143,9	100		929,8	100		in Betrieb
20:00		5,6	100		1,3	100		0,03	100		4,8	100		0,2	94		36,3	100		0,3	100		0,2	100		111031,8	100		11,3	100		143,5	100		940,4	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		38,9	100		0,3	100		0,1	100		105964,3	100		11,7	100		143,6	100		933,1	100		in Betrieb
21:00		2,8	84		1,0	84		0,0	73		4,5	84		0,21	100		29,6	84		0,3	84		0,1	84		110079,2	100		11,3	84		143,5	100		947,8	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		1,3	79		0,0	100		3,6	79		0,23	100		31,7	79		0,3	79		0,															