

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		111342,0	100		11,1	100		143,1	100		943,6	100		In marcia
01:00		1,8	100		0,6	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		107390,8	100		11,5	100		145,3	100		936,5	100		In marcia
01:30		4,6	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		108390,7	100		11,5	100		146,7	100		942,3	100		In marcia
02:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		108649,9	100		11,4	100		149,1	100		943,4	100		In marcia
02:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		107811,8	100		11,5	100		153,9	100		941,0	100		In marcia
03:00		3,0	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		108809,1	100		11,4	100		155,3	100		944,6	100		In marcia
03:30		4,1	100		1,9	100		0,09	100		4,3	100		0,23	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		111167,8	100		11,2	100		155,3	100		950,0	100		In marcia
04:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		30,7	100		0,3	100		0,2	100		109115,7	100		11,4	100		154,1	100		942,3	100		In marcia
04:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		106895,1	100		11,6	100		152,9	100		932,7	100		In marcia
05:00		3,9	100		1,2	100		0,03	73		4,4	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		108486,9	100		11,5	100		153,3	100		935,7	100		In marcia
05:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		110133,8	100		11,3	100		153,6	100		943,0	100		In marcia
06:00		3,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		110015,5	100		11,4	100		154,8	100		944,0	100		In marcia
06:30		3,6	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		108681,7	100		11,5	100		154,6	100		938,6	100		In marcia
07:00		3,8	100		1,5	100		0,05	73		4,2	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		107659,6	100		11,6	100		154,3	100		942,1	100		In marcia
07:30		4,9	100		3,8	100		0,14	100		5,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		108674,6	100		11,6	100		153,3	100		945,3	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	95		36,0	100		0,3	100		0,1	100		110050,0	100		11,2	100		151,5	100		941,6	100		In marcia
08:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		107397,3	100		11,5	100		151,3	100		935,6	100		In marcia
09:00		2,6	85		1,8	85		0,15	73		4,4	85		0,24	100		18,9	85		0,3	85		0,1	85		103078,7	100		11,7	85		149,1	100		940,9	100		In marcia
09:30		1,3	78		0,2	78		0,0	100		3,4	78		0,24	100		25,3	78		0,3	78		0,5	78		105951,9	100		11,2	78		148,2	100		939,8	100		In marcia
10:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,5	100		104335,3	100		11,5	100		147,2	100		925,9	100		In marcia
10:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		39,7	100		0,3	100		0,6	100		100540,7	100		11,8	100		142,9	100		916,2	100		In marcia
11:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		42,6	100		0,3	100		0,6	100		101614,4	100		11,7	100		141,8	100		915,8	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,6	100		100366,5	100		11,8	100		142,9	100		918,8	100		In marcia
12:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		38,5	100		0,3	100		0,6	100		99032,6	100		11,8	100		143,0	100		915,5	100		In marcia
12:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,6	100		97999,0	100		11,9	100		145,8	100		912,3	100		In marcia
13:00		3,3	100		0,5	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,6	100		101359,3	100		11,6	100		150,0	100		915,4	100		In marcia
13:30		1,5	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		17,8	100		0,3	100		0,7	100		98532,8	100		11,9	100		152,4	100		920,5	100		In marcia
14:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,6	100		101715,2	100		11,6	100		154,9	100		922,7	100		In marcia
14:30		4,6	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,8	100		101209,4	100		11,6	100		156,4	100		914,7	100		In marcia
15:00		7,6	100		1,1	100		0,01	73		4,3	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,5	100		96832,9	100		12,0	100		156,2	100		914,3	100		In marcia
15:30		6,0	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		16,9	100		0,3	100		0,4	100		96910,1	100		11,9	100		152,1	100		917,2	100		In marcia
16:00		1,7	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		19,5	100		0,3	100		0,4	100		95347,7	100		12,0	100		148,5	100		918,4	100		In marcia
16:30		2,5	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		95924,5	100		11,9	100		146,8	100		916,0	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,5	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		96578,4	100		11,8	100		146,2	100		920,7	100		In marcia
17:30		5,0	100		0,7	100		0,33	100		3,9	100		0,23	100		37,7	100		0,3	100		0,3	100		95843,5	100		11,8	100		146,2	100		920,7	100		In marcia
18:00		3,3	100		0,7	100		0,3	100		3,6	100		0,22	100		40,1	100		0,3	100		0,3	100		97626,7	100		11,6	100		146,6	100		924,5	100		In marcia
18:30		3,1	100		0,5	100		0,34	100		3,3	100		0,21	100		39,3	100		0,3	100		0,5	100		97638,4	100		11,6	100		147,3	100		927,0	100		In marcia
19:00		4,2	100		0,6	100		0,48	73		3,7	100		0,22	100		41,0	100		0,3	100		0,6	100		96337,2	100		11,8	100		148,1	100		918,7	100		In marcia
19:30		6,4	100		0,9	100		0,1	100		3,8	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		99499,3	100		11,6	100		147,9	100		930,0	100		In marcia
20:00		5,0	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		20,8	100		0,3	100		0,5	100		95084,0	100		12,1	100		147,2	100		923,4	100		In marcia
20:30		4,1	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		20,6	100		0,3	100		0,4	100		96550,9	100		11,9	100		146,9	100		927,5	100		In marcia
21:00		4,5	84		0,8	84		0,0	73		4,2	84		0,23	100		19,2	84		0,3	84		0,5	84		96901,7	100		11,8	84		146,7	100		926,0	100		In marcia
21:30		3,3	79		0,5	79		0,74	100		4,0	79		0,23	100		22,7	79		0,3	79		0,2	79</														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		111342,0	100	11,1	100		143,1	100		943,6	100	in Betrieb
01:00		1,8	100		0,6	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		107390,8	100	11,5	100		145,3	100		936,5	100	in Betrieb
01:30		4,6	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		108390,7	100	11,5	100		146,7	100		942,3	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		108649,9	100	11,4	100		149,1	100		943,4	100	in Betrieb
02:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		107811,8	100	11,5	100		153,9	100		941,0	100	in Betrieb
03:00		3,0	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		108809,1	100	11,4	100		155,3	100		944,6	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		1,9	100		0,09	100		4,3	100		0,23	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		111167,8	100	11,2	100		155,3	100		950,0	100	in Betrieb
04:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		30,7	100		0,3	100		0,2	100		109115,7	100	11,4	100		154,1	100		942,3	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		106895,1	100	11,6	100		152,9	100		932,7	100	in Betrieb
05:00		3,9	100		1,2	100		0,03	73		4,4	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		108486,9	100	11,5	100		153,3	100		935,7	100	in Betrieb
05:30		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		110133,8	100	11,3	100		153,6	100		943,0	100	in Betrieb
06:00		3,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		110015,5	100	11,4	100		154,8	100		944,0	100	in Betrieb
06:30		3,6	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		108681,7	100	11,5	100		154,6	100		938,6	100	in Betrieb
07:00		3,8	100		1,5	100		0,05	73		4,2	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		107659,6	100	11,6	100		154,3	100		942,1	100	in Betrieb
07:30		4,9	100		3,8	100		0,14	100		5,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		108674,6	100	11,6	100		153,3	100		945,3	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	95		36,0	100		0,3	100		0,1	100		110050,0	100	11,2	100		151,5	100		941,6	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		107397,3	100	11,5	100		151,3	100		935,6	100	in Betrieb
09:00		2,6	85		1,8	85		0,15	73		4,4	85		0,24	100		18,9	85		0,3	85		0,1	85		103078,7	100	11,7	85		149,1	100		940,9	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		0,2	78		0,0	100		3,4	78		0,24	100		25,3	78		0,3	78		0,5	78		105951,9	100	11,2	78		148,2	100		939,8	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,5	100		104335,3	100	11,5	100		147,2	100		925,9	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		39,7	100		0,3	100		0,6	100		100540,7	100	11,8	100		142,9	100		916,2	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		42,6	100		0,3	100		0,6	100		101614,4	100	11,7	100		141,8	100		915,8	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,6	100		100366,5	100	11,8	100		142,9	100		918,8	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		38,5	100		0,3	100		0,6	100		99032,6	100	11,8	100		143,0	100		915,5	100	in Betrieb
12:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,6	100		97999,0	100	11,9	100		145,8	100		912,3	100	in Betrieb
13:00		3,3	100		0,5	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,6	100		101359,3	100	11,6	100		150,0	100		915,4	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		17,8	100		0,3	100		0,7	100		98532,8	100	11,9	100		152,4	100		920,5	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,6	100		101715,2	100	11,6	100		154,9	100		922,7	100	in Betrieb
14:30		4,6	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,8	100		101209,4	100	11,6	100		156,4	100		914,7	100	in Betrieb
15:00		7,6	100		1,1	100		0,01	73		4,3	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,5	100		96832,9	100	12,0	100		156,2	100		914,3	100	in Betrieb
15:30		6,0	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		16,9	100		0,3	100		0,4	100		96910,1	100	11,9	100		152,1	100		917,2	100	in Betrieb
16:00		1,7	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		19,5	100		0,3	100		0,4	100		95347,7	100	12,0	100		148,5	100		918,4	100	in Betrieb
16:30		2,5	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		95924,5	100	11,9	100		146,8	100		916,0	100	in Betrieb
17:00		3,2	100		0,5	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		96578,4	100	11,8	100		146,2	100		920,7	100	in Betrieb
17:30		5,0	100		0,7	100		0,33	100		3,9	100		0,23	100		37,7	100		0,3	100		0,3	100		95843,5	100	11,8	100		146,2	100		920,7	100	in Betrieb
18:00		3,3	100		0,7	100		0,3	100		3,6	100		0,22	100		40,1	100		0,3	100		0,3	100		97626,7	100	11,6	100		146,6	100		924,5	100	in Betrieb
18:30		3,1	100		0,5	100		0,34	100		3,3	100		0,21	100		39,3	100		0,3	100		0,5	100		97638,4	100	11,6	100		147,3	100		927,0	100	in Betrieb
19:00		4,2	100		0,6	100		0,48	73		3,7	100		0,22	100		41,0	100		0,3	100		0,6	100		96337,2	100	11,8	100		148,1	100		918,7	100	in Betrieb
19:30		6,4	100		0,9	100		0,1	100		3,8	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		99499,3	100	11,6	100		147,9	100		930,0	100	in Betrieb
20:00		5,0	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		20,8	100		0,3	100		0,5	100		95084,0	100	12,1	100		147,2	100		923,4	100	in Betrieb
20:30		4,1	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		20,6	100		0,3	100		0,4	100		96550,9	100	11,9	100		146,9	100		927,5	100	in Betrieb
21:00		4,5	84		0,8	84		0,0	73		4,2	84		0,23	100		19,2	84		0,3	84		0,5	84		96901,7	100	11,8	84		146,7	100		926,0	100	in Betrieb
21:30		3,3	79		0,5	79		0,74	100		4,0	79		0,23	100		22,7	79		0,3	79		0,2	79		97747,3	100	11,8	79		146,6	100		932,3	100	in Betrieb
22:00		3,3	100		0,4	100		0,54	100		4,0	100		0,24	100		19,4	100		0,3	100		0,3	100		95802,4	100	12,0	100		145,6	100		9		