

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		116625,7	100	11,6	100		157,9	100		941,5	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		120627,3	100	11,3	100		157,7	100		949,5	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		36,3	100		0,3	100		0,1	100		116220,0	100	11,6	100		159,4	100		946,4	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		119343,9	100	11,3	100		159,3	100		950,9	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		116891,7	100	11,6	100		160,5	100		945,3	100	In marcia
03:00		2,2	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		115359,3	100	11,7	100		161,9	100		947,8	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		117527,7	100	11,5	100		160,3	100		951,1	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		29,1	100		0,3	100		0,0	100		116294,9	100	11,6	100		160,2	100		946,0	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		115839,9	100	11,6	100		161,1	100		942,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		118957,4	100	11,3	100		163,1	100		942,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		118910,9	100	11,4	100		163,8	100		945,0	100	In marcia
06:00		1,5	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		117372,2	100	11,5	100		163,7	100		941,7	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		121385,7	100	11,2	100		164,1	100		952,3	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		5,3	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		116721,6	100	11,6	100		163,3	100		941,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		35,8	100		0,3	100		0,2	100		116909,1	100	11,5	100		160,4	100		948,4	100	In marcia
08:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		34,4	100		0,3	100		0,1	100		120211,2	100	11,1	100		157,6	100		949,2	100	In marcia
08:30		6,1	100		2,2	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		117034,7	100	11,5	100		156,1	100		947,5	100	In marcia
09:00		3,2	84		0,8	84		0,0	73		4,6	84		0,21	100		22,7	84		0,3	84		0,0	84		116448,3	100	11,5	84		155,1	100		952,0	100	In marcia
09:30		3,3	79		0,8	79		0,0	100		4,0	79		0,22	100		37,0	79		0,3	79		0,4	79		118361,7	100	11,3	79		155,2	100		953,3	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		38,4	100		0,3	100		0,4	100		120702,8	100	11,2	100		156,1	100		940,6	100	In marcia
10:30		3,5	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		21,2	100		0,3	100		0,1	100		118823,9	100	11,5	100		155,9	100		947,4	100	In marcia
11:00		2,6	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		22,3	100		0,3	100		0,2	100		115634,3	100	11,6	100		154,5	100		939,5	100	In marcia
11:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		117573,1	100	11,3	100		155,0	100		946,8	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		34,2	100		0,3	100		0,2	100		117507,6	100	11,3	100		155,5	100		949,4	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		116739,8	100	11,3	100		155,9	100		955,9	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		118121,6	100	11,2	100		155,4	100		955,4	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		120237,8	100	11,1	100		156,4	100		956,6	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		114451,1	100	11,5	100		157,4	100		950,5	100	In marcia
14:30		4,7	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		114106,9	100	11,6	100		156,2	100		943,1	100	In marcia
15:00		5,8	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		117112,6	100	11,2	100		156,2	100		949,8	100	In marcia
15:30		4,5	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		112159,7	100	11,6	100		155,1	100		944,2	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		19,1	100		0,3	100		0,1	100		112499,4	100	11,4	100		154,3	100		951,5	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		28,8	100		0,2	100		0,3	100		117745,9	100	10,7	100		160,0	100		969,0	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,4	100		116161,2	100	11,4	100		165,0	100		954,5	100	In marcia
17:30		5,6	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		112721,5	100	11,6	100		166,7	100		945,9	100	In marcia
18:00		5,1	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,5	100		115468,9	100	11,4	100		166,3	100		952,0	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		116493,6	100	11,3	100		166,5	100		957,4	100	In marcia
19:00		2,9	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		114664,3	100	11,4	100		166,9	100		954,5	100	In marcia
19:30		5,7	100		1,7	100		0,07	100		3,7	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		114992,6	100	11,3	100		165,9	100		952,6	100	In marcia
20:00		4,5	100		1,0	100		0,07	100		4,0	100		0,21	95		32,5	100		0,2	100		0,5	100		118682,7	100	11,0	100		165,9	100		962,8	100	In marcia
20:30		4,7	100		0,8	100		0,06	100		4,3	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		114295,7	100	11,4	100		165,6	100		948,7	100	In marcia
21:00		2,6	85		0,7	85		0,04	73		4,0	85		0,2	100		27,2	85		0,2	85		0,4	85		118878,1	100	11,1	85		165,6	100		956,9	100	In marcia
21:30		4,9	78		0,5	78		0,17	100		4,2	78		0,22	100		24,7	78		0,3	78		0,0	78		114561,3	100	11,5	78		160,1	100		956,8	100	In marcia
22:00		3,9	100		0,7	100		0,08	100		3,9	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		115037,7	100	11,5	100		143,3	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		116625,7	100		11,6	100		157,9	100		941,5	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		120627,3	100		11,3	100		157,7	100		949,5	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		36,3	100		0,3	100		0,1	100		116220,0	100		11,6	100		159,4	100		946,4	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		119343,9	100		11,3	100		159,3	100		950,9	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		116891,7	100		11,6	100		160,5	100		945,3	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		115359,3	100		11,7	100		161,9	100		947,8	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		117527,7	100		11,5	100		160,3	100		951,1	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		29,1	100		0,3	100		0,0	100		116294,9	100		11,6	100		160,2	100		946,0	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		115839,9	100		11,6	100		161,1	100		942,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		118957,4	100		11,3	100		163,1	100		942,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		118910,9	100		11,4	100		163,8	100		945,0	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		117372,2	100		11,5	100		163,7	100		941,7	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		121385,7	100		11,2	100		164,1	100		952,3	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		5,3	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		116721,6	100		11,6	100		163,3	100		941,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		35,8	100		0,3	100		0,2	100		116909,1	100		11,5	100		160,4	100		948,4	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		34,4	100		0,3	100		0,1	100		120211,2	100		11,1	100		157,6	100		949,2	100		in Betrieb
08:30		6,1	100		2,2	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		117034,7	100		11,5	100		156,1	100		947,5	100		in Betrieb
09:00		3,2	84		0,8	84		0,0	73		4,6	84		0,21	100		22,7	84		0,3	84		0,0	84		116448,3	100		11,5	84		155,1	100		952,0	100		in Betrieb
09:30		3,3	79		0,8	79		0,0	100		4,0	79		0,22	100		37,0	79		0,3	79		0,4	79		118361,7	100		11,3	79		155,2	100		953,3	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		38,4	100		0,3	100		0,4	100		120702,8	100		11,2	100		156,1	100		940,6	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		21,2	100		0,3	100		0,1	100		118823,9	100		11,5	100		155,9	100		947,4	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		22,3	100		0,3	100		0,2	100		115634,3	100		11,6	100		154,5	100		939,5	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		117573,1	100		11,3	100		155,0	100		946,8	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		34,2	100		0,3	100		0,2	100		117507,6	100		11,3	100		155,5	100		949,4	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		116739,8	100		11,3	100		155,9	100		955,9	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		118121,6	100		11,2	100		155,4	100		955,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		120237,8	100		11,1	100		156,4	100		956,6	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		114451,1	100		11,5	100		157,4	100		950,5	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		114106,9	100		11,6	100		156,2	100		943,1	100		in Betrieb
15:00		5,8	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		117112,6	100		11,2	100		156,2	100		949,8	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		112159,7	100		11,6	100		155,1	100		944,2	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		19,1	100		0,3	100		0,1	100		112499,4	100		11,4	100		154,3	100		951,5	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		28,8	100		0,2	100		0,3	100		117745,9	100		10,7	100		160,0	100		969,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,4	100		116161,2	100		11,4	100		165,0	100		954,5	100		in Betrieb
17:30		5,6	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		112721,5	100		11,6	100		166,7	100		945,9	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,5	100		115468,9	100		11,4	100		166,3	100		952,0	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		116493,6	100		11,3	100		166,5	100		957,4	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		114664,3	100		11,4	100		166,9	100		954,5	100		in Betrieb
19:30		5,7	100		1,7	100		0,07	100		3,7	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		114992,6	100		11,3	100		165,9	100		952,6	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,0	100		0,07	100		4,0	100		0,21	95		32,5	100		0,2	100		0,5	100		118682,7	100		11,0	100		165,9	100		962,8	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,8	100		0,06	100		4,3	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		114295,7	100		11,4	100		165,6	100		948,7	100		in Betrieb
21:00		2,6	85		0,7	85		0,04	73		4,0	85		0,2	100		27,2	85		0,2	85		0,4	85		118878,1	100		11,1	85		165,6	100		956,9	100		in Betrieb
21:30		4,9	78		0,5	78		0,17	100		4,2	78		0,22	100		24,7	78		0,3	78		0,0															