

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/06/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		4,7	100		0,6	100		0,07	100		4,6	100		0,2	100		38,3	100		0,3	100		0,1	100		118340,5	100		11,1	100		153,1	100		958,1	100		In marcia
01:00		2,7	100		0,3	100		0,06	73		4,4	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		113356,2	100		11,5	100		152,1	100		950,7	100		In marcia
01:30		3,2	100		0,3	100		0,02	100		4,5	100		0,2	100		38,2	100		0,3	100		0,0	100		115291,3	100		11,3	100		152,3	100		952,0	100		In marcia
02:00		4,6	100		0,4	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		116302,7	100		11,1	100		152,9	100		955,0	100		In marcia
02:30		4,6	100		0,3	100		0,08	100		4,8	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		115774,2	100		11,2	100		154,1	100		953,8	100		In marcia
03:00		4,5	100		0,4	100		0,07	73		4,6	100		0,2	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		118903,6	100		11,0	100		156,5	100		961,2	100		In marcia
03:30		4,2	100		1,1	100		0,05	100		4,8	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		115216,9	100		11,4	100		156,0	100		953,1	100		In marcia
04:00		3,6	100		0,5	100		0,07	100		4,5	100		0,21	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		114615,9	100		11,4	100		156,2	100		953,4	100		In marcia
04:30		4,3	100		0,7	100		0,08	100		4,9	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		118002,0	100		11,1	100		157,8	100		960,8	100		In marcia
05:00		3,3	100		0,5	100		0,07	73		5,1	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		117077,3	100		11,3	100		160,0	100		962,6	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,4	100		0,08	100		5,0	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		113642,5	100		11,5	100		160,8	100		953,1	100		In marcia
06:00		5,7	100		0,8	100		0,12	100		5,2	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		116148,8	100		11,3	100		160,4	100		950,8	100		In marcia
06:30		4,5	100		0,6	100		0,08	100		5,0	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		114205,7	100		11,4	100		159,1	100		948,4	100		In marcia
07:00		3,9	100		0,5	100		0,07	73		5,0	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		115990,2	100		11,3	100		159,2	100		958,9	100		In marcia
07:30		3,7	100		0,7	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		114705,6	100		11,3	100		158,9	100		962,3	100		In marcia
08:00		1,7	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		43,0	100		0,3	100		0,0	100		116807,3	100		11,1	100		158,2	100		959,4	100		In marcia
08:30		3,1	100		0,4	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		44,3	100		0,3	100		0,1	100		117199,1	100		11,1	100		157,6	100		955,2	100		In marcia
09:00		3,4	85		0,8	85		0,12	73		3,9	85		0,22	100		49,0	85		0,3	85		0,1	85		115105,2	100		11,3	85		156,8	100		948,7	100		In marcia
09:30		5,3	79		1,4	79		0,06	100		4,1	79		0,21	100		24,7	79		0,3	79		0,4	79		116008,3	100		11,3	79		155,8	100		957,6	100		In marcia
10:00		3,6	100		1,0	100		0,04	100		4,1	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		114868,7	100		11,5	100		154,4	100		958,6	100		In marcia
10:30		6,6	100		1,7	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		16,8	100		0,3	100		0,4	100		114029,3	100		11,5	100		154,2	100		953,9	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,9	100		0,01	73		4,7	100		0,22	100		19,3	100		0,3	100		0,5	100		114397,5	100		11,5	100		153,6	100		955,5	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,4	100		0,02	100		4,4	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,7	100		118500,7	100		10,9	100		153,8	100		964,3	100		In marcia
12:00		1,2	100		0,4	100		0,07	100		3,7	100		0,22	94		40,8	100		0,3	100		0,6	100		120511,3	100		11,0	100		156,2	100		960,2	100		In marcia
12:30		1,5	100		0,5	100		0,09	100		3,7	100		0,23	100		38,5	100		0,3	100		0,6	100		114895,8	100		11,6	100		157,0	100		942,7	100		In marcia
13:00		3,5	100		1,2	100		0,13	73		3,7	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		118160,9	100		11,3	100		157,2	100		950,5	100		In marcia
13:30		6,7	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		17,9	100		0,3	100		0,3	100		111428,9	100		11,9	100		155,5	100		937,9	100		In marcia
14:00		3,7	100		0,9	100		0,01	100		4,2	100		0,21	100		20,8	100		0,3	100		0,5	100		115100,0	100		11,5	100		155,3	100		953,8	100		In marcia
14:30		3,1	100		1,6	100		0,02	100		4,2	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		112536,1	100		11,7	100		153,6	100		943,6	100		In marcia
15:00		2,3	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		113803,7	100		11,5	100		152,9	100		948,1	100		In marcia
15:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		113724,6	100		11,4	100		152,1	100		943,6	100		In marcia
16:00		5,1	100		1,4	100		0,06	100		4,4	100		0,21	94		22,8	100		0,3	100		0,4	100		114179,8	100		11,3	100		153,3	100		953,3	100		In marcia
16:30		4,2	100		0,9	100		0,01	100		4,8	100		0,21	100		23,2	100		0,3	100		0,4	100		114199,8	100		11,4	100		154,0	100		952,7	100		In marcia
17:00		1,5	100		0,4	100		0,02	73		4,5	100		0,2	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		114423,4	100		11,4	100		155,3	100		950,0	100		In marcia
17:30		2,4	100		0,5	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		114059,7	100		11,4	100		157,5	100		953,7	100		In marcia
18:00		5,3	100		0,8	100		0,1	100		4,9	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		113706,9	100		11,4	100		159,3	100		952,1	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,3	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		115620,2	100		11,3	100		160,0	100		951,4	100		In marcia
19:00		3,9	100		0,4	100		0,08	73		4,6	100		0,21	100		18,0	100		0,3	100		0,4	100		113380,8	100		11,5	100		159,1	100		954,2	100		In marcia
19:30		4,2	100		0,9	100		0,14	100		4,6	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		113402,5	100		11,5	100		158,3	100		959,4	100		In marcia
20:00		3,6	100		0,8	100		0,08	100		4,4	100		0,21	94		34,5	100		0,3	100		0,5	100		115490,2	100		11,2	100		156,7	100		969,8	100		In marcia
20:30		2,0	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		112560,2	100		11,5	100		154,7	100		963,9	100		In marcia
21:00		3,9	86		0,7	86		0,04	73		4,8	86		0,2	100		34,0	86		0,3	86		0,3	86		115757,5	100		11,2	86		154,3	100		968,1	100		In marcia
21:30		4,8	78		1,2	78		0,0	100		4,1	78		0,21	100																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,7	100		0,6	100		0,07	100		4,6	100		0,2	100		38,3	100		0,3	100		0,1	100		118340,5	100	11,1	100		153,1	100		958,1	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,3	100		0,06	73		4,4	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		113356,2	100	11,5	100		152,1	100		950,7	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,3	100		0,02	100		4,5	100		0,2	100		38,2	100		0,3	100		0,0	100		115291,3	100	11,3	100		152,3	100		952,0	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		0,4	100		0,08	100		4,3	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		116302,7	100	11,1	100		152,9	100		955,0	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,3	100		0,08	100		4,8	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		115774,2	100	11,2	100		154,1	100		953,8	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,4	100		0,07	73		4,6	100		0,2	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		118903,6	100	11,0	100		156,5	100		961,2	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		1,1	100		0,05	100		4,8	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		115216,9	100	11,4	100		156,0	100		953,1	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,5	100		0,07	100		4,5	100		0,21	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		114615,9	100	11,4	100		156,2	100		953,4	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,7	100		0,08	100		4,9	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		118002,0	100	11,1	100		157,8	100		960,8	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,5	100		0,07	73		5,1	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		117077,3	100	11,3	100		160,0	100		962,6	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,4	100		0,08	100		5,0	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		113642,5	100	11,5	100		160,8	100		953,1	100		in Betrieb
06:00		5,7	100		0,8	100		0,12	100		5,2	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		116148,8	100	11,3	100		160,4	100		950,8	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,6	100		0,08	100		5,0	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		114205,7	100	11,4	100		159,1	100		948,4	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,5	100		0,07	73		5,0	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		115990,2	100	11,3	100		159,2	100		958,9	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,7	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		114705,6	100	11,3	100		158,9	100		962,3	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		43,0	100		0,3	100		0,0	100		116807,3	100	11,1	100		158,2	100		959,4	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,4	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		44,3	100		0,3	100		0,1	100		117199,1	100	11,1	100		157,6	100		955,2	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		0,8	85		0,12	73		3,9	85		0,22	100		49,0	85		0,3	85		0,1	85		115105,2	100	11,3	85		156,8	100		948,7	100		in Betrieb
09:30		5,3	79		1,4	79		0,06	100		4,1	79		0,21	100		24,7	79		0,3	79		0,4	79		116008,3	100	11,3	79		155,8	100		957,6	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,0	100		0,04	100		4,1	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		114868,7	100	11,5	100		154,4	100		958,6	100		in Betrieb
10:30		6,6	100		1,7	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		16,8	100		0,3	100		0,4	100		114029,3	100	11,5	100		154,2	100		953,9	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,9	100		0,01	73		4,7	100		0,22	100		19,3	100		0,3	100		0,5	100		114397,5	100	11,5	100		153,6	100		955,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,4	100		0,02	100		4,4	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,7	100		118500,7	100	10,9	100		153,8	100		964,3	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,4	100		0,07	100		3,7	100		0,22	94		40,8	100		0,3	100		0,6	100		120511,3	100	11,0	100		156,2	100		960,2	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		0,5	100		0,09	100		3,7	100		0,23	100		38,5	100		0,3	100		0,6	100		114895,8	100	11,6	100		157,0	100		942,7	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,2	100		0,13	73		3,7	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		118160,9	100	11,3	100		157,2	100		950,5	100		in Betrieb
13:30		6,7	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		17,9	100		0,3	100		0,3	100		111428,9	100	11,9	100		155,5	100		937,9	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,9	100		0,01	100		4,2	100		0,21	100		20,8	100		0,3	100		0,5	100		115100,0	100	11,5	100		155,3	100		953,8	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,6	100		0,02	100		4,2	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		112536,1	100	11,7	100		153,6	100		943,6	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		113803,7	100	11,5	100		152,9	100		948,1	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		113724,6	100	11,4	100		152,1	100		943,6	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		1,4	100		0,06	100		4,4	100		0,21	94		22,8	100		0,3	100		0,4	100		114179,8	100	11,3	100		153,3	100		953,3	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,9	100		0,01	100		4,8	100		0,21	100		23,2	100		0,3	100		0,4	100		114199,8	100	11,4	100		154,0	100		952,7	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		0,4	100		0,02	73		4,5	100		0,2	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		114423,4	100	11,4	100		153,3	100		955,0	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,5	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		114059,7	100	11,4	100		157,5	100		953,7	100		in Betrieb
18:00		5,3	100		0,8	100		0,1	100		4,9	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		113706,9	100	11,4	100		159,3	100		952,1	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,3	100		0,08	100		4,5	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		115620,2	100	11,3	100		160,0	100		951,4	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,4	100		0,08	73		4,6	100		0,21	100		18,0	100		0,3	100		0,4	100		113380,8	100	11,5	100		159,1	100		954,2	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,9	100		0,14	100		4,6	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		113402,5	100	11,5	100		158,3	100		959,4	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,8	100		0,08	100		4,4	100		0,21	94		34,5	100		0,3	100		0,5	100		115490,2	100	11,2	100		156,7	100		969,8	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		112560,2	100	11,5	100		154,7	100		963,9	100		in Betrieb
21:00		3,9	86		0,7	86		0,04	73		4,8	86		0,2	100		34,0	86		0,3	86		0,3	86		115757,5	100	11,2	86		154,3	100		968,1	100		in Betrieb
21:30		4,8	78		1,2	78		0,0	100		4,1	78		0,21	100		38,4	78		0,3	78		0,4	78		110942,2	100	11,6	78		154,2	100		954,0	100		in Betrieb
22:00		6,2	100																																		