

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/06/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		41,0	100		0,3	100		0,5	100		116531,2	100	11,4	100	155,0	100	956,3	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		43,4	100		0,3	100		0,4	100		117572,6	100	11,4	100	155,5	100	954,4	100	In marcia
01:30		6,7	100		2,6	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		119306,7	100	11,4	100	158,2	100	959,9	100	In marcia
02:00		1,9	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		21,6	100		0,3	100		0,5	100		117878,6	100	11,6	100	161,0	100	959,5	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		115911,0	100	11,6	100	161,6	100	951,2	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		117782,0	100	11,5	100	160,9	100	964,8	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		116214,1	100	11,6	100	160,5	100	954,3	100	In marcia
04:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		32,2	100		0,3	100		0,5	100		116199,0	100	11,5	100	160,5	100	949,7	100	In marcia
04:30		6,0	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,5	100		118054,9	100	11,4	100	161,0	100	954,6	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		118425,1	100	11,3	100	162,4	100	962,3	100	In marcia
05:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		115920,0	100	11,5	100	164,0	100	957,7	100	In marcia
06:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,6	100		117069,0	100	11,4	100	164,7	100	952,9	100	In marcia
06:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		118339,7	100	11,4	100	163,1	100	961,3	100	In marcia
07:00		3,8	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		112274,8	100	11,8	100	162,1	100	951,1	100	In marcia
07:30		3,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		106261,0	100	12,1	100	157,8	100	931,6	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		106176,9	100	11,9	100	154,1	100	930,2	100	In marcia
08:30		4,5	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		106445,4	100	11,8	100	152,3	100	939,8	100	In marcia
09:00		3,7	84		0,8	84		0,0	73		3,6	84		0,2	100		30,1	84		0,3	84		0,5	84		112278,9	100	11,2	84	151,0	100	953,4	100	In marcia
09:30		4,5	79		1,3	79		0,0	100		4,0	79		0,21	100		29,1	79		0,3	79		0,3	79		107536,6	100	11,7	79	150,3	100	947,7	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		109705,5	100	11,5	100	150,2	100	944,5	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		110994,1	100	11,4	100	149,7	100	948,0	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,5	100		0,06	73		4,3	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		111811,5	100	11,4	100	150,0	100	948,3	100	In marcia
11:30		5,2	100		1,1	100		0,21	100		4,4	100		0,22	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		110598,9	100	11,6	100	151,9	100	946,5	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,9	100		0,06	100		3,9	100		0,21	94		30,8	100		0,3	100		0,4	100		115175,2	100	11,2	100	159,2	100	958,0	100	In marcia
12:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,5	100		113478,1	100	11,4	100	170,5	100	956,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		114809,3	100	11,4	100	169,8	100	959,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,6	100		115823,6	100	11,3	100	164,7	100	963,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,6	100		117556,9	100	11,3	100	161,6	100	963,1	100	In marcia
14:30		5,2	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		115704,7	100	11,5	100	159,9	100	960,2	100	In marcia
15:00		6,2	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		17,9	100		0,3	100		0,4	100		112912,2	100	11,8	100	159,1	100	959,4	100	In marcia
15:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		17,9	100		0,3	100		0,1	100		111568,6	100	11,7	100	157,0	100	953,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,2	94		21,7	100		0,3	100		0,3	100		119549,7	100	11,0	100	160,0	100	970,7	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		115950,5	100	11,4	100	164,2	100	961,2	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,1	100		0,08	73		3,7	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		114852,5	100	11,6	100	164,9	100	955,6	100	In marcia
17:30		3,4	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		114095,0	100	11,6	100	163,1	100	947,1	100	In marcia
18:00		4,3	100		2,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		114956,0	100	11,5	100	162,4	100	948,8	100	In marcia
18:30		6,6	100		2,9	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		113248,1	100	11,7	100	161,2	100	949,9	100	In marcia
19:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		113327,0	100	11,7	100	160,4	100	953,3	100	In marcia
19:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		114227,6	100	11,5	100	161,1	100	957,3	100	In marcia
20:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,21	94		30,0	100		0,3	100		0,4	100		113340,7	100	11,6	100	160,4	100	952,8	100	In marcia
20:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		115195,0	100	11,5	100	157,6	100	953,1	100	In marcia
21:00		4,9	86		1,5	86		0,01	73		4,4	86		0,21	100		34,5	86		0,3	86		0,3	86		116157,5	100	11,4	86	156,4	100	953,9	100	In marcia
21:30		3,9	78		0,7	78		0,0	100		4,8	78		0,22	100		29,7	78		0,3	78		0,0	78		111300,6	100	11,9	78	155,4	100	944,6	100	In marcia
22:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		5,5	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		113362,2	100	11,6	100	154,1	100	947,2	100	In marcia
22:30		3,3	100		0,3	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		110371,7	100	11,8	100	153,8	100	945,6	100	In marcia
23:00		5,7	100		1,0	100																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		41,0	100		0,3	100		0,5	100		116531,2	100		11,4	100		155,0	100		956,3	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		43,4	100		0,3	100		0,4	100		117572,6	100		11,4	100		155,5	100		954,4	100		in Betrieb
01:30		6,7	100		2,6	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		119306,7	100		11,4	100		158,2	100		959,9	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		21,6	100		0,3	100		0,5	100		117878,6	100		11,6	100		161,0	100		959,5	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		115911,0	100		11,6	100		161,6	100		951,2	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		117782,0	100		11,5	100		160,9	100		964,8	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		116214,1	100		11,6	100		160,5	100		954,3	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		32,2	100		0,3	100		0,5	100		116199,0	100		11,5	100		160,5	100		949,7	100		in Betrieb
04:30		6,0	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,5	100		118054,9	100		11,4	100		161,0	100		954,6	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		118425,1	100		11,3	100		162,4	100		962,3	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		115920,0	100		11,5	100		164,0	100		957,7	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,6	100		117069,0	100		11,4	100		164,7	100		952,9	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		118339,7	100		11,4	100		163,1	100		961,3	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		112274,8	100		11,8	100		162,1	100		951,1	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		106281,0	100		12,1	100		157,8	100		931,6	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		106176,9	100		11,9	100		154,1	100		930,2	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		106445,4	100		11,8	100		152,3	100		939,8	100		in Betrieb
09:00		3,7	84		0,8	84		0,0	73		3,6	84		0,2	100		30,1	84		0,3	84		0,5	84		112278,9	100		11,2	84		151,0	100		953,4	100		in Betrieb
09:30		4,5	79		1,3	79		0,0	100		4,0	79		0,21	100		29,1	79		0,3	79		0,3	79		107536,6	100		11,7	79		150,3	100		947,7	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		109705,5	100		11,5	100		150,2	100		944,5	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		110994,1	100		11,4	100		149,7	100		948,0	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,5	100		0,06	73		4,3	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		111811,5	100		11,4	100		150,0	100		948,3	100		in Betrieb
11:30		5,2	100		1,1	100		0,21	100		4,4	100		0,22	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		110598,9	100		11,6	100		151,9	100		946,5	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,9	100		0,06	100		3,9	100		0,21	94		30,8	100		0,3	100		0,4	100		115175,2	100		11,2	100		152,2	100		958,0	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,5	100		113478,1	100		11,4	100		170,5	100		956,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		3,6	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		114809,3	100		11,4	100		169,8	100		959,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,6	100		115823,6	100		11,3	100		164,7	100		963,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,6	100		117556,9	100		11,3	100		161,6	100		963,1	100		in Betrieb
14:30		5,2	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		115704,7	100		11,5	100		159,9	100		960,2	100		in Betrieb
15:00		6,2	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		17,9	100		0,3	100		0,4	100		112912,2	100		11,8	100		159,1	100		959,4	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		17,9	100		0,3	100		0,1	100		111568,6	100		11,7	100		157,0	100		953,2	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,2	94		21,7	100		0,3	100		0,3	100		119549,7	100		11,0	100		160,0	100		970,7	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		115950,5	100		11,4	100		164,2	100		961,2	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,1	100		0,08	73		3,7	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		114852,5	100		11,6	100		164,9	100		955,6	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		114095,0	100		11,6	100		163,1	100		947,1	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		2,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		114956,0	100		11,5	100		162,4	100		948,8	100		in Betrieb
18:30		6,6	100		2,9	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		113248,1	100		11,7	100		161,2	100		949,9	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		113327,0	100		11,7	100		160,4	100		953,3	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		114227,6	100		11,5	100		161,1	100		957,3	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,21	94		30,0	100		0,3	100		0,4	100		113340,7	100		11,6	100		160,4	100		952,8	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		115195,0	100		11,5	100		157,6	100		953,1	100		in Betrieb
21:00		4,9	86		1,5	86		0,01	73		4,4	86		0,21	100		34,5	86		0,3	86		0,3	86		116157,5	100		11,4	86		156,4	100		953,9	100		in Betrieb
21:30		3,9	78		0,7	78		0,0	100		4,8	78		0,22	100		29,7	78		0,3	78		0,0</															