



Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	
00:30		2,8	100		1,5	100		0,07	100		4,0	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		106318,9	100		11,7	100		151,4	100		937,4	100	in Betrieb
01:00		6,7	100		1,6	100		0,06	73		4,3	100		0,2	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		111029,2	100		11,3	100		154,0	100		943,4	100	in Betrieb
01:30		4,4	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		17,4	100		0,3	100		0,0	100		105422,2	100		11,8	100		155,5	100		933,5	100	in Betrieb
02:00		4,4	100		0,8	100		0,03	100		5,3	100		0,21	100		16,2	100		0,3	100		0,1	100		103713,0	100		11,9	100		155,6	100		921,1	100	in Betrieb
02:30		2,0	100		0,6	100		0,01	100		5,0	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		100276,3	100		12,0	100		156,0	100		924,6	100	in Betrieb
03:00		2,1	100		0,4	100		0,03	73		4,3	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		98837,6	100		11,9	100		156,9	100		919,2	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		0,5	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		95485,9	100		12,1	100		152,1	100		913,5	100	in Betrieb
04:00		4,4	100		0,7	100		0,1	100		4,8	100		0,21	95		34,4	100		0,3	100		0,0	100		97635,4	100		12,0	100		148,9	100		918,7	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,7	100		0,09	100		5,6	100		0,22	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		96151,9	100		12,3	100		150,3	100		907,8	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		0,6	100		0,1	73		4,5	100		0,24	100		18,7	100		0,3	100		0,0	100		87696,8	100		12,8	100		155,1	100		894,6	100	in Betrieb
05:30																																					Kein Mull
06:00																																					Kein Mull
06:30																																					Kein Mull
07:00																																					Kein Mull
07:30																																					Kein Mull
08:00																																					Kein Mull
08:30																																					Kein Mull
09:00																																					Kein Mull
09:30																																					Kein Mull
10:00																																					Kein Mull
10:30																																					Kein Mull
11:00																																					Kein Mull
11:30																																					Kein Mull
12:00																																					Kein Mull
12:30																																					Kein Mull
13:00																																					Kein Mull
13:30																																					Kein Mull
14:00																																					Kein Mull
14:30																																					Kein Mull
15:00																																					Kein Mull
15:30																																					Kein Mull
16:00																																					Kein Mull
16:30																																					Kein Mull
17:00																																					Kein Mull
17:30																																					Kein Mull
18:00																																					Kein Mull
18:30																																					Kein Mull
19:00																																					Kein Mull
19:30																																					Kein Mull
20:00																																					Kein Mull
20:30																																					Kein Mull
21:00																																					Kein Mull
21:30																																					Kein Mull
22:00																																					Kein Mull
22:30																																					Kein Mull
23:00																																					Kein Mull
23:30																																					Kein Mull
24:00																																					Kein Mull

<b>MIN</b>		2		0,4		0		4		0,20		16,2		0,3		0		87696,8		11,3		148,9		894,6												
<b>MAX</b>		6,7		1,6		0,1		5,6		0,24		36,1		0,3		0,1		111029,2		12,8		156,9		943,4												
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200		60				100		30		400		20		60																				
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6																				
<b>% Mittelwert 1/2 h &lt; Schwelle 97%</b>		100,00		99,98						100,00		100,00		100,00		100,00																				
<b>Schwellenwert 97%</b>		50		10						10		200		10		30																				
<b>Tagesmittelwert</b>	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		0	(7)		10
<b>Grenzwert 24 h</b>		50		10						50		5		200		10																				

NOTE:  
 (1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden  
 (4) Ungültiger Mittelwert  
 (5) Grenzwertüberschreitung  
 (7) Nicht berechneter Mittelwert  
 (9) Messbereichsendwert überschritten

Berechnungen nach GvD Nr. 152/2006  
 Die Ergebnisse der Emissionsmessungen beziehen sich auf einen  
 Bezugssauerstoffgehalt von 11% Vol.

Berechnungen der CO-Parameter nach GvD Nr. 152/2006 (Schwelle 95%)	
140	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO
30	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO mit Anlage in Betrieb
0	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO über den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)
30	Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)
100	% Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb)