

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 29/06/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto			
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note
00:30		3,4	100		0,4	100	0,0	100	5,3	100	0,19	100	12,3	100	0,3	100	0,1	100	115810,1	100	11,0	100	156,4	100	952,6	100	In marcia		
01:00		3,6	100		0,4	100	0,0	73	5,3	100	0,19	100	15,1	100	0,3	100	0,3	100	118293,8	100	10,7	100	160,0	100	962,4	100	In marcia		
01:30		3,4	100		0,5	100	0,0	100	5,3	100	0,19	100	18,6	100	0,3	100	0,3	100	121331,2	100	10,9	100	162,3	100	964,9	100	In marcia		
02:00		2,8	100		0,4	100	0,0	100	5,8	100	0,19	100	23,3	100	0,3	100	0,3	100	121736,9	100	11,2	100	164,8	100	958,4	100	In marcia		
02:30		2,5	100		1,0	100	0,0	100	5,6	100	0,2	100	42,3	100	0,3	100	0,2	100	120301,6	100	11,3	100	168,3	100	943,3	100	In marcia		
03:00		6,4	100		1,7	100	0,0	73	6,5	100	0,2	100	35,2	100	0,3	100	0,3	100	125306,4	100	11,0	100	169,1	100	959,4	100	In marcia		
03:30		3,6	100		0,8	100	0,0	100	5,9	100	0,21	100	33,3	100	0,3	100	0,3	100	125463,8	100	11,1	100	168,1	100	957,3	100	In marcia		
04:00		5,4	100		1,1	100	0,0	100	6,6	100	0,2	94	24,9	100	0,3	100	0,2	100	125608,0	100	11,2	100	168,6	100	958,9	100	In marcia		
04:30		2,8	100		0,5	100	0,0	100	6,4	100	0,21	100	23,5	100	0,3	100	0,2	100	123500,9	100	11,3	100	169,0	100	952,0	100	In marcia		
05:00		3,6	100		0,8	100	0,0	73	5,9	100	0,21	100	21,9	100	0,3	100	0,1	100	124897,5	100	11,2	100	169,1	100	959,3	100	In marcia		
05:30		3,8	100		1,0	100	0,0	100	4,9	100	0,21	100	20,7	100	0,3	100	0,1	100	121334,1	100	11,5	100	169,4	100	953,7	100	In marcia		
06:00		4,4	100		0,8	100	0,0	100	5,5	100	0,21	100	27,4	100	0,3	100	0,2	100	121286,0	100	11,4	100	171,0	100	956,3	100	In marcia		
06:30		3,6	100		0,7	100	0,0	100	4,7	100	0,21	100	26,4	100	0,3	100	0,2	100	123109,1	100	11,2	100	169,4	100	962,3	100	In marcia		
07:00		2,6	100		0,6	100	0,0	73	4,5	100	0,21	100	34,4	100	0,3	100	0,3	100	122458,2	100	11,3	100	167,8	100	961,5	100	In marcia		
07:30		3,5	100		1,5	100	0,0	100	4,4	100	0,21	100	40,5	100	0,3	100	0,1	100	122796,0	100	11,3	100	166,9	100	959,9	100	In marcia		
08:00		4,1	100		1,7	100	0,0	100	4,5	100	0,21	95	36,2	100	0,3	100	0,3	100	121696,4	100	11,4	100	167,2	100	955,6	100	In marcia		
08:30		3,4	100		1,6	100	0,0	100	4,7	100	0,21	100	34,7	100	0,3	100	0,1	100	120365,9	100	11,4	100	166,0	100	957,6	100	In marcia		
09:00		3,2	86		1,0	86	0,0	73	4,3	86	0,21	100	29,0	86	0,3	86	0,3	86	120728,9	100	11,3	86	164,3	100	954,4	100	In marcia		
09:30		5,2	78		2,0	78	0,0	100	5,4	78	0,22	100	18,8	78	0,3	78	0,0	78	110706,0	100	12,1	78	159,8	100	949,4	100	In marcia		
10:00		3,8	100		1,4	100	0,0	100	5,2	100	0,22	100	24,0	100	0,3	100	0,0	100	110270,4	100	11,9	100	156,2	100	941,2	100	In marcia		
10:30		4,2	100		1,1	100	0,0	100	5,0	100	0,21	100	15,0	100	0,3	100	0,1	100	111031,3	100	11,6	100	153,6	100	945,5	100	In marcia		
11:00		3,6	100		0,6	100	0,0	73	5,2	100	0,21	100	17,8	100	0,3	100	0,0	100	110987,5	100	11,6	100	153,4	100	953,5	100	In marcia		
11:30		5,0	100		0,9	100	0,0	100	5,6	100	0,21	100	15,4	100	0,3	100	0,0	100	110237,2	100	11,5	100	153,3	100	946,5	100	In marcia		
12:00		2,8	100		0,6	100	0,0	100	4,5	100	0,21	94	29,3	100	0,3	100	0,1	100	110444,5	100	11,5	100	152,6	100	946,9	100	In marcia		
12:30		4,5	100		0,7	100	0,0	100	5,3	100	0,21	100	33,7	100	0,3	100	0,2	100	113144,5	100	11,3	100	153,0	100	953,6	100	In marcia		
13:00		3,5	100		0,6	100	0,0	73	5,0	100	0,21	100	41,5	100	0,3	100	0,0	100	107966,7	100	11,8	100	153,8	100	937,7	100	In marcia		
13:30		4,0	100		0,7	100	0,0	100	4,8	100	0,21	100	45,5	100	0,3	100	0,0	100	110245,9	100	11,5	100	154,0	100	943,9	100	In marcia		
14:00		4,6	100		0,7	100	0,0	100	4,3	100	0,21	100	46,1	100	0,3	100	0,1	100	109192,7	100	11,5	100	154,0	100	944,5	100	In marcia		
14:30		3,9	100		0,8	100	0,0	100	4,3	100	0,21	100	33,1	100	0,3	100	0,0	100	108057,1	100	11,6	100	153,8	100	946,1	100	In marcia		
15:00		3,7	100		0,6	100	0,0	73	4,6	100	0,21	100	26,1	100	0,3	100	0,0	100	109052,6	100	11,5	100	153,8	100	950,3	100	In marcia		
15:30		3,1	100		0,7	100	0,0	100	4,0	100	0,21	100	31,5	100	0,3	100	0,0	100	108576,5	100	11,4	100	154,1	100	954,3	100	In marcia		
16:00		2,7	100		1,0	100	0,0	100	3,9	100	0,21	94	34,6	100	0,3	100	0,0	100	107904,8	100	11,5	100	154,7	100	950,5	100	In marcia		
16:30		5,4	100		1,8	100	0,0	100	4,1	100	0,2	100	29,8	100	0,3	100	0,0	100	110953,3	100	11,3	100	156,0	100	955,7	100	In marcia		
17:00		3,7	100		1,2	100	0,0	73	3,8	100	0,21	100	31,4	100	0,3	100	0,2	100	110580,2	100	11,4	100	157,1	100	955,8	100	In marcia		
17:30		4,2	100		1,2	100	0,0	100	4,0	100	0,2	100	32,2	100	0,3	100	0,1	100	115332,8	100	11,1	100	159,8	100	959,8	100	In marcia		
18:00		2,7	100		1,0	100	0,0	100	4,2	100	0,21	100	37,0	100	0,3	100	0,2	100	115137,4	100	11,4	100	162,2	100	952,9	100	In marcia		
18:30		5,0	100		1,8	100	0,0	100	4,2	100	0,2	100	26,3	100	0,3	100	0,1	100	117589,9	100	11,3	100	162,1	100	958,4	100	In marcia		
19:00		2,4	100		1,0	100	0,0	73	4,2	100	0,2	100	24,9	100	0,3	100	0,2	100	116337,2	100	11,4	100	162,0	100	954,6	100	In marcia		
19:30		2,2	100		1,2	100	0,0	100	4,1	100	0,2	100	29,1	100	0,3	100	0,1	100	116758,4	100	11,4	100	162,0	100	957,0	100	In marcia		
20:00		4,4	100		1,5	100	0,0	100	4,3	100	0,19	94	27,9	100	0,3	100	0,1	100	119207,3	100	11,2	100	161,4	100	964,8	100	In marcia		
20:30		5,0	100		1,3	100	0,0	100	4,5	100	0,19	100	22,8	100	0,3	100	0,1	100	120798,6	100	11,2	100	160,2	100	969,5	100	In marcia		
21:00		1,6	84		0,7	84	0,0	73	5,2	84	0,2	100	25,7	84	0,3	84	0,0	84	118322,0	100	11,4	84	159,5	100	963,3	100	In marcia		
21:30		1,6	79		0,6	79	0,0	100	4,8	79	0,2	100	34,5	79	0,3	79	0,3	79	117851,6	100	11,3	79	158,4	100	963,3	100	In marcia		
22:00		2,0	100		0,9	100	0,0	100	4,5	100	0,2	100	34,9	100	0,3	100	0,1	100	121633,3	100	11,1	100	157,5	100	960,5	100	In marcia		
22:30		3,2	100		1,5	100	0,0	100	4,2	100	0,2	100	34,9	100	0,3	100	0,2	100	122369,7	100	11,2	100	157,9	100	966,0	100	In marcia		
23:00		2,7	100		1,5	100	0,0	73	4,9	100	0,21	100	38,6	100	0,3	100	0,1	100	117357,7	100	11,6	100	158,1	100	956,7	100	In marcia		
23:30		2,1	100		1,4	100	0,0	100	4,7	100	0,2	100	31,8	100	0,3	100	0,0	100	120051,5	100	11,3	100	158,2	100	961,2	100	In marcia		
24:00		3,8	100		2,1	100	0,0	100	3,9	100	0,2	94	26,1	100	0,3	100	0,2	100	121191,2	100	11,3	100	158,3	100	963,8	100	In marcia		
<b>MIN</b>		1,6			0,4		0		3,8		0,19		12,3		0,3		0		107904,8		10,7		152,6		937,7				
<b>MAX</b>		6,4			2,1		0		6,6		0,22		46,1		0,3		0,3		125608		12,1		171		969,5				
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60												
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		8,2/7,8			2,7/0,7		0,4																						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		0,4	100		0,0	100		5,3	100		0,19	100		12,3	100		0,3	100		0,1	100		115810,1	100		11,0	100		156,4	100		952,6	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,4	100		0,0	73		5,3	100		0,19	100		15,1	100		0,3	100		0,3	100		118293,8	100		10,7	100		160,0	100		962,4	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,5	100		0,0	100		5,3	100		0,19	100		18,6	100		0,3	100		0,3	100		121331,2	100		10,9	100		162,3	100		964,9	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,4	100		0,0	100		5,8	100		0,19	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		121736,9	100		11,2	100		164,8	100		958,4	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,2	100		42,3	100		0,3	100		0,2	100		120301,6	100		11,3	100		168,3	100		943,3	100		in Betrieb
03:00		6,4	100		1,7	100		0,0	73		6,5	100		0,2	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		125306,4	100		11,0	100		169,1	100		959,4	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		5,9	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		125463,8	100		11,1	100		168,1	100		957,3	100		in Betrieb
04:00		5,4	100		1,1	100		0,0	100		6,6	100		0,2	94		24,9	100		0,3	100		0,2	100		125608,0	100		11,2	100		168,6	100		958,9	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,5	100		0,0	100		6,4	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		123500,9	100		11,3	100		169,0	100		952,0	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,8	100		0,0	73		5,9	100		0,21	100		21,9	100		0,3	100		0,1	100		124897,5	100		11,2	100		169,1	100		959,3	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		20,7	100		0,3	100		0,1	100		121334,1	100		11,5	100		169,4	100		953,7	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		121286,0	100		11,4	100		171,0	100		956,3	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		123109,1	100		11,2	100		169,4	100		962,3	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,6	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		122458,2	100		11,3	100		167,8	100		961,5	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		40,5	100		0,3	100		0,1	100		122796,0	100		11,3	100		166,9	100		959,9	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,21	95		36,2	100		0,3	100		0,3	100		121696,4	100		11,4	100		167,2	100		955,6	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		120365,9	100		11,4	100		166,0	100		957,6	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		1,0	86		0,0	73		4,3	86		0,21	100		29,0	86		0,3	86		0,3	86		120728,9	100		11,3	86		164,3	100		954,4	100		in Betrieb
09:30		5,2	78		2,0	78		0,0	100		5,4	78		0,22	100		18,8	78		0,3	78		0,0	78		110706,0	100		12,1	78		159,8	100		949,4	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		110270,4	100		11,9	100		156,2	100		941,2	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		15,0	100		0,3	100		0,1	100		111031,3	100		11,6	100		153,6	100		945,5	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,6	100		0,0	73		5,2	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,0	100		110987,5	100		11,6	100		153,4	100		953,5	100		in Betrieb
11:30		5,0	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,21	100		15,4	100		0,3	100		0,0	100		110237,2	100		11,5	100		153,3	100		946,5	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,6	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,1	100		110444,5	100		11,5	100		152,6	100		946,9	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		113144,5	100		11,3	100		153,0	100		953,6	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,6	100		0,0	73		5,0	100		0,21	100		41,5	100		0,3	100		0,0	100		107966,7	100		11,8	100		153,8	100		937,7	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		45,5	100		0,3	100		0,0	100		110245,9	100		11,5	100		154,0	100		943,9	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		46,1	100		0,3	100		0,1	100		109192,7	100		11,5	100		154,0	100		944,5	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		108057,1	100		11,6	100		153,8	100		946,1	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,6	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		109052,6	100		11,5	100		153,8	100		950,3	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		108576,5	100		11,4	100		154,1	100		954,3	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	94		34,6	100		0,3	100		0,0	100		107904,8	100		11,5	100		154,7	100		950,5	100		in Betrieb
16:30		5,4	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		110953,3	100		11,3	100		156,0	100		955,7	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		110580,2	100		11,4	100		157,1	100		955,8	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,2	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		115332,8	100		11,1	100		159,8	100		959,8	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		115137,4	100		11,4	100		162,2	100		952,9	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		26,3	100		0,3	100		0,1	100		117589,9	100		11,3	100		162,1	100		958,4	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,2	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		116337,2	100		11,4	100		162,0	100		954,6	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		116758,4	100		11,4	100		162,0	100		957,0	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,19	94		27,9	100		0,3	100		0,1	100		119207,3	100		11,2	100		161,4	100		964,8	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,19	100		22,8	100		0,3	100		0,1	100		120798,6	100		11,2	100		160,2	100		969,5	100		in Betrieb
21:00		1,6	84		0,7	84		0,0	73		5,2	84		0,2	100		25,7	84		0,3	84		0,0	84		118322,0	100		11,4	84		159,5	100		963,3	100		in Betrieb
21:30		1,6	79		0,6	79		0,0	100		4,8	79		0,2	100		34,5	79		0,3	79		0,3	79														