

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		116130,5	100	11,5	100	158,5	100	945,8	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		116624,3	100	11,5	100	159,9	100	949,6	100	In marcia
01:30		3,1	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		22,7	100		0,3	100		0,0	100		116574,4	100	11,5	100	159,6	100	953,1	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		117159,3	100	11,5	100	161,8	100	951,8	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,1	100		0,02	100		4,1	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		113594,4	100	11,7	100	163,4	100	943,3	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,4	100		0,03	73		4,4	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		113226,5	100	11,7	100	162,9	100	941,5	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		40,8	100		0,3	100		0,1	100		115684,4	100	11,6	100	162,0	100	937,4	100	In marcia
04:00		3,8	100		3,2	100		0,0	100		4,7	100		0,22	94		34,9	100		0,3	100		0,0	100		118403,8	100	11,5	100	164,9	100	952,5	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		115420,8	100	11,7	100	166,9	100	948,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		116481,2	100	11,6	100	168,8	100	950,5	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		116939,4	100	11,5	100	169,3	100	953,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		115582,6	100	11,5	100	169,6	100	950,7	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		116500,3	100	11,4	100	169,9	100	950,2	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,0	100		0,0	73		5,4	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		116874,3	100	11,3	100	168,1	100	951,1	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		116968,1	100	11,3	100	163,3	100	952,4	100	In marcia
08:00		2,1	100		2,4	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		30,8	100		0,3	100		0,1	100		117494,6	100	11,3	100	160,1	100	959,0	100	In marcia
08:30		1,8	100		2,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		43,8	100		0,3	100		0,0	100		115328,6	100	11,5	100	158,6	100	946,9	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,2	86		0,0	73		4,3	86		0,21	100		40,4	86		0,3	86		0,0	86		118572,5	100	11,2	86	156,1	100	952,4	100	In marcia
09:30		1,3	77		1,0	77		0,0	100		4,4	77		0,22	100		41,3	77		0,3	77		0,6	77		119215,6	100	11,3	77	156,0	100	956,6	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		40,9	100		0,3	100		0,5	100		116450,3	100	11,6	100	156,4	100	940,4	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		118986,2	100	11,4	100	157,0	100	945,6	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		19,7	100		0,3	100		0,6	100		119804,6	100	11,3	100	157,2	100	947,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		22,2	100		0,3	100		0,5	100		121165,1	100	11,3	100	158,6	100	938,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		26,3	100		0,3	100		0,7	100		125288,7	100	11,1	100	160,5	100	949,1	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		19,5	100		0,3	100		0,6	100		126897,1	100	11,1	100	163,6	100	950,7	100	In marcia
13:00		1,4	100		2,0	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		22,1	100		0,3	100		0,6	100		125609,2	100	11,2	100	166,4	100	949,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,6	100		121620,1	100	11,4	100	165,7	100	944,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		126100,7	100	11,1	100	163,2	100	955,0	100	In marcia
14:30		3,6	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		122021,6	100	11,4	100	162,6	100	943,1	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,3	100		0,0	73		5,0	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		125366,2	100	11,1	100	162,9	100	951,1	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		124460,5	100	11,2	100	164,4	100	952,3	100	In marcia
16:00		2,0	100		2,1	100		0,06	100		5,8	100		0,22	94		37,6	100		0,3	100		0,6	100		121632,2	100	11,5	100	166,6	100	944,1	100	In marcia
16:30		1,4	100		0,9	100		0,07	100		5,3	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,6	100		122153,4	100	11,5	100	167,3	100	945,1	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,5	100		0,06	73		4,3	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		121938,7	100	11,3	100	166,7	100	952,3	100	In marcia
17:30		2,0	100		2,6	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,6	100		124347,7	100	11,1	100	167,1	100	962,9	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,6	100		121378,5	100	11,4	100	169,5	100	952,5	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		35,9	100		0,3	100		0,7	100		121685,1	100	11,3	100	169,1	100	951,7	100	In marcia
19:00		1,6	100		0,9	100		0,0	73		5,1	100		0,22	100		36,9	100		0,3	100		0,6	100		122999,1	100	11,3	100	167,6	100	954,6	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		127136,3	100	11,0	100	168,0	100	967,0	100	In marcia
20:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,22	94		22,8	100		0,3	100		0,8	100		122218,0	100	11,4	100	168,6	100	946,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,8	100		123442,2	100	11,3	100	166,5	100	949,6	100	In marcia
21:00		1,7	85		1,9	85		0,0	73		4,8	85		0,21	100		26,7	85		0,3	85		0,7	85		125099,2	100	11,2	85	164,9	100	952,7	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,8	78		0,0	100		4,2	78		0,21	100		31,4	78		0,3	78		0,6	78		123953,2	100	11,4	78	164,4	100	945,6	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,5	100		0,03	100		4,0	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,7	100		124403,0	100	11,4	100	165,5	100	952,9	100	In marcia
22:30		2,1	100		2,5	100		0,03	100		3,9	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,4	100		126569,4	100	11,2	100	164,6	100	956,0	100	In marcia
23:00		1,4	100		1,1																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		118130,5	100		11,5	100		158,5	100		945,8	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		116624,3	100		11,5	100		159,9	100		949,6	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		22,7	100		0,3	100		0,0	100		116574,4	100		11,5	100		159,6	100		953,1	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		117159,3	100		11,5	100		161,8	100		951,8	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,1	100		0,02	100		4,1	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		113594,4	100		11,7	100		163,4	100		943,3	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,4	100		0,03	73		4,4	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		113226,5	100		11,7	100		162,9	100		941,5	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		40,8	100		0,3	100		0,1	100		115684,4	100		11,6	100		162,0	100		937,4	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		3,2	100		0,0	100		4,7	100		0,22	94		34,9	100		0,3	100		0,0	100		118403,8	100		11,5	100		164,9	100		952,5	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		115420,8	100		11,7	100		166,9	100		948,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,1	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		116481,2	100		11,6	100		168,8	100		950,5	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		116939,4	100		11,5	100		169,3	100		953,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		115582,6	100		11,5	100		169,6	100		950,7	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		116500,3	100		11,4	100		169,9	100		950,2	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,0	100		0,0	73		5,4	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		116874,3	100		11,3	100		168,1	100		951,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		116968,1	100		11,3	100		163,3	100		952,4	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		2,4	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		30,8	100		0,3	100		0,1	100		117494,6	100		11,3	100		160,1	100		959,0	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		2,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		43,8	100		0,3	100		0,0	100		115328,6	100		11,5	100		158,6	100		946,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,2	86		0,0	73		4,3	86		0,21	100		40,4	86		0,3	86		0,0	86		118572,5	100		11,2	86		156,1	100		952,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	77		1,0	77		0,0	100		4,4	77		0,22	100		41,3	77		0,3	77		0,6	77		119215,6	100		11,3	77		156,0	100		956,6	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		40,9	100		0,3	100		0,5	100		116450,3	100		11,6	100		156,4	100		940,4	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		118986,2	100		11,4	100		157,0	100		945,6	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		19,7	100		0,3	100		0,6	100		119804,6	100		11,3	100		157,2	100		947,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		22,2	100		0,3	100		0,5	100		121165,1	100		11,3	100		158,6	100		938,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		26,3	100		0,3	100		0,7	100		125288,7	100		11,1	100		160,5	100		949,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		19,5	100		0,3	100		0,6	100		126897,1	100		11,1	100		163,6	100		950,7	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		2,0	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		22,1	100		0,3	100		0,6	100		125609,2	100		11,2	100		166,4	100		949,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,6	100		121620,1	100		11,4	100		165,7	100		944,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		126100,7	100		11,1	100		163,2	100		955,0	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,6	100		122021,6	100		11,4	100		162,6	100		943,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,3	100		0,0	73		5,0	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		125366,2	100		11,1	100		162,9	100		951,1	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,5	100		124460,5	100		11,2	100		164,4	100		952,3	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		2,1	100		0,06	100		5,8	100		0,22	94		37,6	100		0,3	100		0,6	100		121632,2	100		11,5	100		166,6	100		944,1	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		0,9	100		0,07	100		5,3	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,6	100		122153,4	100		11,5	100		167,3	100		945,1	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,5	100		0,06	73		4,3	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		121938,7	100		11,3	100		166,7	100		952,3	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		2,6	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,6	100		124347,7	100		11,1	100		167,1	100		962,9	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,6	100		121378,5	100		11,4	100		169,5	100		952,5	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		35,9	100		0,3	100		0,7	100		121685,1	100		11,3	100		169,1	100		951,7	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		0,9	100		0,0	73		5,1	100		0,22	100		36,9	100		0,3	100		0,6	100		122999,1	100		11,3	100		167,6	100		954,6	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		127136,3	100		11,0	100		168,0	100		967,0	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,22	94		22,8	100		0,3	100		0,8	100		122218,0	100		11,4	100		168,6	100		946,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,8	100		123442,2	100		11,3	100		166,5	100		949,6	100		in Betrieb
21:00		1,7	85		1,9	85		0,0	73		4,8	85		0,21	100		26,7	85		0,3	85		0,7	85		125099,2	100		11,2	85		164,9	100		952,7	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,8	78		0,0	100		4,2	78		0,21	100		31,4	78		0,3	78		0,6															