

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 14/07/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,6	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		120208,0	100		11,4	100		167,9	100		966,0	100		In marcia
01:00		1,8	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		120675,8	100		11,3	100		166,7	100		969,6	100		In marcia
01:30		1,5	100		1,0	100		0,05	100		3,2	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		122405,5	100		11,2	100		167,3	100		969,9	100		In marcia
02:00		3,0	100		2,1	100		0,07	100		3,4	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		120243,8	100		11,3	100		167,3	100		962,5	100		In marcia
02:30		3,0	100		1,6	100		0,07	100		3,9	100		0,23	100		19,1	100		0,2	100		0,0	100		121927,7	100		11,1	100		166,2	100		970,6	100		In marcia
03:00		1,5	100		0,8	100		0,06	73		3,2	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		120795,8	100		11,1	100		165,2	100		967,9	100		In marcia
03:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		120074,4	100		11,2	100		164,3	100		965,5	100		In marcia
04:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		38,0	100		0,3	100		0,0	100		122586,2	100		11,1	100		164,7	100		968,8	100		In marcia
04:30		3,5	100		2,5	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		121434,2	100		11,2	100		166,4	100		967,0	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,3	100		0,02	73		3,8	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		122029,4	100		11,2	100		167,2	100		973,2	100		In marcia
05:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		120607,4	100		11,3	100		167,8	100		960,2	100		In marcia
06:00		4,2	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		121590,2	100		11,3	100		167,9	100		963,3	100		In marcia
06:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		120547,9	100		11,4	100		167,9	100		964,1	100		In marcia
07:00		2,0	100		0,8	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		120204,4	100		11,4	100		167,1	100		965,2	100		In marcia
07:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		122461,8	100		11,1	100		167,0	100		968,5	100		In marcia
08:00		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		33,6	100		0,3	100		0,0	100		123563,9	100		11,0	100		167,1	100		969,5	100		In marcia
08:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		39,7	100		0,3	100		0,0	100		119898,7	100		11,4	100		167,6	100		964,1	100		In marcia
09:00		4,5	84		1,6	84		0,0	73		4,7	84		0,24	100		32,1	84		0,3	84		0,0	84		119714,2	100		11,5	84		167,0	100		957,0	100		In marcia
09:30		6,9	79		1,3	79		0,03	100		5,4	79		0,24	100		20,8	79		0,3	79		0,4	79		124331,4	100		11,2	79		166,8	100		969,2	100		In marcia
10:00		2,1	100		0,6	100		0,07	100		4,9	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		123500,1	100		11,2	100		167,6	100		965,5	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,2	100		0,08	100		4,7	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		121598,8	100		11,4	100		168,1	100		961,9	100		In marcia
11:00		4,3	100		1,4	100		0,07	73		5,1	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		122337,4	100		11,3	100		168,1	100		965,2	100		In marcia
11:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		122405,6	100		11,2	100		167,5	100		968,3	100		In marcia
12:00		3,2	100		0,8	100		0,05	100		5,9	100		0,23	94		28,9	100		0,3	100		0,5	100		124144,3	100		11,0	100		167,8	100		972,9	100		In marcia
12:30		3,6	100		1,0	100		0,08	100		4,6	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		120413,6	100		11,4	100		167,3	100		961,0	100		In marcia
13:00		1,7	100		0,8	100		0,07	73		4,0	100		0,23	100		37,8	100		0,3	100		0,3	100		123630,5	100		11,1	100		167,8	100		967,0	100		In marcia
13:30		4,3	100		2,1	100		0,05	100		4,2	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		119961,5	100		11,4	100		167,5	100		959,5	100		In marcia
14:00		8,3	100		2,1	100		0,01	100		5,0	100		0,23	100		20,0	100		0,3	100		0,4	100		117814,7	100		11,5	100		166,7	100		958,6	100		In marcia
14:30		2,9	100		0,9	100		0,0	100		7,5	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		120960,3	100		11,3	100		166,7	100		963,5	100		In marcia
15:00		4,0	100		0,6	100		0,05	73		10,8	100		0,22	100		8,6	100		0,3	100		0,1	100		120030,0	100		11,3	100		166,4	100		969,6	100		In marcia
15:30		1,5	100		0,5	100		0,0	100		6,3	100		0,22	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		121766,1	100		11,2	100		166,7	100		965,7	100		In marcia
16:00		2,1	100		1,1	100		0,07	100		4,7	100		0,21	94		47,3	100		0,3	100		0,3	100		122821,6	100		11,1	100		167,5	100		971,4	100		In marcia
16:30		3,5	100		1,9	100		0,03	100		6,3	100		0,22	100		42,7	100		0,3	100		0,4	100		121867,2	100		11,2	100		168,5	100		966,1	100		In marcia
17:00		3,4	100		1,5	100		0,05	73		5,3	100		0,21	100		38,9	100		0,3	100		0,3	100		123785,9	100		11,0	100		169,0	100		969,8	100		In marcia
17:30		3,0	100		1,3	100		0,01	100		5,0	100		0,22	100		40,6	100		0,3	100		0,3	100		122353,9	100		11,2	100		170,0	100		961,0	100		In marcia
18:00		3,4	100		1,3	100		0,06	100		4,5	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		123830,0	100		11,1	100		169,9	100		964,0	100		In marcia
18:30		4,0	100		1,6	100		0,06	100		4,7	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		124736,4	100		11,0	100		170,2	100		968,9	100		In marcia
19:00		3,1	100		1,4	100		0,05	73		4,8	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,4	100		118508,2	100		11,5	100		169,6	100		952,9	100		In marcia
19:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,4	100		123754,3	100		11,0	100		169,5	100		964,3	100		In marcia
20:00		3,7	100		1,8	100		0,03	100		4,6	100		0,21	94		25,8	100		0,3	100		0,4	100		123599,0	100		11,1	100		169,7	100		965,7	100		In marcia
20:30		3,2	100		1,5	100		0,02	100		5,4	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		123700,4	100		11,1	100		169,2	100		962,0	100		In marcia
21:00		4,4	85		1,8	85		0,05	73		4,5	85		0,22	100		31,8	85		0,3	85		0,5	85		122938,8	100		11,2	85		169,0	100		957,7	100		In marcia
21:30		3,6	78		1,6	78		0,0	100		4,7	78		0,23	100		29,6	78																				

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		4,6	100		2,3	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		120208,0	100		11,4	100		167,9	100		966,0	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,23	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		120675,8	100		11,3	100		166,7	100		969,6	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,0	100		0,05	100		3,2	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		122405,5	100		11,2	100		167,3	100		969,9	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		2,1	100		0,07	100		3,4	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		120243,8	100		11,3	100		167,3	100		962,5	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,6	100		0,07	100		3,9	100		0,23	100		19,1	100		0,2	100		0,0	100		121927,7	100		11,1	100		166,2	100		970,6	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		0,8	100		0,06	73		3,2	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		120795,8	100		11,1	100		165,2	100		967,9	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		120074,4	100		11,2	100		164,3	100		965,5	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		38,0	100		0,3	100		0,0	100		122586,2	100		11,1	100		164,7	100		968,8	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		2,5	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		121434,2	100		11,2	100		166,4	100		967,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,3	100		0,02	73		3,8	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		122029,4	100		11,2	100		167,2	100		973,2	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		120607,4	100		11,3	100		167,8	100		960,2	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		121590,2	100		11,3	100		167,9	100		963,3	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		120547,9	100		11,4	100		167,9	100		964,1	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		0,8	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		120204,4	100		11,4	100		167,1	100		965,2	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		122461,8	100		11,1	100		167,0	100		968,5	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		33,6	100		0,3	100		0,0	100		123563,9	100		11,0	100		167,1	100		969,5	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		39,7	100		0,3	100		0,0	100		119898,7	100		11,4	100		167,6	100		964,1	100		in Betrieb
09:00		4,5	84		1,6	84		0,0	73		4,7	84		0,24	100		32,1	84		0,3	84		0,0	84		119714,2	100		11,5	84		167,0	100		957,0	100		in Betrieb
09:30		6,9	79		1,3	79		0,03	100		5,4	79		0,24	100		20,8	79		0,3	79		0,4	79		124331,4	100		11,2	79		166,8	100		969,2	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,6	100		0,07	100		4,9	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		123500,1	100		11,2	100		167,6	100		965,5	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,2	100		0,08	100		4,7	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		121598,8	100		11,4	100		168,1	100		961,9	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		1,4	100		0,07	73		5,1	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,4	100		122337,4	100		11,3	100		168,1	100		965,2	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		122405,6	100		11,2	100		167,5	100		968,3	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,8	100		0,05	100		5,9	100		0,23	94		28,9	100		0,3	100		0,5	100		124144,3	100		11,0	100		167,8	100		972,9	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		1,0	100		0,08	100		4,6	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		120413,6	100		11,4	100		167,3	100		961,0	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,8	100		0,07	73		4,0	100		0,23	100		37,8	100		0,3	100		0,3	100		122363,5	100		11,1	100		167,8	100		967,0	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		2,1	100		0,05	100		4,2	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		119961,5	100		11,4	100		167,5	100		959,5	100		in Betrieb
14:00		8,3	100		2,1	100		0,01	100		5,0	100		0,23	100		20,0	100		0,3	100		0,4	100		117814,7	100		11,5	100		166,7	100		958,6	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		0,9	100		0,0	100		7,5	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		120960,3	100		11,3	100		166,7	100		963,5	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,6	100		0,05	73		10,8	100		0,22	100		8,6	100		0,3	100		0,1	100		120030,0	100		11,3	100		166,4	100		969,6	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		0,5	100		0,0	100		6,3	100		0,22	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		121766,1	100		11,2	100		166,7	100		965,7	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,1	100		0,07	100		4,7	100		0,21	94		47,3	100		0,3	100		0,3	100		122821,6	100		11,1	100		167,5	100		971,4	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,9	100		0,03	100		6,3	100		0,22	100		42,7	100		0,3	100		0,4	100		121867,2	100		11,2	100		168,5	100		966,1	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,5	100		0,05	73		5,3	100		0,21	100		38,9	100		0,3	100		0,3	100		123785,9	100		11,0	100		169,0	100		969,8	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,3	100		0,01	100		5,0	100		0,22	100		40,6	100		0,3	100		0,3	100		122353,9	100		11,2	100		170,0	100		961,0	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,3	100		0,06	100		4,5	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		123830,0	100		11,1	100		169,9	100		964,0	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		1,6	100		0,06	100		4,7	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		124736,4	100		11,0	100		170,2	100		968,9	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,4	100		0,05	73		4,8	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,4	100		118508,2	100		11,5	100		169,6	100		952,9	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,4	100		123754,3	100		11,0	100		169,5	100		964,3	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,8	100		0,03	100		4,6	100		0,21	94		25,8	100		0,3	100		0,4	100		123599,0	100		11,1	100		169,7	100		965,7	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,5	100		0,02	100		5,4	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		123700,4	100		11,1	100		169,2	100		962,0	100		in Betrieb
21:00		4,4	85		1,8	85		0,05	73		4,5	85		0,22	100		31,8	85		0,3	85		0,5	85		122938,8	100		11,2	85		169,0	100		957,7	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		1,6	78		0,0	100		4,7	78		0,23	100																							