

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/07/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		120428,2	100		11,5	100		166,4	100		953,7	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		18,6	100		0,3	100		0,0	100		120815,9	100		11,4	100		164,6	100		958,3	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		120017,2	100		11,4	100		162,5	100		955,8	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		18,8	100		0,3	100		0,0	100		120042,1	100		11,3	100		160,3	100		957,0	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,2	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		121391,1	100		11,2	100		160,0	100		960,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,2	100		40,6	100		0,3	100		0,0	100		123641,7	100		11,0	100		160,4	100		961,7	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		47,3	100		0,3	100		0,0	100		121547,9	100		11,3	100		161,3	100		957,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	94		48,5	100		0,3	100		0,0	100		123909,5	100		11,1	100		162,5	100		955,9	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,0	100		127150,1	100		11,0	100		164,2	100		960,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		123035,5	100		11,4	100		165,0	100		953,0	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		0,07	100		3,5	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		123577,3	100		11,3	100		165,9	100		950,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,7	100		0,06	100		3,9	100		0,21	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		125651,7	100		11,1	100		165,6	100		957,7	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,3	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		19,1	100		0,3	100		0,0	100		123243,1	100		11,4	100		166,1	100		954,4	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,3	100		0,06	73		4,2	100		0,22	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		123966,7	100		11,3	100		167,2	100		953,6	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		22,6	100		0,3	100		0,0	100		122897,5	100		11,4	100		167,4	100		954,7	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,6	100		0,04	100		4,0	100		0,21	94		35,1	100		0,3	100		0,0	100		122541,8	100		11,4	100		166,9	100		952,4	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,8	100		0,03	100		4,1	100		0,22	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		122104,0	100		11,5	100		167,6	100		951,0	100	In marcia
09:00		1,8	84		6,4	84		0,02	73		4,0	84		0,22	100		37,9	84		0,3	84		0,0	84		124892,8	100		11,4	84		169,4	100		946,3	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,4	79		0,01	100		5,0	79		0,22	100		18,8	79		0,3	79		0,2	79		121986,5	100		11,4	79		168,7	100		957,0	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,6	100		0,01	100		4,2	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		122847,6	100		11,2	100		169,0	100		954,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,8	100		0,02	100		4,1	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		122287,2	100		11,3	100		169,5	100		949,8	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		38,4	100		0,3	100		0,2	100		122908,2	100		11,2	100		170,1	100		945,1	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		125603,1	100		11,1	100		170,9	100		954,4	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,22	94		29,0	100		0,3	100		0,2	100		125106,8	100		11,1	100		171,9	100		951,3	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		125942,6	100		11,0	100		172,3	100		955,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		121283,4	100		11,4	100		171,8	100		946,3	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,02	100		3,6	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		125824,3	100		11,0	100		171,9	100		952,4	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,5	100		0,06	100		3,9	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		119725,9	100		11,5	100		171,2	100		941,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,06	100		3,8	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		121449,7	100		11,3	100		170,9	100		942,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,5	100		0,06	73		3,5	100		0,21	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		125958,4	100		11,0	100		171,6	100		950,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		2,0	100		0,01	100		3,8	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		124066,3	100		11,3	100		172,3	100		950,8	100	In marcia
16:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		32,3	100		0,3	100		0,3	100		122103,6	100		11,5	100		172,6	100		947,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		123454,9	100		11,4	100		172,5	100		950,1	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,1	100		0,02	73		3,9	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		125090,0	100		11,2	100		173,2	100		952,6	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		4,0	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		126356,2	100		11,1	100		173,6	100		957,4	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,02	100		3,6	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		123021,6	100		11,4	100		172,8	100		952,9	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		126403,0	100		11,1	100		172,4	100		952,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,03	73		4,0	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		122106,5	100		11,5	100		172,0	100		950,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		126313,4	100		11,2	100		172,0	100		956,4	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,4	100		0,01	100		4,3	100		0,22	94		30,9	100		0,3	100		0,2	100		121448,7	100		11,5	100		172,2	100		946,0	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		121008,7	100		11,5	100		171,8	100		941,7	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,7	86		0,06	73		4,6	86		0,22	100		30,6	86		0,3	86		0,1	86		121615,8	100		11,4	86		171,6	100		948,5	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,2	78		0,02	100		4,2	78		0,22	100		35,9	78		0,3	78		0,4	78		122309,3	100		11,3	78		171,1	100		948,3		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		120428,2	100	11,5	100		166,4	100		953,7	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		18,6	100		0,3	100		0,0	100		120815,9	100	11,4	100		164,6	100		958,3	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		120017,2	100	11,4	100		162,5	100		955,8	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		18,8	100		0,3	100		0,0	100		120042,1	100	11,3	100		160,3	100		957,0	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,2	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		121391,1	100	11,2	100		160,0	100		960,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,2	100		40,6	100		0,3	100		0,0	100		123641,7	100	11,0	100		160,4	100		961,7	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		47,3	100		0,3	100		0,0	100		121547,9	100	11,3	100		161,3	100		957,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	94		48,5	100		0,3	100		0,0	100		123909,5	100	11,1	100		162,5	100		955,9	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,0	100		127150,1	100	11,0	100		164,2	100		960,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		123035,5	100	11,4	100		165,0	100		953,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,07	100		3,5	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		123577,3	100	11,3	100		165,9	100		950,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,7	100		0,06	100		3,9	100		0,21	100		22,3	100		0,3	100		0,0	100		126561,7	100	11,1	100		165,6	100		957,7	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,3	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		19,1	100		0,3	100		0,0	100		123243,1	100	11,4	100		166,1	100		954,4	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,3	100		0,06	73		4,2	100		0,22	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		123966,7	100	11,3	100		167,2	100		953,6	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		22,6	100		0,3	100		0,0	100		122897,5	100	11,4	100		167,4	100		954,7	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,6	100		0,04	100		4,0	100		0,21	94		35,1	100		0,3	100		0,0	100		122541,8	100	11,4	100		166,9	100		952,4	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,8	100		0,03	100		4,1	100		0,22	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		122104,0	100	11,5	100		167,6	100		951,0	100		in Betrieb
09:00		1,8	84		6,4	84		0,02	73		4,0	84		0,22	100		37,9	84		0,3	84		0,0	84		124892,8	100	11,4	84		169,4	100		946,3	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,4	79		0,01	100		5,0	79		0,22	100		18,8	79		0,3	79		0,2	79		121986,5	100	11,4	79		168,7	100		957,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,6	100		0,01	100		4,2	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		122847,6	100	11,2	100		169,0	100		954,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,8	100		0,02	100		4,1	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		122287,2	100	11,3	100		169,5	100		949,8	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		38,4	100		0,3	100		0,2	100		122908,2	100	11,2	100		170,1	100		945,1	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		125603,1	100	11,1	100		170,9	100		954,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,22	94		29,0	100		0,3	100		0,2	100		125106,8	100	11,1	100		171,9	100		951,3	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		125942,6	100	11,0	100		172,3	100		955,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		121283,4	100	11,4	100		171,8	100		946,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,02	100		3,6	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		125824,3	100	11,0	100		171,9	100		952,4	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,5	100		0,06	100		3,9	100		0,22	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		119725,9	100	11,5	100		171,2	100		941,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,06	100		3,8	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		121449,7	100	11,3	100		170,9	100		942,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,5	100		0,06	73		3,5	100		0,21	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		125958,4	100	11,0	100		171,6	100		950,7	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		2,0	100		0,01	100		3,8	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		124066,3	100	11,3	100		172,3	100		950,8	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		32,3	100		0,3	100		0,3	100		122103,6	100	11,5	100		172,6	100		947,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		123454,9	100	11,4	100		172,5	100		950,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,1	100		0,02	73		3,9	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		125090,0	100	11,2	100		173,2	100		952,6	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		4,0	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		126356,2	100	11,1	100		173,6	100		957,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,02	100		3,6	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		123021,6	100	11,4	100		172,8	100		952,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		126403,0	100	11,1	100		172,4	100		952,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,03	73		4,0	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		122106,5	100	11,5	100		172,0	100		950,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		126313,4	100	11,2	100		172,0	100		956,4	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,4	100		0,01	100		4,3	100		0,22	94		30,9	100		0,3	100		0,2	100		121448,7	100	11,5	100		172,2	100		946,0	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,22	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		121008,7	100	11,5	100		171,8	100		941,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,7	86		0,06	73		4,6	86		0,22	100		30,6	86		0,3	86		0,1	86		121615,8	100	11,4	86		171,6	100		948,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,2	78		0,02	100		4,2	78		0,22	100		35,9	78		0,3	78		0,4	78		122309,3	100	11,3	78		171,1	100		948,3	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,1</																																