

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		123053,7	100		11,2	100		170,4	100		952,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		122490,9	100		11,2	100		169,9	100		954,9	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,4	100		0,01	100		3,4	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		124702,1	100		11,0	100		170,4	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,8	100		0,02	100		3,8	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		124066,5	100		11,1	100		169,9	100		957,5	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,4	100		0,03	100		3,9	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		123865,7	100		11,1	100		169,4	100		955,5	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,5	100		0,01	73		4,0	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		122455,2	100		11,2	100		169,4	100		953,4	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,4	100		0,02	100		4,6	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		124022,9	100		11,0	100		169,3	100		959,1	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,3	100		0,07	100		4,5	100		0,21	94		28,8	100		0,3	100		0,3	100		123523,1	100		11,1	100		168,8	100		957,4	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,1	100		0,06	100		5,7	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		124830,6	100		10,9	100		169,4	100		965,7	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,5	100		0,06	73		4,9	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		123838,3	100		11,1	100		169,0	100		960,2	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		122683,1	100		11,2	100		169,4	100		956,3	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		2,4	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		123483,8	100		11,1	100		169,3	100		954,6	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		122373,2	100		11,1	100		168,2	100		955,7	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		0,9	100		0,0	73		4,4	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,1	100		123174,8	100		11,0	100		165,8	100		957,1	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		123544,8	100		11,0	100		164,6	100		958,2	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		2,5	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		18,6	100		0,3	100		0,1	100		123815,3	100		11,1	100		163,8	100		959,4	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		122122,5	100		11,1	100		163,8	100		956,0	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,1	86		0,0	73		3,8	86		0,21	100		32,9	86		0,3	86		0,2	86		123262,7	100		10,9	86		163,3	100		961,1	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		1,9	78		0,0	100		4,4	78		0,21	100		26,4	78		0,3	78		0,6	78		121143,0	100		11,2	78		163,7	100		959,1	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		124159,9	100		10,9	100		163,6	100		966,7	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		122210,9	100		11,2	100		164,4	100		958,3	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		122446,7	100		11,2	100		165,0	100		956,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,5	100		0,03	100		4,4	100		0,21	100		36,9	100		0,3	100		0,3	100		122813,0	100		11,1	100		164,6	100		959,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		0,04	100		4,5	100		0,21	94		38,4	100		0,3	100		0,5	100		124595,9	100		10,8	100		166,0	100		961,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,9	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		124406,6	100		11,1	100		167,0	100		953,5	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,6	100		0,05	73		3,7	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,5	100		124264,9	100		11,2	100		167,7	100		950,7	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		2,3	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		122279,0	100		11,3	100		167,5	100		951,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,7	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		34,1	100		0,3	100		0,5	100		121648,1	100		11,4	100		168,4	100		936,0	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,6	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		17,1	100		0,3	100		0,5	100		125117,2	100		10,9	100		168,0	100		958,7	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,2	100		0,06	73		3,7	100		0,21	100		13,2	100		0,3	100		0,3	100		121192,2	100		11,2	100		165,7	100		953,2	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		5,9	100		0,21	100		21,5	100		0,3	100		0,2	100		121412,4	100		11,2	100		164,1	100		953,6	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,21	95		33,5	100		0,3	100		0,4	100		118378,1	100		11,4	100		163,7	100		947,6	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		40,7	100		0,3	100		0,5	100		121877,8	100		10,9	100		163,3	100		946,2	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		34,1	100		0,3	100		0,4	100		122035,4	100		10,9	100		163,8	100		952,5	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		120011,5	100		11,2	100		163,0	100		947,5	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		121168,9	100		11,1	100		161,9	100		950,1	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,4	100		0,04	100		3,7	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		121146,6	100		11,1	100		161,4	100		950,8	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		1,3	100		0,05	73		3,6	100		0,2	100		23,4	100		0,3	100		0,4	100		120987,0	100		11,0	100		161,0	100		953,1	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,1	100		0,05	100		3,7	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,5	100		120912,5	100		10,9	100		161,6	100		958,0	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,3	100		0,07	100		4,3	100		0,2	94		16,7	100		0,2	100		0,4	100		123316,7	100		10,8	100		162,6	100		964,6	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,4	100		0,09	100		3,9	100		0,21	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		121518,9	100		11,3	100		163,9	100		950,3	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		1,9	85		0,22	73		4,6	85		0,21	100		39,3	85		0,3	85		0,5	85		121210,9	100		11,3	85		164,2	100		945,4	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		1,6	79		0,11	100		3,																											