

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,3	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		121595,6	100		11,2	100		167,0	100		962,3	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,5	100		0,06	73		4,8	100		0,2	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		123034,7	100		11,1	100		166,8	100		965,3	100		In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,06	100		4,2	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		121260,5	100		11,2	100		166,6	100		960,8	100		In marcia
02:00		1,2	100		1,2	100		0,07	100		4,3	100		0,21	100		37,1	100		0,3	100		0,2	100		122400,7	100		11,0	100		166,0	100		960,5	100		In marcia
02:30		2,2	100		1,6	100		0,08	100		4,9	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		123301,3	100		11,0	100		166,1	100		961,9	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		0,07	73		4,5	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		123595,1	100		10,9	100		166,7	100		964,3	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,3	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		123761,8	100		11,1	100		167,1	100		963,7	100		In marcia
04:00		1,5	100		1,6	100		0,07	100		4,5	100		0,22	94		31,8	100		0,3	100		0,2	100		122492,5	100		11,2	100		168,0	100		962,0	100		In marcia
04:30		1,5	100		1,6	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		124051,7	100		11,1	100		168,2	100		965,0	100		In marcia
05:00		1,7	100		1,4	100		0,06	73		4,5	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		122892,1	100		11,2	100		167,2	100		965,7	100		In marcia
05:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		123903,7	100		11,1	100		166,6	100		965,3	100		In marcia
06:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		122598,6	100		11,1	100		166,4	100		960,2	100		In marcia
06:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		121919,3	100		11,2	100		166,5	100		964,7	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,6	100		0,01	73		4,3	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		121910,4	100		11,1	100		166,8	100		964,7	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,01	100		4,3	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		123476,9	100		11,0	100		167,0	100		966,9	100		In marcia
08:00		1,4	100		1,6	100		0,06	100		4,5	100		0,21	94		29,0	100		0,3	100		0,2	100		123518,9	100		10,9	100		167,3	100		964,4	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,06	100		4,9	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		124270,8	100		10,9	100		167,9	100		966,2	100		In marcia
09:00		1,3	85		1,6	85		0,06	73		5,2	85		0,22	100		34,6	85		0,3	85		0,2	85		121628,8	100		11,3	85		169,3	100		960,8	100		In marcia
09:30		1,3	79		1,2	79		0,04	100		4,3	79		0,21	100		40,0	79		0,3	79		0,5	79		125958,9	100		11,0	79		170,2	100		957,3	100		In marcia
10:00		1,4	100		1,7	100		0,01	100		4,5	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		122536,3	100		11,3	100		169,9	100		956,2	100		In marcia
10:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		124140,0	100		11,2	100		169,4	100		965,0	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		123005,8	100		11,2	100		168,9	100		965,6	100		In marcia
11:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		124445,2	100		11,1	100		168,8	100		964,6	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,22	95		35,4	100		0,3	100		0,5	100		124435,5	100		11,0	100		169,1	100		955,5	100		In marcia
12:30		1,4	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		124375,1	100		11,1	100		169,9	100		956,1	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		121835,5	100		11,3	100		169,6	100		952,7	100		In marcia
13:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		125486,8	100		10,9	100		169,8	100		952,3	100		In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,02	100		5,0	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		123216,3	100		11,2	100		170,7	100		945,4	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,05	100		5,3	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,5	100		126284,8	100		10,7	100		171,5	100		960,9	100		In marcia
15:00		1,5	100		1,7	100		0,05	73		5,1	100		0,22	100		12,5	100		0,3	100		0,4	100		121053,5	100		11,5	100		171,4	100		948,8	100		In marcia
15:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		126124,8	100		11,0	100		171,1	100		954,5	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,04	100		4,7	100		0,22	94		29,4	100		0,3	100		0,3	100		121557,2	100		11,4	100		170,8	100		954,0	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,4	100		0,03	100		4,5	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		125754,8	100		11,0	100		169,9	100		965,6	100		In marcia
17:00		1,4	100		1,4	100		0,06	73		4,4	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		125422,5	100		11,1	100		169,4	100		961,0	100		In marcia
17:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,6	100		126167,9	100		11,1	100		170,8	100		956,7	100		In marcia
18:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		123683,7	100		11,3	100		171,3	100		953,9	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		124600,7	100		11,2	100		170,7	100		953,7	100		In marcia
19:00		1,6	100		1,6	100		0,01	73		4,8	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		123860,1	100		11,3	100		169,7	100		956,1	100		In marcia
19:30		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		120093,3	100		11,5	100		169,2	100		944,2	100		In marcia
20:00		2,0	100		1,1	100		0,05	100		4,5	100		0,21	94		26,4	100		0,3	100		0,4	100		123861,8	100		11,2	100		168,8	100		955,6	100		In marcia
20:30		2,5	100		1,6	100		0,05	100		4,5	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		124042,2	100		11,2	100		169,1	100		962,6	100		In marcia
21:00		2,2	85		1,4	85		0,02	73		4,5	85		0,21	100		32,2	85		0,3	85		0,4	85		124554,4	100		11,2	85		168,5	100		961,8	100		In marcia
21:30		2,9	78		1,4	78		0,0	100		4,7	78		0,22	100		30,0	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,3	100		0,06	100		4,4	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		121595,6	100		11,2	100		167,0	100		962,3	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,5	100		0,06	73		4,8	100		0,2	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		123034,7	100		11,1	100		166,8	100		965,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,06	100		4,2	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		121260,5	100		11,2	100		166,6	100		960,8	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,2	100		0,07	100		4,3	100		0,21	100		37,1	100		0,3	100		0,2	100		122400,7	100		11,0	100		166,0	100		960,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,6	100		0,08	100		4,9	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		123301,3	100		11,0	100		166,1	100		961,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		0,07	73		4,5	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		123595,1	100		10,9	100		166,7	100		964,3	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,3	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		123761,8	100		11,1	100		167,1	100		963,7	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,6	100		0,07	100		4,5	100		0,22	94		31,8	100		0,3	100		0,2	100		122492,5	100		11,2	100		168,0	100		962,0	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,6	100		0,07	100		4,6	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		124051,7	100		11,1	100		168,2	100		965,0	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		1,4	100		0,06	73		4,5	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		122892,1	100		11,2	100		167,2	100		965,7	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		123903,7	100		11,1	100		166,6	100		965,3	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		122598,6	100		11,1	100		166,4	100		960,2	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		121919,3	100		11,2	100		166,5	100		964,7	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,6	100		0,01	73		4,3	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		121910,4	100		11,1	100		166,8	100		964,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,01	100		4,3	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		123476,9	100		11,0	100		167,0	100		966,9	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,6	100		0,06	100		4,5	100		0,21	94		29,0	100		0,3	100		0,2	100		123518,9	100		10,9	100		167,3	100		964,4	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,06	100		4,9	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		124270,8	100		10,9	100		167,9	100		966,2	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,6	85		0,06	73		5,2	85		0,22	100		34,6	85		0,3	85		0,2	85		121628,8	100		11,3	85		169,3	100		960,8	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,2	79		0,04	100		4,3	79		0,21	100		40,0	79		0,3	79		0,5	79		125958,9	100		11,0	79		170,2	100		957,3	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,7	100		0,01	100		4,5	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		122536,3	100		11,3	100		169,9	100		956,2	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		124140,0	100		11,2	100		169,4	100		965,0	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		123005,8	100		11,2	100		168,9	100		965,6	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		124445,2	100		11,1	100		168,8	100		964,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,22	95		35,4	100		0,3	100		0,5	100		124435,5	100		11,0	100		169,1	100		955,5	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		124375,1	100		11,1	100		169,9	100		956,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		121835,5	100		11,3	100		169,6	100		952,7	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		125486,8	100		10,9	100		169,8	100		952,3	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,02	100		5,0	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		123216,3	100		11,2	100		170,7	100		945,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,05	100		5,3	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,5	100		126284,8	100		10,7	100		171,5	100		960,9	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,7	100		0,05	73		5,1	100		0,22	100		12,5	100		0,3	100		0,4	100		121053,5	100		11,5	100		171,4	100		948,8	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		126124,8	100		11,0	100		171,1	100		954,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,04	100		4,7	100		0,22	94		29,4	100		0,3	100		0,3	100		121557,2	100		11,4	100		170,8	100		954,0	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		0,03	100		4,5	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		125754,8	100		11,0	100		169,9	100		965,6	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,4	100		0,06	73		4,4	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		125422,5	100		11,1	100		169,4	100		961,0	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,6	100		126167,9	100		11,1	100		170,8	100		956,7	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		123683,7	100		11,3	100		171,3	100		953,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		124600,7	100		11,2	100		170,7	100		953,7	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		1,6	100		0,01	73		4,8	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		123860,1	100		11,3	100		169,7	100		956,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		120093,3	100		11,5	100		169,2	100		944,2	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,1	100		0,05	100		4,5	100		0,21	94		26,4	100		0,3	100		0,4	100		123861,8	100		11,2	100		168,8	100		955,6	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,6	100		0,05	100		4,5	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		124042,2	100		11,2	100		169,1	100		962,6	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,4	85		0,02	73		4,5	85		0,21	100		32,2	85		0,3	85		0,4	85		124554,4	100		11,2	85		168,5	100		961,8	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		1,4	78		0,0	100		4,7	78		0,22	100		30,0	78		0																		