

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		4,1	100	0,9	100	0,0	100	4,4	100	0,23	100	25,3	100	0,3	100	0,7	100	120279,0	100	11,4	100	175,0	100	950,6	100	In marcia
01:00		2,7	100	0,9	100	0,0	73	4,3	100	0,22	100	37,1	100	0,3	100	0,7	100	123143,5	100	11,0	100	175,0	100	962,5	100	In marcia
01:30		4,1	100	1,5	100	0,0	100	4,1	100	0,21	100	31,3	100	0,3	100	0,6	100	122749,2	100	11,1	100	174,5	100	963,3	100	In marcia
02:00		3,2	100	1,3	100	0,0	100	3,9	100	0,22	100	30,6	100	0,3	100	0,7	100	122474,0	100	11,1	100	174,2	100	964,9	100	In marcia
02:30		3,1	100	1,6	100	0,0	100	3,8	100	0,22	100	37,2	100	0,3	100	0,8	100	123937,9	100	11,0	100	173,4	100	969,4	100	In marcia
03:00		2,5	100	1,4	100	0,03	73	4,2	100	0,22	100	31,7	100	0,3	100	0,6	100	122977,2	100	11,2	100	172,9	100	963,8	100	In marcia
03:30		2,3	100	1,8	100	0,0	100	3,8	100	0,22	100	32,6	100	0,3	100	0,8	100	126796,3	100	11,0	100	175,0	100	968,3	100	In marcia
04:00		2,2	100	1,2	100	0,06	100	4,0	100	0,22	94	25,5	100	0,3	100	0,7	100	123105,5	100	11,4	100	175,8	100	962,4	100	In marcia
04:30		4,3	100	1,7	100	0,07	100	3,9	100	0,22	100	28,2	100	0,3	100	0,7	100	126704,2	100	11,0	100	176,7	100	965,7	100	In marcia
05:00		2,4	100	1,2	100	0,07	73	4,0	100	0,22	100	27,7	100	0,3	100	0,7	100	123818,0	100	11,3	100	176,9	100	958,7	100	In marcia
05:30		2,7	100	1,4	100	0,08	100	3,9	100	0,22	100	34,0	100	0,3	100	0,8	100	126214,5	100	11,1	100	176,7	100	958,5	100	In marcia
06:00		3,5	100	1,5	100	0,08	100	4,3	100	0,22	100	23,0	100	0,3	100	0,8	100	124520,7	100	11,2	100	176,0	100	958,8	100	In marcia
06:30		7,5	100	2,5	100	0,08	100	4,4	100	0,22	100	21,9	100	0,3	100	0,7	100	123905,8	100	11,3	100	175,9	100	957,9	100	In marcia
07:00		1,6	100	0,5	100	0,06	73	4,7	100	0,22	100	27,1	100	0,3	100	0,7	100	125958,7	100	11,1	100	175,6	100	964,6	100	In marcia
07:30		3,1	100	1,1	100	0,07	100	4,5	100	0,22	100	25,5	100	0,3	100	0,6	100	123288,1	100	11,4	100	174,6	100	958,6	100	In marcia
08:00		3,2	100	0,8	100	0,06	100	4,1	100	0,22	94	31,1	100	0,3	100	0,7	100	124004,1	100	11,2	100	175,6	100	955,3	100	In marcia
08:30		4,0	100	1,2	100	0,06	100	4,6	100	0,22	100	33,8	100	0,3	100	0,7	100	127262,6	100	10,9	100	176,4	100	966,9	100	In marcia
09:00		4,8	85	1,6	85	0,06	73	4,4	85	0,22	100	34,9	85	0,3	85	0,7	85	125355,4	100	11,2	85	176,8	100	963,0	100	In marcia
09:30		3,5	78	1,0	78	0,04	100	4,7	78	0,22	100	28,5	78	0,3	78	0,4	78	125757,6	100	11,1	78	176,9	100	957,1	100	In marcia
10:00		2,1	100	1,2	100	0,05	100	4,3	100	0,22	100	32,2	100	0,3	100	0,4	100	124609,0	100	11,1	100	176,6	100	948,4	100	In marcia
10:30		1,4	100	1,6	100	0,05	100	4,1	100	0,22	100	33,2	100	0,3	100	0,4	100	124962,2	100	10,8	100	176,2	100	957,2	100	In marcia
11:00		1,7	100	2,0	100	0,04	73	4,4	100	0,22	100	22,7	100	0,3	100	0,4	100	125592,9	100	11,0	100	174,7	100	962,9	100	In marcia
11:30		1,4	100	1,4	100	0,0	100	4,1	100	0,22	100	25,8	100	0,3	100	0,4	100	122096,7	100	11,3	100	173,4	100	946,6	100	In marcia
12:00		1,3	100	1,7	100	0,0	100	4,1	100	0,22	94	40,4	100	0,3	100	0,5	100	123239,2	100	10,7	100	173,8	100	955,7	100	In marcia
12:30		1,3	100	1,4	100	0,0	100	4,2	100	0,22	100	26,1	100	0,3	100	0,4	100	124737,3	100	10,8	100	173,2	100	965,7	100	In marcia
13:00		1,3	100	1,3	100	0,0	73	3,9	100	0,21	100	26,0	100	0,3	100	0,4	100	125708,4	100	11,0	100	172,9	100	960,6	100	In marcia
13:30		1,3	100	1,1	100	0,01	100	3,8	100	0,22	100	31,7	100	0,3	100	0,5	100	123462,1	100	11,1	100	172,7	100	951,2	100	In marcia
14:00		1,3	100	2,1	100	0,03	100	4,2	100	0,21	100	32,0	100	0,3	100	0,4	100	125010,9	100	10,9	100	172,1	100	954,5	100	In marcia
14:30		1,7	100	1,4	100	0,03	100	4,1	100	0,21	100	25,6	100	0,3	100	0,3	100	124986,7	100	11,1	100	171,3	100	954,0	100	In marcia
15:00		1,6	100	1,5	100	0,02	73	4,2	100	0,21	100	26,5	100	0,3	100	0,3	100	124532,8	100	11,1	100	171,0	100	956,4	100	In marcia
15:30		1,9	100	1,5	100	0,0	100	4,4	100	0,21	100	29,6	100	0,3	100	0,4	100	125161,3	100	10,9	100	170,7	100	961,7	100	In marcia
16:00		1,7	100	1,4	100	0,02	100	4,1	100	0,22	94	26,8	100	0,3	100	0,3	100	125234,0	100	11,0	100	171,4	100	965,0	100	In marcia
16:30		1,4	100	1,4	100	0,07	100	3,9	100	0,22	100	35,2	100	0,3	100	0,4	100	125449,4	100	10,8	100	172,6	100	966,9	100	In marcia
17:00		1,8	100	1,9	100	0,07	73	4,1	100	0,21	100	35,0	100	0,3	100	0,4	100	125498,5	100	11,0	100	172,2	100	961,9	100	In marcia
17:30		1,4	100	1,4	100	0,08	100	4,6	100	0,22	100	31,2	100	0,3	100	0,4	100	125917,3	100	10,8	100	171,5	100	969,9	100	In marcia
18:00		1,7	100	1,5	100	0,08	100	4,0	100	0,21	100	25,5	100	0,3	100	0,4	100	125325,7	100	11,0	100	171,9	100	965,4	100	In marcia
18:30		2,1	100	1,2	100	0,11	100	4,2	100	0,22	100	25,5	100	0,3	100	0,5	100	123238,5	100	11,2	100	171,9	100	956,4	100	In marcia
19:00		4,8	100	0,8	100	0,13	73	5,1	100	0,21	100	21,9	100	0,3	100	0,3	100	124177,6	100	11,1	100	171,8	100	960,3	100	In marcia
19:30		4,7	100	0,6	100	0,02	100	5,0	100	0,21	100	19,8	100	0,3	100	0,4	100	126208,4	100	10,8	100	172,3	100	967,5	100	In marcia
20:00		1,9	100	0,6	100	0,05	100	4,9	100	0,22	94	32,1	100	0,3	100	0,4	100	127545,4	100	10,9	100	173,6	100	966,4	100	In marcia
20:30		6,9	100	0,9	100	0,06	100	6,0	100	0,22	100	27,0	100	0,3	100	0,4	100	127140,9	100	10,9	100	173,7	100	959,6	100	In marcia
21:00		1,6	86	0,1	86	0,04	73	5,7	86	0,22	100	23,0	86	0,3	86	0,5	86	126399,9	100	11,1	86	173,1	100	962,4	100	In marcia
21:30		1,3	78	0,5	78	0,03	100	3,2	78	0,23	100	44,4	78	0,3	78	0,4	78	120756,7	100	11,4	78	172,3	100	955,0	100	In marcia
22:00		2,1	100	1,1	100	0,07	100	3,6	100	0,22	100	40,6	100	0,3	100	0,3	100	125335,1	100	10,9	100	173,6	100	961,1	100	In marcia
22:30		3,0	100	1,5	100	0,07	100	3,9	100	0,22	100	36,4	100	0,3	100	0,2	100	124813,3	100	11,1	100	174,3	100	962,5	100	In marcia
23:00		2,3	100	1,6	100	0,07	73	3,5	100	0,22	100	38,4	100	0,3	100	0,3	100	121759,5	100	11,3	100	174,6	100	957,2	100	In marcia
23:30		2,6	100	1,8	100	0,0	100	3,4	100	0,22	100	30,7	100	0,3	100	0,3	100	123376,1	100	11,2	100	174,5	100	959,2	100	In marcia
24:00		3,7	100	1,8	100	0,03	100	3,8	100	0,22	94	27,2	100	0,3	100	0,3	100	123061,1	100	11,2	100	174,1	100	960,4	100	In marcia
MIN		1,3		0,1		0		3,2		0,21		19,8		0,3		0,2		120279		10,7		170,7		946,6		
MAX		7,5		2,5		0,13		6		0,23		44,4		0,3		0,8		127545,4		11,4		176,9		969,9		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		99,98						100																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		120279,0	100	11,4	100		175,0	100		950,6	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		37,1	100		0,3	100		0,7	100		123143,5	100	11,0	100		175,0	100		962,5	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,6	100		122749,2	100	11,1	100		174,5	100		963,3	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,7	100		122474,0	100	11,1	100		174,2	100		964,9	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		37,2	100		0,3	100		0,8	100		123937,9	100	11,0	100		173,4	100		969,4	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,4	100		0,03	73		4,2	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,6	100		122977,2	100	11,2	100		172,9	100		963,8	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,8	100		126796,3	100	11,0	100		175,0	100		968,3	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,2	100		0,06	100		4,0	100		0,22	94		25,5	100		0,3	100		0,7	100		123105,5	100	11,4	100		175,8	100		962,4	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		1,7	100		0,07	100		3,9	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,7	100		126704,2	100	11,0	100		176,7	100		965,7	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,2	100		0,07	73		4,0	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,7	100		123818,0	100	11,3	100		176,9	100		958,7	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,8	100		126214,5	100	11,1	100		176,7	100		958,5	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,8	100		124520,7	100	11,2	100		176,0	100		958,8	100		in Betrieb
06:30		7,5	100		2,5	100		0,08	100		4,4	100		0,22	100		21,9	100		0,3	100		0,7	100		123905,8	100	11,3	100		175,9	100		957,9	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		0,5	100		0,06	73		4,7	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		125958,7	100	11,1	100		175,6	100		964,6	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		1,1	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,6	100		123288,1	100	11,4	100		174,6	100		958,6	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,22	94		31,1	100		0,3	100		0,7	100		124004,1	100	11,2	100		175,6	100		955,3	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,2	100		0,06	100		4,6	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,7	100		127262,6	100	10,9	100		176,4	100		966,9	100		in Betrieb
09:00		4,8	85		1,6	85		0,06	73		4,4	85		0,22	100		34,9	85		0,3	85		0,7	85		125355,4	100	11,2	85		176,8	100		963,0	100		in Betrieb
09:30		3,5	78		1,0	78		0,04	100		4,7	78		0,22	100		28,5	78		0,3	78		0,4	78		125757,6	100	11,1	78		176,9	100		957,1	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,2	100		0,05	100		4,3	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		124609,0	100	11,1	100		176,6	100		948,4	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,6	100		0,05	100		4,1	100		0,22	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		124962,2	100	10,8	100		176,2	100		957,2	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		2,0	100		0,04	73		4,4	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,4	100		125592,9	100	11,0	100		174,7	100		962,9	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		122096,7	100	11,3	100		173,4	100		946,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		40,4	100		0,3	100		0,5	100		123239,2	100	10,7	100		173,8	100		955,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		124737,3	100	10,8	100		173,2	100		965,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		125708,4	100	11,0	100		172,9	100		960,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,1	100		0,01	100		3,8	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		123462,1	100	11,1	100		172,7	100		951,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		2,1	100		0,03	100		4,2	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		125010,9	100	10,9	100		172,1	100		954,5	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,4	100		0,03	100		4,1	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		124986,7	100	11,1	100		171,3	100		954,0	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,5	100		0,02	73		4,2	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		124532,8	100	11,1	100		171,0	100		956,4	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		125161,3	100	10,9	100		170,7	100		961,7	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,4	100		0,02	100		4,1	100		0,22	94		26,8	100		0,3	100		0,3	100		125234,0	100	11,0	100		171,4	100		965,0	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,4	100		0,07	100		3,9	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		125449,4	100	10,8	100		172,6	100		966,9	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,9	100		0,07	73		4,1	100		0,21	100		35,0	100		0,3	100		0,4	100		125498,5	100	11,0	100		172,2	100		961,9	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,4	100		0,08	100		4,6	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		125917,3	100	10,8	100		171,5	100		969,9	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,5	100		0,08	100		4,0	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		125325,7	100	11,0	100		171,9	100		965,4	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,2	100		0,11	100		4,2	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		123238,5	100	11,2	100		171,9	100		956,4	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,8	100		0,13	73		5,1	100		0,21	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		124177,6	100	11,1	100		171,8	100		960,3	100		in Betrieb
19:30		4,7	100		0,6	100		0,02	100		5,0	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,4	100		126208,4	100	10,8	100		172,3	100		967,5	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		0,6	100		0,05	100		4,9	100		0,22	94		32,1	100		0,3	100		0,4	100		127545,4	100	10,9	100		173,6	100		966,4	100		in Betrieb
20:30		6,9	100		0,9	100		0,06	100		6,0	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		127140,9	100	10,9	100		173,7	100		959,6	100		in Betrieb
21:00		1,6	86		0,1	86		0,04	73		5,7	86		0,22	100		23,0	86		0,3	86		0,5	86		126399,9	100	11,1	86		173,1	100		962,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,5	78		0,03	100		3,2	78		0,23	100		44,4	78		0,3	78		0,4	78		120756,7	100	11,4	78		172,3	100		955,0	100		in Betrieb
22:00		2,1	100																																		