

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 12/08/2019

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,4	100		1,5	100		0,07	100		3,7	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		123048,6	100		11,3	100		170,3	100		962,2	100		In marcia
01:00		3,3	100		2,0	100		0,05	73		3,9	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		124435,1	100		11,2	100		168,6	100		963,9	100		In marcia
01:30		1,6	100		0,9	100		0,06	100		3,7	100		0,21	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		124948,9	100		11,1	100		168,9	100		965,6	100		In marcia
02:00		1,9	100		1,7	100		0,07	100		4,2	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		126172,6	100		11,1	100		168,7	100		962,8	100		In marcia
02:30		2,1	100		1,8	100		0,06	100		3,7	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		122886,7	100		11,3	100		168,2	100		951,5	100		In marcia
03:00		1,7	100		1,8	100		0,05	73		3,9	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		124261,9	100		11,2	100		169,4	100		956,4	100		In marcia
03:30		1,6	100		1,3	100		0,05	100		3,7	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		124136,4	100		11,2	100		168,7	100		958,0	100		In marcia
04:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	94		29,6	100		0,3	100		0,5	100		124536,2	100		11,2	100		168,2	100		963,1	100		In marcia
04:30		2,8	100		1,4	100		0,03	100		4,3	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		122410,9	100		11,4	100		166,7	100		954,4	100		In marcia
05:00		2,0	100		1,2	100		0,02	73		3,5	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		125593,5	100		11,1	100		166,1	100		965,1	100		In marcia
05:30		1,8	100		1,5	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		35,7	100		0,3	100		0,6	100		124319,5	100		11,2	100		166,8	100		956,4	100		In marcia
06:00		3,9	100		1,8	100		0,07	100		3,7	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		127041,6	100		10,9	100		167,6	100		959,4	100		In marcia
06:30		7,2	100		1,8	100		0,07	100		4,9	100		0,21	100		14,4	100		0,3	100		0,4	100		123073,3	100		11,3	100		167,5	100		953,3	100		In marcia
07:00		2,5	100		1,4	100		0,03	73		4,8	100		0,22	100		20,9	100		0,3	100		0,4	100		122541,5	100		11,3	100		165,8	100		957,6	100		In marcia
07:30		1,3	100		0,4	100		0,08	100		4,9	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		123488,6	100		11,2	100		165,1	100		957,5	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,2	100		0,08	100		4,3	100		0,21	94		27,9	100		0,3	100		0,4	100		123754,5	100		11,1	100		164,3	100		962,4	100		In marcia
08:30		1,3	100		0,5	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		38,6	100		0,3	100		0,5	100		123351,1	100		11,2	100		165,4	100		959,1	100		In marcia
09:00		1,3	84		1,8	84		0,07	73		4,1	84		0,21	100		29,5	84		0,3	84		0,4	84		121606,6	100		11,3	84		164,8	100		960,7	100		In marcia
09:30		1,9	79		1,0	79		0,07	100		5,1	79		0,21	100		19,5	79		0,3	79		0,7	79		121194,5	100		11,3	79		163,0	100		965,1	100		In marcia
10:00		1,3	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,8	100		123331,7	100		11,1	100		163,8	100		965,6	100		In marcia
10:30		1,6	100		2,0	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,7	100		124243,8	100		11,0	100		165,3	100		969,9	100		In marcia
11:00		1,4	100		1,7	100		0,06	73		4,3	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,8	100		125405,7	100		10,9	100		166,7	100		971,6	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		5,1	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,8	100		122146,0	100		11,3	100		167,7	100		960,2	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,7	100		0,08	100		4,5	100		0,21	94		36,4	100		0,3	100		0,9	100		125585,8	100		11,0	100		169,1	100		965,9	100		In marcia
12:30		1,8	100		1,8	100		0,08	100		4,9	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,6	100		122356,8	100		11,2	100		169,3	100		960,7	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,0	100		0,06	73		4,1	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,8	100		122254,7	100		11,2	100		168,5	100		961,6	100		In marcia
13:30		1,5	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,8	100		124286,2	100		10,9	100		169,2	100		967,3	100		In marcia
14:00		1,6	100		2,1	100		0,06	100		4,2	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,8	100		123615,1	100		11,2	100		169,7	100		964,5	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,3	100		0,05	100		4,3	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,9	100		123959,2	100		11,1	100		168,1	100		962,7	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,04	73		4,3	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,7	100		122699,7	100		11,2	100		168,9	100		963,8	100		In marcia
15:30		1,2	100		1,3	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,8	100		125281,1	100		11,0	100		169,6	100		966,5	100		In marcia
16:00		1,9	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,21	94		33,6	100		0,3	100		0,8	100		125390,1	100		11,0	100		170,4	100		967,1	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,8	100		0,06	100		4,3	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,7	100		123612,1	100		11,2	100		171,0	100		962,0	100		In marcia
17:00		2,5	100		1,3	100		0,06	73		4,9	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,8	100		124067,5	100		11,2	100		171,0	100		958,5	100		In marcia
17:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,9	100		124418,3	100		11,1	100		171,2	100		958,3	100		In marcia
18:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,8	100		125453,6	100		11,1	100		171,3	100		961,5	100		In marcia
18:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,7	100		123297,9	100		11,3	100		171,1	100		959,8	100		In marcia
19:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,8	100		125242,5	100		11,1	100		170,8	100		960,3	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,1	100		0,02	100		4,1	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,7	100		120234,4	100		11,5	100		170,2	100		956,6	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		0,03	100		3,5	100		0,22	94		36,5	100		0,3	100		1,0	100		124241,3	100		11,1	100		170,2	100		963,0	100		In marcia
20:30		2,0	100		1,7	100		0,06	100		3,8	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,8	100		125396,6	100		11,1	100		170,0	100		968,2	100		In marcia
21:00		1,4	86		1,5	86		0,06	73		3,9	86		0,22	100		36,7	86		0,3	86		0,8	86		123980,9	100		11,2	86		170,7	100		958,3	100		In marcia
21:30		2,4	78		1,4	78		0,01	100		5,6	78		0,22	100		28,9	78		0,3	78		0,2															

MVA Bozen
Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 12/08/2019

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,5	100		0,07	100		3,7	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		123048,6	100	11,3	100		170,3	100		962,2	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		2,0	100		0,05	73		3,9	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		124435,1	100	11,2	100		168,6	100		963,9	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,9	100		0,06	100		3,7	100		0,21	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		124948,9	100	11,1	100		168,9	100		965,6	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,7	100		0,07	100		4,2	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		126172,6	100	11,1	100		168,7	100		962,8	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,8	100		0,06	100		3,7	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,5	100		122886,7	100	11,3	100		168,2	100		951,5	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,8	100		0,05	73		3,9	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		124261,9	100	11,2	100		169,4	100		956,4	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,3	100		0,05	100		3,7	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		124136,4	100	11,2	100		168,7	100		958,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,22	94		29,6	100		0,3	100		0,5	100		124536,2	100	11,2	100		168,2	100		963,1	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,4	100		0,03	100		4,3	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		122410,9	100	11,4	100		166,7	100		954,4	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,2	100		0,02	73		3,5	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		125593,5	100	11,1	100		166,1	100		965,1	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,5	100		0,07	100		4,5	100		0,22	100		35,7	100		0,3	100		0,6	100		124319,5	100	11,2	100		166,8	100		956,4	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,8	100		0,07	100		3,7	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		127041,6	100	10,9	100		167,6	100		959,4	100		in Betrieb
06:30		7,2	100		1,8	100		0,07	100		4,9	100		0,21	100		14,4	100		0,3	100		0,4	100		123073,3	100	11,3	100		167,5	100		953,3	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,4	100		0,03	73		4,8	100		0,22	100		20,9	100		0,3	100		0,4	100		122541,5	100	11,3	100		165,8	100		957,6	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,4	100		0,08	100		4,9	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		123488,6	100	11,2	100		165,1	100		957,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,2	100		0,08	100		4,3	100		0,21	94		27,9	100		0,3	100		0,4	100		123754,5	100	11,1	100		164,3	100		962,4	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,5	100		0,08	100		4,1	100		0,22	100		38,6	100		0,3	100		0,5	100		123351,1	100	11,2	100		165,4	100		959,1	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,8	84		0,07	73		4,1	84		0,21	100		29,5	84		0,3	84		0,4	84		121606,6	100	11,3	84		164,8	100		960,7	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		1,0	79		0,07	100		5,1	79		0,21	100		19,5	79		0,3	79		0,7	79		121194,5	100	11,3	79		163,0	100		965,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,8	100		123331,7	100	11,1	100		163,8	100		965,6	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		2,0	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,7	100		124243,8	100	11,0	100		165,3	100		969,9	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,7	100		0,06	73		4,3	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,8	100		125405,7	100	10,9	100		167,7	100		971,6	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		5,1	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,8	100		122146,0	100	11,3	100		167,7	100		960,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,08	100		4,5	100		0,21	94		36,4	100		0,3	100		0,9	100		125585,8	100	11,0	100		169,1	100		965,9	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,8	100		0,08	100		4,9	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,6	100		122356,8	100	11,2	100		169,3	100		960,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,0	100		0,06	73		4,1	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,8	100		122254,7	100	11,2	100		168,5	100		961,6	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,8	100		124286,2	100	10,9	100		169,2	100		967,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		2,1	100		0,06	100		4,2	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,8	100		123615,1	100	11,2	100		169,7	100		964,5	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,3	100		0,05	100		4,3	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,9	100		123959,2	100	11,1	100		169,1	100		962,7	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,04	73		4,3	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,7	100		122699,7	100	11,2	100		168,9	100		963,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,3	100		0,02	100		3,9	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,8	100		125281,1	100	11,0	100		168,6	100		966,5	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,21	94		33,6	100		0,3	100		0,8	100		125390,1	100	11,0	100		170,4	100		967,1	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,8	100		0,06	100		4,3	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,7	100		123612,1	100	11,2	100		171,0	100		962,0	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,3	100		0,06	73		4,9	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,8	100		124067,5	100	11,2	100		171,0	100		958,5	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		33,4	100		0,3	100		0,9	100		124418,3	100	11,1	100		171,2	100		958,3	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,8	100		125453,6	100	11,1	100		171,3	100		961,5	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,7	100		123297,9	100	11,3	100		171,1	100		959,8	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,8	100		125242,5	100	11,1	100		170,8	100		960,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,1	100		0,02	100		4,1	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,7	100		120234,4	100	11,5	100		170,2	100		956,6	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		0,03	100		3,5	100		0,22	94		36,5	100		0,3	100		1,0	100		124241,3	100	11,1	100		170,2	100		963,0	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,7	100		0,06	100		3,8	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,8	100		125396,6	100	11,1	100		170,0	100		968,2	100		in Betrieb
21:00		1,4	86		1,5	86		0,06	73		3,9	86		0,22	100		36,7	86		0,3	86		0,8	86		123980,9	100	11,2	86		170,7	100		958,3	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,4	78		0,01	100		5,6	78		0,22	100		28,9	78		0,3	78		0,2	78		125698,0	100	11,0	78		170,9	100		959,4	100		in Betrieb
22:00		2,5	100																																		