

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,6	100		1,3	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		121490,6	100		11,3	100		155,7	100		960,2	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		122634,3	100		11,3	100		156,0	100		961,3	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,5	100		0,03	100		4,1	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		125425,2	100		11,0	100		157,2	100		965,1	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,4	100		0,03	100		4,5	100		0,23	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		122393,9	100		11,3	100		155,7	100		961,6	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,2	100		0,05	100		4,1	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		125649,3	100		11,0	100		155,7	100		971,1	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,4	100		0,03	73		4,0	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,4	100		122095,1	100		11,4	100		156,8	100		960,7	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		124388,4	100		11,2	100		157,7	100		966,5	100	In marcia
04:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		27,1	100		0,3	100		0,4	100		120422,1	100		11,5	100		157,4	100		959,5	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		23,4	100		0,3	100		0,4	100		123505,9	100		11,2	100		156,4	100		969,3	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		124135,6	100		11,2	100		156,9	100		968,2	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		123746,1	100		11,3	100		157,3	100		964,5	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		124099,3	100		11,2	100		156,9	100		963,8	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		124899,0	100		11,1	100		157,5	100		965,7	100	In marcia
07:00		2,4	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		123516,0	100		11,2	100		156,7	100		966,7	100	In marcia
07:30		3,6	100		2,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		124293,2	100		11,1	100		156,1	100		967,0	100	In marcia
08:00		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,4	100		124627,1	100		11,1	100		155,6	100		968,6	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		123263,0	100		11,2	100		154,9	100		968,6	100	In marcia
09:00		2,4	85		1,6	85		0,0	73		3,9	85		0,23	100		30,5	85		0,3	85		0,2	85		123452,5	100		11,2	85		155,7	100		967,3	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,7	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		40,0	78		0,3	78		0,1	78		122167,8	100		11,3	78		155,6	100		967,8	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		123675,4	100		11,2	100		152,6	100		968,6	100	In marcia
10:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		122741,1	100		11,2	100		150,3	100		971,2	100	In marcia
11:00		3,6	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,23	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		122728,0	100		11,2	100		149,5	100		972,2	100	In marcia
11:30		4,2	100		1,1	100		0,07	100		4,7	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,0	100		120981,7	100		11,4	100		148,0	100		971,6	100	In marcia
12:00		3,9	100		1,1	100		0,08	100		4,9	100		0,23	94		23,6	100		0,3	100		0,0	100		117793,5	100		11,6	100		147,0	100		963,6	100	In marcia
12:30		6,6	100		1,5	100		0,08	100		5,2	100		0,23	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		120553,1	100		11,5	100		147,0	100		959,0	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,6	100		0,06	73		5,1	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		121800,8	100		11,2	100		145,9	100		969,0	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		123027,3	100		11,1	100		145,9	100		974,7	100	In marcia
14:00		3,5	100		1,1	100		0,05	100		4,7	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,1	100		122650,8	100		11,1	100		146,7	100		976,1	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,0	100		0,08	100		4,6	100		0,22	100		37,8	100		0,3	100		0,1	100		122342,5	100		11,1	100		146,2	100		974,4	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,3	100		0,06	73		4,8	100		0,21	100		38,8	100		0,3	100		0,0	100		121752,0	100		11,2	100		145,7	100		973,0	100	In marcia
15:30		5,9	100		2,4	100		0,04	100		5,1	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		121343,0	100		11,3	100		145,2	100		971,7	100	In marcia
16:00		3,6	100		2,1	100		0,05	100		6,2	100		0,21	94		21,9	100		0,3	100		0,0	100		120409,4	100		11,6	100		145,3	100		974,6	100	In marcia
16:30		1,4	100		0,6	100		0,07	100		6,2	100		0,21	100		20,1	100		0,3	100		0,0	100		120965,0	100		11,4	100		145,2	100		981,1	100	In marcia
17:00		1,7	100		0,6	100		0,05	73		5,8	100		0,21	100		23,1	100		0,3	100		0,2	100		123782,6	100		11,0	100		145,3	100		983,7	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		122199,1	100		11,2	100		146,2	100		973,5	100	In marcia
18:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		37,7	100		0,3	100		0,1	100		120430,9	100		11,4	100		145,8	100		966,8	100	In marcia
18:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		123733,0	100		11,1	100		145,6	100		976,0	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,8	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		37,6	100		0,3	100		0,1	100		123128,7	100		11,1	100		145,5	100		975,6	100	In marcia
19:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		122939,4	100		11,1	100		145,4	100		974,7	100	In marcia
20:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		27,9	100		0,3	100		0,1	100		124090,5	100		11,0	100		145,9	100		979,2	100	In marcia
20:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		124853,0	100		10,9	100		146,3	100		984,5	100	In marcia
21:00		2,8	85		1,8	85		0,0	73		4,3	85		0,22	100		29,2	85		0,3	85		0,1	85		123233,5	100		11,2	85		146,6	100		971,3	100	In marcia
21:30		4,0	78		2,5	78		0,02	100		3,7	78		0,23	100		24,4	78		0,3	78		0,1	78		120983,3	100		11,4	78		146,6	100		974,9	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		1,3	100		0,01	100		4,1	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		121490,6	100		11,3	100		155,7	100		960,2	100	in Betrieb
01:00		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		122634,3	100		11,3	100		156,0	100		961,3	100	in Betrieb
01:30		2,6	100		1,5	100		0,03	100		4,1	100		0,23	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		125425,2	100		11,0	100		157,2	100		965,1	100	in Betrieb
02:00		1,9	100		1,4	100		0,03	100		4,5	100		0,23	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		122393,9	100		11,3	100		155,7	100		961,6	100	in Betrieb
02:30		1,8	100		1,2	100		0,05	100		4,1	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		125649,3	100		11,0	100		155,7	100		971,1	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		1,4	100		0,03	73		4,0	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,4	100		122095,1	100		11,4	100		156,8	100		960,7	100	in Betrieb
03:30		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		124388,4	100		11,2	100		157,7	100		966,5	100	in Betrieb
04:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		27,1	100		0,3	100		0,4	100		120422,1	100		11,5	100		157,4	100		959,5	100	in Betrieb
04:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		23,4	100		0,3	100		0,4	100		123505,9	100		11,2	100		156,4	100		969,3	100	in Betrieb
05:00		1,9	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		124135,6	100		11,2	100		156,9	100		968,2	100	in Betrieb
05:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		123746,1	100		11,3	100		157,3	100		964,5	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		124099,3	100		11,2	100		156,9	100		963,8	100	in Betrieb
06:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		124899,0	100		11,1	100		157,5	100		965,7	100	in Betrieb
07:00		2,4	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		123516,0	100		11,2	100		156,7	100		966,7	100	in Betrieb
07:30		3,6	100		2,2	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		124293,2	100		11,1	100		156,1	100		967,0	100	in Betrieb
08:00		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,4	100		124627,1	100		11,1	100		155,6	100		968,6	100	in Betrieb
08:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		123263,0	100		11,2	100		154,9	100		968,6	100	in Betrieb
09:00		2,4	85		1,6	85		0,0	73		3,9	85		0,23	100		30,5	85		0,3	85		0,2	85		123452,5	100		11,2	85		155,7	100		967,3	100	in Betrieb
09:30		2,5	78		1,7	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		40,0	78		0,3	78		0,1	78		122167,8	100		11,3	78		155,6	100		967,8	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		123675,4	100		11,2	100		152,6	100		968,6	100	in Betrieb
10:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		122741,1	100		11,2	100		150,3	100		971,2	100	in Betrieb
11:00		3,6	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,23	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		122728,0	100		11,2	100		149,5	100		972,2	100	in Betrieb
11:30		4,2	100		1,1	100		0,07	100		4,7	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,0	100		120981,7	100		11,4	100		148,0	100		971,6	100	in Betrieb
12:00		3,9	100		1,1	100		0,08	100		4,9	100		0,23	94		23,6	100		0,3	100		0,0	100		117793,5	100		11,6	100		147,0	100		963,6	100	in Betrieb
12:30		6,6	100		1,5	100		0,08	100		5,2	100		0,23	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		120553,1	100		11,5	100		147,0	100		959,0	100	in Betrieb
13:00		3,2	100		0,6	100		0,06	73		5,1	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		121900,8	100		11,2	100		145,9	100		969,0	100	in Betrieb
13:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		123027,3	100		11,1	100		145,9	100		974,7	100	in Betrieb
14:00		3,5	100		1,1	100		0,05	100		4,7	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,1	100		122650,8	100		11,1	100		146,7	100		976,1	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		1,0	100		0,08	100		4,6	100		0,22	100		37,8	100		0,3	100		0,1	100		122342,5	100		11,1	100		146,2	100		974,4	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		1,3	100		0,06	73		4,8	100		0,21	100		38,8	100		0,3	100		0,0	100		121752,0	100		11,2	100		145,7	100		973,0	100	in Betrieb
15:30		5,9	100		2,4	100		0,04	100		5,1	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		121343,0	100		11,3	100		145,2	100		971,7	100	in Betrieb
16:00		3,6	100		2,1	100		0,05	100		6,2	100		0,21	94		21,9	100		0,3	100		0,0	100		120409,4	100		11,6	100		145,3	100		974,6	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		0,6	100		0,07	100		6,2	100		0,21	100		20,1	100		0,3	100		0,0	100		120965,0	100		11,4	100		145,2	100		981,1	100	in Betrieb
17:00		1,7	100		0,6	100		0,05	73		5,8	100		0,21	100		23,1	100		0,3	100		0,2	100		123782,6	100		11,0	100		145,3	100		983,7	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		122199,1	100		11,2	100		146,2	100		973,5	100	in Betrieb
18:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		37,7	100		0,3	100		0,1	100		120430,9	100		11,4	100		145,8	100		966,8	100	in Betrieb
18:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		123733,0	100		11,1	100		145,6	100		976,0	100	in Betrieb
19:00		3,0	100		0,8	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		37,6	100		0,3	100		0,1	100		123128,7	100		11,1	100		145,5	100		975,6	100	in Betrieb
19:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		122939,4	100		11,1	100		145,4	100		974,7	100	in Betrieb
20:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		27,9	100		0,3	100		0,1	100		124090,5	100		11,0	100		145,9	100		979,2	100	in Betrieb
20:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		124853,0	100		10,9	100		146,3	100		984,5	100	in Betrieb
21:00		2,8	85		1,8	85		0,0	73		4,3	85		0,22	100		29,2	85		0,3	85		0,1	85		123233,5	100		11,2	85		146,6	100		971,3	100	in Betrieb
21:30		4,0	78		2,5	78		0,02	100		3,7	78		0,23	100		24,4	78		0,3	78		0,1	78		120983,3	100		11,4	78		146,6	100		974,9	100	in Betrieb
22:00		1,9	100		1,0	1																															