

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/08/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,2	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,23	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		123118,4	100		11,1	100		148,6	100		978,5	100		In marcia
01:00		3,8	100		1,4	100		0,06	73		3,8	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		123474,8	100		11,1	100		149,0	100		978,3	100		In marcia
01:30		3,8	100		1,5	100		0,02	100		3,7	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		122459,0	100		11,1	100		149,5	100		975,1	100		In marcia
02:00		3,6	100		1,3	100		0,05	100		4,5	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		124596,5	100		10,9	100		150,0	100		981,3	100		In marcia
02:30		3,6	100		1,9	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,1	100		124921,5	100		11,0	100		151,1	100		977,3	100		In marcia
03:00		3,6	100		2,0	100		0,05	73		4,3	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		123946,1	100		11,2	100		151,1	100		974,1	100		In marcia
03:30		2,0	100		1,2	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		124118,3	100		11,1	100		151,4	100		971,7	100		In marcia
04:00		2,8	100		1,3	100		0,04	100		4,4	100		0,24	94		31,3	100		0,3	100		0,2	100		124513,7	100		11,2	100		152,2	100		970,2	100		In marcia
04:30		4,8	100		1,2	100		0,04	100		4,3	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,1	100		123092,9	100		11,2	100		152,9	100		964,7	100		In marcia
05:00		5,1	100		1,3	100		0,03	73		4,5	100		0,24	100		19,5	100		0,3	100		0,1	100		124016,1	100		11,2	100		152,3	100		968,0	100		In marcia
05:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		125399,6	100		11,1	100		152,3	100		973,7	100		In marcia
06:00		3,0	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		123362,6	100		11,2	100		152,5	100		970,3	100		In marcia
06:30		2,3	100		0,9	100		0,02	100		4,3	100		0,23	100		46,0	100		0,3	100		0,2	100		125916,1	100		10,9	100		153,7	100		973,5	100		In marcia
07:00		3,2	100		1,8	100		0,03	73		4,1	100		0,24	100		36,2	100		0,3	100		0,0	100		123985,9	100		11,2	100		154,3	100		974,5	100		In marcia
07:30		3,4	100		1,7	100		0,05	100		4,0	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		125373,8	100		11,1	100		153,9	100		970,5	100		In marcia
08:00		4,3	100		1,5	100		0,06	100		4,4	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,0	100		122559,6	100		11,4	100		152,9	100		967,8	100		In marcia
08:30		4,3	100		1,2	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,1	100		123443,5	100		11,2	100		151,6	100		975,1	100		In marcia
09:00		2,1	86		0,9	86		0,05	73		4,5	86		0,23	100		33,7	86		0,3	86		0,0	86		122345,5	100		11,2	86		151,6	100		970,0	100		In marcia
09:30		3,3	77		1,3	77		0,0	100		4,0	77		0,23	100		36,3	77		0,3	77		0,2	77		123977,4	100		11,1	77		150,5	100		969,6	100		In marcia
10:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		125031,0	100		10,9	100		149,4	100		976,5	100		In marcia
10:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		122598,6	100		11,2	100		149,0	100		974,7	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		124759,2	100		10,9	100		149,6	100		973,8	100		In marcia
11:30		3,8	100		2,1	100		0,04	100		4,4	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		125604,3	100		10,9	100		150,4	100		976,2	100		In marcia
12:00		2,4	100		1,6	100		0,06	100		4,0	100		0,24	94		32,9	100		0,3	100		0,3	100		123415,2	100		11,2	100		152,2	100		972,0	100		In marcia
12:30		1,9	100		1,6	100		0,07	100		4,6	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		124274,1	100		11,1	100		152,0	100		977,5	100		In marcia
13:00		2,4	100		1,0	100		0,06	73		4,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		124372,2	100		11,1	100		152,3	100		973,3	100		In marcia
13:30		5,0	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		17,9	100		0,3	100		0,2	100		124048,8	100		11,1	100		152,4	100		971,1	100		In marcia
14:00		3,0	100		0,5	100		0,01	100		5,0	100		0,23	100		20,9	100		0,3	100		0,2	100		121145,0	100		11,3	100		152,8	100		962,5	100		In marcia
14:30		3,2	100		1,4	100		0,04	100		4,5	100		0,23	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		121099,0	100		11,3	100		152,1	100		965,2	100		In marcia
15:00		2,9	100		0,7	100		0,02	73		4,2	100		0,23	100		36,3	100		0,3	100		0,4	100		123093,8	100		11,1	100		151,5	100		965,0	100		In marcia
15:30		2,1	100		1,0	100		0,04	100		4,2	100		0,23	100		53,8	100		0,3	100		0,4	100		124200,5	100		10,4	100		153,3	100		984,0	100		In marcia
16:00		3,8	100		1,5	100		0,06	100		5,0	100		0,21	95		36,3	100		0,3	100		0,4	100		126990,5	100		10,9	100		154,4	100		968,7	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,5	100		0,07	100		5,8	100		0,21	100		46,4	100		0,3	100		0,4	100		127732,2	100		10,6	100		157,2	100		970,3	100		In marcia
17:00		3,0	100		2,1	100		0,06	73		5,0	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		127086,9	100		11,2	100		158,2	100		966,3	100		In marcia
17:30		3,1	100		1,6	100		0,07	100		4,4	100		0,22	100		19,2	100		0,3	100		0,4	100		123772,0	100		11,4	100		157,2	100		956,0	100		In marcia
18:00		1,9	100		0,7	100		0,08	100		4,2	100		0,21	100		20,5	100		0,3	100		0,3	100		124257,4	100		11,3	100		155,6	100		959,7	100		In marcia
18:30		1,5	100		1,1	100		0,08	100		4,8	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		123364,5	100		11,3	100		155,2	100		952,8	100		In marcia
19:00		2,9	100		2,3	100		0,06	73		4,6	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		127640,1	100		10,0	100		157,6	100		984,8	100		In marcia
19:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		12,3	100		0,27	100		10,4	100		0,5	100		0,3	100		72913,5	100		13,3	100		153,3	100		905,4	100		In marcia
20:00																																					Fermo	
20:30																																					Fermo	
21:00		1,3	84		0,2	84		0,0	73		15,1	84		0,24	100		129,0	84		0,4	84		1,5	84		76520,3	100		9,5	84		166,9	100		931,1	100		In marcia
21:30		1,2	79		0,7	79		0,02	100		3,1	79		0,24	100		142,2	79		0,3	79		0,2	79		76334,8	100		10,1	79		170,5	100		970,7	100		In marcia
22:00		1,2	100		1,0	100		0,04	100		2,5																											

MVA Bozen

Datum: 26/08/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,23	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		123118,4	100		11,1	100		148,6	100		978,5	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,4	100		0,06	73		3,8	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		123474,8	100		11,1	100		149,0	100		978,3	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,5	100		0,02	100		3,7	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		122459,0	100		11,1	100		149,5	100		975,1	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,3	100		0,05	100		4,5	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		124596,5	100		10,9	100		150,0	100		981,3	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,9	100		0,07	100		4,1	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,1	100		124921,5	100		11,0	100		151,1	100		977,3	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		2,0	100		0,05	73		4,3	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		123946,1	100		11,2	100		151,1	100		974,1	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,2	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		124118,3	100		11,1	100		151,4	100		971,7	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,3	100		0,04	100		4,4	100		0,24	94		31,3	100		0,3	100		0,2	100		124513,7	100		11,2	100		152,2	100		970,2	100		in Betrieb
04:30		4,8	100		1,2	100		0,04	100		4,3	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,1	100		123092,9	100		11,2	100		152,9	100		964,7	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		1,3	100		0,03	73		4,5	100		0,24	100		19,5	100		0,3	100		0,1	100		124016,1	100		11,2	100		152,3	100		968,0	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		125399,6	100		11,1	100		152,3	100		973,7	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		123362,6	100		11,2	100		152,5	100		970,3	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,9	100		0,02	100		4,3	100		0,23	100		46,0	100		0,3	100		0,2	100		125916,1	100		10,9	100		153,7	100		973,5	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,8	100		0,03	73		4,1	100		0,24	100		36,2	100		0,3	100		0,0	100		123985,9	100		11,2	100		154,3	100		974,5	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,7	100		0,05	100		4,0	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		125373,8	100		11,1	100		153,9	100		970,5	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,5	100		0,06	100		4,4	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,0	100		122559,6	100		11,4	100		152,9	100		967,8	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,2	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,1	100		123443,5	100		11,2	100		151,6	100		975,1	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		0,9	86		0,05	73		4,5	86		0,23	100		33,7	86		0,3	86		0,0	86		122345,5	100		11,2	86		151,6	100		970,0	100		in Betrieb
09:30		3,3	77		1,3	77		0,0	100		4,0	77		0,23	100		36,3	77		0,3	77		0,2	77		123977,4	100		11,1	77		150,5	100		969,6	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		125031,0	100		10,9	100		149,4	100		976,5	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		122598,6	100		11,2	100		149,0	100		974,7	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		124759,2	100		10,9	100		149,6	100		973,8	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		2,1	100		0,04	100		4,4	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		125604,3	100		10,9	100		150,4	100		976,2	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,6	100		0,06	100		4,0	100		0,24	94		32,9	100		0,3	100		0,3	100		123415,2	100		11,2	100		152,2	100		972,0	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,6	100		0,07	100		4,6	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		124274,1	100		11,1	100		152,0	100		977,5	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,0	100		0,06	73		4,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		124372,2	100		11,1	100		152,3	100		973,3	100		in Betrieb
13:30		5,0	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		17,9	100		0,3	100		0,2	100		124048,8	100		11,1	100		152,4	100		971,1	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,5	100		0,01	100		5,0	100		0,23	100		20,9	100		0,3	100		0,2	100		121145,0	100		11,3	100		152,8	100		962,5	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,4	100		0,04	100		4,5	100		0,23	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		121099,0	100		11,3	100		152,1	100		965,2	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,7	100		0,02	73		4,2	100		0,23	100		36,3	100		0,3	100		0,4	100		123093,8	100		11,1	100		151,5	100		965,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,0	100		0,04	100		4,2	100		0,23	100		53,8	100		0,3	100		0,4	100		124200,5	100		10,4	100		153,3	100		984,0	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,5	100		0,06	100		5,0	100		0,21	95		36,3	100		0,3	100		0,4	100		126990,5	100		10,9	100		154,4	100		968,7	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,5	100		0,07	100		5,8	100		0,21	100		46,4	100		0,3	100		0,4	100		127732,2	100		10,6	100		157,2	100		970,3	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		2,1	100		0,06	73		5,0	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		127086,9	100		11,2	100		158,2	100		966,3	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,6	100		0,07	100		4,4	100		0,22	100		19,2	100		0,3	100		0,4	100		123772,0	100		11,4	100		157,2	100		956,0	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		0,7	100		0,08	100		4,2	100		0,21	100		20,5	100		0,3	100		0,3	100		124257,4	100		11,3	100		155,6	100		959,7	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,1	100		0,08	100		4,8	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		123364,5	100		11,3	100		155,2	100		952,8	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		2,3	100		0,06	73		4,6	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		127640,1	100		10,0	100		157,6	100		984,8	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		12,3	100		0,27	100		10,4	100		0,5	100		0,3	100		72913,5	100		13,3	100		153,3	100		905,4	100		in Betrieb
20:00																																						Angehalten
20:30																																						Angehalten
21:00		1,3	84		0,2	84		0,0	73		15,1	84		0,24	100		129,0	84		0,4	84		1,5	84		76520,3	100		9,5	84		166,9	100		931,1	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,7	79		0,02	100		3,1	79		0,24	100		142,2	79		0,3	79		0,2	79		76334,8	100		10,1	79		170,5	100		970,7	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		1,0	100		0,04	100		2,																											