

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/08/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,4	100		1,7	100		0,04	100		4,8	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		122041,6	100		11,4	100		146,6	100		957,4	100		In marcia
01:00		1,4	100		0,9	100		0,03	73		4,9	100		0,2	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		124731,5	100		11,1	100		145,8	100		965,5	100		In marcia
01:30		2,4	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,2	100		17,8	100		0,3	100		0,2	100		123476,2	100		11,2	100		145,6	100		964,5	100		In marcia
02:00		4,7	100		0,7	100		0,03	100		5,4	100		0,21	100		10,6	100		0,3	100		0,2	100		123166,7	100		11,3	100		145,6	100		965,0	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,9	100		0,03	100		5,3	100		0,2	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		121800,3	100		11,3	100		145,1	100		961,2	100		In marcia
03:00		1,3	100		0,5	100		0,0	73		4,4	100		0,2	100		41,1	100		0,3	100		0,3	100		123910,2	100		11,1	100		145,6	100		965,5	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		121790,6	100		11,2	100		145,3	100		964,6	100		In marcia
04:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,2	94		31,9	100		0,3	100		0,3	100		124086,7	100		11,0	100		145,8	100		968,3	100		In marcia
04:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,2	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		123930,0	100		11,0	100		145,4	100		970,5	100		In marcia
05:00		3,7	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,2	100		41,2	100		0,3	100		0,2	100		124791,5	100		10,8	100		145,6	100		976,6	100		In marcia
05:30		5,3	100		1,7	100		0,06	100		4,5	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		122547,5	100		11,2	100		145,5	100		966,4	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,1	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		120884,8	100		11,3	100		145,4	100		959,6	100		In marcia
06:30		3,5	100		1,3	100		0,07	100		4,6	100		0,2	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		125228,0	100		10,9	100		145,7	100		968,9	100		In marcia
07:00		2,3	100		1,9	100		0,06	73		4,6	100		0,2	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		125570,9	100		10,9	100		145,8	100		969,7	100		In marcia
07:30		1,7	100		2,4	100		0,06	100		4,2	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		124701,2	100		11,1	100		146,4	100		961,5	100		In marcia
08:00		1,5	100		1,5	100		0,07	100		4,4	100		0,21	94		27,3	100		0,3	100		0,3	100		122933,8	100		11,3	100		145,9	100		958,5	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,0	100		0,06	100		4,5	100		0,2	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		124766,2	100		10,9	100		145,9	100		965,9	100		In marcia
09:00		1,3	85		1,3	85		0,04	73		4,4	85		0,2	100		30,5	85		0,3	85		0,3	85		124819,3	100		10,9	85		146,6	100		963,2	100		In marcia
09:30		2,1	78		1,6	78		0,02	100		4,7	78		0,21	100		26,3	78		0,3	78		0,1	78		122653,8	100		11,2	78		147,4	100		957,8	100		In marcia
10:00		3,2	100		1,6	100		0,06	100		5,3	100		0,2	100		19,7	100		0,3	100		0,0	100		124795,6	100		11,1	100		147,4	100		964,4	100		In marcia
10:30		1,7	100		1,1	100		0,07	100		4,7	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		125431,4	100		10,8	100		148,6	100		971,7	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,3	100		0,04	73		4,6	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		125008,3	100		11,1	100		149,7	100		963,5	100		In marcia
11:30		1,7	100		1,6	100		0,02	100		4,4	100		0,21	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		125234,4	100		11,1	100		150,1	100		963,3	100		In marcia
12:00		2,1	100		1,3	100		0,05	100		3,9	100		0,21	94		36,1	100		0,3	100		0,0	100		125068,2	100		11,1	100		150,6	100		964,8	100		In marcia
12:30		1,8	100		2,3	100		0,06	100		4,1	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		121791,8	100		11,3	100		149,8	100		955,5	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,02	73		3,8	100		0,2	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		125302,8	100		10,9	100		149,8	100		964,7	100		In marcia
13:30		1,9	100		1,5	100		0,04	100		4,4	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		124115,7	100		11,2	100		150,0	100		964,5	100		In marcia
14:00		1,7	100		1,1	100		0,06	100		3,9	100		0,21	100		20,0	100		0,3	100		0,0	100		121288,8	100		11,3	100		149,9	100		956,8	100		In marcia
14:30		3,4	100		1,3	100		0,04	100		4,2	100		0,2	100		12,0	100		0,2	100		0,0	100		125070,5	100		11,0	100		148,9	100		972,0	100		In marcia
15:00		2,1	100		1,1	100		0,04	73		3,6	100		0,21	100		21,5	100		0,3	100		0,0	100		121334,2	100		11,3	100		148,8	100		963,5	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		121709,4	100		11,1	100		147,8	100		965,6	100		In marcia
16:00		2,0	100		1,5	100		0,04	100		3,6	100		0,2	94		43,9	100		0,3	100		0,0	100		122997,6	100		11,0	100		148,5	100		964,9	100		In marcia
16:30		2,5	100		1,6	100		0,04	100		3,7	100		0,2	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		123712,5	100		10,9	100		149,0	100		972,0	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,6	100		0,03	73		3,9	100		0,21	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		122031,4	100		11,1	100		150,4	100		964,0	100		In marcia
17:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		20,6	100		0,3	100		0,0	100		123146,0	100		11,1	100		149,7	100		961,5	100		In marcia
18:00		1,8	100		1,1	100		0,06	100		3,6	100		0,2	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		123728,0	100		11,0	100		149,9	100		964,3	100		In marcia
18:30		2,5	100		1,6	100		0,04	100		3,8	100		0,2	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		124134,7	100		10,9	100		149,8	100		970,4	100		In marcia
19:00		2,1	100		1,8	100		0,03	73		3,7	100		0,2	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		123839,8	100		11,0	100		150,1	100		962,2	100		In marcia
19:30		2,4	100		2,4	100		0,02	100		4,0	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		124014,9	100		11,0	100		150,2	100		963,3	100		In marcia
20:00		3,8	100		1,3	100		0,04	100		4,9	100		0,21	94		23,6	100		0,3	100		0,0	100		121485,8	100		11,3	100		150,6	100		957,6	100		In marcia
20:30		2,6	100		0,7	100		0,05	100		4,7	100		0,2	100		15,6	100		0,3	100		0,0	100		124265,8	100		11,0	100		150,1	100		966,5	100		In marcia
21:00		1,5	85		1,0	85		0,04	73		4,3	85		0,2	100		19,2	85		0,3	85		0,0	85		123209,8	100		11,1	85		149,1	100		973,1	100		In marcia
21:30		3,6	79		1,1	79		0,03	100		4,0	79		0,2	100		35,3	79		0,3	79																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,7	100		0,04	100		4,8	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		122041,6	100	11,4	100		146,6	100		957,4	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,9	100		0,03	73		4,9	100		0,2	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		124731,5	100	11,1	100		145,8	100		965,5	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,2	100		17,8	100		0,3	100		0,2	100		123476,2	100	11,2	100		145,6	100		964,5	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,7	100		0,03	100		5,4	100		0,21	100		10,6	100		0,3	100		0,2	100		123166,7	100	11,3	100		145,6	100		965,0	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,9	100		0,03	100		5,3	100		0,2	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		121800,3	100	11,3	100		145,1	100		961,2	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,5	100		0,0	73		4,4	100		0,2	100		41,1	100		0,3	100		0,3	100		123910,2	100	11,1	100		145,6	100		965,5	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		121790,6	100	11,2	100		145,3	100		964,6	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,2	94		31,9	100		0,3	100		0,3	100		124086,7	100	11,0	100		145,8	100		968,3	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,2	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		123930,0	100	11,0	100		145,4	100		970,5	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,0	100		0,0	73		4,3	100		0,2	100		41,2	100		0,3	100		0,2	100		124791,5	100	10,8	100		145,6	100		976,6	100		in Betrieb
05:30		5,3	100		1,7	100		0,06	100		4,5	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		122547,5	100	11,2	100		145,5	100		966,4	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,1	100		0,08	100		4,4	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		120884,8	100	11,3	100		145,4	100		959,6	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,3	100		0,07	100		4,6	100		0,2	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		125228,0	100	10,9	100		145,7	100		968,9	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,9	100		0,06	73		4,6	100		0,2	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		125570,9	100	10,9	100		145,8	100		969,7	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		2,4	100		0,06	100		4,2	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		124701,2	100	11,1	100		146,4	100		961,5	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,5	100		0,07	100		4,4	100		0,21	94		27,3	100		0,3	100		0,3	100		122933,8	100	11,3	100		145,9	100		958,5	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,0	100		0,06	100		4,5	100		0,2	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		124766,2	100	10,9	100		145,9	100		965,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,3	85		0,04	73		4,4	85		0,2	100		30,5	85		0,3	85		0,3	85		124819,3	100	10,9	85		146,6	100		963,2	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		1,6	78		0,02	100		4,7	78		0,21	100		26,3	78		0,3	78		0,1	78		122653,8	100	11,2	78		147,4	100		957,8	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,6	100		0,06	100		5,3	100		0,2	100		19,7	100		0,3	100		0,0	100		124795,6	100	11,1	100		147,4	100		964,4	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,1	100		0,07	100		4,7	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		125431,4	100	10,8	100		148,6	100		971,7	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,3	100		0,04	73		4,6	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		125008,3	100	11,1	100		149,7	100		963,5	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,6	100		0,02	100		4,4	100		0,21	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		125234,4	100	11,1	100		150,1	100		963,3	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,3	100		0,05	100		3,9	100		0,21	94		36,1	100		0,3	100		0,0	100		125068,2	100	11,1	100		150,6	100		964,8	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		2,3	100		0,06	100		4,1	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		121791,8	100	11,3	100		149,8	100		955,5	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,02	73		3,8	100		0,2	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		125302,8	100	10,9	100		149,8	100		964,7	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,5	100		0,04	100		4,4	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		124115,7	100	11,2	100		150,0	100		964,5	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,1	100		0,06	100		3,9	100		0,21	100		20,0	100		0,3	100		0,0	100		121288,8	100	11,3	100		149,9	100		956,8	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,3	100		0,04	100		4,2	100		0,2	100		12,0	100		0,2	100		0,0	100		125070,5	100	11,0	100		148,9	100		972,0	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,1	100		0,04	73		3,6	100		0,21	100		21,5	100		0,3	100		0,0	100		121334,2	100	11,3	100		148,8	100		963,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		121709,4	100	11,1	100		147,8	100		965,6	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		1,5	100		0,04	100		3,6	100		0,2	94		43,9	100		0,3	100		0,0	100		122997,6	100	11,0	100		148,5	100		964,9	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,6	100		0,04	100		3,7	100		0,2	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		123712,5	100	10,9	100		149,0	100		972,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,6	100		0,03	73		3,9	100		0,21	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		122031,4	100	11,1	100		150,4	100		964,0	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		20,6	100		0,3	100		0,0	100		123146,0	100	11,1	100		149,7	100		961,5	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,1	100		0,06	100		3,6	100		0,2	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		123728,0	100	11,0	100		149,9	100		964,3	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,6	100		0,04	100		3,8	100		0,2	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		124134,7	100	10,9	100		149,8	100		970,4	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,8	100		0,03	73		3,7	100		0,2	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		123839,8	100	11,0	100		150,1	100		962,2	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		2,4	100		0,02	100		4,0	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		124014,9	100	11,0	100		150,2	100		963,3	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		1,3	100		0,04	100		4,9	100		0,21	94		23,6	100		0,3	100		0,0	100		121485,8	100	11,3	100		150,6	100		957,6	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,7	100		0,05	100		4,7	100		0,2	100		15,6	100		0,3	100		0,0	100		124265,8	100	11,0	100		150,1	100		966,5	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,0	85		0,04	73		4,3	85		0,2	100		19,2	85		0,3	85		0,0	85		123209,8	100	11,1	85		149,1	100		973,1	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,1	79		0,03	100		4,0	79		0,2	100		35,3	79		0,3	79		0,4	79		124203,6	100	10,9	79		149,2	100		976,4	100		in Betrieb
22:00		4,2	100		1,9	100																															