

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		125374,2	100		11,1	100		156,6	100		959,4	100		In marcia
01:00		2,9	100		1,2	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		125641,4	100		11,2	100		157,0	100		963,9	100		In marcia
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		125859,1	100		11,1	100		157,5	100		962,3	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		124168,2	100		11,3	100		157,4	100		955,6	100		In marcia
02:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		123650,0	100		11,3	100		157,9	100		960,7	100		In marcia
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		124423,3	100		11,3	100		158,1	100		960,1	100		In marcia
03:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		123814,2	100		11,4	100		158,0	100		960,6	100		In marcia
04:00		4,1	100		1,9	100		0,0	100		5,4	100		0,26	94		31,6	100		0,3	100		0,4	100		118908,0	100		11,7	100		157,0	100		944,4	100		In marcia
04:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		125447,5	100		11,2	100		159,0	100		963,5	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		121976,5	100		11,3	100		160,0	100		951,1	100		In marcia
05:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,7	100		126694,6	100		10,8	100		161,2	100		955,3	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		22,7	100		0,3	100		0,5	100		125550,7	100		11,2	100		162,4	100		955,5	100		In marcia
06:30		4,0	100		2,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,6	100		122471,4	100		11,4	100		162,8	100		953,8	100		In marcia
07:00		2,1	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		118791,9	100		11,7	100		161,3	100		942,6	100		In marcia
07:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,4	100		121322,4	100		11,1	100		158,7	100		955,9	100		In marcia
08:00		5,5	100		1,9	100		0,05	100		5,4	100		0,24	95		27,2	100		0,3	100		0,5	100		124224,4	100		10,9	100		156,6	100		968,6	100		In marcia
08:30		2,0	100		1,3	100		0,02	100		6,3	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		125090,8	100		11,0	100		156,1	100		963,1	100		In marcia
09:00		2,1	86		1,9	86		0,05	73		5,5	86		0,24	100		31,6	86		0,3	86		0,4	86		125842,4	100		10,9	86		155,8	100		965,2	100		In marcia
09:30		1,5	78		1,1	78		0,0	100		5,2	78		0,25	100		34,0	78		0,3	78		0,3	78		124128,2	100		11,2	78		156,2	100		954,5	100		In marcia
10:00		1,9	100		1,5	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		125737,1	100		11,1	100		157,3	100		961,9	100		In marcia
10:30		1,6	100		1,6	100		0,04	100		5,0	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		125188,3	100		11,2	100		157,6	100		960,9	100		In marcia
11:00		1,5	100		1,7	100		0,05	73		4,9	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		124162,9	100		11,3	100		157,8	100		962,2	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		36,2	100		0,3	100		0,3	100		123481,8	100		11,3	100		157,6	100		963,1	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,06	100		4,6	100		0,25	94		37,5	100		0,3	100		0,3	100		127283,8	100		11,1	100		157,7	100		959,5	100		In marcia
12:30		1,6	100		1,8	100		0,07	100		4,8	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		126869,8	100		11,1	100		158,5	100		958,1	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,06	73		4,6	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		123850,6	100		11,4	100		158,4	100		959,9	100		In marcia
13:30		1,4	100		1,4	100		0,05	100		5,1	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		122826,2	100		11,5	100		158,2	100		948,5	100		In marcia
14:00		1,5	100		1,5	100		0,08	100		4,7	100		0,26	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		123360,3	100		11,4	100		158,1	100		959,2	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		125427,6	100		11,2	100		158,0	100		959,6	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,2	100		0,06	73		4,6	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		123777,5	100		11,3	100		158,1	100		956,3	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,5	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		126611,5	100		11,0	100		157,7	100		966,3	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,25	94		27,3	100		0,3	100		0,3	100		123549,5	100		11,2	100		157,1	100		961,0	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		124590,3	100		11,1	100		156,6	100		965,7	100		In marcia
17:00		1,4	100		1,9	100		0,08	73		3,7	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		123953,8	100		11,1	100		155,4	100		965,1	100		In marcia
17:30		1,2	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		126328,7	100		11,0	100		154,4	100		970,1	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,2	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		124214,2	100		11,1	100		153,3	100		967,6	100		In marcia
18:30		1,2	100		1,2	100		0,07	100		4,2	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		125435,6	100		11,0	100		152,5	100		964,4	100		In marcia
19:00		1,3	100		1,0	100		0,07	73		4,3	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,4	100		127820,8	100		10,8	100		154,1	100		959,4	100		In marcia
19:30		1,4	100		1,9	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		17,6	100		0,3	100		0,5	100		122915,7	100		11,4	100		155,0	100		962,3	100		In marcia
20:00		1,5	100		1,2	100		0,08	100		4,0	100		0,25	94		20,6	100		0,3	100		0,4	100		126111,4	100		11,0	100		154,8	100		960,6	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		19,1	100		0,3	100		0,2	100		122935,6	100		11,3	100		153,6	100		965,4	100		In marcia
21:00		1,2	86		1,4	86		0,06	73		3,5	86		0,24	100		26,7	86		0,3	86		0,3	86		124365,6	100		11,1	86		152,6	100		970,2	100		In marcia
21:30		1,3	78		1,0	78		0,04	100		4,2	78		0,25	100		30,1	78		0,3</																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		125374,2	100	11,1	100		156,6	100		959,4	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,2	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		125641,4	100	11,2	100		157,0	100		963,9	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		125859,1	100	11,1	100		157,5	100		962,3	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		124168,2	100	11,3	100		157,4	100		955,6	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		123650,0	100	11,3	100		157,9	100		960,7	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,5	100		124423,3	100	11,3	100		158,1	100		960,1	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		123814,2	100	11,4	100		158,0	100		960,6	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,9	100		0,0	100		5,4	100		0,26	94		31,6	100		0,3	100		0,4	100		118908,0	100	11,7	100		157,0	100		944,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		125447,5	100	11,2	100		159,0	100		963,5	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		121976,5	100	11,3	100		160,0	100		951,1	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,7	100		126694,6	100	10,8	100		161,2	100		955,3	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		22,7	100		0,3	100		0,5	100		125550,7	100	11,2	100		162,4	100		955,5	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		2,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,6	100		122471,4	100	11,4	100		162,8	100		953,8	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		118791,9	100	11,7	100		161,3	100		942,6	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,4	100		121322,4	100	11,1	100		158,7	100		955,9	100		in Betrieb
08:00		5,5	100		1,9	100		0,05	100		5,4	100		0,24	95		27,2	100		0,3	100		0,5	100		124224,4	100	10,9	100		156,6	100		968,6	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,3	100		0,02	100		6,3	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,6	100		125090,8	100	11,0	100		156,1	100		963,1	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		1,9	86		0,05	73		5,5	86		0,24	100		31,6	86		0,3	86		0,4	86		125842,4	100	10,9	86		155,8	100		965,2	100		in Betrieb
09:30		1,5	78		1,1	78		0,0	100		5,2	78		0,25	100		34,0	78		0,3	78		0,3	78		124128,2	100	11,2	78		156,2	100		954,5	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,5	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		125737,1	100	11,1	100		157,3	100		961,9	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,6	100		0,04	100		5,0	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		125188,3	100	11,2	100		157,6	100		960,9	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,7	100		0,05	73		4,9	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		124162,9	100	11,3	100		157,8	100		962,2	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		36,2	100		0,3	100		0,3	100		123481,8	100	11,3	100		157,6	100		963,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,06	100		4,6	100		0,25	94		37,5	100		0,3	100		0,3	100		127283,8	100	11,1	100		157,7	100		959,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,8	100		0,07	100		4,8	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		126869,8	100	11,1	100		158,5	100		958,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,06	73		4,6	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,3	100		123850,6	100	11,4	100		158,4	100		959,9	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,4	100		0,05	100		5,1	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		122826,2	100	11,5	100		158,2	100		948,5	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,5	100		0,08	100		4,7	100		0,26	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		123360,3	100	11,4	100		158,1	100		959,2	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		125427,6	100	11,2	100		158,0	100		959,6	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,2	100		0,06	73		4,6	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		123777,5	100	11,3	100		158,1	100		956,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,5	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		126611,5	100	11,0	100		157,7	100		966,3	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,07	100		4,2	100		0,25	94		27,3	100		0,3	100		0,3	100		123549,5	100	11,2	100		157,1	100		961,0	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,3	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		124590,3	100	11,1	100		156,6	100		965,7	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,9	100		0,08	73		3,7	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		123953,8	100	11,1	100		155,4	100		965,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		126328,7	100	11,0	100		154,4	100		970,1	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,2	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		124214,2	100	11,1	100		153,3	100		967,6	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,2	100		0,07	100		4,2	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		125435,6	100	11,0	100		152,5	100		964,4	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,0	100		0,07	73		4,3	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,4	100		127820,8	100	10,8	100		154,1	100		959,4	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,9	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		17,6	100		0,3	100		0,5	100		122915,7	100	11,4	100		155,0	100		962,3	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,2	100		0,08	100		4,0	100		0,25	94		20,6	100		0,3	100		0,4	100		126111,4	100	11,0	100		154,8	100		960,6	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		19,1	100		0,3	100		0,2	100		122935,6	100	11,3	100		153,6	100		965,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,4	86		0,06	73		3,5	86		0,24	100		26,7	86		0,3	86		0,3	86		124365,6	100	11,1	86		152,6	100		970,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,0	78		0,04	100		4,2	78		0,25	100		30,1	78		0,3	78		0,5	78		121104,8	100	11,3	78		152,4	100		956,6	100		in Betrieb
22:00		1,3	100																																		