

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,6	100		0,01	100		3,5	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		110933,7	100		11,3	100		144,2	100		948,3	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		112548,0	100		11,2	100		145,5	100		947,9	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		113625,8	100		11,1	100		145,3	100		953,4	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		112400,8	100		11,3	100		145,7	100		949,0	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		110955,3	100		11,4	100		146,3	100		950,3	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		110097,5	100		11,5	100		146,7	100		944,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,0	100		116299,7	100		11,0	100		148,1	100		952,3	100	In marcia
04:00		1,4	100		2,1	100		0,08	100		3,5	100		0,24	94		32,6	100		0,3	100		0,0	100		112397,0	100		11,5	100		149,2	100		946,7	100	In marcia
04:30		2,1	100		2,9	100		0,08	100		4,9	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		110553,5	100		11,8	100		149,3	100		940,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,4	100		0,06	73		3,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		113373,7	100		11,4	100		149,4	100		945,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,6	100		0,06	100		3,3	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		113824,5	100		11,4	100		150,8	100		946,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,1	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		112862,9	100		11,5	100		151,4	100		944,9	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		110610,9	100		11,7	100		151,5	100		935,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		2,1	100		0,06	73		3,8	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		111183,8	100		11,6	100		150,5	100		942,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		111119,9	100		11,6	100		149,3	100		943,5	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		35,6	100		0,3	100		0,0	100		111627,1	100		11,5	100		148,8	100		942,1	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		112537,7	100		11,5	100		148,6	100		946,0	100	In marcia
09:00		1,4	86		1,2	86		0,0	73		3,9	86		0,24	100		26,2	86		0,3	86		0,0	86		109308,6	100		11,7	86		147,9	100		940,7	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,9	78		0,0	100		3,3	78		0,23	100		34,8	78		0,3	78		0,7	78		115318,4	100		11,2	78		148,6	100		956,6	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,7	100		114467,9	100		11,3	100		148,6	100		945,0	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,6	100		112173,4	100		11,4	100		148,5	100		944,2	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,6	100		110010,1	100		11,6	100		148,1	100		943,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,1	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		110975,4	100		11,4	100		147,4	100		948,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,7	100		0,06	100		3,3	100		0,24	94		33,5	100		0,3	100		0,6	100		112997,9	100		11,3	100		148,4	100		952,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		2,0	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		111587,7	100		11,4	100		147,8	100		956,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,8	100		0,06	73		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		111474,9	100		11,4	100		146,6	100		954,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,8	100		0,07	100		3,2	100		0,23	100		37,6	100		0,3	100		0,6	100		113691,7	100		11,2	100		146,1	100		953,5	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,5	100		0,07	100		3,1	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		114412,7	100		11,1	100		146,8	100		958,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,06	100		3,4	100		0,24	100		20,2	100		0,3	100		0,5	100		110141,2	100		11,6	100		147,0	100		951,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		0,05	73		3,2	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		111735,5	100		11,3	100		147,8	100		954,3	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		3,2	100		0,23	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		112163,0	100		11,3	100		148,0	100		953,3	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,8	100		0,08	100		3,3	100		0,23	94		28,6	100		0,3	100		0,5	100		107689,7	100		11,6	100		146,2	100		947,3	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,0	100		0,05	100		3,1	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		110609,1	100		11,2	100		144,1	100		958,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,0	100		0,05	73		3,2	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,6	100		112834,7	100		10,9	100		143,9	100		963,6	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		26,2	100		0,3	100		0,6	100		111400,9	100		11,2	100		146,6	100		956,7	100	In marcia
18:00		1,3	100		2,3	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		110119,7	100		11,3	100		143,8	100		954,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,22	100		27,6	100		0,3	100		0,5	100		110535,0	100		11,3	100		143,0	100		958,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		2,9	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		109026,4	100		11,4	100		142,9	100		954,1	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,3	100		0,07	100		3,0	100		0,22	100		44,0	100		0,3	100		0,5	100		113673,6	100		10,8	100		144,1	100		963,8	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,23	94		34,6	100		0,3	100		0,5	100		114315,9	100		11,2	100		144,8	100		955,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,3	100		0,23	100		33,2	100		0,3	100		0,6	100		111190,7	100		11,5	100		145,7	100		942,0	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,4	86		0,06	73		3,3	86		0,23	100		27,0	86		0,3	86		0,5	86		111153,8	100		11,5	86		145,7	100		946,2	100	In marcia
21:30		1,3	78		2,2	78		0,03	100		3,6	78		0,23	100		25,3	78		0,3	78</																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		1,6	100		0,01	100		3,5	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		110933,7	100	11,3	100		144,2	100		948,3	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		112548,0	100	11,2	100		145,5	100		947,9	100	in Betrieb
01:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		113625,8	100	11,1	100		145,3	100		953,4	100	in Betrieb
02:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		112400,8	100	11,3	100		145,7	100		949,0	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		110955,3	100	11,4	100		146,3	100		950,3	100	in Betrieb
03:00		1,8	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		110097,5	100	11,5	100		146,7	100		944,7	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,0	100		116299,7	100	11,0	100		148,1	100		952,3	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		2,1	100		0,08	100		3,5	100		0,24	94		32,6	100		0,3	100		0,0	100		112397,0	100	11,5	100		149,2	100		946,7	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		2,9	100		0,08	100		4,9	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		110553,5	100	11,8	100		149,3	100		940,2	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		0,4	100		0,06	73		3,9	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		113373,7	100	11,4	100		149,4	100		945,3	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		0,6	100		0,06	100		3,3	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		113824,5	100	11,4	100		150,8	100		946,5	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,1	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		112862,9	100	11,5	100		151,4	100		944,9	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		110610,9	100	11,7	100		151,5	100		935,5	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		2,1	100		0,06	73		3,8	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		111183,8	100	11,6	100		150,5	100		942,4	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		111119,9	100	11,6	100		149,3	100		943,5	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		35,6	100		0,3	100		0,0	100		111627,1	100	11,5	100		148,8	100		942,1	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		112537,7	100	11,5	100		148,6	100		946,0	100	in Betrieb
09:00		1,4	86		1,2	86		0,0	73		3,9	86		0,24	100		26,2	86		0,3	86		0,0	86		109308,6	100	11,7	86		147,9	100		940,7	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		0,9	78		0,0	100		3,3	78		0,23	100		34,8	78		0,3	78		0,7	78		115318,4	100	11,2	78		148,6	100		955,6	100	in Betrieb
10:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,7	100		114467,9	100	11,3	100		148,6	100		945,0	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,6	100		112173,4	100	11,4	100		148,5	100		944,2	100	in Betrieb
11:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,6	100		110010,1	100	11,6	100		148,1	100		943,1	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,1	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		110975,4	100	11,4	100		147,4	100		948,7	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		0,7	100		0,06	100		3,3	100		0,24	94		33,5	100		0,3	100		0,6	100		112997,9	100	11,3	100		148,4	100		952,4	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		2,0	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		111587,7	100	11,4	100		147,8	100		956,2	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,06	73		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		111474,9	100	11,4	100		146,6	100		954,2	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,8	100		0,07	100		3,2	100		0,23	100		37,6	100		0,3	100		0,6	100		113691,7	100	11,2	100		146,1	100		953,5	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,5	100		0,07	100		3,1	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		114412,7	100	11,1	100		146,8	100		958,1	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,06	100		3,4	100		0,24	100		20,2	100		0,3	100		0,5	100		110141,2	100	11,6	100		147,0	100		951,4	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,05	73		3,2	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		111735,5	100	11,3	100		147,8	100		954,3	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		3,2	100		0,23	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		112163,0	100	11,3	100		148,0	100		953,3	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,8	100		0,08	100		3,3	100		0,23	94		28,6	100		0,3	100		0,5	100		107689,7	100	11,6	100		146,2	100		947,3	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,0	100		0,05	100		3,1	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		110609,1	100	11,2	100		144,1	100		958,2	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		1,0	100		0,05	73		3,2	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,6	100		112834,7	100	10,9	100		143,9	100		963,6	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		26,2	100		0,3	100		0,6	100		111400,9	100	11,2	100		146,6	100		956,7	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		2,3	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		110119,7	100	11,3	100		143,8	100		954,5	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,22	100		27,6	100		0,3	100		0,5	100		110535,0	100	11,3	100		143,0	100		958,5	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		2,9	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		109026,4	100	11,4	100		142,9	100		954,1	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		1,3	100		0,07	100		3,0	100		0,22	100		44,0	100		0,3	100		0,5	100		113673,6	100	10,8	100		144,1	100		963,8	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,23	94		34,6	100		0,3	100		0,5	100		114315,9	100	11,2	100		144,8	100		955,2	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,07	100		3,3	100		0,23	100		33,2	100		0,3	100		0,6	100		111190,7	100	11,5	100		145,7	100		942,0	100	in Betrieb
21:00		1,3	86		1,4	86		0,06	73		3,3	86		0,23	100		27,0	86		0,3	86		0,5	86		111153,8	100	11,5	86		145,7	100		946,2	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		2,2	78		0,03	100		3,6	78		0,23	100		25,3	78		0,3	78		0,6	78		108232,3	100	11,7	78		144,9	100		938,7	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,1	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,8	100		112387,3	100	11,3								