

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,3	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		113527,6	100		11,6	100		151,5	100		946,9	100	In marcia
01:00		1,3	100		2,2	100		0,06	73		3,6	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		111469,0	100		11,8	100		152,3	100		939,8	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		112404,2	100		11,7	100		153,5	100		947,8	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,2	100		0,06	100		3,8	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		111526,1	100		11,8	100		153,7	100		940,2	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		112794,5	100		11,7	100		153,6	100		942,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,7	100		0,04	73		3,4	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		111793,0	100		11,7	100		153,4	100		943,6	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		114656,9	100		11,4	100		153,4	100		948,4	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		3,4	100		0,24	95		27,8	100		0,3	100		0,1	100		113276,5	100		11,5	100		153,5	100		941,5	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		3,2	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		110853,1	100		11,7	100		154,0	100		936,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,9	100		0,02	73		3,4	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		113646,1	100		11,4	100		153,4	100		947,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		3,3	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		115206,4	100		11,3	100		154,2	100		949,8	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,8	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		113080,2	100		11,6	100		154,9	100		939,9	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		110116,1	100		11,9	100		155,3	100		926,9	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,2	100		0,05	73		3,8	100		0,24	100		37,6	100		0,3	100		0,3	100		113345,0	100		11,6	100		155,1	100		937,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		40,0	100		0,3	100		0,2	100		110505,7	100		11,8	100		154,8	100		934,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		3,8	100		0,24	94		38,6	100		0,3	100		0,2	100		113433,6	100		11,5	100		155,0	100		941,0	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,6	100		0,04	100		3,5	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		116052,2	100		11,4	100		155,9	100		941,4	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,4	85		0,0	73		4,0	85		0,24	100		22,4	85		0,3	85		0,2	85		114853,4	100		11,4	85		154,6	100		940,3	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,5	78		0,0	100		3,8	78		0,24	100		26,8	78		0,3	78		0,5	78		110504,1	100		11,8	78		153,4	100		940,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		111151,7	100		11,7	100		152,9	100		934,4	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		115141,4	100		11,3	100		152,8	100		944,0	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		112306,4	100		11,5	100		152,2	100		944,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,5	100		110696,9	100		11,7	100		151,7	100		939,5	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,1	100		0,01	100		3,5	100		0,21	94		31,0	100		0,3	100		0,5	100		117764,5	100		10,8	100		152,7	100		958,0	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,7	100		0,05	100		3,5	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		113791,3	100		11,5	100		153,1	100		938,9	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		0,06	73		3,6	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		112398,5	100		11,6	100		153,3	100		935,2	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,3	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		108416,8	100		11,9	100		152,6	100		930,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		3,6	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		111982,5	100		11,5	100		151,6	100		942,0	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		3,5	100		0,23	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		111301,0	100		11,5	100		150,7	100		940,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,04	73		3,3	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		111512,2	100		11,4	100		150,4	100		945,7	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,6	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		108744,7	100		11,7	100		150,6	100		936,9	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,3	100		0,03	100		4,1	100		0,21	94		23,9	100		0,3	100		0,3	100		109760,0	100		11,5	100		150,0	100		945,3	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,2	100		0,03	100		3,9	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		111392,8	100		11,3	100		149,7	100		952,4	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,2	100		0,01	73		3,7	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		111439,3	100		11,3	100		149,7	100		946,3	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,9	100		0,03	100		3,4	100		0,2	100		36,8	100		0,3	100		0,4	100		113570,7	100		11,2	100		151,0	100		949,5	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,8	100		0,05	100		3,8	100		0,21	100		37,1	100		0,3	100		0,4	100		110613,1	100		11,5	100		151,5	100		935,7	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,5	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,5	100		111838,8	100		11,5	100		151,8	100		939,1	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,3	100		0,06	73		4,6	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		109362,0	100		11,6	100		151,9	100		937,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		111815,4	100		11,4	100		150,6	100		946,4	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,22	94		30,2	100		0,3	100		0,5	100		110449,6	100		11,5	100		150,1	100		942,7	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		110967,7	100		11,5	100		149,9	100		943,8	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,3	85		0,0	73		3,6	85		0,21	100		29,3	85		0,3	85		0,4	85		111912,9	100		11,4	85		150,0	100		939,2	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,4	78		0,0	100		3,4	78		0,21	100		34,0	78		0,3	78		0,3	78		115251,4	100		11,1	78		150,1	100		947,7	100	In marcia
22:00		1,4	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		113527,6	100		11,6	100		151,5	100		946,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		2,2	100		0,06	73		3,6	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		111469,0	100		11,8	100		152,3	100		939,8	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		112404,2	100		11,7	100		153,5	100		947,8	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,2	100		0,06	100		3,8	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		111526,1	100		11,8	100		153,7	100		940,2	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		112794,5	100		11,7	100		153,6	100		942,8	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,7	100		0,04	73		3,4	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		111793,0	100		11,7	100		153,4	100		943,6	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		114656,9	100		11,4	100		153,4	100		948,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		3,4	100		0,24	95		27,8	100		0,3	100		0,1	100		113276,5	100		11,5	100		153,5	100		941,5	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		3,2	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		110853,1	100		11,7	100		154,0	100		936,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,9	100		0,02	73		3,4	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		113646,1	100		11,4	100		153,4	100		947,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		3,3	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		115206,4	100		11,3	100		154,2	100		949,8	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,8	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		113080,2	100		11,6	100		154,9	100		939,9	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		4,0	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		110116,1	100		11,9	100		155,3	100		926,9	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,2	100		0,05	73		3,8	100		0,24	100		37,6	100		0,3	100		0,3	100		113345,0	100		11,6	100		155,1	100		937,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		40,0	100		0,3	100		0,2	100		110505,7	100		11,8	100		154,8	100		934,6	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		3,8	100		0,24	94		38,6	100		0,3	100		0,2	100		113433,6	100		11,5	100		155,0	100		941,0	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,04	100		3,5	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		116052,2	100		11,4	100		155,9	100		941,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,4	85		0,0	73		4,0	85		0,24	100		22,4	85		0,3	85		0,2	85		114853,4	100		11,4	85		154,6	100		940,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,5	78		0,0	100		3,8	78		0,24	100		26,8	78		0,3	78		0,5	78		110504,1	100		11,8	78		153,4	100		940,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		111151,7	100		11,7	100		152,9	100		934,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		115141,4	100		11,3	100		152,8	100		944,0	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		112306,4	100		11,5	100		152,2	100		944,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,5	100		110696,9	100		11,7	100		151,7	100		939,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,01	100		3,5	100		0,21	94		31,0	100		0,3	100		0,5	100		117764,5	100		10,8	100		152,7	100		958,0	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		0,05	100		3,5	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		113791,3	100		11,5	100		153,1	100		938,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		0,06	73		3,6	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		112398,5	100		11,6	100		153,3	100		935,2	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,3	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		108416,8	100		11,9	100		152,6	100		930,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		3,6	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		111982,5	100		11,5	100		151,6	100		942,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,04	100		3,5	100		0,23	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		111301,0	100		11,5	100		150,7	100		940,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,04	73		3,3	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		111512,2	100		11,4	100		150,4	100		945,7	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,6	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		108744,7	100		11,7	100		150,6	100		936,9	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,3	100		0,03	100		4,1	100		0,21	94		23,9	100		0,3	100		0,3	100		109760,0	100		11,5	100		150,0	100		945,3	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,2	100		0,03	100		3,9	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		111392,8	100		11,3	100		149,7	100		952,4	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,2	100		0,01	73		3,7	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		111439,3	100		11,3	100		149,7	100		946,3	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,9	100		0,03	100		3,4	100		0,2	100		36,8	100		0,3	100		0,4	100		113570,7	100		11,2	100		151,0	100		949,5	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,8	100		0,05	100		3,8	100		0,21	100		37,1	100		0,3	100		0,4	100		110613,1	100		11,5	100		151,5	100		935,7	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,5	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,5	100		111838,8	100		11,5	100		151,8	100		939,1	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,3	100		0,06	73		4,6	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		109362,0	100		11,6	100		151,9	100		937,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		111815,4	100		11,4	100		150,6	100		946,4	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,22	94		30,2	100		0,3	100		0,5	100		110449,6	100		11,5	100		150,1	100		942,7	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		110967,7	100		11,5	100		149,9	100		943,8	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,3	85		0,0	73		3,6	85		0,21	100		29,3	85		0,3	85		0,4	85		111912,9	100		11,4	85		150,0	100		939,2	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,4	78		0,0	100		3,4	78		0,21	100		34,0	78																				