

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,7	100		110151,1	100		11,6	100		148,1	100		941,1	100		In marcia
01:00		2,4	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,7	100		112465,3	100		11,3	100		148,7	100		945,7	100		In marcia
01:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,7	100		110895,3	100		11,5	100		150,2	100		948,6	100		In marcia
02:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		21,8	100		0,3	100		0,7	100		108078,8	100		11,8	100		150,5	100		936,6	100		In marcia
02:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,8	100		0,3	100		0,6	100		110020,2	100		11,6	100		151,7	100		939,2	100		In marcia
03:00		1,5	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,7	100		109712,2	100		11,5	100		151,3	100		945,5	100		In marcia
03:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,7	100		108708,9	100		11,7	100		150,9	100		939,2	100		In marcia
04:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		34,3	100		0,3	100		0,8	100		112156,7	100		11,4	100		150,9	100		941,5	100		In marcia
04:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,7	100		111047,3	100		11,6	100		151,6	100		940,7	100		In marcia
05:00		2,1	100		2,1	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		109174,6	100		11,7	100		152,4	100		933,5	100		In marcia
05:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,8	100		110880,4	100		11,6	100		154,3	100		939,0	100		In marcia
06:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,8	100		112328,5	100		11,4	100		155,7	100		947,5	100		In marcia
06:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,7	100		110764,9	100		11,6	100		155,6	100		939,9	100		In marcia
07:00		2,3	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,7	100		109776,7	100		11,7	100		154,0	100		946,5	100		In marcia
07:30		2,5	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,7	100		111003,3	100		11,5	100		152,4	100		945,5	100		In marcia
08:00		4,7	100		2,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		26,6	100		0,3	100		0,6	100		109042,9	100		11,7	100		151,0	100		939,2	100		In marcia
08:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		0,7	100		112352,6	100		11,4	100		149,6	100		944,4	100		In marcia
09:00		1,3	85		0,8	85		0,0	73		3,5	85		0,25	100		39,9	85		0,3	85		0,8	85		111367,5	100		11,4	85		150,1	100		943,0	100		In marcia
09:30		1,4	79		1,5	79		0,07	100		4,0	79		0,25	100		30,7	79		0,3	79		0,4	79		108544,7	100		11,8	79		149,8	100		932,3	100		In marcia
10:00		1,4	100		1,5	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		112755,7	100		11,4	100		150,1	100		941,1	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		109328,6	100		11,7	100		150,4	100		931,8	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,6	100		0,06	73		3,5	100		0,24	100		37,6	100		0,3	100		0,3	100		111752,3	100		11,5	100		150,7	100		937,3	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,05	100		3,8	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		111634,7	100		11,4	100		150,2	100		940,3	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,8	100		0,08	100		3,9	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		0,2	100		112442,4	100		11,4	100		151,0	100		942,2	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,7	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		111133,7	100		11,5	100		152,3	100		940,0	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,05	73		3,8	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		110001,5	100		11,6	100		151,8	100		935,3	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,05	100		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		115933,4	100		11,2	100		151,2	100		946,9	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		111220,4	100		11,7	100		151,0	100		935,0	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		118303,2	100		11,1	100		151,8	100		945,0	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,9	100		0,06	73		4,2	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		109138,4	100		11,9	100		150,8	100		928,0	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		111739,6	100		11,5	100		150,0	100		933,7	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,04	100		3,9	100		0,24	94		33,5	100		0,3	100		0,3	100		109166,5	100		11,8	100		149,4	100		927,8	100		In marcia
16:30		1,4	100		1,6	100		0,03	100		3,7	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		110794,6	100		11,6	100		148,3	100		934,9	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,3	100		0,03	73		4,0	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,2	100		110514,7	100		11,6	100		147,2	100		934,4	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		109968,5	100		11,6	100		147,4	100		933,4	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		110517,6	100		11,6	100		147,3	100		932,6	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		112562,9	100		11,4	100		147,5	100		938,1	100		In marcia
19:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		110693,9	100		11,6	100		147,5	100		939,5	100		In marcia
19:30		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		106754,7	100		12,0	100		146,4	100		926,1	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		35,4	100		0,3	100		0,2	100		110806,7	100		11,6	100		146,5	100		934,8	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		111135,5	100		11,6	100		146,7	100		932,7	100		In marcia
21:00		1,3	84		1,4	84		0,0	73		4,0	84		0,21	100		28,6	84		0,3	84		0,3	84		111441,5	100		11,5	84		148,1	100		935,9	100		In marcia
21:30		1,3	79		0,9	79		0,0	100		3,6	79		0,22	100		27,8	79		0,3	7																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,7	100		110151,1	100		11,6	100		148,1	100		941,1	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,7	100		112465,3	100		11,3	100		148,7	100		945,7	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,7	100		110895,3	100		11,5	100		150,2	100		948,6	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		21,8	100		0,3	100		0,7	100		108078,8	100		11,8	100		150,5	100		936,6	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		27,8	100		0,3	100		0,6	100		110020,2	100		11,6	100		151,7	100		939,2	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,7	100		109712,2	100		11,5	100		151,3	100		945,5	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,7	100		108708,9	100		11,7	100		150,9	100		939,2	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		34,3	100		0,3	100		0,8	100		112156,7	100		11,4	100		150,9	100		941,5	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,7	100		111047,3	100		11,6	100		151,6	100		940,7	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		2,1	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		109174,6	100		11,7	100		152,4	100		933,5	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,8	100		110880,4	100		11,6	100		154,3	100		939,0	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,8	100		112328,5	100		11,4	100		155,7	100		947,5	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,7	100		110764,9	100		11,6	100		155,6	100		939,9	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,7	100		109776,7	100		11,7	100		154,0	100		946,5	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,7	100		111003,3	100		11,5	100		152,4	100		945,5	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		2,6	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		26,6	100		0,3	100		0,6	100		109042,9	100		11,7	100		151,0	100		939,2	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		29,1	100		0,3	100		0,7	100		112352,6	100		11,4	100		149,6	100		944,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,8	85		0,0	73		3,5	85		0,25	100		39,9	85		0,3	85		0,8	85		111367,5	100		11,4	85		150,1	100		943,0	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,5	79		0,07	100		4,0	79		0,25	100		30,7	79		0,3	79		0,4	79		108544,7	100		11,8	79		149,8	100		932,3	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,5	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		112755,7	100		11,4	100		150,1	100		941,1	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,6	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		109328,6	100		11,7	100		150,4	100		931,8	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,6	100		0,06	73		3,5	100		0,24	100		37,6	100		0,3	100		0,3	100		111752,3	100		11,5	100		150,7	100		937,3	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,05	100		3,8	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		111634,7	100		11,4	100		150,2	100		940,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,8	100		0,08	100		3,9	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		0,2	100		112442,4	100		11,4	100		151,0	100		942,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,7	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,3	100		111133,7	100		11,5	100		152,3	100		940,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,05	73		3,8	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		110001,5	100		11,6	100		151,8	100		935,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,05	100		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		115933,4	100		11,2	100		151,2	100		946,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		111220,4	100		11,7	100		151,0	100		935,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		118303,2	100		11,1	100		151,8	100		945,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,9	100		0,06	73		4,2	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,2	100		109138,4	100		11,9	100		150,8	100		928,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		111739,6	100		11,5	100		150,0	100		933,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,04	100		3,9	100		0,24	94		33,5	100		0,3	100		0,3	100		109166,5	100		11,8	100		149,4	100		927,8	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,6	100		0,03	100		3,7	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		110794,6	100		11,6	100		148,3	100		934,9	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,3	100		0,03	73		4,0	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,2	100		110514,7	100		11,6	100		147,2	100		934,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		109968,5	100		11,6	100		147,4	100		933,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		110517,6	100		11,6	100		147,3	100		932,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		112562,9	100		11,4	100		147,5	100		938,1	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		110693,9	100		11,6	100		147,5	100		939,5	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		106754,7	100		12,0	100		146,4	100		926,1	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		35,4	100		0,3	100		0,2	100		110806,7	100		11,6	100		146,5	100		934,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		111135,5	100		11,6	100		146,7	100		932,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,4	84		0,0	73		4,0	84		0,21	100		28,6	84		0,3	84		0,3	84		111441,5	100		11,5	84		148,1	100		935,9	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		0,9	79		0,0	100		3,6	79		0,22	100		27,8	79		0,3	79																	