

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		110323,3	100		11,7	100		149,4	100		937,8	100	In marcia
01:00		1,6	100		2,2	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		108420,4	100		11,8	100		145,5	100		936,9	100	In marcia
01:30		1,4	100		0,9	100		0,04	100		3,6	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		112609,4	100		11,4	100		149,9	100		941,7	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,5	100		0,05	100		3,6	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		113927,2	100		11,4	100		151,4	100		948,6	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,5	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		108462,7	100		11,9	100		152,5	100		935,1	100	In marcia
03:00		1,5	100		2,1	100		0,02	73		3,9	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		109440,0	100		11,8	100		152,9	100		934,0	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,6	100		0,08	100		3,7	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		111441,6	100		11,5	100		152,4	100		941,4	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,9	100		0,08	100		3,5	100		0,24	94		31,9	100		0,3	100		0,6	100		110232,5	100		11,6	100		151,6	100		942,8	100	In marcia
04:30		1,8	100		1,3	100		0,08	100		3,5	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		111410,0	100		11,5	100		152,8	100		950,4	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,8	100		0,06	73		3,8	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,6	100		107098,8	100		11,9	100		153,5	100		935,6	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,0	100		0,04	100		3,4	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,6	100		114572,3	100		11,2	100		155,6	100		949,5	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,8	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,6	100		109628,0	100		11,6	100		155,9	100		943,1	100	In marcia
06:30		1,8	100		1,0	100		0,06	100		3,4	100		0,23	100		34,5	100		0,3	100		0,5	100		110721,3	100		11,5	100		155,8	100		945,2	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,2	100		0,04	73		3,3	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		113316,9	100		11,2	100		154,7	100		951,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		32,2	100		0,3	100		0,6	100		112838,2	100		11,3	100		153,3	100		945,0	100	In marcia
08:00		1,4	100		2,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		27,9	100		0,3	100		0,5	100		108582,6	100		11,7	100		151,6	100		937,9	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		112026,1	100		11,4	100		150,2	100		945,1	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,5	86		0,0	73		3,4	86		0,24	100		27,4	86		0,3	86		0,7	86		113222,6	100		11,3	86		150,1	100		942,9	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,6	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		22,3	78		0,3	78		0,2	78		111744,6	100		11,4	78		149,7	100		941,4	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,4	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,2	100		112922,2	100		11,4	100		149,5	100		948,4	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		109691,2	100		11,6	100		149,2	100		941,7	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		108375,9	100		11,7	100		148,9	100		937,2	100	In marcia
11:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		109156,8	100		11,6	100		149,1	100		940,3	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,2	100		112337,3	100		11,4	100		149,9	100		944,8	100	In marcia
12:30		2,8	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		109659,8	100		11,6	100		150,1	100		938,0	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,8	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		109272,9	100		11,5	100		150,3	100		938,0	100	In marcia
13:30		2,0	100		0,9	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		108687,0	100		11,5	100		150,9	100		943,8	100	In marcia
14:00		2,5	100		1,2	100		0,03	100		4,0	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		112203,5	100		11,2	100		151,7	100		951,5	100	In marcia
14:30		2,9	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		109991,8	100		11,5	100		151,7	100		949,0	100	In marcia
15:00		4,4	100		1,4	100		0,03	73		4,7	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		107652,4	100		11,7	100		151,0	100		938,3	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,0	100		0,02	100		4,6	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		108491,0	100		11,5	100		149,5	100		947,1	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,2	100		0,06	100		4,2	100		0,23	94		36,5	100		0,3	100		0,2	100		111397,9	100		11,2	100		149,4	100		949,9	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,6	100		0,05	100		3,9	100		0,23	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		113388,0	100		11,1	100		150,1	100		960,0	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,4	100		0,06	73		4,4	100		0,23	100		36,7	100		0,3	100		0,2	100		109413,4	100		11,5	100		150,2	100		940,2	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		111458,6	100		11,4	100		150,9	100		942,8	100	In marcia
18:00		3,4	100		1,7	100		0,01	100		4,9	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		109757,3	100		11,5	100		151,9	100		940,4	100	In marcia
18:30		5,9	100		1,3	100		0,04	100		5,5	100		0,24	100		19,0	100		0,3	100		0,1	100		107560,2	100		11,7	100		152,1	100		939,2	100	In marcia
19:00		1,9	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		111228,9	100		11,3	100		151,5	100		945,8	100	In marcia
19:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		109594,0	100		11,5	100		151,0	100		948,4	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	95		36,3	100		0,3	100		0,2	100		110556,3	100		11,4	100		150,2	100		944,3	100	In marcia
20:30		2,1	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		113473,1	100		11,2	100		150,2	100		946,7	100	In marcia
21:00		1,6	85		1,6	85		0,01	73		4,9	85		0,24	100		36,7	85		0,3	85		0,1	85		112051,9	100		11,4	85		149,9	100		951,2	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		38,6	78		0,3	78		0,0	78		110595,3	100		11,5	78		149,4	100		945,8	100	In marcia
22:00		1,7	100		0,9																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		110323,3	100		11,7	100		149,4	100		937,8	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		2,2	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		108420,4	100		11,8	100		149,5	100		936,9	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		0,9	100		0,04	100		3,6	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		112609,4	100		11,4	100		149,9	100		941,7	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,5	100		0,05	100		3,6	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		113927,2	100		11,4	100		151,4	100		948,6	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,5	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		108462,7	100		11,9	100		152,5	100		935,1	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		2,1	100		0,02	73		3,9	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		109440,0	100		11,8	100		152,9	100		934,0	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,6	100		0,08	100		3,7	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		111441,6	100		11,5	100		152,4	100		941,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,9	100		0,08	100		3,5	100		0,24	94		31,9	100		0,3	100		0,6	100		110232,5	100		11,6	100		151,6	100		942,8	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,3	100		0,08	100		3,5	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		111410,0	100		11,5	100		152,8	100		950,4	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		1,8	100		0,06	73		3,8	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,6	100		107098,8	100		11,9	100		153,5	100		935,6	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,0	100		0,04	100		3,4	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,6	100		114572,3	100		11,2	100		155,6	100		949,5	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,8	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,6	100		109628,0	100		11,6	100		155,9	100		943,1	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,0	100		0,06	100		3,4	100		0,23	100		34,5	100		0,3	100		0,5	100		110721,3	100		11,5	100		155,8	100		945,2	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,2	100		0,04	73		3,3	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		113316,9	100		11,2	100		154,7	100		951,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		32,2	100		0,3	100		0,6	100		112838,2	100		11,3	100		153,3	100		945,0	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		2,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		27,9	100		0,3	100		0,5	100		108582,6	100		11,7	100		151,6	100		937,9	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		112026,1	100		11,4	100		150,2	100		945,1	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,5	86		0,0	73		3,4	86		0,24	100		27,4	86		0,3	86		0,7	86		113222,6	100		11,3	86		150,1	100		942,9	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,6	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		22,3	78		0,3	78		0,2	78		111744,6	100		11,4	78		149,7	100		941,4	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,4	100		0,01	100		3,8	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,2	100		112922,2	100		11,4	100		149,5	100		948,4	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,1	100		109691,2	100		11,6	100		149,2	100		941,7	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		108375,9	100		11,7	100		148,9	100		937,2	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		109156,8	100		11,6	100		149,1	100		940,3	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,2	100		112337,3	100		11,4	100		149,9	100		944,8	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		109659,8	100		11,6	100		150,1	100		938,0	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,8	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		109272,9	100		11,5	100		150,3	100		938,0	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		0,9	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		108687,0	100		11,5	100		150,9	100		943,8	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,2	100		0,03	100		4,0	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		112203,5	100		11,2	100		151,7	100		951,5	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		109991,8	100		11,5	100		151,7	100		949,0	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		1,4	100		0,03	73		4,7	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		107652,4	100		11,7	100		151,0	100		938,3	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,0	100		0,02	100		4,6	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		108491,0	100		11,5	100		149,5	100		947,1	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,2	100		0,06	100		4,2	100		0,23	94		36,5	100		0,3	100		0,2	100		111397,9	100		11,2	100		149,4	100		949,9	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,6	100		0,05	100		3,9	100		0,23	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		113388,0	100		11,1	100		150,1	100		960,0	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,4	100		0,06	73		4,4	100		0,23	100		36,7	100		0,3	100		0,2	100		109413,4	100		11,5	100		150,2	100		940,2	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		111458,6	100		11,4	100		150,9	100		942,8	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,7	100		0,01	100		4,9	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		109757,3	100		11,5	100		151,9	100		940,4	100		in Betrieb
18:30		5,9	100		1,3	100		0,04	100		5,5	100		0,24	100		19,0	100		0,3	100		0,1	100		107560,2	100		11,7	100		152,1	100		939,2	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		111228,9	100		11,3	100		151,5	100		945,8	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		109594,0	100		11,5	100		151,0	100		948,4	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	95		36,3	100		0,3	100		0,2	100		110556,3	100		11,4	100		150,2	100		944,3	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		113473,1	100		11,2	100		150,2	100		946,7	100		in Betrieb
21:00		1,6	85		1,6	85		0,01	73		4,9	85		0,24	100		36,7	85		0,3	85		0,1	85		112051,9	100		11,4	85		149,9	100		951,2	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		38,6	78		0,3																		