

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,9	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		110596,7	100	11,6	100	147,7	100	939,7	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,8	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		110862,9	100	11,6	100	147,9	100	944,5	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		110214,2	100	11,7	100	149,1	100	940,9	100	In marcia
02:00		2,4	100		2,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		112312,4	100	11,5	100	151,1	100	944,6	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		109129,0	100	11,7	100	152,5	100	934,4	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		110907,4	100	11,6	100	153,3	100	945,7	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		110158,2	100	11,6	100	153,2	100	938,6	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		30,7	100		0,3	100		0,0	100		110567,5	100	11,6	100	153,0	100	945,6	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		111763,2	100	11,4	100	152,8	100	945,6	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		114110,9	100	11,2	100	152,4	100	946,5	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,4	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		109399,4	100	11,6	100	153,0	100	938,9	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,8	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,0	100		112135,3	100	11,3	100	153,6	100	947,5	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,8	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		114815,4	100	10,8	100	153,7	100	954,3	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,5	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		110898,6	100	11,4	100	152,8	100	948,3	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		109505,1	100	11,5	100	151,5	100	939,5	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,9	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		24,9	100		0,3	100		0,1	100		110649,8	100	11,4	100	150,4	100	945,9	100	In marcia
08:30		3,0	100		1,6	100		0,01	100		3,6	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		112193,9	100	11,2	100	149,2	100	952,5	100	In marcia
09:00		1,7	85		1,4	85		0,03	73		3,6	85		0,24	100		31,5	85		0,3	85		0,1	85		114496,7	100	11,1	85	149,0	100	950,4	100	In marcia
09:30		2,1	79		1,9	79		0,0	100		3,6	79		0,24	100		25,8	79		0,3	79		0,3	79		114105,4	100	11,2	79	149,5	100	955,1	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		111318,1	100	11,5	100	150,0	100	935,4	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		113339,9	100	11,3	100	150,9	100	939,9	100	In marcia
11:00		2,5	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		113723,4	100	11,4	100	151,7	100	938,8	100	In marcia
11:30		2,0	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		112890,1	100	11,5	100	151,8	100	939,7	100	In marcia
12:00		2,0	100		2,7	100		0,01	100		3,9	100		0,25	94		30,2	100		0,3	100		0,4	100		113161,7	100	11,5	100	152,3	100	940,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,0	100		0,03	100		4,1	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		112677,0	100	11,5	100	151,7	100	944,1	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,9	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,2	100		108739,3	100	11,8	100	151,0	100	938,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		111846,1	100	11,5	100	151,5	100	942,5	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,5	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,2	100		112199,2	100	11,5	100	151,3	100	945,0	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,9	100		0,06	100		3,7	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		111704,2	100	11,5	100	151,3	100	937,6	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,04	73		3,9	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		112855,1	100	11,3	100	151,4	100	948,0	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		114751,6	100	11,2	100	151,6	100	950,0	100	In marcia
16:00		1,6	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,2	100		108191,1	100	11,7	100	151,2	100	939,3	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		113792,2	100	11,1	100	150,6	100	950,7	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		108620,8	100	11,6	100	150,3	100	944,5	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		110860,5	100	11,3	100	150,5	100	948,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		111402,0	100	11,4	100	151,2	100	944,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		109535,5	100	11,7	100	152,3	100	937,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		112935,3	100	11,3	100	152,4	100	947,4	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		114316,7	100	11,3	100	151,8	100	954,2	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		26,1	100		0,3	100		0,2	100		114576,5	100	11,3	100	151,3	100	947,8	100	In marcia
20:30		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		108964,1	100	11,8	100	150,6	100	936,8	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,5	84		0,0	73		3,6	84		0,24	100		36,1	84		0,3	84		0,3	84		112617,8	100	11,4	84	150,2	100	940,1	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		38,1	79		0,3	79		0,3	79		110490,1	100	11,5	79	151,1	100	933,4	100	In marcia
22:00		1,4	100		3,0	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		117912,2	100	11,1	100	152,0	100	944,2	100	In marcia
22:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,2	100		113916,7	100	11,5	100	151,8	100	934,4	100	In marcia
23:00		1,3	100		1,																													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		110596,7	100		11,6	100		147,7	100		939,7	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,8	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		110862,9	100		11,6	100		147,9	100		944,5	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		110214,2	100		11,7	100		149,1	100		940,9	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		2,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		112312,4	100		11,5	100		151,1	100		944,6	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		109129,0	100		11,7	100		152,5	100		934,4	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		110907,4	100		11,6	100		153,3	100		945,7	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		110158,2	100		11,6	100		153,2	100		938,6	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		30,7	100		0,3	100		0,0	100		110567,5	100		11,6	100		153,0	100		945,6	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		111763,2	100		11,4	100		152,8	100		945,6	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		114110,9	100		11,2	100		152,4	100		946,5	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,4	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		109399,4	100		11,6	100		153,0	100		938,9	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,8	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,0	100		112135,3	100		11,3	100		153,6	100		947,5	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,8	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		114815,4	100		10,8	100		153,7	100		954,3	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,5	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		110898,6	100		11,4	100		152,8	100		948,3	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		109505,1	100		11,5	100		151,5	100		939,5	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,9	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		24,9	100		0,3	100		0,1	100		110649,8	100		11,4	100		150,4	100		945,9	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,6	100		0,01	100		3,6	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		112193,9	100		11,2	100		149,2	100		952,5	100		in Betrieb
09:00		1,7	85		1,4	85		0,03	73		3,6	85		0,24	100		31,5	85		0,3	85		0,1	85		114496,7	100		11,1	85		149,0	100		950,4	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,9	79		0,0	100		3,6	79		0,24	100		25,8	79		0,3	79		0,3	79		114105,4	100		11,2	79		149,5	100		955,1	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		111318,1	100		11,5	100		150,0	100		935,4	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		113339,9	100		11,3	100		150,9	100		939,9	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		113723,4	100		11,4	100		151,7	100		938,8	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		112890,1	100		11,5	100		151,8	100		939,7	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		2,7	100		0,01	100		3,9	100		0,25	94		30,2	100		0,3	100		0,4	100		113161,7	100		11,5	100		152,3	100		940,9	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,0	100		0,03	100		4,1	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		112677,0	100		11,5	100		151,7	100		944,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,9	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,2	100		108739,3	100		11,8	100		151,0	100		938,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		111846,1	100		11,5	100		151,5	100		942,5	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,5	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,2	100		112199,2	100		11,5	100		151,3	100		945,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,9	100		0,06	100		3,7	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		111704,2	100		11,5	100		151,3	100		937,6	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,04	73		3,9	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		112855,1	100		11,3	100		151,4	100		948,0	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		114751,6	100		11,2	100		151,6	100		950,0	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,2	100		108191,1	100		11,7	100		151,2	100		939,3	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		113792,2	100		11,1	100		150,6	100		950,7	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		108620,8	100		11,6	100		150,3	100		944,5	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		110860,5	100		11,3	100		150,5	100		948,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,3	100		111402,0	100		11,4	100		151,2	100		944,5	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		109535,5	100		11,7	100		152,3	100		937,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		112935,3	100		11,3	100		152,4	100		947,4	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		114316,7	100		11,3	100		151,8	100		954,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		26,1	100		0,3	100		0,2	100		114576,5	100		11,3	100		151,3	100		947,8	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		108964,1	100		11,8	100		150,6	100		936,8	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,5	84		0,0	73		3,6	84		0,24	100		36,1	84		0,3	84		0,3	84		112617,8	100		11,4	84		150,2	100		940,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		38,1	79		0,3	79																	