

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/09/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		113462,0	100		11,4	100		146,2	100		946,0	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		109685,1	100		11,6	100		144,8	100		940,0	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		114385,1	100		11,1	100		143,5	100		951,4	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		110268,5	100		11,5	100		143,4	100		943,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		110146,0	100		11,5	100		143,5	100		938,2	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		113203,0	100		11,2	100		144,1	100		950,2	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		108979,9	100		11,6	100		144,1	100		939,7	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		34,3	100		0,3	100		0,1	100		110779,4	100		11,4	100		143,4	100		939,5	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,2	100		113438,1	100		11,1	100		144,0	100		953,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,1	100		111535,0	100		11,3	100		145,1	100		946,8	100	In marcia
05:30		1,4	100		2,9	100		0,04	100		5,2	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		112795,8	100		11,2	100		146,2	100		951,7	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,9	100		0,16	100		5,4	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		108364,5	100		11,7	100		147,5	100		938,0	100	In marcia
06:30		1,3	100		2,3	100		0,34	100		5,9	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,2	100		111386,8	100		11,5	100		149,0	100		943,9	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,35	73		5,1	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		110180,0	100		11,5	100		148,4	100		942,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,4	100		0,04	100		5,1	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		109942,2	100		11,7	100		149,2	100		938,4	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		5,0	100		0,25	94		34,2	100		0,3	100		0,2	100		111637,0	100		11,4	100		149,2	100		945,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,3	100		0,08	100		4,5	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		111506,9	100		11,4	100		149,6	100		948,0	100	In marcia
09:00		1,2	86		1,1	86		0,06	73		4,4	86		0,24	100		28,0	86		0,3	86		0,3	86		114099,9	100		11,1	86		149,5	100		959,3	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		4,3	78		0,25	100		27,5	78		0,3	78		0,6	78		110702,1	100		11,4	78		148,8	100		959,1	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,1	100		0,01	100		4,0	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,7	100		111676,8	100		11,4	100		147,7	100		951,2	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		110052,1	100		11,5	100		147,2	100		954,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,7	100		113640,9	100		11,2	100		148,6	100		949,8	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,6	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,7	100		112384,4	100		11,4	100		149,4	100		950,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,3	100		0,25	94		34,4	100		0,3	100		0,8	100		113818,4	100		11,3	100		150,6	100		944,2	100	In marcia
12:30		1,3	100		2,2	100		0,07	100		4,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,7	100		113001,0	100		11,4	100		151,3	100		948,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,1	100		0,01	73		4,0	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,8	100		110563,9	100		11,6	100		151,4	100		939,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,4	100		0,3	100		0,7	100		108744,5	100		11,8	100		151,2	100		937,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,6	100		112040,9	100		11,5	100		150,4	100		942,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,7	100		109790,4	100		11,8	100		150,8	100		937,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,7	100		112053,4	100		11,5	100		151,1	100		941,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,7	100		108479,4	100		11,9	100		150,9	100		940,0	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		31,3	100		0,3	100		0,7	100		112493,8	100		11,5	100		151,0	100		946,9	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,6	100		108796,4	100		11,8	100		150,7	100		938,7	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		107082,5	100		11,9	100		150,2	100		933,2	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		106583,4	100		11,8	100		149,8	100		933,2	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,0	100		0,3	100		0,7	100		101972,9	100		12,2	100		149,5	100		919,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,6	100		107430,6	100		11,7	100		149,7	100		935,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		33,7	100		0,3	100		0,7	100		104162,9	100		11,9	100		149,4	100		926,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,6	100		0,3	100		0,7	100		105540,7	100		11,8	100		149,4	100		926,9	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		31,4	100		0,3	100		0,7	100		106088,9	100		11,7	100		149,4	100		929,3	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		105791,5	100		11,7	100		148,5	100		930,0	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,4	86		0,0	73		3,5	86		0,25	100		26,3	86		0,3	86		0,6	86		106681,1	100		11,6	86		148,2	100		930,8	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,5	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		26,2	78		0,3	78		0,1	78		104984,3	100		11,8	78		147,7	100		927,3	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		113462,0	100	11,4	100		146,2	100		946,0	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		109685,1	100	11,6	100		144,8	100		940,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		114385,1	100	11,1	100		143,5	100		951,4	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		110268,5	100	11,5	100		143,4	100		943,4	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		110146,0	100	11,5	100		143,5	100		938,2	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		113203,0	100	11,2	100		144,1	100		950,2	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		108979,9	100	11,6	100		144,1	100		939,7	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		34,3	100		0,3	100		0,1	100		110779,4	100	11,4	100		143,4	100		939,5	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,2	100		113438,1	100	11,1	100		144,0	100		953,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,1	100		111535,0	100	11,3	100		145,1	100		946,8	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		2,9	100		0,04	100		5,2	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		112795,8	100	11,2	100		146,2	100		951,7	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,9	100		0,16	100		5,4	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		108364,5	100	11,7	100		147,5	100		938,0	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		2,3	100		0,34	100		5,9	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,2	100		111386,8	100	11,5	100		149,0	100		943,9	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,35	73		5,1	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		110180,0	100	11,5	100		148,4	100		942,3	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,4	100		0,04	100		5,1	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		109942,2	100	11,7	100		149,2	100		938,4	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		5,0	100		0,25	94		34,2	100		0,3	100		0,2	100		111637,0	100	11,4	100		149,2	100		945,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,3	100		0,08	100		4,5	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		111506,9	100	11,4	100		149,6	100		948,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		1,1	86		0,06	73		4,4	86		0,24	100		28,0	86		0,3	86		0,3	86		114099,9	100	11,1	86		149,5	100		959,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		4,3	78		0,25	100		27,5	78		0,3	78		0,6	78		110702,1	100	11,4	78		148,8	100		959,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,1	100		0,01	100		4,0	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,7	100		111676,8	100	11,4	100		147,7	100		951,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		110052,1	100	11,5	100		147,2	100		954,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		36,8	100		0,3	100		0,7	100		113640,9	100	11,2	100		148,6	100		949,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,6	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,7	100		112384,4	100	11,4	100		149,4	100		950,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,3	100		0,25	94		34,4	100		0,3	100		0,8	100		113818,4	100	11,3	100		150,6	100		944,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		2,2	100		0,07	100		4,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,7	100		113001,0	100	11,4	100		151,3	100		948,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,1	100		0,01	73		4,0	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,8	100		110563,9	100	11,6	100		151,4	100		939,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,4	100		0,3	100		0,7	100		108744,5	100	11,8	100		151,2	100		937,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,6	100		112040,9	100	11,5	100		150,4	100		942,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,7	100		109790,4	100	11,8	100		150,8	100		937,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,7	100		112053,4	100	11,5	100		151,1	100		941,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,7	100		108479,4	100	11,9	100		150,9	100		940,0	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		31,3	100		0,3	100		0,7	100		112493,8	100	11,5	100		151,0	100		946,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,6	100		108796,4	100	11,8	100		150,7	100		938,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		27,7	100		0,3	100		0,6	100		107082,5	100	11,9	100		150,2	100		933,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		106583,4	100	11,8	100		149,8	100		933,2	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,0	100		0,3	100		0,7	100		101972,9	100	12,2	100		149,5	100		919,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,6	100		107430,6	100	11,7	100		149,7	100		935,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		33,7	100		0,3	100		0,7	100		104162,9	100	11,9	100		149,4	100		926,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,6	100		0,3	100		0,7	100		105540,7	100	11,8	100		149,4	100		926,9	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		31,4	100		0,3	100		0,7	100		106088,9	100	11,7	100		149,4	100		929,3	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		105791,5	100	11,7	100		148,5	100		930,0	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,4	86		0,0	73		3,5	86		0,25	100		26,3	86		0,3	86		0,6	86		106681,1	100	11,6	86		148,2	100		930,8	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,5	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		26,2	78		0,3	78		0,1	78		104984,3	100	11,8	78		147,7	100		927,3	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,9	100</																															