

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		97674,6	100		12,1	100		149,0	100		911,3	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,27	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		100628,3	100		11,8	100		153,4	100		917,8	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		98316,8	100		12,0	100		156,0	100		914,8	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		99436,6	100		11,9	100		158,9	100		915,4	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		98936,2	100		12,0	100		160,1	100		913,1	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,27	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		98581,0	100		12,0	100		156,8	100		917,6	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		99180,2	100		11,9	100		153,2	100		910,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,0	100		106311,6	100		11,3	100		151,0	100		931,3	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,5	100		0,3	100		0,0	100		101885,5	100		11,7	100		150,5	100		921,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,27	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		99398,5	100		11,9	100		152,7	100		912,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		100381,0	100		11,8	100		153,8	100		915,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		100714,6	100		11,8	100		153,3	100		914,4	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		98291,2	100		12,0	100		154,9	100		913,3	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		100053,0	100		11,7	100		154,0	100		917,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		99052,1	100		11,9	100		151,5	100		913,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		26,5	100		0,3	100		0,0	100		98889,5	100		11,9	100		149,5	100		919,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		99699,4	100		11,7	100		147,4	100		916,5	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,6	85		0,0	73		3,8	85		0,26	100		26,2	85		0,3	85		0,1	85		99456,4	100		11,8	85		146,8	100		924,3	100	In marcia
09:30		1,4	78		1,0	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		22,3	78		0,3	78		0,2	78		98781,4	100		11,8	78		147,1	100		920,8	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		99169,1	100		11,8	100		147,1	100		919,9	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		99329,5	100		11,7	100		146,6	100		922,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		102833,2	100		11,4	100		146,5	100		927,6	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		101568,0	100		11,6	100		144,3	100		919,3	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		33,1	100		0,3	100		0,4	100		105281,1	100		11,3	100		141,1	100		932,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		34,0	100		0,3	100		0,1	100		101838,5	100		11,8	100		144,2	100		922,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,11	73		3,6	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		104594,9	100		11,4	100		146,5	100		929,5	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		106594,0	100		11,4	100		150,5	100		935,3	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,2	100		0,08	100		3,5	100		0,26	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		107559,7	100		11,4	100		156,4	100		939,0	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,05	100		4,0	100		0,26	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		114196,4	100		11,2	100		162,0	100		940,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		2,2	100		0,07	73		4,4	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		112948,8	100		11,5	100		164,0	100		934,1	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		21,5	100		0,3	100		0,2	100		110641,3	100		11,8	100		159,7	100		936,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		25,3	100		0,3	100		0,3	100		114718,5	100		11,3	100		157,1	100		946,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		116660,6	100		11,3	100		157,0	100		956,6	100	In marcia
17:00		1,4	100		2,2	100		0,08	73		4,2	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		121719,1	100		10,8	100		158,1	100		972,3	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,6	100		0,17	100		4,3	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		114354,9	100		11,6	100		156,8	100		952,4	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,0	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		116788,5	100		11,4	100		157,2	100		956,4	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		117137,5	100		11,4	100		158,1	100		958,4	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,9	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		115366,4	100		11,5	100		156,7	100		954,9	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		118004,7	100		11,4	100		156,0	100		958,7	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	94		31,9	100		0,3	100		0,3	100		117531,0	100		11,5	100		156,5	100		951,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		40,5	100		0,3	100		0,2	100		118111,7	100		11,5	100		157,5	100		950,1	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,5	84		0,0	73		4,4	84		0,26	100		36,1	84		0,3	84		0,5	84		118686,8	100		11,4	84		158,1	100		949,9	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,5	79		0,0	100		4,2	79		0,27	100		39,4	79		0,3	79		0,2	79		118294,3	100		11,5	79		159,4	100		954,1	100	In marcia
22:00	</																																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		97674,6	100	12,1	100		149,0	100		911,3	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,27	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		100628,3	100	11,8	100		153,4	100		917,8	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		98316,8	100	12,0	100		156,0	100		914,8	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		99436,6	100	11,9	100		158,9	100		915,4	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		98936,2	100	12,0	100		160,1	100		913,1	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,27	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		98581,0	100	12,0	100		156,8	100		917,6	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		99180,2	100	11,9	100		153,2	100		910,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,0	100		106311,6	100	11,3	100		151,0	100		931,3	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,5	100		0,3	100		0,0	100		101885,5	100	11,7	100		150,5	100		921,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,27	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		99398,5	100	11,9	100		152,7	100		912,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		100381,0	100	11,8	100		153,8	100		915,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		100714,6	100	11,8	100		153,3	100		914,4	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		98291,2	100	12,0	100		154,9	100		913,3	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		100053,0	100	11,7	100		154,0	100		917,0	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		99052,1	100	11,9	100		151,5	100		913,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		26,5	100		0,3	100		0,0	100		98889,5	100	11,9	100		149,5	100		919,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		99699,4	100	11,7	100		147,4	100		916,5	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,6	85		0,0	73		3,8	85		0,26	100		26,2	85		0,3	85		0,1	85		99456,4	100	11,8	85		146,8	100		924,3	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		1,0	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		22,3	78		0,3	78		0,2	78		98781,4	100	11,8	78		147,1	100		920,8	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		99169,1	100	11,8	100		147,1	100		919,9	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		99329,5	100	11,7	100		146,6	100		922,4	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		102833,2	100	11,4	100		146,5	100		927,6	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		101568,0	100	11,6	100		144,3	100		919,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		33,1	100		0,3	100		0,4	100		105281,1	100	11,3	100		141,1	100		932,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		34,0	100		0,3	100		0,1	100		101838,5	100	11,8	100		144,2	100		922,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,11	73		3,6	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		104594,9	100	11,4	100		146,5	100		929,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		106594,0	100	11,4	100		150,5	100		935,3	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,2	100		0,08	100		3,5	100		0,26	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		107559,7	100	11,4	100		156,4	100		939,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,05	100		4,0	100		0,26	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		114196,4	100	11,2	100		162,0	100		940,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		2,2	100		0,07	73		4,4	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		112948,8	100	11,5	100		164,0	100		934,1	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		21,5	100		0,3	100		0,2	100		110641,3	100	11,8	100		159,7	100		936,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		25,3	100		0,3	100		0,3	100		114718,5	100	11,3	100		157,1	100		946,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		116660,6	100	11,3	100		157,0	100		956,6	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		2,2	100		0,08	73		4,2	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		121719,1	100	10,8	100		158,1	100		972,3	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,6	100		0,17	100		4,3	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,1	100		114354,9	100	11,6	100		156,8	100		952,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,0	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		116788,5	100	11,4	100		157,2	100		956,4	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		117137,5	100	11,4	100		158,1	100		958,4	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,9	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		115366,4	100	11,5	100		156,7	100		954,9	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		118004,7	100	11,4	100		156,0	100		958,7	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	94		31,9	100		0,3	100		0,3	100		117531,0	100	11,5	100		156,5	100		951,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		40,5	100		0,3	100		0,2	100		118111,7	100	11,5	100		157,5	100		950,1	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,5	84		0,0	73		4,4	84		0,26	100		36,1	84		0,3	84		0,5	84		118686,8	100	11,4	84		158,1	100		949,9	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,5	79		0,0	100		4,2	79		0,27	100		39,4	79		0,3	79		0,2	79		118294,3	100	11,5	79		159,4	100		954,1	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100																												