

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		98949,4	100		10,6	100		143,9	100		923,9	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		99203,3	100		10,5	100		148,4	100		925,3	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		98836,4	100		10,6	100		152,5	100		921,5	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		98597,6	100		10,6	100		151,7	100		925,4	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		98542,2	100		10,5	100		151,7	100		921,3	100	In marcia
03:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		38,3	100		0,5	100		0,0	100		99289,9	100		10,4	100		154,6	100		927,4	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		100043,7	100		10,7	100		158,5	100		922,0	100	In marcia
04:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		30,3	100		0,5	100		0,0	100		100490,2	100		10,7	100		158,9	100		923,6	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		100575,6	100		10,6	100		156,2	100		921,1	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		100856,5	100		10,8	100		153,2	100		918,9	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		100639,8	100		10,3	100		146,0	100		930,6	100	In marcia
06:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,1	100		0,4	100		0,0	100		102656,2	100		10,1	100		139,7	100		937,1	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,1	100		0,5	100		0,0	100		103578,2	100		11,0	100		140,4	100		913,4	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		102391,2	100		11,0	100		140,6	100		910,2	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		101206,5	100		10,7	100		140,8	100		916,3	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		28,8	100		0,5	100		0,0	100		100812,1	100		10,9	100		140,5	100		915,5	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		100029,5	100		10,7	100		140,6	100		917,3	100	In marcia
09:00		2,5	84		1,5	84		0,0	100		3,2	84		0,25	100		31,2	84		0,5	84		0,0	84		100163,3	100		10,8	84		140,5	100		914,2	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,6	79		0,0	73		3,5	79		0,25	100		32,8	79		0,5	79		0,0	79		99241,3	100		10,6	79		140,6	100		917,3	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,0	100		98459,8	100		10,5	100		140,2	100		920,6	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		43,9	100		0,5	100		0,0	100		98659,4	100		10,3	100		140,9	100		925,9	100	In marcia
11:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		99807,9	100		10,6	100		140,4	100		921,1	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		99711,6	100		10,8	100		140,3	100		911,6	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		27,8	100		0,5	100		0,1	100		98977,6	100		10,3	100		139,9	100		924,0	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		99879,8	100		10,6	100		140,9	100		920,4	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		99961,4	100		10,7	100		140,7	100		914,0	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		100015,1	100		10,5	100		140,6	100		920,4	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,0	100		100190,7	100		10,7	100		140,3	100		918,3	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,0	100		99619,0	100		10,7	100		140,7	100		915,9	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		98359,7	100		10,6	100		140,6	100		920,0	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,0	100		98378,8	100		10,3	100		140,5	100		926,7	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		31,0	100		0,5	100		0,0	100		99471,7	100		10,7	100		140,1	100		920,1	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		99069,0	100		10,6	100		139,9	100		920,3	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		38,2	100		0,5	100		0,0	100		98772,1	100		10,1	100		140,9	100		933,3	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		99266,3	100		10,3	100		140,1	100		926,8	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,0	100		99400,2	100		10,6	100		140,5	100		919,4	100	In marcia
18:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		98922,2	100		10,9	100		140,2	100		912,1	100	In marcia
19:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		97987,8	100		10,5	100		140,5	100		916,7	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		35,9	100		0,5	100		0,0	100		98547,7	100		10,6	100		140,7	100		911,4	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		37,3	100		0,5	100		0,1	100		99284,8	100		10,2	100		140,5	100		925,7	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		99974,0	100		10,8	100		141,2	100		913,1	100	In marcia
21:00		3,5	84		1,3	84		0,0	100		3,4	84		0,26	100		34,9	84		0,5	84		0,0	84		101499,8	100		10,6	84		140,8	100		914,5	100	In marcia
21:30		3,9	79		1,4	79		0,0	73		3,4	79		0,25	100		26,4	79		0,5	79		0,0	79		103091,1	100		10,9	79		141,3	100		913,4	100	In marcia
22:00		2,7	100	</																																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		98949,4	100	10,6	100		143,9	100		923,9	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		99203,3	100	10,5	100		148,4	100		925,3	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		98836,4	100	10,6	100		152,5	100		921,5	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		98597,6	100	10,6	100		151,7	100		925,4	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		98542,2	100	10,5	100		151,7	100		921,3	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		38,3	100		0,5	100		0,0	100		99289,9	100	10,4	100		154,6	100		927,4	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,1	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		100043,7	100	10,7	100		158,5	100		922,0	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		30,3	100		0,5	100		0,0	100		100490,2	100	10,7	100		158,9	100		923,6	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		100575,6	100	10,6	100		156,2	100		921,1	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		100856,5	100	10,8	100		153,2	100		918,9	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		100639,8	100	10,3	100		146,0	100		930,6	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,1	100		0,4	100		0,0	100		102656,2	100	10,1	100		139,7	100		937,1	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,1	100		0,5	100		0,0	100		103578,2	100	11,0	100		140,4	100		913,4	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		102391,2	100	11,0	100		140,6	100		910,2	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		101206,5	100	10,7	100		140,8	100		916,3	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		28,8	100		0,5	100		0,0	100		100812,1	100	10,9	100		140,5	100		915,5	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		100029,5	100	10,7	100		140,6	100		917,3	100		in Betrieb
09:00		2,5	84		1,5	84		0,0	100		3,2	84		0,25	100		31,2	84		0,5	84		0,0	84		100163,3	100	10,8	84		140,5	100		914,2	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,6	79		0,0	73		3,5	79		0,25	100		32,8	79		0,5	79		0,0	79		99241,3	100	10,6	79		140,6	100		917,3	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,0	100		98459,8	100	10,5	100		140,2	100		920,6	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		43,9	100		0,5	100		0,0	100		98659,4	100	10,3	100		140,9	100		925,9	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		99807,9	100	10,6	100		140,4	100		921,1	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		99711,6	100	10,8	100		140,3	100		911,6	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		27,8	100		0,5	100		0,1	100		98977,6	100	10,3	100		139,9	100		924,0	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		99879,8	100	10,6	100		140,9	100		920,4	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		99961,4	100	10,7	100		140,7	100		914,0	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		100015,1	100	10,5	100		140,6	100		920,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,0	100		100190,7	100	10,7	100		140,3	100		918,3	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,0	100		99619,0	100	10,7	100		140,7	100		915,9	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		98359,7	100	10,6	100		140,6	100		920,0	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,0	100		98378,8	100	10,3	100		140,5	100		926,7	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		31,0	100		0,5	100		0,0	100		99471,7	100	10,7	100		140,1	100		920,1	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,0	100		99069,0	100	10,6	100		139,9	100		920,3	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		38,2	100		0,5	100		0,0	100		98772,1	100	10,1	100		140,9	100		933,3	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,5	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		99266,3	100	10,3	100		140,1	100		926,8	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,0	100		99400,2	100	10,6	100		140,5	100		919,4	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,0	100		98922,2	100	10,9	100		140,2	100		912,1	100		in Betrieb
19:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		97987,8	100	10,5	100		140,5	100		916,7	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		35,9	100		0,5	100		0,0	100		98547,7	100	10,6	100		140,7	100		911,4	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		37,3	100		0,5	100		0,1	100		99284,8	100	10,2	100		140,5	100		925,7	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		99974,0	100	10,8	100		141,2	100		913,1	100		in Betrieb
21:00		3,5	84		1,3	84		0,0	100		3,4	84		0,26	100		34,9	84		0,5	84		0,0	84		101499,8	100	10,6	84		140,8	100		914,5	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		1,4	79		0,0	73		3,4	79		0,25	100		26,4	79		0,5	79		0,0	79		103091,1	100	10,9	79		141,3	100		913,4	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100																									