

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/11/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,5	100		0,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		22,9	100		0,4	100		0,1	100		101734,0	100		10,6	100		140,9	100		917,6	100	In marcia
01:00		1,4	100		0,1	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		15,4	100		0,4	100		0,2	100		101108,5	100		11,2	100		141,3	100		896,2	100	In marcia
01:30		1,4	100		0,2	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		17,2	100		0,4	100		0,1	100		101460,7	100		10,6	100		140,8	100		910,9	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,2	100		0,4	100		0,2	100		100935,1	100		10,7	100		141,2	100		912,1	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		37,6	100		0,4	100		0,1	100		100117,0	100		10,5	100		140,7	100		924,3	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		42,3	100		0,3	100		0,1	100		100482,8	100		10,7	100		140,8	100		921,9	100	In marcia
03:30		4,6	100		1,3	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		45,2	100		0,3	100		0,2	100		99835,9	100		10,5	100		140,9	100		923,9	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		40,4	100		0,3	100		0,0	100		99797,6	100		10,6	100		140,7	100		919,7	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		41,8	100		0,3	100		0,2	100		99335,9	100		10,4	100		140,8	100		926,2	100	In marcia
05:00		5,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		101462,6	100		10,4	100		140,9	100		930,1	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,9	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		101861,9	100		10,6	100		141,2	100		922,6	100	In marcia
06:00		4,0	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		101649,8	100		10,6	100		140,9	100		923,1	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		102582,3	100		10,8	100		141,0	100		912,3	100	In marcia
07:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,1	100		101707,4	100		10,6	100		141,0	100		922,4	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,1	100		102521,5	100		10,7	100		140,8	100		916,7	100	In marcia
08:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		24,8	100		0,3	100		0,2	100		102799,5	100		10,7	100		140,9	100		912,2	100	In marcia
08:30		5,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		102963,8	100		10,6	100		141,5	100		917,9	100	In marcia
09:00		5,3	84		1,3	84		0,0	100		3,5	84		0,25	100		26,2	84		0,3	84		0,1	84		101587,4	100		10,5	84		140,8	100		917,5	100	In marcia
09:30		3,5	79		1,0	79		0,0	73		3,9	79		0,25	100		28,6	79		0,4	79		0,0	79		101705,3	100		10,6	79		141,0	100		920,0	100	In marcia
10:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,0	100		101726,5	100		10,7	100		140,7	100		921,1	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,2	100		0,4	100		0,1	100		100900,3	100		10,8	100		141,1	100		911,0	100	In marcia
11:00		4,4	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		100844,0	100		10,3	100		140,5	100		924,7	100	In marcia
11:30		3,6	100		1,7	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		25,7	100		0,4	100		0,2	100		100953,3	100		10,9	100		140,5	100		919,5	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		31,6	100		0,4	100		0,0	100		100325,5	100		10,7	100		140,6	100		925,0	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,1	100		100931,2	100		10,5	100		141,0	100		927,1	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,5	100		0,4	100		0,0	100		101614,1	100		10,9	100		140,7	100		912,2	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,9	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,4	100		0,1	100		101181,0	100		10,7	100		140,8	100		919,4	100	In marcia
14:00		3,4	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,9	100		0,4	100		0,0	100		100677,5	100		10,7	100		140,6	100		926,9	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,0	100		100430,8	100		10,3	100		140,7	100		934,5	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,0	100		100140,7	100		10,9	100		140,4	100		922,9	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		100267,8	100		10,8	100		140,5	100		925,1	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		30,7	100		0,4	100		0,0	100		99863,1	100		10,7	100		140,7	100		924,1	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,5	100		0,4	100		0,1	100		97966,9	100		10,4	100		140,3	100		931,7	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,0	100		97869,7	100		10,7	100		140,0	100		923,2	100	In marcia
17:30		1,7	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		34,7	100		0,4	100		0,1	100		98577,0	100		10,5	100		140,6	100		926,1	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,0	100		101292,6	100		10,6	100		141,1	100		929,4	100	In marcia
18:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,1	100		102227,5	100		10,8	100		141,2	100		927,5	100	In marcia
19:00		4,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		0,0	100		102424,2	100		10,9	100		140,7	100		922,2	100	In marcia
19:30		2,4	100		0,6	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		21,9	100		0,4	100		0,0	100		102075,6	100		10,8	100		141,0	100		919,9	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		23,0	100		0,4	100		0,0	100		100791,4	100		11,2	100		140,9	100		921,9	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		101405,3	100		10,6	100		141,0	100		927,1	100	In marcia
21:00		3,2	86		1,1	86		0,0	100		3,5	86		0,24	100		33,1	86		0,4	86		0,1	86		101304,8	100		10,9	86		140,8	100		914,8	100	In marcia
21:30		3,3	78		1,6	78		0,0	73		3,4	78		0,25	100		32,9	78		0,4	78		0,0	78		100418,3	100		10,8	78		140,9	100		921,3	100	In marcia
22:0																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		0,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		22,9	100		0,4	100		0,1	100		101734,0	100		10,6	100		140,9	100		917,6	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,1	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		15,4	100		0,4	100		0,2	100		101108,5	100		11,2	100		141,3	100		896,2	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		0,2	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		17,2	100		0,4	100		0,1	100		101460,7	100		10,6	100		140,8	100		910,9	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,2	100		0,4	100		0,2	100		100935,1	100		10,7	100		141,2	100		912,1	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		37,6	100		0,4	100		0,1	100		100117,0	100		10,5	100		140,7	100		924,3	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		42,3	100		0,3	100		0,1	100		100482,8	100		10,7	100		140,8	100		921,9	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,3	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		45,2	100		0,3	100		0,2	100		99835,9	100		10,5	100		140,9	100		923,9	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		40,4	100		0,3	100		0,0	100		99797,6	100		10,6	100		140,7	100		919,7	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		41,8	100		0,3	100		0,2	100		99335,9	100		10,4	100		140,8	100		926,2	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		101462,6	100		10,4	100		140,9	100		930,1	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,9	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		101861,9	100		10,6	100		141,2	100		922,6	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		101649,8	100		10,6	100		140,9	100		923,1	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		102582,3	100		10,8	100		141,0	100		912,3	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,1	100		101707,4	100		10,6	100		141,0	100		922,4	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,1	100		102521,5	100		10,7	100		140,8	100		916,7	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		24,8	100		0,3	100		0,2	100		102799,5	100		10,7	100		140,9	100		912,2	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		102963,8	100		10,6	100		141,5	100		917,9	100		in Betrieb
09:00		5,3	84		1,3	84		0,0	100		3,5	84		0,25	100		26,2	84		0,3	84		0,1	84		101587,4	100		10,5	84		140,8	100		917,5	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		1,0	79		0,0	73		3,9	79		0,25	100		28,6	79		0,4	79		0,0	79		101705,3	100		10,6	79		141,0	100		920,0	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,0	100		101726,5	100		10,7	100		140,7	100		921,1	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,2	100		0,4	100		0,1	100		100900,3	100		10,8	100		141,1	100		911,0	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		100844,0	100		10,3	100		140,5	100		924,7	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,7	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		25,7	100		0,4	100		0,2	100		100953,3	100		10,9	100		140,5	100		919,5	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		31,6	100		0,4	100		0,0	100		100325,5	100		10,7	100		140,6	100		925,0	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,1	100		100931,2	100		10,5	100		141,0	100		927,1	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,5	100		0,4	100		0,0	100		101614,1	100		10,9	100		140,7	100		912,2	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,9	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,4	100		0,1	100		101181,0	100		10,7	100		140,8	100		919,4	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,9	100		0,4	100		0,0	100		100677,5	100		10,7	100		140,6	100		926,9	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,0	100		100430,8	100		10,3	100		140,7	100		934,5	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,0	100		100140,7	100		10,9	100		140,4	100		922,9	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		100267,8	100		10,8	100		140,5	100		925,1	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		30,7	100		0,4	100		0,0	100		99863,1	100		10,7	100		140,7	100		924,1	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,5	100		0,4	100		0,1	100		97966,9	100		10,4	100		140,3	100		931,7	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,0	100		97869,7	100		10,7	100		140,0	100		923,2	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		34,7	100		0,4	100		0,1	100		98577,0	100		10,5	100		140,6	100		926,1	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,0	100		101292,6	100		10,6	100		141,1	100		929,4	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,1	100		102227,5	100		10,8	100		141,2	100		927,5	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		0,0	100		102424,2	100		10,9	100		140,7	100		922,2	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,6	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		21,9	100		0,4	100		0,0	100		102075,6	100		10,8	100		141,0	100		919,9	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		23,0	100		0,4	100		0,0	100		100791,4	100		11,2	100		140,9	100		921,9	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		101405,3	100		10,6	100		141,0	100		927,1	100		in Betrieb
21:00		3,2	86		1,1	86		0,0	100		3,5	86		0,24	100		33,1	86		0,4	86		0,1	86		101304,8	100		10,9	86		140,8	100		914,8	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		1,6	78		0,0	73		3,4	78		0,25	100		32,9	78		0,4	78		0,0	78	</													