

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/11/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		6,1	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,7	100		0,4	100		0,1	100		101840,0	100		10,6	100		141,2	100		911,0	100		In marcia
01:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,1	100		0,4	100		0,3	100		102213,1	100		10,6	100		141,2	100		914,3	100		In marcia
01:30		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		40,9	100		0,4	100		0,3	100		100970,6	100		10,4	100		141,4	100		916,2	100		In marcia
02:00		1,9	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		38,5	100		0,4	100		0,2	100		101363,6	100		10,4	100		141,2	100		916,4	100		In marcia
02:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		37,8	100		0,4	100		0,3	100		101537,5	100		10,5	100		141,6	100		921,0	100		In marcia
03:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,4	100		0,4	100		0,3	100		101972,1	100		10,4	100		141,4	100		917,9	100		In marcia
03:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		102876,1	100		10,6	100		141,5	100		915,5	100		In marcia
04:00		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		30,1	100		0,4	100		0,2	100		102351,2	100		10,5	100		141,5	100		915,8	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		102498,3	100		10,5	100		141,7	100		922,3	100		In marcia
05:00		4,0	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,4	100		0,3	100		102586,3	100		10,8	100		141,3	100		913,5	100		In marcia
05:30		4,4	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,2	100		101722,0	100		10,6	100		141,1	100		921,8	100		In marcia
06:00		4,9	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		36,3	100		0,4	100		0,3	100		102280,9	100		10,6	100		141,0	100		910,9	100		In marcia
06:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,4	100		0,4	100		0,3	100		102591,3	100		10,6	100		141,0	100		919,2	100		In marcia
07:00		3,8	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		36,6	100		0,4	100		0,3	100		103003,0	100		10,4	100		141,8	100		919,2	100		In marcia
07:30		4,1	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		104091,2	100		10,5	100		141,4	100		913,1	100		In marcia
08:00		4,6	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		23,1	100		0,4	100		0,3	100		104514,9	100		10,9	100		141,2	100		906,9	100		In marcia
08:30		4,7	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		21,1	100		0,4	100		0,1	100		103900,1	100		10,9	100		141,3	100		908,4	100		In marcia
09:00		3,3	85		0,6	85		0,0	100		3,9	85		0,24	100		19,3	85		0,4	85		0,2	85		103049,6	100		10,7	85		141,0	100		918,0	100		In marcia
09:30		2,9	78		0,4	78		0,0	73		3,6	78		0,25	100		27,6	78		0,4	78		0,3	78		101288,7	100		10,7	78		141,1	100		917,8	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,2	100		0,4	100		0,3	100		99677,9	100		10,6	100		140,9	100		917,7	100		In marcia
10:30		3,8	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		39,4	100		0,4	100		0,3	100		99502,6	100		10,4	100		141,0	100		925,0	100		In marcia
11:00		4,6	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		99966,6	100		10,3	100		140,7	100		931,4	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		98783,2	100		10,4	100		140,8	100		927,0	100		In marcia
12:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		34,2	100		0,3	100		0,5	100		99989,2	100		10,4	100		141,0	100		922,8	100		In marcia
12:30		4,8	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		100727,1	100		10,4	100		140,9	100		928,2	100		In marcia
13:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		100504,6	100		10,8	100		141,0	100		914,9	100		In marcia
13:30		4,0	100		1,0	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		100800,7	100		10,5	100		141,0	100		925,9	100		In marcia
14:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		100924,8	100		10,6	100		141,0	100		927,8	100		In marcia
14:30		4,6	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,3	100		101091,8	100		10,8	100		141,2	100		915,2	100		In marcia
15:00		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,5	100		101252,8	100		10,5	100		141,2	100		924,8	100		In marcia
15:30		3,7	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		102818,6	100		10,7	100		141,3	100		922,8	100		In marcia
16:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,4	100		103824,6	100		11,0	100		141,2	100		917,7	100		In marcia
16:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		103095,9	100		10,9	100		141,1	100		914,9	100		In marcia
17:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		102884,5	100		11,0	100		141,0	100		912,9	100		In marcia
17:30		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		102248,6	100		10,8	100		141,2	100		919,1	100		In marcia
18:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		101427,3	100		10,8	100		141,0	100		916,8	100		In marcia
18:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,3	100		101956,3	100		10,8	100		140,9	100		917,6	100		In marcia
19:00		4,5	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,4	100		101547,8	100		10,8	100		140,7	100		916,5	100		In marcia
19:30		2,4	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		23,2	100		0,4	100		0,4	100		100555,9	100		10,8	100		140,8	100		915,7	100		In marcia
20:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		27,9	100		0,3	100		0,3	100		100533,0	100		10,7	100		140,8	100		924,5	100		In marcia
20:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		99933,4	100		10,7	100		140,6	100		918,3	100		In marcia
21:00		2,9	86		0,6	86		0,0	100		3,4	86		0,24	100		29,7	86		0,3	86		0,3	86		98158,0	100		10,7	86		140,4	100		918,3	100		In marcia
21:30		4,6	78		0,8	78		0,0	73		2,9	78		0,24	100		32,4	78		0,3	78		0,1	78														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,1	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,7	100		0,4	100		0,1	100		101840,0	100		10,6	100		141,2	100		911,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,1	100		0,4	100		0,3	100		102213,1	100		10,6	100		141,2	100		914,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,2	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		40,9	100		0,4	100		0,3	100		100970,6	100		10,4	100		141,4	100		916,2	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		38,5	100		0,4	100		0,2	100		101363,6	100		10,4	100		141,2	100		916,4	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		37,8	100		0,4	100		0,3	100		101537,5	100		10,5	100		141,6	100		921,0	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		30,4	100		0,4	100		0,3	100		101972,1	100		10,4	100		141,4	100		917,9	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		102876,1	100		10,6	100		141,5	100		915,5	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		30,1	100		0,4	100		0,2	100		102351,2	100		10,5	100		141,5	100		915,8	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		102498,3	100		10,5	100		141,7	100		922,3	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,4	100		0,3	100		102586,3	100		10,8	100		141,3	100		913,5	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,2	100		101722,0	100		10,6	100		141,1	100		921,8	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		36,3	100		0,4	100		0,3	100		102280,9	100		10,6	100		141,0	100		910,9	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,4	100		0,4	100		0,3	100		102591,3	100		10,6	100		141,0	100		919,2	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		36,6	100		0,4	100		0,3	100		103003,0	100		10,4	100		141,8	100		919,2	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		104091,2	100		10,5	100		141,4	100		913,1	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		23,1	100		0,4	100		0,3	100		104514,9	100		10,9	100		141,2	100		906,9	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		21,1	100		0,4	100		0,1	100		103900,1	100		10,9	100		141,3	100		908,4	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		0,6	85		0,0	100		3,9	85		0,24	100		19,3	85		0,4	85		0,2	85		103049,6	100		10,7	85		141,0	100		918,0	100		in Betrieb
09:30		2,9	78		0,4	78		0,0	73		3,6	78		0,25	100		27,6	78		0,4	78		0,3	78		101288,7	100		10,7	78		141,1	100		917,8	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,2	100		0,4	100		0,3	100		99677,9	100		10,6	100		140,9	100		917,7	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		39,4	100		0,4	100		0,3	100		99502,6	100		10,4	100		141,0	100		925,0	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		99966,6	100		10,3	100		140,7	100		931,4	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		98783,2	100		10,4	100		140,8	100		927,0	100		in Betrieb
12:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		34,2	100		0,3	100		0,5	100		99989,2	100		10,4	100		141,0	100		922,8	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		100727,1	100		10,4	100		140,9	100		928,2	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		100504,6	100		10,8	100		141,0	100		914,9	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		1,0	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		100800,7	100		10,5	100		141,0	100		925,9	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		100924,8	100		10,6	100		141,0	100		927,8	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,3	100		101091,8	100		10,8	100		141,2	100		915,2	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,5	100		101252,8	100		10,4	100		141,2	100		924,8	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		102818,6	100		10,7	100		141,3	100		922,8	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,4	100		103824,6	100		11,0	100		141,2	100		917,7	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		103095,9	100		10,9	100		141,1	100		914,9	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		102884,5	100		11,0	100		141,0	100		912,9	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		102248,6	100		10,8	100		141,2	100		919,1	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		101427,3	100		10,8	100		141,0	100		916,8	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,3	100		101956,3	100		10,8	100		140,9	100		917,6	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,4	100		101547,8	100		10,8	100		140,7	100		916,5	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		23,2	100		0,4	100		0,4	100		100555,9	100		10,8	100		140,8	100		915,7	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		27,9	100		0,3	100		0,3	100		100533,0	100		10,7	100		140,8	100		924,5	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		99933,4	100		10,7	100		140,6	100		918,3	100		in Betrieb
21:00		2,9	86		0,6	86		0,0	100		3,4	86		0,24	100		29,7	86		0,3	86		0,3	86		98158,0	100		10,7	86		140,4	100		918,3	100		in Betrieb
21:30		4,6	78		0,8	78		0,0	73		2,9	78		0,24	100		32,4	78		0,3	78		0,1	78	</													