

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/11/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,2	100		98927,0	100		10,6	100		140,5	100		908,6	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,0	100		0,4	100		0,0	100		99011,4	100		10,8	100		140,6	100		900,7	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,1	100		98827,8	100		10,6	100		140,6	100		906,3	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,4	100		0,1	100		98862,6	100		10,7	100		140,6	100		907,4	100	In marcia
02:30		4,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,2	100		98245,3	100		10,5	100		140,8	100		911,4	100	In marcia
03:00		4,8	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,1	100		98508,4	100		10,7	100		140,3	100		908,7	100	In marcia
03:30		3,3	100		0,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,1	100		97771,4	100		10,8	100		140,8	100		908,4	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		31,9	100		0,4	100		0,3	100		98986,8	100		10,5	100		141,9	100		916,4	100	In marcia
04:30		5,2	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,1	100		98722,1	100		10,6	100		140,9	100		911,0	100	In marcia
05:00		4,5	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		29,9	100		0,4	100		0,1	100		98781,6	100		10,6	100		140,3	100		907,1	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		25,0	100		0,4	100		0,2	100		97872,4	100		10,5	100		140,4	100		916,2	100	In marcia
06:00		4,8	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		23,3	100		0,4	100		0,2	100		97581,1	100		10,8	100		139,0	100		903,0	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		97844,2	100		10,3	100		140,7	100		912,7	100	In marcia
07:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,3	100		98646,5	100		10,1	100		141,1	100		922,1	100	In marcia
07:30		3,5	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		33,2	100		0,4	100		0,1	100		99947,3	100		10,6	100		140,7	100		912,6	100	In marcia
08:00		6,3	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		32,3	100		0,3	100		0,1	100		99858,3	100		10,6	100		140,8	100		902,0	100	In marcia
08:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		20,8	100		0,4	100		0,2	100		99442,1	100		10,6	100		140,9	100		903,6	100	In marcia
09:00		2,9	85		0,3	85		0,0	100		4,8	85		0,24	100		19,3	85		0,4	85		0,1	85		98883,9	100		10,8	85		140,8	100		900,6	100	In marcia
09:30		5,2	79		0,7	79		0,0	73		5,2	79		0,24	100		24,4	79		0,3	79		0,0	79		99349,3	100		10,6	79		140,9	100		910,7	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,4	100		0,4	100		0,0	100		98730,5	100		10,8	100		140,8	100		903,7	100	In marcia
10:30		4,7	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,5	100		0,4	100		0,0	100		99320,5	100		10,8	100		140,7	100		904,9	100	In marcia
11:00		5,3	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		32,9	100		0,4	100		0,0	100		98053,4	100		10,7	100		140,7	100		912,0	100	In marcia
11:30		3,2	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		28,3	100		0,4	100		0,0	100		97038,2	100		10,4	100		140,5	100		920,0	100	In marcia
12:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		31,0	100		0,4	100		0,0	100		97832,0	100		10,8	100		140,6	100		910,1	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		31,1	100		0,4	100		0,0	100		97347,1	100		10,7	100		140,6	100		909,4	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		36,0	100		0,4	100		0,0	100		98136,2	100		10,8	100		140,7	100		912,0	100	In marcia
13:30		4,3	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		38,4	100		0,4	100		0,0	100		98103,0	100		10,9	100		140,8	100		907,4	100	In marcia
14:00		4,7	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		39,1	100		0,4	100		0,0	100		98904,7	100		10,6	100		140,9	100		918,8	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,1	100		0,4	100		0,0	100		98777,7	100		11,0	100		140,8	100		907,0	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,8	100		0,4	100		0,0	100		98253,1	100		10,5	100		141,1	100		919,9	100	In marcia
15:30		4,4	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,4	100		0,4	100		0,0	100		98680,3	100		10,8	100		140,6	100		909,7	100	In marcia
16:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		26,9	100		0,4	100		0,0	100		98747,0	100		10,8	100		140,9	100		911,4	100	In marcia
16:30		3,8	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,8	100		0,4	100		0,0	100		98842,2	100		10,9	100		140,8	100		908,5	100	In marcia
17:00		7,2	100		2,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,0	100		98834,0	100		10,9	100		141,0	100		907,1	100	In marcia
17:30		3,5	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,4	100		0,0	100		99180,0	100		10,8	100		140,8	100		907,9	100	In marcia
18:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,4	100		0,4	100		0,0	100		99249,7	100		10,9	100		141,1	100		907,1	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,0	100		99308,4	100		10,9	100		140,8	100		913,8	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,4	100		0,0	100		99059,9	100		10,9	100		140,9	100		918,1	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,0	100		98611,5	100		10,8	100		140,8	100		919,8	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		31,3	100		0,4	100		0,0	100		98516,5	100		11,1	100		140,7	100		910,8	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		37,3	100		0,4	100		0,0	100		98472,1	100		10,8	100		140,9	100		911,8	100	In marcia
21:00		2,9	85		1,6	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		36,1	85		0,3	85		0,0	85		99545,0	100		10,8	85		140,8	100		913,1	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,2	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		29,8	78		0,4	78		0,0	78		99350,5	100		10,9	78		140,8	100		911,2	100	In marcia
22:00		1,4	100		1,2	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,2	100		98927,0	100		10,6	100		140,5	100		908,6	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,0	100		0,4	100		0,0	100		99011,4	100		10,8	100		140,6	100		900,7	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,1	100		98827,8	100		10,6	100		140,6	100		906,3	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,4	100		0,4	100		0,1	100		98862,6	100		10,7	100		140,6	100		907,4	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,2	100		98245,3	100		10,5	100		140,8	100		911,4	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,1	100		98508,4	100		10,7	100		140,3	100		908,7	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,1	100		97771,4	100		10,8	100		140,8	100		908,4	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		31,9	100		0,4	100		0,3	100		98986,8	100		10,5	100		141,9	100		916,4	100		in Betrieb
04:30		5,2	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,1	100		98722,1	100		10,6	100		140,9	100		911,0	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		29,9	100		0,4	100		0,1	100		98781,6	100		10,6	100		140,3	100		907,1	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,5	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		25,0	100		0,4	100		0,2	100		97872,4	100		10,5	100		140,4	100		916,2	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		23,3	100		0,4	100		0,2	100		97581,1	100		10,8	100		139,0	100		903,0	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		97844,2	100		10,3	100		140,7	100		912,7	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,3	100		98646,5	100		10,1	100		141,1	100		922,1	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		33,2	100		0,4	100		0,1	100		99947,3	100		10,6	100		140,7	100		912,6	100		in Betrieb
08:00		6,3	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		32,3	100		0,3	100		0,1	100		99858,3	100		10,6	100		140,8	100		902,0	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		20,8	100		0,4	100		0,2	100		99442,1	100		10,6	100		140,9	100		903,6	100		in Betrieb
09:00		2,9	85		0,3	85		0,0	100		4,8	85		0,24	100		19,3	85		0,4	85		0,1	85		98883,9	100		10,8	85		140,8	100		900,6	100		in Betrieb
09:30		5,2	79		0,7	79		0,0	73		5,2	79		0,24	100		24,4	79		0,3	79		0,0	79		99349,3	100		10,6	79		140,9	100		910,7	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,4	100		0,4	100		0,0	100		98730,5	100		10,8	100		140,8	100		903,7	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,5	100		0,4	100		0,0	100		99320,5	100		10,8	100		140,7	100		904,9	100		in Betrieb
11:00		5,3	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		32,9	100		0,4	100		0,0	100		98053,4	100		10,7	100		140,7	100		912,0	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,8	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		28,3	100		0,4	100		0,0	100		97038,2	100		10,4	100		140,5	100		920,0	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		31,0	100		0,4	100		0,0	100		97832,0	100		10,8	100		140,6	100		910,1	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		31,1	100		0,4	100		0,0	100		97347,1	100		10,7	100		140,6	100		909,4	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		36,0	100		0,4	100		0,0	100		98136,2	100		10,8	100		140,7	100		912,0	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		38,4	100		0,4	100		0,0	100		98103,0	100		10,9	100		140,8	100		907,4	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		39,1	100		0,4	100		0,0	100		98904,7	100		10,6	100		140,9	100		918,8	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,1	100		0,4	100		0,0	100		98777,7	100		11,0	100		140,8	100		907,0	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		34,8	100		0,4	100		0,0	100		98253,1	100		10,5	100		141,1	100		919,9	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,4	100		0,4	100		0,0	100		98680,3	100		10,8	100		140,6	100		909,7	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		26,9	100		0,4	100		0,0	100		98747,0	100		10,8	100		140,9	100		911,4	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,8	100		0,4	100		0,0	100		98842,2	100		10,9	100		140,8	100		908,5	100		in Betrieb
17:00		7,2	100		2,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,0	100		98834,0	100		10,9	100		141,0	100		907,1	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,4	100		0,0	100		99180,0	100		10,8	100		140,8	100		907,9	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,4	100		0,4	100		0,0	100		99249,7	100		10,9	100		141,1	100		907,1	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,0	100		99308,4	100		10,9	100		140,8	100		913,8	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,4	100		0,4	100		0,0	100		99059,9	100		10,9	100		140,9	100		918,1	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		29,5	100		0,4	100		0,0	100		98611,5	100		10,8	100		140,8	100		919,8	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		31,3	100		0,4	100		0,0	100		98516,5	100		11,1	100		140,7	100		910,8	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		37,3	100		0,4	100		0,0	100		98472,1	100		10,8	100		140,9	100		911,8	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		1,6	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		36,1	85		0,3	85		0,0	85		99545,0	100		10,8	85		140,8	100		913,1	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,2	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		29,8	78		0,4	78		0,0	78		99350,5	100		10,9									