

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 23/11/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		0,4	100		0,2	100		99584,7	100		11,1	100		141,0	100		903,1	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,7	100		0,4	100		0,2	100		99498,9	100		11,1	100		140,9	100		906,3	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,3	100		99539,9	100		10,9	100		140,9	100		913,3	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,2	100		99585,2	100		10,8	100		141,0	100		917,4	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,9	100		0,4	100		0,1	100		98209,2	100		11,1	100		140,8	100		912,0	100	In marcia
03:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,6	100		0,4	100		0,3	100		97844,7	100		10,9	100		140,9	100		918,9	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		36,2	100		0,4	100		0,3	100		97442,3	100		10,7	100		140,8	100		914,0	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		30,0	100		0,4	100		0,4	100		98706,0	100		10,7	100		140,9	100		919,7	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		27,3	100		0,4	100		0,3	100		98625,3	100		10,8	100		140,8	100		910,6	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		97705,2	100		10,8	100		140,6	100		915,5	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,0	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		96991,3	100		10,8	100		140,7	100		916,9	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		96787,5	100		10,7	100		140,1	100		924,2	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		38,6	100		0,4	100		0,4	100		97160,3	100		10,5	100		140,9	100		923,1	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,2	100		98372,0	100		10,6	100		140,9	100		916,6	100	In marcia
07:30		3,5	100		2,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,4	100		0,4	100		0,2	100		99165,2	100		10,9	100		140,7	100		912,8	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		25,8	100		0,4	100		0,2	100		99108,5	100		11,0	100		140,7	100		911,3	100	In marcia
08:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		98281,1	100		10,7	100		140,8	100		916,5	100	In marcia
09:00		2,2	86		2,1	86		0,0	100		3,0	86		0,24	100		29,4	86		0,4	86		0,3	86		98521,6	100		10,9	86		140,9	100		909,1	100	In marcia
09:30		2,4	78		2,6	78		0,0	73		3,6	78		0,25	100		31,6	78		0,4	78		0,3	78		99195,4	100		10,8	78		141,0	100		918,4	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,2	100		99171,8	100		10,9	100		140,9	100		911,6	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		98209,0	100		10,9	100		140,9	100		913,1	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,9	100		0,4	100		0,4	100		98299,9	100		10,5	100		140,9	100		922,6	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		28,7	100		0,4	100		0,4	100		98490,3	100		11,0	100		140,7	100		912,0	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	95		27,9	100		0,4	100		0,4	100		97967,6	100		10,8	100		140,7	100		911,1	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		98185,1	100		10,7	100		140,9	100		914,1	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,4	100		98603,1	100		10,6	100		141,2	100		915,4	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,9	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		99107,5	100		10,8	100		141,1	100		912,8	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		99676,8	100		11,0	100		141,1	100		908,4	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		99741,7	100		10,7	100		141,1	100		914,2	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		99187,5	100		10,5	100		141,4	100		909,1	100	In marcia
15:30		3,1	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		100687,6	100		10,9	100		141,1	100		909,2	100	In marcia
16:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		27,6	100		0,3	100		0,4	100		99774,2	100		10,7	100		141,3	100		904,2	100	In marcia
16:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		99615,0	100		10,7	100		141,2	100		904,7	100	In marcia
17:00		5,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		99579,3	100		10,7	100		141,2	100		911,8	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		100933,7	100		10,9	100		141,1	100		906,8	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,5	100		100234,2	100		10,8	100		141,3	100		909,0	100	In marcia
18:30		4,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,9	100		0,4	100		0,4	100		100087,4	100		11,0	100		141,4	100		902,7	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		30,0	100		0,4	100		0,4	100		100578,1	100		10,7	100		141,3	100		912,3	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,9	100		0,4	100		0,3	100		100366,3	100		10,8	100		141,2	100		904,9	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,4	100		100702,3	100		10,6	100		141,3	100		913,9	100	In marcia
20:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		99564,0	100		11,2	100		141,1	100		904,2	100	In marcia
21:00		3,5	86		1,5	86		0,0	100		3,4	86		0,24	100		30,2	86		0,3	86		0,3	86		99670,4	100		10,8	86		141,0	100		909,1	100	In marcia
21:30		4,4	78		1,7	78		0,0	73		3,1	78		0,24	100		26,2	78		0,3	78		0,2	78		98825,4	100		11,0	78		140,7	100		906,7	100	In marcia
22:00		3,4	100		1,9	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		0,4	100		0,2	100		99584,7	100	11,1	100		141,0	100		903,1	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,7	100		0,4	100		0,2	100		99498,9	100	11,1	100		140,9	100		906,3	100	in Betrieb
01:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,3	100		99539,9	100	10,9	100		140,9	100		913,3	100	in Betrieb
02:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,2	100		99585,2	100	10,8	100		141,0	100		917,4	100	in Betrieb
02:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,9	100		0,4	100		0,1	100		98209,2	100	11,1	100		140,8	100		912,0	100	in Betrieb
03:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,6	100		0,4	100		0,3	100		97844,7	100	10,9	100		140,9	100		918,9	100	in Betrieb
03:30		1,9	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		36,2	100		0,4	100		0,3	100		97442,3	100	10,7	100		140,8	100		914,0	100	in Betrieb
04:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		30,0	100		0,4	100		0,4	100		98706,0	100	10,7	100		140,9	100		919,7	100	in Betrieb
04:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		27,3	100		0,4	100		0,3	100		98625,3	100	10,8	100		140,8	100		910,6	100	in Betrieb
05:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		97705,2	100	10,8	100		140,6	100		915,5	100	in Betrieb
05:30		1,5	100		1,0	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		96991,3	100	10,8	100		140,7	100		916,9	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		96787,5	100	10,7	100		140,1	100		924,2	100	in Betrieb
06:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		38,6	100		0,4	100		0,4	100		97160,3	100	10,5	100		140,9	100		923,1	100	in Betrieb
07:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,2	100		98372,0	100	10,6	100		140,9	100		916,6	100	in Betrieb
07:30		3,5	100		2,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,4	100		0,4	100		0,2	100		99165,2	100	10,9	100		140,7	100		912,8	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		25,8	100		0,4	100		0,2	100		99108,5	100	11,0	100		140,7	100		911,3	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		98281,1	100	10,7	100		140,8	100		916,5	100	in Betrieb
09:00		2,2	86		2,1	86		0,0	100		3,0	86		0,24	100		29,4	86		0,4	86		0,3	86		98521,6	100	10,9	86		140,9	100		909,1	100	in Betrieb
09:30		2,4	78		2,6	78		0,0	73		3,6	78		0,25	100		31,6	78		0,4	78		0,3	78		99195,4	100	10,8	78		141,0	100		918,4	100	in Betrieb
10:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,2	100		99171,8	100	10,9	100		140,9	100		911,6	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		98209,0	100	10,9	100		140,9	100		913,1	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,9	100		0,4	100		0,4	100		98299,9	100	10,5	100		140,9	100		922,6	100	in Betrieb
11:30		1,5	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		28,7	100		0,4	100		0,4	100		98490,3	100	11,0	100		140,7	100		912,0	100	in Betrieb
12:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	95		27,9	100		0,4	100		0,4	100		97967,6	100	10,8	100		140,7	100		911,1	100	in Betrieb
12:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		98185,1	100	10,7	100		140,9	100		914,1	100	in Betrieb
13:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,4	100		98803,1	100	10,6	100		141,2	100		915,4	100	in Betrieb
13:30		1,8	100		1,9	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		99107,5	100	10,8	100		141,1	100		912,8	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		99676,8	100	11,0	100		141,1	100		908,4	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		99741,7	100	10,7	100		141,1	100		914,2	100	in Betrieb
15:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		99187,5	100	10,5	100		141,4	100		909,1	100	in Betrieb
15:30		3,1	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		100687,6	100	10,9	100		141,1	100		909,2	100	in Betrieb
16:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		27,6	100		0,3	100		0,4	100		99774,2	100	10,7	100		141,3	100		904,2	100	in Betrieb
16:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		99615,0	100	10,7	100		141,2	100		904,7	100	in Betrieb
17:00		5,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		99579,3	100	10,7	100		141,2	100		911,8	100	in Betrieb
17:30		3,4	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		100933,7	100	10,9	100		141,1	100		906,8	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,5	100		100234,2	100	10,8	100		141,3	100		909,0	100	in Betrieb
18:30		4,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		32,9	100		0,4	100		0,4	100		100087,4	100	11,0	100		141,4	100		902,7	100	in Betrieb
19:00		4,2	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		30,0	100		0,4	100		0,4	100		100578,1	100	10,7	100		141,3	100		912,3	100	in Betrieb
19:30		2,6	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,9	100		0,4	100		0,3	100		100366,3	100	10,8	100		141,2	100		904,9	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,4	100		100702,3	100	10,6	100		141,3	100		913,9	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		99564,0	100	11,2	100		141,1	100		904,2	100	in Betrieb
21:00		3,5	86		1,5	86		0,0	100		3,4	86		0,24	100		30,2	86		0,3	86		0,3	86		99670,4	100	10,8	86		141,0	100		909,1	100	in Betrieb
21:30		4,4	78		1,7	78		0,0	73		3,1	78		0,24	100		26,2	78		0,3	78		0,2	78		98825,4	100	11,0	78		140,7	100		906,7	100	in Betrieb
22:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		98496,5	100	10,5	100		141,1	100		917,4	100	in Betrieb