

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		98761,9	100		10,8	100		140,8	100		921,5	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		98232,2	100		10,9	100		140,7	100		919,9	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,5	100		0,18	73		3,7	100		0,23	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		97908,8	100		10,8	100		140,7	100		920,4	100	In marcia
02:00		4,1	100		1,4	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		97755,4	100		10,8	100		140,7	100		924,9	100	In marcia
02:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,2	100		97790,4	100		10,8	100		140,9	100		924,2	100	In marcia
03:00		5,1	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		98177,1	100		10,8	100		140,5	100		927,0	100	In marcia
03:30		3,9	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		98291,9	100		10,9	100		141,2	100		923,6	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		28,3	100		0,3	100		0,0	100		98091,4	100		10,8	100		141,7	100		925,7	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		98589,3	100		10,9	100		140,9	100		926,0	100	In marcia
05:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		98377,5	100		11,0	100		140,2	100		924,3	100	In marcia
05:30		4,8	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		97929,3	100		10,8	100		140,5	100		926,0	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		98222,3	100		10,9	100		139,3	100		928,8	100	In marcia
06:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		99018,2	100		10,6	100		141,0	100		931,5	100	In marcia
07:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		100138,7	100		10,7	100		140,8	100		925,9	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		99539,7	100		11,1	100		140,7	100		920,3	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,0	100		99351,8	100		11,1	100		140,7	100		914,3	100	In marcia
08:30		4,4	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		97845,0	100		11,2	100		140,7	100		914,7	100	In marcia
09:00		2,2	84		1,4	84		0,0	100		3,0	84		0,24	100		31,1	84		0,3	84		0,1	84		97636,3	100		11,2	84		140,9	100		913,9	100	In marcia
09:30		3,4	79		1,5	79		0,0	73		3,0	79		0,24	100		20,8	79		0,3	79		0,1	79		98570,1	100		11,1	79		140,6	100		916,4	100	In marcia
10:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		99596,6	100		11,0	100		140,9	100		919,2	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		98231,7	100		10,8	100		140,7	100		923,0	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		98881,8	100		10,5	100		140,8	100		927,2	100	In marcia
11:30		3,9	100		1,7	100		0,01	73		3,4	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,1	100		99864,2	100		10,9	100		140,8	100		918,1	100	In marcia
12:00		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		22,2	100		0,3	100		0,1	100		97958,2	100		11,2	100		140,7	100		906,0	100	In marcia
12:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		99194,1	100		10,8	100		140,9	100		913,7	100	In marcia
13:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		99101,0	100		10,8	100		140,8	100		920,6	100	In marcia
13:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		99270,8	100		10,9	100		140,9	100		918,0	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		99103,0	100		11,0	100		140,9	100		916,1	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		99648,4	100		10,9	100		140,8	100		919,9	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		98488,5	100		10,9	100		140,9	100		922,9	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		99663,0	100		10,7	100		141,2	100		925,1	100	In marcia
16:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		31,0	100		0,3	100		0,2	100		100856,8	100		11,0	100		141,1	100		913,6	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		99859,4	100		11,1	100		140,9	100		913,8	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		100495,7	100		11,0	100		141,1	100		914,3	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		100197,0	100		10,8	100		140,9	100		918,5	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		100421,5	100		10,9	100		141,1	100		915,5	100	In marcia
18:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		100089,9	100		10,7	100		141,2	100		914,9	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		101259,1	100		11,0	100		140,8	100		916,1	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		99603,2	100		11,2	100		141,1	100		907,9	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		24,6	100		0,3	100		0,3	100		99769,4	100		11,1	100		140,9	100		909,2	100	In marcia
20:30		4,1	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		100229,8	100		11,0	100		140,7	100		908,3	100	In marcia
21:00		2,7	85		1,1	85		0,0	100		3,7	85		0,24	100		28,9	85		0,3	85		0,2	85		100195,3	100		11,0	85		140,8	100		909,5	100	In marcia
21:30		3,1	78		1,0	78		0,0	73		3,8	78		0,24	100		39,5	78		0,3	78		0,1	78		99574,7	100		11,1	78		140,8	100		913,0	100	In marcia
22:00		4,4	100		1,0	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		98761,9	100		10,8	100		140,8	100		921,5	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		98232,2	100		10,9	100		140,7	100		919,9	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,5	100		0,18	73		3,7	100		0,23	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		97908,8	100		10,8	100		140,7	100		920,4	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,4	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		97755,4	100		10,8	100		140,7	100		924,9	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,2	100		97790,4	100		10,8	100		140,9	100		924,2	100		in Betrieb
03:00		5,1	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		98177,1	100		10,8	100		140,5	100		927,0	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		98291,9	100		10,9	100		141,2	100		923,6	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		28,3	100		0,3	100		0,0	100		98091,4	100		10,8	100		141,7	100		925,7	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		98589,3	100		10,9	100		140,9	100		926,0	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		98377,5	100		11,0	100		140,2	100		924,3	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		97929,3	100		10,8	100		140,5	100		926,0	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		98222,3	100		10,9	100		139,3	100		928,8	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		99018,2	100		10,6	100		141,0	100		931,5	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		100138,7	100		10,7	100		140,8	100		925,9	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		99539,7	100		11,1	100		140,7	100		920,3	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,0	100		99351,8	100		11,1	100		140,7	100		914,3	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		97845,0	100		11,2	100		140,7	100		914,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,4	84		0,0	100		3,0	84		0,24	100		31,1	84		0,3	84		0,1	84		97636,3	100		11,2	84		140,9	100		913,9	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		1,5	79		0,0	73		3,0	79		0,24	100		20,8	79		0,3	79		0,1	79		98570,1	100		11,1	79		140,6	100		916,4	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		99596,6	100		11,0	100		140,9	100		919,2	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		98231,7	100		10,8	100		140,7	100		923,0	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		98881,8	100		10,5	100		140,8	100		927,2	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		1,7	100		0,01	73		3,4	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,1	100		99864,2	100		10,9	100		140,8	100		918,1	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		22,2	100		0,3	100		0,1	100		97958,2	100		11,2	100		140,7	100		906,0	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		99194,1	100		10,8	100		140,9	100		913,7	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		99101,0	100		10,8	100		140,8	100		920,6	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		99270,8	100		10,9	100		140,9	100		918,0	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		99103,0	100		11,0	100		140,9	100		916,1	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		99648,4	100		10,9	100		140,8	100		919,9	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		98488,5	100		10,9	100		140,9	100		922,9	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,3	100		99663,0	100		10,7	100		141,2	100		925,1	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		31,0	100		0,3	100		0,2	100		100856,8	100		11,0	100		141,1	100		913,6	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		99859,4	100		11,1	100		140,9	100		913,8	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		100495,7	100		11,0	100		141,1	100		914,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		100197,0	100		10,8	100		140,9	100		918,5	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		100421,5	100		10,9	100		141,1	100		915,5	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		100089,9	100		10,7	100		141,2	100		914,9	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		101259,1	100		11,0	100		140,8	100		916,1	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		99603,2	100		11,2	100		141,1	100		907,9	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		24,6	100		0,3	100		0,3	100		99769,4	100		11,1	100		140,9	100		909,2	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		100229,8	100		11,0	100		140,7	100		908,3	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		1,1	85		0,0	100		3,7	85		0,24	100		28,9	85		0,3	85		0,2	85		100195,3	100		11,0	85		140,8	100		909,5	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		1,0	78		0,0	73		3,8	78		0,24	100		39,5	78		0,3	78		0,1	78		99574,7	100											