

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		1,7	100		1,2	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	20,7	100	0,3	100	0,1	100	97305,4	100	11,3	100	140,8	100	898,7	100	In marcia	
01:00		1,5	100		1,3	100	0,0	100	3,0	100	0,24	100	28,5	100	0,3	100	0,1	100	100301,6	100	11,0	100	141,0	100	907,0	100	In marcia	
01:30		1,8	100		1,6	100	0,0	73	2,9	100	0,24	100	28,3	100	0,3	100	0,0	100	100029,3	100	11,0	100	140,7	100	905,7	100	In marcia	
02:00		2,3	100		1,7	100	0,0	100	3,4	100	0,24	100	27,8	100	0,3	100	0,1	100	98788,0	100	11,2	100	140,7	100	906,7	100	In marcia	
02:30		1,9	100		1,4	100	0,0	100	3,0	100	0,25	100	37,0	100	0,3	100	0,1	100	99886,2	100	11,1	100	141,3	100	908,7	100	In marcia	
03:00		3,0	100		1,4	100	0,0	100	3,1	100	0,24	100	33,7	100	0,3	100	0,0	100	99976,1	100	11,0	100	140,6	100	913,2	100	In marcia	
03:30		2,1	100		1,5	100	0,0	73	3,0	100	0,25	100	29,3	100	0,3	100	0,0	100	97719,6	100	11,2	100	140,6	100	903,0	100	In marcia	
04:00		2,7	100		1,5	100	0,0	100	3,1	100	0,25	94	30,5	100	0,3	100	0,1	100	99682,9	100	10,8	100	140,8	100	913,0	100	In marcia	
04:30		2,1	100		1,8	100	0,0	100	3,0	100	0,24	100	31,2	100	0,3	100	0,1	100	98842,4	100	11,1	100	140,8	100	912,6	100	In marcia	
05:00		1,7	100		1,4	100	0,0	100	3,0	100	0,25	100	29,3	100	0,3	100	0,1	100	100079,5	100	10,9	100	140,9	100	910,1	100	In marcia	
05:30		2,2	100		1,5	100	0,08	73	3,3	100	0,24	100	25,6	100	0,3	100	0,1	100	99580,0	100	11,0	100	140,7	100	909,6	100	In marcia	
06:00		1,8	100		1,5	100	0,34	100	3,0	100	0,25	100	30,1	100	0,3	100	0,0	100	99269,9	100	11,0	100	140,7	100	907,4	100	In marcia	
06:30		1,6	100		1,3	100	0,05	100	2,9	100	0,25	100	31,2	100	0,3	100	0,1	100	99410,4	100	10,9	100	140,6	100	914,2	100	In marcia	
07:00		2,1	100		1,4	100	0,0	100	2,8	100	0,25	100	31,5	100	0,3	100	0,1	100	99400,6	100	10,7	100	141,0	100	910,2	100	In marcia	
07:30		1,8	100		1,4	100	0,0	73	2,9	100	0,25	100	26,6	100	0,3	100	0,2	100	100093,1	100	11,1	100	140,5	100	907,1	100	In marcia	
08:00		2,5	100		2,0	100	0,0	100	3,0	100	0,25	94	29,2	100	0,3	100	0,0	100	99399,1	100	11,0	100	140,6	100	902,5	100	In marcia	
08:30		1,8	100		1,5	100	0,0	100	2,9	100	0,24	100	31,7	100	0,3	100	0,2	100	100568,0	100	11,0	100	141,0	100	902,7	100	In marcia	
09:00		1,8	85		1,3	85	0,0	100	3,1	85	0,24	100	30,7	85	0,3	85	0,0	85	98229,1	100	11,2	85	140,7	100	904,8	100	In marcia	
09:30		1,7	78		1,2	78	0,0	73	3,6	78	0,25	100	30,0	78	0,3	78	0,2	78	96052,4	100	11,4	78	140,9	100	895,5	100	In marcia	
10:00		3,4	100		1,7	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	30,5	100	0,3	100	0,3	100	98734,0	100	11,1	100	140,5	100	911,7	100	In marcia	
10:30		2,9	100		1,4	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	29,5	100	0,3	100	0,2	100	96411,9	100	11,3	100	140,5	100	901,5	100	In marcia	
11:00		4,4	100		1,7	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	41,1	100	0,3	100	0,4	100	98214,1	100	10,8	100	140,8	100	914,9	100	In marcia	
11:30		3,1	100		1,3	100	0,0	73	3,8	100	0,25	100	28,5	100	0,3	100	0,3	100	98221,5	100	10,6	100	140,6	100	924,2	100	In marcia	
12:00		3,7	100		1,7	100	0,0	100	4,0	100	0,25	95	22,6	100	0,3	100	0,2	100	97841,9	100	11,1	100	140,2	100	915,1	100	In marcia	
12:30		2,6	100		1,3	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	25,7	100	0,3	100	0,2	100	97420,9	100	10,8	100	140,5	100	920,9	100	In marcia	
13:00		2,8	100		1,7	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	29,5	100	0,3	100	0,2	100	96593,0	100	10,9	100	140,4	100	915,7	100	In marcia	
13:30		3,8	100		1,4	100	0,0	73	3,9	100	0,25	100	25,6	100	0,3	100	0,2	100	96587,5	100	10,8	100	140,2	100	917,1	100	In marcia	
14:00		3,1	100		1,2	100	0,0	100	3,8	100	0,25	100	27,5	100	0,3	100	0,3	100	95947,3	100	10,5	100	140,3	100	924,4	100	In marcia	
14:30		3,1	100		1,6	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	31,2	100	0,3	100	0,3	100	96068,2	100	10,6	100	140,2	100	921,0	100	In marcia	
15:00		3,4	100		1,8	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	33,2	100	0,3	100	0,3	100	96162,2	100	10,1	100	140,6	100	931,9	100	In marcia	
15:30		2,3	100		1,7	100	0,0	73	3,5	100	0,25	100	24,4	100	0,3	100	0,3	100	97857,3	100	10,8	100	140,3	100	920,4	100	In marcia	
16:00		2,4	100		1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,25	95	29,0	100	0,3	100	0,3	100	98148,3	100	10,9	100	140,4	100	915,0	100	In marcia	
16:30		1,7	100		1,3	100	0,0	100	3,2	100	0,25	100	27,4	100	0,3	100	0,3	100	97066,3	100	11,0	100	140,3	100	914,3	100	In marcia	
17:00		1,3	100		1,4	100	0,0	100	3,0	100	0,25	100	38,5	100	0,3	100	0,1	100	94371,9	100	11,2	100	140,0	100	908,5	100	In marcia	
17:30		2,3	100		1,8	100	0,0	73	3,3	100	0,24	100	40,3	100	0,3	100	0,1	100	96610,6	100	10,8	100	140,1	100	916,3	100	In marcia	
18:00		1,6	100		1,5	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	40,7	100	0,3	100	0,2	100	97454,9	100	10,8	100	140,8	100	924,0	100	In marcia	
18:30		1,5	100		1,6	100	0,0	100	3,2	100	0,24	100	32,6	100	0,3	100	0,2	100	98852,2	100	10,8	100	140,3	100	927,7	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,7	100	0,0	100	3,3	100	0,24	100	24,8	100	0,3	100	0,2	100	96688,9	100	11,2	100	140,4	100	910,4	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,4	100	0,0	73	3,7	100	0,24	100	29,4	100	0,3	100	0,1	100	99183,9	100	10,8	100	140,7	100	921,5	100	In marcia	
20:00		1,3	100		1,5	100	0,0	100	3,7	100	0,25	94	27,4	100	0,3	100	0,1	100	97823,4	100	11,2	100	140,6	100	910,9	100	In marcia	
20:30		1,3	100		1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,24	100	21,6	100	0,3	100	0,2	100	99564,9	100	11,0	100	140,5	100	914,9	100	In marcia	
21:00		1,4	86		1,8	86	0,0	100	3,1	86	0,25	100	19,0	86	0,3	86	0,3	86	95984,0	100	11,3	86	140,4	100	908,4	100	In marcia	
21:30		1,3	78		1,5	78	0,01	73	3,5	78	0,24	100	19,5	78	0,3	78	0,6	78	98755,3	100	11,1	78	140,7	100	910,1	100	In marcia	
22:00		1,3	100		1,4	100	0,25	100	3,2	100	0,24	100	25,0	100	0,3	100	0,7	100	99885,2	100	11,0	100	140,6	100	913,4	100	In marcia	
22:30		1,4	100		1,3	100	0,31	100	3,2	100	0,24	100	33,2	100	0,3	100	0,7	100	99816,6	100	11,0	100	140,7	100	917,9	100	In marcia	
23:00		1,3	100		1,7	100	0,39	100	3,1	100	0,25	100	32,2	100	0,3	100	0,6	100	97864,8	100	11,3	100	140,7	100	902,4	100	In marcia	
23:30		1,4	100		1,7	100	0,49	73	3,0	100	0,24	100	34,0	100	0,3	100	0,5	100	99885,8	100	11,0	100	140,6	100	904,9	100	In marcia	
24:00		1,4	100		1,4	100	0,0	100	3,2	100	0,25	94	29,2	100	0,3	100	0,5	100	97944,3	100	11,3	100	140,6	100	906,6	100	In marcia	

MIN	1,3	1,2	0	2,8	0,24	19	0,3	0	94371,9	10,1	140	895,5
MAX	4,4	2	0,49	4	0,25	41,1	0,3	0,7	100568	11,4	141,3	931,9
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95												

MVA Bozen

Datum: 10/12/2019

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Wert	ID %						
00:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,1	100		97305,4	100	11,3	100		140,8	100		898,7	100	in Betrieb
01:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		100301,6	100	11,0	100		141,0	100		907,0	100	in Betrieb
01:30		1,8	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		100029,3	100	11,0	100		140,7	100		905,7	100	in Betrieb
02:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		98788,0	100	11,2	100		140,7	100		906,7	100	in Betrieb
02:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,1	100		99886,2	100	11,1	100		141,3	100		908,7	100	in Betrieb
03:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		99976,1	100	11,0	100		140,6	100		913,2	100	in Betrieb
03:30		2,1	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		97719,6	100	11,2	100		140,6	100		903,0	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		30,5	100		0,3	100		0,1	100		99682,9	100	10,8	100		140,8	100		913,0	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		98842,4	100	11,1	100		140,8	100		912,6	100	in Betrieb
05:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		100079,5	100	10,9	100		140,9	100		910,1	100	in Betrieb
05:30		2,2	100		1,5	100		0,08	73		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		99580,0	100	11,0	100		140,7	100		909,6	100	in Betrieb
06:00		1,8	100		1,5	100		0,34	100		3,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		99269,9	100	11,0	100		140,7	100		907,4	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		1,3	100		0,05	100		2,9	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		99410,4	100	10,9	100		140,6	100		914,2	100	in Betrieb
07:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		99400,6	100	10,7	100		141,0	100		910,2	100	in Betrieb
07:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		100093,1	100	11,1	100		140,5	100		907,1	100	in Betrieb
08:00		2,5	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		29,2	100		0,3	100		0,0	100		99399,1	100	11,0	100		140,6	100		902,5	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		1000568,0	100	11,0	100		141,0	100		902,7	100	in Betrieb
09:00		1,8	85		1,3	85		0,0	100		3,1	85		0,24	100		30,7	85		0,3	85		0,0	85		98829,1	100	11,2	85		140,7	100		904,8	100	in Betrieb
09:30		1,7	78		1,2	78		0,0	73		3,6	78		0,25	100		30,0	78		0,3	78		0,2	78		96052,4	100	11,4	78		140,9	100		895,5	100	in Betrieb
10:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		98734,0	100	11,1	100		140,5	100		911,7	100	in Betrieb
10:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		96411,9	100	11,3	100		140,5	100		901,5	100	in Betrieb
11:00		4,4	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		41,1	100		0,3	100		0,4	100		98214,1	100	10,8	100		140,8	100		914,9	100	in Betrieb
11:30		3,1	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		98221,5	100	10,6	100		140,6	100		924,2	100	in Betrieb
12:00		3,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		22,6	100		0,3	100		0,2	100		97841,9	100	11,1	100		140,2	100		915,1	100	in Betrieb
12:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		97420,9	100	10,8	100		140,5	100		920,9	100	in Betrieb
13:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		96593,0	100	10,9	100		140,4	100		915,7	100	in Betrieb
13:30		3,8	100		1,4	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		96587,5	100	10,8	100		140,2	100		917,1	100	in Betrieb
14:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		95947,3	100	10,5	100		140,3	100		924,4	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		96068,2	100	10,6	100		140,2	100		921,0	100	in Betrieb
15:00		3,4	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		96162,2	100	10,1	100		140,6	100		931,9	100	in Betrieb
15:30		2,3	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		97857,3	100	10,8	100		140,3	100		920,4	100	in Betrieb
16:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	95		29,0	100		0,3	100		0,3	100		98148,3	100	10,9	100		140,4	100		915,0	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		97066,3	100	11,0	100		140,3	100		914,3	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,1	100		94371,9	100	11,2	100		140,0	100		908,5	100	in Betrieb
17:30		2,3	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,1	100		96610,6	100	10,8	100		140,1	100		916,3	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		40,7	100		0,3	100		0,2	100		97454,9	100	10,8	100		140,8	100		924,0	100	in Betrieb
18:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		98852,2	100	10,8	100		140,3	100		927,7	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		96688,9	100	11,2	100		140,4	100		910,4	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		99183,9	100	10,8	100		140,7	100		921,5	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		27,4	100		0,3	100		0,1	100		97823,4	100	11,2	100		140,6	100		910,9	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		99564,9	100	11,0	100		140,5	100		914,9	100	in Betrieb
21:00		1,4	86		1,8	86		0,0	100		3,1	86		0,25	100		19,0	86		0,3	86		0,3	86		95984,0	100	11,3	86		140,4	100		908,4	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		1,5	78		0,01	73		3,5	78		0,24	100		19,5	78		0,3	78		0,6	78		98755,3	100	11,1	78		140,7	100		910,1	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,4	100		0,25	100		3,2	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,7	100		99885,2	100	11,0	100		140,6	100		913,4	100	in Betrieb</