

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		9892,4	100		10,9	100		140,7	100		909,8	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		9888,6	100		10,7	100		140,8	100		912,6	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,6	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		99170,3	100		10,8	100		140,7	100		908,2	100	In marcia
02:00		2,8	100		1,4	100		0,28	100		2,8	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		99014,7	100		10,7	100		141,0	100		918,0	100	In marcia
02:30		4,0	100		1,9	100		0,22	100		3,0	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		99744,4	100		10,6	100		140,6	100		924,1	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,3	100		0,06	100		3,0	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		99659,1	100		11,1	100		140,7	100		910,1	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,3	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		99887,6	100		11,0	100		140,7	100		909,6	100	In marcia
04:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		33,9	100		0,3	100		0,0	100		99230,8	100		10,7	100		140,8	100		921,8	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		99050,0	100		11,0	100		140,7	100		910,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		99040,2	100		10,5	100		140,8	100		924,0	100	In marcia
05:30		3,4	100		1,6	100		0,08	73		3,0	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		99460,9	100		10,9	100		140,6	100		916,5	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,5	100		0,45	100		2,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		98916,0	100		11,0	100		140,7	100		911,8	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,4	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		99221,0	100		10,8	100		140,7	100		917,0	100	In marcia
07:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		99093,1	100		10,7	100		140,7	100		917,7	100	In marcia
07:30		3,8	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		98578,8	100		11,1	100		140,3	100		907,3	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,1	100		0,11	100		3,0	100		0,25	94		24,5	100		0,3	100		0,0	100		99713,6	100		11,0	100		140,6	100		913,2	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		99732,4	100		11,1	100		140,9	100		911,3	100	In marcia
09:00		5,8	85		1,7	85		0,0	100		3,3	85		0,25	100		29,0	85		0,3	85		0,1	85		100098,6	100		10,9	85		141,1	100		916,7	100	In marcia
09:30		4,4	79		1,0	79		0,0	73		3,4	79		0,25	100		27,6	79		0,3	79		0,4	79		99712,2	100		11,0	79		140,6	100		912,6	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		99866,5	100		11,0	100		140,6	100		914,5	100	In marcia
10:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		41,6	100		0,3	100		0,4	100		98882,3	100		11,1	100		141,0	100		914,9	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,4	100		99521,2	100		11,0	100		140,5	100		918,8	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		99587,3	100		11,0	100		140,8	100		912,9	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,4	100		0,11	100		3,0	100		0,25	94		30,0	100		0,3	100		0,4	100		99311,5	100		10,8	100		140,8	100		917,3	100	In marcia
12:30		3,5	100		1,9	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		99576,5	100		11,1	100		140,5	100		913,8	100	In marcia
13:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		97741,9	100		11,2	100		140,7	100		911,6	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		99088,6	100		10,8	100		140,8	100		913,5	100	In marcia
14:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		99970,6	100		11,0	100		140,8	100		919,6	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,5	100		99467,5	100		10,8	100		141,1	100		917,0	100	In marcia
15:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		100740,0	100		11,0	100		140,9	100		909,5	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		99043,9	100		11,2	100		140,9	100		904,9	100	In marcia
16:00		3,1	100		1,3	100		0,08	100		3,2	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99945,6	100		11,1	100		140,9	100		908,0	100	In marcia
16:30		4,1	100		1,3	100		0,25	100		3,3	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		100088,5	100		11,0	100		140,8	100		911,6	100	In marcia
17:00		4,2	100		1,4	100		0,19	100		3,4	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,5	100		98335,4	100		11,2	100		140,7	100		907,1	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,2	100		0,06	73		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		100391,6	100		11,0	100		140,9	100		910,4	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		100355,6	100		11,0	100		141,0	100		910,5	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,4	100		99658,4	100		11,1	100		141,0	100		909,4	100	In marcia
19:00		3,5	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,6	100		100609,9	100		11,0	100		140,7	100		913,2	100	In marcia
19:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		99634,7	100		11,1	100		141,0	100		914,1	100	In marcia
20:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,6	100		100920,8	100		10,9	100		140,8	100		917,2	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		99050,9	100		11,2	100		140,9	100		906,9	100	In marcia
21:00		4,4	84		1,7	84		0,0	100		3,3	84		0,24	100		30,2	84		0,3	84		0,5	84		101187,2	100		10,9	84		140,8	100		917,8	100	In marcia
21:30		3,4	79		1,3	79		0,0	73		3,2	79		0,25	100		28,4	79		0,3	79		0,1	79		98353,0	100		11,3	79		140,9	100		909,5	100	In marcia
22:00		3,3	100		1,0	100</																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		9892,4	100	10,9	100		140,7	100		909,8	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		9888,6	100	10,7	100		140,8	100		912,6	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,6	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		99170,3	100	10,8	100		140,7	100		908,2	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,4	100		0,28	100		2,8	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		99014,7	100	10,7	100		141,0	100		918,0	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		1,9	100		0,22	100		3,0	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		99744,4	100	10,6	100		140,6	100		924,1	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,3	100		0,06	100		3,0	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		99659,1	100	11,1	100		140,7	100		910,1	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,3	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		99887,6	100	11,0	100		140,7	100		909,6	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		33,9	100		0,3	100		0,0	100		99230,8	100	10,7	100		140,8	100		921,8	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		99050,0	100	11,0	100		140,7	100		910,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		99040,2	100	10,5	100		140,8	100		924,0	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,6	100		0,08	73		3,0	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		99460,9	100	10,9	100		140,6	100		916,5	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,5	100		0,45	100		2,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		98916,0	100	11,0	100		140,7	100		911,8	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,4	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		99221,0	100	10,8	100		140,7	100		917,0	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		99093,1	100	10,7	100		140,7	100		917,7	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		98578,8	100	11,1	100		140,3	100		907,3	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,1	100		0,11	100		3,0	100		0,25	94		24,5	100		0,3	100		0,0	100		99713,6	100	11,0	100		140,6	100		913,2	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		99732,4	100	11,1	100		140,9	100		911,3	100		in Betrieb
09:00		5,8	85		1,7	85		0,0	100		3,3	85		0,25	100		29,0	85		0,3	85		0,1	85		100098,6	100	10,9	85		141,1	100		916,7	100		in Betrieb
09:30		4,4	79		1,0	79		0,0	73		3,4	79		0,25	100		27,6	79		0,3	79		0,4	79		99712,2	100	11,0	79		140,6	100		912,6	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		99866,5	100	11,0	100		140,6	100		914,5	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		41,6	100		0,3	100		0,4	100		98882,3	100	11,1	100		141,0	100		914,9	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,4	100		99521,2	100	11,0	100		140,5	100		918,8	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		99587,3	100	11,0	100		140,8	100		912,9	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,4	100		0,11	100		3,0	100		0,25	94		30,0	100		0,3	100		0,4	100		99311,5	100	10,8	100		140,8	100		917,3	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		1,9	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		99576,5	100	11,1	100		140,5	100		913,8	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		97741,9	100	11,2	100		140,7	100		911,6	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		99088,6	100	10,8	100		140,8	100		913,5	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		99970,6	100	11,0	100		140,8	100		919,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,5	100		99467,5	100	10,8	100		141,1	100		917,0	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		100740,0	100	11,0	100		140,9	100		909,5	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		99043,9	100	11,2	100		140,9	100		904,9	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,3	100		0,08	100		3,2	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99945,6	100	11,1	100		140,9	100		908,0	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,3	100		0,25	100		3,3	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		100088,5	100	11,0	100		140,8	100		911,6	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		1,4	100		0,19	100		3,4	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,5	100		98335,4	100	11,2	100		140,7	100		907,1	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,2	100		0,06	73		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		100391,6	100	11,0	100		140,9	100		910,4	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		100355,6	100	11,0	100		141,0	100		910,5	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,4	100		99658,4	100	11,1	100		141,0	100		909,4	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,6	100		100609,9	100	11,0	100		140,7	100		913,2	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		99634,7	100	11,1	100		141,0	100		914,1	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,6	100		100920,8	100	10,9	100		140,8	100		917,2	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		99050,9	100	11,2	100		140,9	100		906,9	100		in Betrieb
21:00		4,4	84		1,7	84		0,0	100		3,3	84		0,24	100		30,2	84		0,3	84		0,5	84		101187,2	100	10,9	84		140,8	100		917,8	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		1,3	79		0,0	73		3,2	79		0,25	100		28,4	79		0,3	79		0,1	79		98353,0	100	11,3	79		140,9	100		909,5	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		1,0	100		0,02	100		3,1																										