

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/12/2019

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,5	100		0,15	100		2,4	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		99110,3	100		11,1	100		140,8	100		912,1	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,6	100		0,28	100		2,4	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		99896,0	100		11,0	100		140,8	100		918,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,7	100		0,29	73		2,5	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		99583,6	100		11,1	100		140,8	100		916,8	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,4	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,3	100		100132,7	100		10,8	100		141,0	100		921,1	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,5	100		0,95	100		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		100269,1	100		10,8	100		140,7	100		922,2	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,3	100		0,89	100		2,6	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		98625,0	100		11,2	100		140,6	100		909,4	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,3	100		1,04	73		2,6	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		98863,9	100		11,1	100		140,7	100		909,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,1	100		0,8	100		2,4	100		0,23	94		30,2	100		0,3	100		0,1	100		99027,1	100		11,0	100		140,7	100		912,4	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,1	100		1,07	100		2,5	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		100090,1	100		11,0	100		140,8	100		913,9	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,3	100		1,02	100		2,4	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		99805,2	100		11,0	100		140,7	100		920,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,9	73		2,4	100		0,23	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		100039,1	100		11,0	100		140,9	100		917,0	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,4	100		0,26	100		2,3	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		99885,7	100		11,0	100		140,7	100		918,3	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,6	100		0,33	100		2,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		98857,9	100		11,2	100		140,8	100		914,4	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,18	100		2,3	100		0,23	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		100381,4	100		10,9	100		141,0	100		921,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,7	100		0,14	73		2,7	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		98470,6	100		11,2	100		140,5	100		913,5	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,23	94		28,3	100		0,3	100		0,3	100		100259,4	100		11,0	100		141,1	100		915,5	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		99815,0	100		11,1	100		140,8	100		915,5	100	In marcia
09:00		1,5	86		1,4	86		0,0	100		2,4	86		0,24	100		26,4	86		0,3	86		0,2	86		99289,2	100		11,1	86		141,0	100		911,8	100	In marcia
09:30		1,6	78		1,9	78		0,02	73		2,9	78		0,23	100		28,7	78		0,3	78		0,5	78		100030,9	100		11,1	78		140,9	100		916,9	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,6	100		98996,6	100		11,2	100		140,9	100		910,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,5	100		100791,6	100		11,0	100		140,7	100		918,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,1	100		0,01	100		2,6	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		100236,7	100		11,0	100		140,9	100		917,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		2,8	100		0,23	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		100349,0	100		10,9	100		140,7	100		922,8	100	In marcia
12:00		1,2	100		2,1	100		0,0	100		2,8	100		0,23	94		23,9	100		0,3	100		0,5	100		98282,0	100		11,2	100		140,6	100		913,5	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99800,2	100		11,0	100		140,9	100		916,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		98642,9	100		11,2	100		140,8	100		916,7	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		2,7	100		0,23	100		39,9	100		0,3	100		0,6	100		100694,8	100		11,0	100		141,3	100		910,5	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,5	100		102820,6	100		10,9	100		141,3	100		921,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,7	100		98309,4	100		11,4	100		141,3	100		906,6	100	In marcia
15:00		1,2	100		2,0	100		0,11	100		2,9	100		0,23	100		23,7	100		0,3	100		0,6	100		100220,6	100		11,2	100		140,7	100		908,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		3,1	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,6	100		98843,1	100		11,3	100		140,8	100		905,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		29,3	100		0,3	100		0,5	100		97686,0	100		11,3	100		140,7	100		905,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		100292,2	100		11,1	100		141,0	100		912,0	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		99032,8	100		11,2	100		140,9	100		912,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,23	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		99598,6	100		11,1	100		141,0	100		911,8	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		100751,1	100		10,9	100		140,7	100		918,4	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,7	100		99038,6	100		11,1	100		141,2	100		911,4	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,6	100		100147,6	100		10,9	100		140,9	100		920,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,0	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		99329,9	100		11,1	100		140,9	100		913,3	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		30,7	100		0,3	100		0,6	100		100342,8	100		10,9	100		140,9	100		921,4	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99102,1	100		11,1	100		140,7	100		914,3	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,9	86		0,0	100		2,9	86		0,23	100		32,9	86		0,3	86		0,5	86		99900,7	100		11,1	86		140,9	100		913,9	100	In marcia
21:30		1,2	78		1,2	78		0,0	73		3,0	78		0,23	100		27,5	78		0,3	78		0,0	78		99987,8	100		10,9	78		140,8	100		918,8	100	In marcia
22:00		1,2	100</																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,6	100		1,5	100		0,15	100		2,4	100		0,23	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		99110,3	100	11,1	100		140,8	100		912,1	100	in Betrieb
01:00		1,5	100		1,6	100		0,28	100		2,4	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		99896,0	100	11,0	100		140,8	100		918,2	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		1,7	100		0,29	73		2,5	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		99583,6	100	11,1	100		140,8	100		916,8	100	in Betrieb
02:00		1,4	100		1,4	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,3	100		100132,7	100	10,8	100		141,0	100		921,1	100	in Betrieb
02:30		1,5	100		1,5	100		0,95	100		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		100269,1	100	10,8	100		140,7	100		922,2	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,3	100		0,89	100		2,6	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		98625,0	100	11,2	100		140,6	100		909,4	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,3	100		1,04	73		2,6	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		98863,9	100	11,1	100		140,7	100		909,9	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,1	100		0,8	100		2,4	100		0,23	94		30,2	100		0,3	100		0,1	100		99027,1	100	11,0	100		140,7	100		912,4	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,1	100		1,07	100		2,5	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		100090,1	100	11,0	100		140,8	100		913,9	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		1,3	100		1,02	100		2,4	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		99805,2	100	11,0	100		140,7	100		920,3	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,9	73		2,4	100		0,23	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		100039,1	100	11,0	100		140,9	100		917,0	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,4	100		0,26	100		2,3	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		99815,7	100	11,0	100		140,7	100		918,3	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,6	100		0,33	100		2,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		98857,9	100	11,2	100		140,8	100		914,4	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,18	100		2,3	100		0,23	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		100381,4	100	10,9	100		141,0	100		921,0	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,7	100		0,14	73		2,7	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		98470,6	100	11,2	100		140,5	100		913,5	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,23	94		28,3	100		0,3	100		0,3	100		100259,4	100	11,0	100		141,1	100		915,5	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		99815,0	100	11,1	100		140,8	100		915,5	100	in Betrieb
09:00		1,5	86		1,4	86		0,0	100		2,4	86		0,24	100		26,4	86		0,3	86		0,2	86		99289,2	100	11,1	86		141,0	100		911,8	100	in Betrieb
09:30		1,6	78		1,9	78		0,02	73		2,9	78		0,23	100		28,7	78		0,3	78		0,5	78		100030,9	100	11,1	78		140,9	100		916,9	100	in Betrieb
10:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,6	100		98996,6	100	11,2	100		140,9	100		910,8	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,5	100		100791,6	100	11,0	100		140,7	100		918,0	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,1	100		0,01	100		2,6	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		100236,7	100	11,0	100		140,9	100		917,2	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		2,8	100		0,23	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		100349,0	100	10,9	100		140,7	100		922,8	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		2,1	100		0,0	100		2,8	100		0,23	94		23,9	100		0,3	100		0,5	100		98282,0	100	11,2	100		140,6	100		913,5	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99800,2	100	11,0	100		140,9	100		916,8	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		98642,9	100	11,2	100		140,8	100		916,7	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		2,7	100		0,23	100		39,9	100		0,3	100		0,6	100		100694,8	100	11,0	100		141,3	100		910,5	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,5	100		102820,6	100	10,9	100		141,3	100		921,7	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,7	100		98309,4	100	11,4	100		141,3	100		906,6	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		2,0	100		0,11	100		2,9	100		0,23	100		23,7	100		0,3	100		0,6	100		100220,6	100	11,2	100		140,7	100		908,7	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		3,1	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,6	100		98843,1	100	11,3	100		140,8	100		905,1	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		29,3	100		0,3	100		0,5	100		97686,0	100	11,3	100		140,7	100		905,0	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		100292,2	100	11,1	100		141,0	100		912,0	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		99032,8	100	11,2	100		140,9	100		912,9	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,23	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		99598,6	100	11,1	100		141,0	100		911,8	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,23	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		100751,1	100	10,9	100		140,7	100		918,4	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,7	100		99038,6	100	11,1	100		141,2	100		911,4	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,6	100		100147,6	100	10,9	100		140,9	100		920,4	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		1,0	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		99329,9	100	11,1	100		140,9	100		913,3	100	in Betrieb
20:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		30,7	100		0,3	100		0,6	100		100342,8	100	10,9	100		140,9	100		921,4	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		99102,1	100	11,1	100		140,7	100		914,3	100	in Betrieb
21:00		1,2	86		0,9	86		0,0	100		2,9	86		0,23	100		32,9	86		0,3	86		0,5	86		99900,7	100	11,1	86		140,9	100		913,9	100	in Betrieb
21:30		1,2	78		1,2	78		0,0	73		3,0	78		0,23	100		27,5	78		0,3	78		0,0	78		99987,8	100	10,9	78		140,8	100		918,8	100	in Betrieb
22:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		99770,9	100	10,7	100		140,9	100		923,		