

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		97868,4	100		11,4	100		140,5	100		912,8	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		97429,2	100		11,4	100		140,8	100		910,1	100	In marcia
01:30		2,5	100		2,0	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		97947,2	100		11,3	100		140,4	100		918,1	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		94832,6	100		11,5	100		140,4	100		912,2	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		38,2	100		0,3	100		0,1	100		99225,9	100		11,1	100		140,9	100		920,8	100	In marcia
03:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		99725,3	100		11,0	100		140,5	100		922,5	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		98044,8	100		11,1	100		140,5	100		919,1	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,0	100		99370,7	100		11,0	100		140,5	100		924,6	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		99705,7	100		10,9	100		140,8	100		926,3	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		98703,3	100		11,2	100		140,5	100		921,1	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		99818,8	100		11,1	100		140,5	100		920,3	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		99469,8	100		10,8	100		140,6	100		929,0	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		99251,5	100		11,0	100		140,3	100		928,0	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		97833,6	100		11,2	100		140,7	100		922,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,8	100		0,11	73		2,9	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		100714,4	100		11,0	100		140,5	100		917,9	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		30,4	100		0,3	100		0,0	100		99288,8	100		11,2	100		141,0	100		912,6	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		99094,8	100		11,1	100		140,7	100		917,9	100	In marcia
09:00		2,2	84		1,9	84		0,0	100		2,8	84		0,24	100		29,9	84		0,3	84		0,0	84		98032,0	100		11,3	84		140,8	100		914,3	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,4	79		0,0	73		3,2	79		0,24	100		29,6	79		0,3	79		0,0	79		98747,6	100		11,3	79		140,8	100		918,5	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		97389,0	100		11,4	100		140,5	100		912,1	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,1	100		99687,0	100		11,1	100		141,1	100		917,7	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,6	100		0,01	100		2,9	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		99910,5	100		11,1	100		140,6	100		918,8	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		99260,8	100		11,1	100		140,5	100		922,3	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		23,5	100		0,3	100		0,1	100		100241,8	100		11,0	100		140,7	100		922,1	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		96082,1	100		11,5	100		140,8	100		907,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		99183,9	100		11,2	100		140,8	100		912,3	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		97651,7	100		11,3	100		140,7	100		911,9	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		100470,4	100		11,0	100		140,8	100		919,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		38,0	100		0,3	100		0,2	100		100842,9	100		10,9	100		141,2	100		921,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		102230,3	100		11,0	100		140,8	100		921,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,8	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		98683,7	100		11,4	100		141,0	100		907,6	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		2,6	100		0,25	95		29,7	100		0,3	100		0,1	100		99079,1	100		11,3	100		141,0	100		911,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		98485,0	100		11,3	100		140,9	100		910,1	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		95653,2	100		11,6	100		140,8	100		903,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		100108,7	100		11,1	100		140,8	100		918,9	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		97418,5	100		11,3	100		140,8	100		914,4	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		99947,4	100		11,0	100		140,8	100		918,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,2	100		98713,8	100		11,2	100		140,8	100		919,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		99137,5	100		11,2	100		140,9	100		918,1	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,24	95		29,6	100		0,3	100		0,1	100		99600,1	100		11,2	100		140,9	100		917,9	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		100100,1	100		11,1	100		140,9	100		914,6	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,5	85		0,0	100		2,7	85		0,25	100		30,1	85		0,3	85		0,1	85		98058,6	100		11,4	85		140,9	100		912,9	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,8	78		0,0	73		3,3	78		0,24	100		40,7	78		0,3	78		0,3	78		101539,2	100		10,8	78		141,1	100		921,3	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		97868,4	100	11,4	100		140,5	100		912,8	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		97429,2	100	11,4	100		140,8	100		910,1	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		2,0	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		97947,2	100	11,3	100		140,4	100		918,1	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		94832,6	100	11,5	100		140,4	100		912,2	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		38,2	100		0,3	100		0,1	100		99225,9	100	11,1	100		140,9	100		920,8	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		99725,3	100	11,0	100		140,5	100		922,5	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		2,7	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		98044,8	100	11,1	100		140,5	100		919,1	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,0	100		99370,7	100	11,0	100		140,5	100		924,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		99705,7	100	10,9	100		140,8	100		926,3	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		98703,3	100	11,2	100		140,5	100		921,1	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		99818,8	100	11,1	100		140,5	100		920,3	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		99469,8	100	10,8	100		140,6	100		929,0	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		99251,5	100	11,0	100		140,3	100		928,0	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		97833,6	100	11,2	100		140,7	100		922,7	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,8	100		0,11	73		2,9	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		100714,4	100	11,0	100		140,5	100		917,9	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	94		30,4	100		0,3	100		0,0	100		99288,8	100	11,2	100		141,0	100		912,6	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		99094,8	100	11,1	100		140,7	100		917,9	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,9	84		0,0	100		2,8	84		0,24	100		29,9	84		0,3	84		0,0	84		98032,0	100	11,3	84		140,8	100		914,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,4	79		0,0	73		3,2	79		0,24	100		29,6	79		0,3	79		0,0	79		98747,6	100	11,3	79		140,8	100		918,5	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		97389,0	100	11,4	100		140,5	100		912,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,1	100		99687,0	100	11,1	100		141,1	100		917,7	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,6	100		0,01	100		2,9	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		99910,5	100	11,1	100		140,6	100		918,8	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		99260,8	100	11,1	100		140,5	100		922,3	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	94		23,5	100		0,3	100		0,1	100		100241,8	100	11,0	100		140,7	100		922,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		96082,1	100	11,5	100		140,8	100		907,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		99183,9	100	11,2	100		140,8	100		912,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		97651,7	100	11,3	100		140,7	100		911,9	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		100470,4	100	11,0	100		140,8	100		919,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		38,0	100		0,3	100		0,2	100		100842,9	100	10,9	100		141,2	100		921,8	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		102230,3	100	11,0	100		140,8	100		921,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,8	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		98683,7	100	11,4	100		141,0	100		907,6	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		2,6	100		0,25	95		29,7	100		0,3	100		0,1	100		99079,1	100	11,3	100		141,0	100		911,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		98485,0	100	11,3	100		140,9	100		910,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		95653,2	100	11,6	100		140,8	100		903,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		100108,7	100	11,1	100		140,8	100		918,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		97418,5	100	11,3	100		140,8	100		914,4	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		99947,4	100	11,0	100		140,8	100		918,8	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,2	100		98713,8	100	11,2	100		140,8	100		919,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		99137,5	100	11,2	100		140,9	100		918,1	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,24	95		29,6	100		0,3	100		0,1	100		99600,1	100	11,2	100		140,9	100		917,9	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		100100,1	100	11,1	100		140,9	100		914,6	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,5	85		0,0	100		2,7	85		0,25	100		30,1	85		0,3	85		0,1	85		98058,6	100	11,4	85		140,9	100		912,9	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,8	78		0,0	73		3,3	78		0,24	100		40,7	78		0,3	78		0,3	78		101539,2	100	10,8	78		141,1	100		921,3	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0																							