

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		19,8	100		0,3	100		0,5	100		99111,2	100		11,2	100		140,8	100		909,2	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,5	100		101612,6	100		10,9	100		140,9	100		917,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		99245,1	100		11,3	100		140,8	100		913,3	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		101094,3	100		11,1	100		141,2	100		914,1	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,4	100		101391,4	100		10,9	100		141,0	100		918,5	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,6	100		0,12	100		3,0	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		102023,9	100		11,0	100		141,1	100		917,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,7	100		0,12	73		3,0	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		99663,5	100		11,2	100		140,4	100		916,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		32,8	100		0,3	100		0,3	100		100037,3	100		11,2	100		140,4	100		915,3	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		100100,1	100		11,1	100		140,6	100		919,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,4	100		98584,7	100		11,3	100		140,8	100		909,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		100864,8	100		10,8	100		141,1	100		918,8	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		101838,0	100		11,0	100		140,9	100		917,0	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		101010,6	100		11,1	100		141,1	100		917,8	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		101162,0	100		11,1	100		140,6	100		918,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		98611,2	100		11,3	100		140,5	100		911,3	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		32,1	100		0,3	100		0,3	100		101344,9	100		11,0	100		141,1	100		916,4	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		101669,3	100		11,0	100		141,1	100		909,3	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,9	86		0,0	100		2,9	86		0,24	100		30,3	86		0,3	86		0,3	86		101222,5	100		11,1	86		141,0	100		911,8	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,9	78		0,0	73		2,7	78		0,24	100		30,3	78		0,3	78		0,3	78		102015,9	100		10,9	78		140,9	100		909,2	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		101480,2	100		11,0	100		140,9	100		914,9	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,4	100		99335,1	100		11,2	100		141,1	100		912,9	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		101052,4	100		11,1	100		140,8	100		913,1	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		101777,6	100		11,0	100		140,9	100		914,6	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,2	100		101697,5	100		11,0	100		140,9	100		916,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,5	100		97537,9	100		11,4	100		140,8	100		900,3	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		101221,1	100		10,9	100		140,9	100		914,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		99554,1	100		11,2	100		140,7	100		911,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		98694,4	100		11,3	100		141,0	100		902,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		101518,0	100		11,0	100		141,1	100		911,6	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		100902,4	100		10,9	100		141,0	100		910,0	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		102861,6	100		11,0	100		141,3	100		909,4	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		26,5	100		0,3	100		0,4	100		101226,7	100		11,3	100		141,0	100		909,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		101374,3	100		11,2	100		141,2	100		906,3	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		100504,5	100		11,2	100		141,0	100		908,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		102668,4	100		10,8	100		141,3	100		915,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		99060,0	100		11,4	100		141,2	100		906,4	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		102600,3	100		11,0	100		141,0	100		907,3	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		102240,2	100		11,1	100		141,0	100		911,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		100673,8	100		11,2	100		141,0	100		910,9	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		27,2	100		0,3	100		0,3	100		99245,3	100		11,3	100		140,7	100		909,9	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		99202,1	100		11,3	100		140,4	100		911,2	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,2	85		0,0	100		3,4	85		0,24	100		35,1	85		0,3	85		0,2	85		101519,4	100		10,9	85		140,9	100		918,0	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,9	79		0,0	73		2,8	79		0,25	100		28,8	79		0,3	79		0,3	79		101182,4	100		11,0	79		140,8	100		913,0	100	In marcia
22:00		1,2	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		19,8	100		0,3	100		0,5	100		99111,2	100		11,2	100		140,8	100		909,2	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,5	100		101612,6	100		10,9	100		140,9	100		917,0	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		99245,1	100		11,3	100		140,8	100		913,3	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		101094,3	100		11,1	100		141,2	100		914,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,4	100		101391,4	100		10,9	100		141,0	100		918,5	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,6	100		0,12	100		3,0	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		102023,9	100		11,0	100		141,1	100		917,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,7	100		0,12	73		3,0	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		99663,5	100		11,2	100		140,4	100		916,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		32,8	100		0,3	100		0,3	100		100037,3	100		11,2	100		140,4	100		915,3	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		100100,1	100		11,1	100		140,6	100		919,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,4	100		98584,7	100		11,3	100		140,8	100		909,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		100864,8	100		10,8	100		141,1	100		918,8	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		101838,0	100		11,0	100		140,9	100		917,0	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		101010,6	100		11,1	100		141,1	100		917,8	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,4	100		101162,0	100		11,1	100		140,6	100		918,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		98611,2	100		11,3	100		140,5	100		911,3	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		32,1	100		0,3	100		0,3	100		101344,9	100		11,0	100		141,1	100		916,4	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		101669,3	100		11,0	100		141,1	100		909,3	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,9	86		0,0	100		2,9	86		0,24	100		30,3	86		0,3	86		0,3	86		101222,5	100		11,1	86		141,0	100		911,8	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,9	78		0,0	73		2,7	78		0,24	100		30,3	78		0,3	78		0,3	78		102015,9	100		10,9	78		140,9	100		909,2	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,4	100		101480,2	100		11,0	100		140,9	100		914,9	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,4	100		99335,1	100		11,2	100		141,1	100		912,9	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		101052,4	100		11,1	100		140,8	100		913,1	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,2	100		0,0	73		2,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		101777,6	100		11,0	100		140,9	100		914,6	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,2	100		101697,5	100		11,0	100		140,9	100		916,9	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,5	100		97537,9	100		11,4	100		140,8	100		900,3	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		101221,1	100		10,9	100		140,9	100		914,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		99554,1	100		11,2	100		140,7	100		911,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		98694,4	100		11,3	100		141,0	100		902,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		101518,0	100		11,0	100		141,1	100		911,6	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		100902,4	100		10,9	100		141,0	100		910,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		102861,6	100		11,0	100		141,3	100		909,4	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		26,5	100		0,3	100		0,4	100		101226,7	100		11,3	100		141,0	100		909,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		101374,3	100		11,2	100		141,2	100		906,3	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		100504,5	100		11,2	100		141,0	100		908,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		102668,4	100		10,8	100		141,3	100		915,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		99060,0	100		11,4	100		141,2	100		906,4	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		102600,3	100		11,0	100		141,0	100		907,3	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		102240,2	100		11,1	100		141,0	100		911,8	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,2	100		100673,8	100		11,2	100		141,0	100		910,9	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		27,2	100		0,3	100		0,3	100		99245,3	100		11,3	100		140,7	100		909,9	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		99202,1	100		11,3	100		140,4	100		911,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,2	85		0,0	100		3,4	85		0,24	100		35,1	85		0,3	85		0,2	85		101519,4	100		10,9	85		140,9	100		918,0	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,9	79		0,0	73		2,8	79		0,25	100		28,8	79		0,3	79		0,3	79														