

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/12/2019**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		102115,2	100		11,0	100		140,9	100		908,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		102352,8	100		11,0	100		140,9	100		915,0	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		102089,5	100		11,0	100		140,7	100		913,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		102120,6	100		11,0	100		141,2	100		912,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		101222,2	100		11,1	100		140,7	100		910,0	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,4	100		102243,1	100		10,9	100		141,0	100		911,4	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		102556,3	100		11,0	100		140,8	100		912,7	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,4	100		102409,5	100		10,8	100		141,1	100		917,0	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		100695,7	100		11,2	100		140,7	100		906,1	100	In marcia
05:00		1,2	100		2,0	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		102301,6	100		11,0	100		140,8	100		908,5	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		101297,8	100		11,1	100		140,8	100		911,9	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		101351,0	100		11,1	100		140,8	100		910,7	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		102292,8	100		10,8	100		141,1	100		918,6	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		101774,4	100		11,2	100		140,8	100		905,1	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		101432,7	100		11,2	100		140,7	100		902,2	100	In marcia
08:00		1,2	100		2,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		30,4	100		0,3	100		0,3	100		100704,3	100		11,2	100		141,2	100		905,8	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		100526,3	100		11,2	100		140,8	100		908,2	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,9	86		0,0	100		2,7	86		0,25	100		33,6	86		0,3	86		0,3	86		101186,5	100		11,2	86		141,0	100		908,0	100	In marcia
09:30		1,2	78		1,2	78		0,0	73		2,8	78		0,25	100		39,1	78		0,3	78		0,2	78		101373,1	100		11,0	78		140,7	100		915,7	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		40,5	100		0,3	100		0,2	100		98069,9	100		11,4	100		140,8	100		903,2	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		100792,0	100		11,1	100		141,2	100		913,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,5	100		101842,0	100		10,8	100		140,7	100		919,8	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,9	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		96836,2	100		11,5	100		140,6	100		900,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		26,7	100		0,3	100		0,2	100		98952,0	100		11,3	100		140,4	100		904,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		100338,7	100		11,2	100		140,8	100		913,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		101159,5	100		11,1	100		140,9	100		913,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		101506,8	100		11,1	100		140,7	100		919,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		99510,0	100		11,4	100		140,8	100		913,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		100830,1	100		11,1	100		140,9	100		915,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		99788,8	100		11,3	100		140,9	100		910,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		99842,4	100		11,3	100		140,7	100		914,0	100	In marcia
16:00		1,8	100		1,0	100		0,02	100		65,8	100		0,37	94		89,6	100		5,3	98		0,6	100		102348,6	100		11,2	100		150,3	100		902,7	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,0	100		0,07	100		2,6	100		0,25	100		42,0	100		0,3	100		0,3	100		97802,0	100		11,2	100		144,6	100		904,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,9	100		0,1	100		2,4	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		0,3	100		99912,9	100		10,9	100		140,8	100		913,1	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,9	100		0,07	73		2,4	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		99750,0	100		10,9	100		140,6	100		917,2	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		98493,6	100		10,7	100		140,4	100		918,9	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		18,3	100		0,3	100		0,2	100		98767,5	100		10,9	100		140,3	100		922,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		20,5	100		0,3	100		0,3	100		98599,0	100		10,8	100		140,5	100		923,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		16,9	100		0,3	100		0,2	100		98282,8	100		11,0	100		140,1	100		922,0	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		22,5	100		0,3	100		0,2	100		98272,0	100		10,9	100		140,2	100		921,0	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		99026,1	100		10,9	100		140,4	100		925,1	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,6	84		0,0	100		2,4	84		0,24	100		27,0	84		0,3	84		0,2	84		98834,3	100		11,0	84		140,3	100		922,1	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,0	79		0,0	73		2,3	79		0,24	100		26,7	79		0,3	79		0,2	79		98796,8	100		11,0	79		140,4	100		922,2	100	In marcia
22:00		1,2	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		102115,2	100		11,0	100		140,9	100		908,8	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		102352,8	100		11,0	100		140,9	100		915,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		102089,5	100		11,0	100		140,7	100		913,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		102120,6	100		11,0	100		141,2	100		912,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		101222,2	100		11,1	100		140,7	100		910,0	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,4	100		102243,1	100		10,9	100		141,0	100		911,4	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		2,6	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		102556,3	100		11,0	100		140,8	100		912,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,4	100		102409,5	100		10,8	100		141,1	100		917,0	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		100695,7	100		11,2	100		140,7	100		906,1	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		2,0	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		102301,6	100		11,0	100		140,8	100		908,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		101297,8	100		11,1	100		140,8	100		911,9	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		101351,0	100		11,1	100		140,8	100		910,7	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		102292,8	100		10,8	100		141,1	100		918,6	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		101774,4	100		11,2	100		140,8	100		905,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,2	100		101432,7	100		11,2	100		140,7	100		902,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		2,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		30,4	100		0,3	100		0,3	100		100704,3	100		11,2	100		141,2	100		905,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		100526,3	100		11,2	100		140,8	100		908,2	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,9	86		0,0	100		2,7	86		0,25	100		33,6	86		0,3	86		0,3	86		101186,5	100		11,2	86		141,0	100		908,0	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		1,2	78		0,0	73		2,8	78		0,25	100		39,1	78		0,3	78		0,2	78		101373,1	100		11,0	78		140,7	100		915,7	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		40,5	100		0,3	100		0,2	100		98069,9	100		11,4	100		140,8	100		903,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		100792,0	100		11,1	100		141,2	100		913,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,5	100		101842,0	100		10,8	100		140,7	100		919,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,9	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		96836,2	100		11,5	100		140,6	100		900,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		26,7	100		0,3	100		0,2	100		98952,0	100		11,3	100		140,4	100		904,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		100338,7	100		11,2	100		140,8	100		913,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		101159,5	100		11,1	100		140,9	100		913,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		101506,8	100		11,1	100		140,7	100		919,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		99510,0	100		11,4	100		140,8	100		913,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		100830,1	100		11,1	100		140,9	100		915,5	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		99788,8	100		11,3	100		140,9	100		910,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		99842,4	100		11,3	100		140,7	100		914,0	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,0	100		0,02	100		65,8	100		0,37	94		89,6	100		5,3	98		0,6	100		102348,6	100		11,2	100		150,3	100		902,7	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,0	100		0,07	100		2,6	100		0,25	100		42,0	100		0,3	100		0,3	100		97802,0	100		11,2	100		144,6	100		904,2	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,9	100		0,1	100		2,4	100		0,24	100		38,9	100		0,3	100		0,3	100		99912,9	100		10,9	100		140,8	100		913,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,9	100		0,07	73		2,4	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		99750,0	100		10,9	100		140,6	100		917,2	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		98493,6	100		10,7	100		140,4	100		918,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		18,3	100		0,3	100		0,2	100		98767,5	100		10,9	100		140,3	100		922,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,24	100		20,5	100		0,3	100		0,3	100		98599,0	100		10,8	100		140,5	100		923,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		16,9	100		0,3	100		0,2	100		98282,8	100		11,0	100		140,1	100		922,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	94		22,5	100		0,3	100		0,2	100		98272,0	100		10,9	100		140,2	100		921,0	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		99026,1	100		10,9	100		140,4	100		925,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,6	84		0,0	100		2,4	84		0,24	100		27,0	84		0,3	84		0,2	84		98834,3	100		11,0	84		140,3	100		922,1	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,0	79		0,0	73		2,3	79		0,24	100		26,7	79		0,3	79		0,2	79		98												