

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/01/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,8	100		1,6	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		100768,7	100		11,3	100		141,0	100		911,7	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,9	100		0,12	100		3,2	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		9956,3	100		11,3	100		140,8	100		916,0	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,3	100		0,07	73		3,3	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		100369,2	100		11,3	100		140,9	100		913,9	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		99479,0	100		11,4	100		140,9	100		910,3	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		100544,5	100		11,3	100		141,0	100		919,8	100	In marcia
03:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,2	100		98076,3	100		11,5	100		140,7	100		911,1	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,1	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		100565,4	100		11,2	100		140,9	100		913,6	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,2	100		99855,2	100		11,3	100		140,6	100		913,7	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		100433,2	100		11,3	100		140,9	100		915,4	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		101237,3	100		11,2	100		140,9	100		915,6	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		100753,9	100		11,3	100		141,0	100		913,6	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		98696,1	100		11,4	100		140,7	100		910,2	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		102273,3	100		10,9	100		140,9	100		922,4	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		103768,0	100		10,9	100		140,9	100		922,8	100	In marcia
07:30		2,3	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		101602,9	100		11,3	100		140,8	100		909,5	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		24,2	100		0,3	100		0,3	100		99890,9	100		11,4	100		140,8	100		904,5	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		98863,3	100		11,5	100		141,1	100		902,8	100	In marcia
09:00		2,1	86		1,4	86		0,0	100		3,6	86		0,24	100		27,9	86		0,3	86		0,4	86		101210,6	100		11,2	86		140,8	100		913,8	100	In marcia
09:30		2,1	78		1,7	78		0,0	73		3,2	78		0,26	100		28,5	78		0,3	78		0,3	78		97979,5	100		11,5	78		140,8	100		899,9	100	In marcia
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		100585,9	100		11,2	100		140,7	100		910,2	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		99947,1	100		11,3	100		140,8	100		912,6	100	In marcia
11:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		100301,3	100		11,1	100		140,6	100		914,7	100	In marcia
11:30		4,8	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		100408,7	100		11,2	100		140,7	100		914,7	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		31,5	100		0,3	100		0,3	100		101324,4	100		11,1	100		140,8	100		915,0	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,1	100		0,02	100		3,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		98705,0	100		11,4	100		140,6	100		911,6	100	In marcia
13:00		4,4	100		1,1	100		0,21	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		98718,4	100		11,3	100		140,5	100		915,9	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,1	100		0,15	73		3,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		100145,6	100		11,2	100		140,8	100		919,1	100	In marcia
14:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		98078,8	100		11,4	100		140,7	100		916,3	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		100029,4	100		11,1	100		140,5	100		918,8	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		47,5	100		0,3	100		0,4	100		101186,1	100		10,7	100		141,2	100		925,9	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,6	100		0,01	73		3,2	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		100412,2	100		11,2	100		140,8	100		909,8	100	In marcia
16:00		2,9	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,4	100		100913,5	100		11,1	100		140,9	100		916,0	100	In marcia
16:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		99620,5	100		11,3	100		140,6	100		911,3	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,3	100		100213,0	100		11,1	100		140,7	100		915,4	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,2	100		99320,2	100		11,2	100		140,6	100		919,4	100	In marcia
18:00		5,8	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,3	100		98614,0	100		11,3	100		140,7	100		917,8	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		99511,5	100		11,2	100		140,8	100		917,8	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		99488,4	100		11,1	100		140,3	100		923,5	100	In marcia
19:30		1,9	100		0,7	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		98070,3	100		11,3	100		140,7	100		919,0	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,7	100		0,21	100		3,6	100		0,24	94		39,9	100		0,3	100		0,3	100		98519,0	100		11,2	100		140,6	100		917,1	100	In marcia
20:30		1,4	100		0,8	100		0,99	100		3,4	100		0,24	100		43,7	100		0,3	100		0,3	100		100931,2	100		10,9	100		140,8	100		923,1	100	In marcia
21:00		1,9	85		1,3	85		1,87	100		3,2	85		0,24	100		39,0	85		0,3	85		0,2	85		100148,1	100		11,1	85		140,7	100		918,7	100	In marcia
21:30		2,5	79		0,7	79		1,11	73		3,7	79		0,24	100		30,1	79		0,3	79		0,0	79		101018,1	100		11,0	79		140,6	100		917,3	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,8	100		1,6	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		11,3	100		141,0	100		911,7	100		in Betrieb			
01:00		2,4	100		1,9	100		0,12	100		3,2	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		9956,3	100		11,3	100		140,8	100		916,0	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,3	100		0,07	73		3,3	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		100369,2	100		11,3	100		140,9	100		913,9	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		99479,0	100		11,4	100		140,9	100		910,3	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		100544,5	100		11,3	100		141,0	100		919,8	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,2	100		98076,3	100		11,5	100		140,7	100		911,1	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,1	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		100565,4	100		11,2	100		140,9	100		913,6	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,2	100		99855,2	100		11,3	100		140,6	100		913,7	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		100433,2	100		11,3	100		140,9	100		915,4	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		101237,3	100		11,2	100		140,9	100		915,6	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		100753,9	100		11,3	100		141,0	100		913,6	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		98696,1	100		11,4	100		140,7	100		910,2	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		102273,3	100		10,9	100		140,9	100		922,4	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		103768,0	100		10,9	100		140,9	100		922,8	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		101602,9	100		11,3	100		140,8	100		909,5	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		24,2	100		0,3	100		0,3	100		99890,9	100		11,4	100		140,8	100		904,5	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		98863,3	100		11,5	100		141,1	100		902,8	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		1,4	86		0,0	100		3,6	86		0,24	100		27,9	86		0,3	86		0,4	86		101210,6	100		11,2	86		140,8	100		913,8	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		1,7	78		0,0	73		3,2	78		0,26	100		28,5	78		0,3	78		0,3	78		97979,5	100		11,5	78		140,8	100		899,9	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		100585,9	100		11,2	100		140,7	100		910,2	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		99947,1	100		11,3	100		140,8	100		912,6	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		100301,3	100		11,1	100		140,6	100		914,7	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		100408,7	100		11,2	100		140,7	100		914,7	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		31,5	100		0,3	100		0,3	100		101324,4	100		11,1	100		140,8	100		915,0	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,1	100		0,02	100		3,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		98705,0	100		11,4	100		140,6	100		911,6	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		1,1	100		0,21	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		98718,4	100		11,3	100		140,5	100		915,9	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,1	100		0,15	73		3,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		100145,6	100		11,2	100		140,8	100		919,1	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		98078,8	100		11,4	100		140,7	100		916,3	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		100029,4	100		11,1	100		140,5	100		918,8	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		47,5	100		0,3	100		0,4	100		101186,1	100		10,7	100		141,2	100		925,9	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,6	100		0,01	73		3,2	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		100412,2	100		11,2	100		140,8	100		909,8	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,4	100		100913,5	100		11,1	100		140,9	100		916,0	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		99620,5	100		11,3	100		140,6	100		911,3	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,3	100		100213,0	100		11,1	100		140,7	100		915,4	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,8	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,2	100		99320,2	100		11,2	100		140,6	100		919,4	100		in Betrieb
18:00		5,8	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,3	100		98614,0	100		11,3	100		140,7	100		917,8	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		99511,5	100		11,2	100		140,8	100		917,8	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,3	100		99488,4	100		11,1	100		140,3	100		923,5	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		0,7	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		98070,3	100		11,3	100		140,7	100		919,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,7	100		0,21	100		3,6	100		0,24	94		39,9	100		0,3	100		0,3	100		98519,0	100		11,2	100		140,6	100		917,1	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		0,8	100		0,99	100		3,4	100		0,24	100		43,7	100		0,3	100		0,3	100		100931,2	100		10,9	100		140,8	100		923,1	100		in Betrieb
21:00		1,9	85		1,3	85		1,87	100		3,2	85		0,24	100		39,0	85		0,3	85		0,2	85		100148,1	100		11,1	85		140,7	100		918,7	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		0,7	79		1,11	73		3,7	79		0,24	100		30,1	79		0,3	79		0,0	79		101018,1	100											