

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,0	100		1,5	100		0,24	100		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		98101,6	100		11,4	100		140,7	100		915,2	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,0	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		100339,6	100		11,1	100		140,6	100		919,8	100	In marcia
01:30		4,5	100		1,1	100		0,1	73		3,9	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		101248,2	100		11,0	100		140,7	100		921,4	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,8	100		0,19	100		4,0	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		99369,8	100		11,2	100		140,5	100		921,4	100	In marcia
02:30		2,3	100		0,6	100		0,2	100		3,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		100898,9	100		11,0	100		140,9	100		926,4	100	In marcia
03:00		3,3	100		1,4	100		0,8	100		3,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		101591,9	100		10,9	100		140,7	100		926,1	100	In marcia
03:30		5,9	100		1,8	100		0,45	73		3,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		99481,9	100		11,2	100		140,6	100		921,4	100	In marcia
04:00		4,9	100		1,1	100		0,01	100		4,1	100		0,25	95		24,3	100		0,3	100		0,0	100		98714,4	100		11,3	100		140,5	100		922,5	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,7	100		0,05	100		3,9	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		98443,6	100		11,3	100		140,9	100		917,0	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,6	100		0,35	100		3,5	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		99848,7	100		11,1	100		140,5	100		926,6	100	In marcia
05:30		4,9	100		1,3	100		0,29	73		4,0	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		97309,1	100		11,3	100		140,3	100		923,2	100	In marcia
06:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		99834,8	100		11,0	100		140,5	100		925,6	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,9	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		99515,9	100		10,9	100		140,7	100		931,1	100	In marcia
07:00		5,2	100		1,4	100		0,33	100		4,3	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		100323,1	100		10,9	100		140,4	100		928,3	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,9	100		0,18	73		4,3	100		0,26	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		97771,3	100		11,4	100		140,4	100		913,8	100	In marcia
08:00		4,9	100		1,3	100		0,33	100		3,7	100		0,25	94		32,8	100		0,3	100		0,1	100		101106,0	100		11,0	100		140,8	100		922,1	100	In marcia
08:30		4,2	100		1,0	100		0,42	100		3,9	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		101989,7	100		11,0	100		141,1	100		920,8	100	In marcia
09:00		3,1	84		0,8	84		0,82	100		4,0	84		0,25	100		31,1	84		0,3	84		0,0	84		101497,0	100		11,2	84		141,0	100		916,3	100	In marcia
09:30		3,5	79		1,8	79		1,2	73		4,0	79		0,25	100		33,4	79		0,3	79		0,0	79		102544,4	100		11,2	79		141,1	100		922,8	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,4	100		1,14	100		3,7	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		103113,1	100		11,1	100		140,8	100		925,7	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,6	100		2,99	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		103767,9	100		11,0	100		141,2	100		931,9	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,6	100		4,72	100		3,3	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		104048,9	100		10,9	100		141,6	100		932,8	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,9	100		6,1	73		3,2	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		104979,7	100		10,7	100		141,2	100		940,9	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,3	100		6,49	100		3,4	100		0,25	94		30,2	100		0,3	100		0,2	100		108664,0	100		10,9	100		141,6	100		937,6	100	In marcia
12:30		4,4	100		1,6	100		6,39	100		3,4	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		108303,5	100		10,9	100		141,7	100		937,3	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,0	100		4,16	100		3,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		107746,0	100		11,1	100		141,6	100		931,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		7,59	73		3,3	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		108403,7	100		10,9	100		141,4	100		943,0	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,1	100		9,79	100		3,2	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		108638,7	100		11,0	100		141,6	100		937,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,2	100		10,01	100		3,3	100		0,26	100		38,3	100		0,3	100		0,2	100		108533,1	100		10,6	100		142,0	100		946,6	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,5	100		6,96	100		3,2	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		110059,3	100		11,0	100		141,8	100		928,2	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,5	100		4,22	73		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		110408,2	100		10,9	100		141,9	100		932,2	100	In marcia
16:00		3,4	100		1,9	100		2,37	100		3,7	100		0,24	94		28,9	100		0,3	100		0,1	100		110853,5	100		10,9	100		142,0	100		937,2	100	In marcia
16:30		1,4	100		0,7	100		0,4	100		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		110901,7	100		10,9	100		141,9	100		941,8	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,7	100		0,57	100		3,5	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		111465,9	100		10,7	100		142,1	100		949,0	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,5	100		0,2	73		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		110624,6	100		10,7	100		141,8	100		948,9	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,7	100		0,93	100		3,3	100		0,27	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		110199,9	100		10,5	100		142,3	100		955,4	100	In marcia
18:30		3,6	100		1,9	100		1,45	100		3,3	100		0,26	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		111169,3	100		10,4	100		142,0	100		963,2	100	In marcia
19:00		3,3	100		2,2	100		0,54	100		3,5	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,1	100		111960,8	100		11,0	100		142,0	100		944,8	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,8	100		0,29	73		3,6	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		111655,2	100		10,5	100		142,3	100		952,2	100	In marcia
20:00		2,7	100		2,0	100		0,25	100		3,6	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,1	100		111649,5	100		10,8	100		141,7	100		951,6	100	In marcia
20:30		1,5	100		0,9	100		0,11	100		3,7	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		111373,2	100		10,7	100		141,9	100		952,1	100	In marcia
21:00		1,8	84		1,0	84		0,24	100		4,2	84		0,25	100		31,9	84		0,3	84		0,2	84		110602,1	100		10,5	84		141,9	100		950,4	100	In marcia
21:30		4,3	79		1,7	79		0,34	73		3,6	79		0,25	100		30,4	79		0,3	79		0,2	79		111152,2	100		10,6	79		141,8	100		950,5		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,0	100		1,5	100		0,24	100		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		98101,6	100	11,4	100		140,7	100		915,2	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,0	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		100339,6	100	11,1	100		140,6	100		919,8	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		1,1	100		0,1	73		3,9	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		101248,2	100	11,0	100		140,7	100		921,4	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		0,8	100		0,19	100		4,0	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		99369,8	100	11,2	100		140,5	100		921,4	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		0,6	100		0,2	100		3,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		100898,9	100	11,0	100		140,9	100		926,4	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,4	100		0,8	100		3,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		101591,9	100	10,9	100		140,7	100		926,1	100		in Betrieb
03:30		5,9	100		1,8	100		0,45	73		3,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		99481,9	100	11,2	100		140,6	100		921,4	100		in Betrieb
04:00		4,9	100		1,1	100		0,01	100		4,1	100		0,25	95		24,3	100		0,3	100		0,0	100		98714,4	100	11,3	100		140,5	100		922,5	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,7	100		0,05	100		3,9	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		98443,6	100	11,3	100		140,9	100		917,0	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,6	100		0,35	100		3,5	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		99848,7	100	11,1	100		140,5	100		926,6	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		1,3	100		0,29	73		4,0	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		97309,1	100	11,3	100		140,3	100		923,2	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		99834,8	100	11,0	100		140,5	100		925,6	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,9	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		99515,9	100	10,9	100		140,7	100		931,1	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		1,4	100		0,33	100		4,3	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		100323,1	100	10,9	100		140,4	100		928,3	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,9	100		0,18	73		4,3	100		0,26	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		97771,3	100	11,4	100		140,4	100		913,8	100		in Betrieb
08:00		4,9	100		1,3	100		0,33	100		3,7	100		0,25	94		32,8	100		0,3	100		0,1	100		101106,0	100	11,0	100		140,8	100		922,1	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,0	100		0,42	100		3,9	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		101989,7	100	11,0	100		141,1	100		920,8	100		in Betrieb
09:00		3,1	84		0,8	84		0,82	100		4,0	84		0,25	100		31,1	84		0,3	84		0,0	84		101497,0	100	11,2	84		141,0	100		916,3	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		1,8	79		1,2	73		4,0	79		0,25	100		33,4	79		0,3	79		0,0	79		102544,4	100	11,2	79		141,1	100		922,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,4	100		1,14	100		3,7	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		103113,1	100	11,1	100		140,8	100		925,7	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,6	100		2,99	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		103767,9	100	11,0	100		141,2	100		931,9	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,6	100		4,72	100		3,3	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		104048,9	100	10,9	100		141,6	100		932,8	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,9	100		6,1	73		3,2	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		104979,7	100	10,7	100		141,2	100		940,9	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,3	100		6,49	100		3,4	100		0,25	94		30,2	100		0,3	100		0,2	100		106864,0	100	10,9	100		141,6	100		937,6	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		1,6	100		6,39	100		3,4	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		108303,5	100	10,9	100		141,7	100		937,3	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,0	100		4,16	100		3,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		107746,0	100	11,1	100		141,6	100		931,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		7,59	73		3,3	100		0,24	100		21,6	100		0,3	100		0,2	100		108403,7	100	10,9	100		141,4	100		943,0	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,1	100		9,79	100		3,2	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		108638,7	100	11,0	100		141,6	100		937,9	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,2	100		10,01	100		3,3	100		0,26	100		38,3	100		0,3	100		0,2	100		108533,1	100	10,6	100		142,0	100		946,6	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,5	100		6,96	100		3,2	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		110059,3	100	11,0	100		141,8	100		928,2	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,5	100		4,22	73		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		110408,2	100	10,9	100		141,9	100		932,2	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		1,9	100		2,37	100		3,7	100		0,24	94		28,9	100		0,3	100		0,1	100		110853,5	100	10,9	100		142,0	100		937,2	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		0,7	100		0,4	100		3,7	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		110901,7	100	10,9	100		141,9	100		941,8	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,7	100		0,57	100		3,5	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		111465,9	100	10,7	100		142,1	100		949,0	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,5	100		0,2	73		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		110624,6	100	10,7	100		141,8	100		948,9	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,7	100		0,93	100		3,3	100		0,27	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		110199,9	100	10,5	100		142,3	100		955,4	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,9	100		1,45	100		3,3	100		0,26	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		111169,3	100	10,4	100		142,0	100		963,2	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		2,2	100		0,54	100		3,5	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,1	100		111960,8	100	11,0	100		142,0	100		944,8	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,8	100		0,29	73		3,6	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		111655,2	100	10,5	100		142,3	100		952,2	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		2,0	100		0,25	100		3,6	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,1	100		111649,5	100	10,8	100		141,7	100		951,6	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		0,9	100		0,11	100		3,7	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		111373,2	100	10,7	100		141,9	100		952,1	100		in Betrieb
21:00		1,8	84		1,0	84		0,24	100		4,2	84		0,25	100		31,9	84		0,3	84		0,2	84		110602,1	100	10,5	84		141,9	100		950,4	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		1,7	79		0,34	73		3,6	79		0,25	100		30,4	79		0,3	79		0,2	79		111152,2	100	10,6	79		141,8	100		950,5	100		in Betrieb
22:00		3,1	100		1,																																