



Report Halbstündiger Mittelwert

Table with columns for parameters: SO2, HCL, Hg, CO, POLV, NOX, COT, NH3, Q Rauchgas, O2, T Rauchgas, T Nachbrennkammer, and Anlage. Rows include time intervals (Normalzeit UTC+1) and various pollutant measurements.

Summary table with rows for MIN, MAX, Grenzwert 1/2 h, Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%), % Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%, Schwellenwert 97%, Tagesmittelwert, and Grenzwert 24 h.

- NOTE:
(1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden
(4) Ungültiger Mittelwert
(5) Grenzwertüberschreitung
(7) Nicht berechneter Mittelwert
(9) Messbereichsendwert überschritten

Berechnungen nach GvD Nr. 152/2006
Die Ergebnisse der Emissionsmessungen beziehen sich auf einen Bezugssauerstoffgehalt von 11% Vol.

Table with columns for parameter name and value. Title: Berechnungen der CO-Parameter nach GvD Nr. 152/2006 (Schwelle 95%). Rows include Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO, Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO mit Anlage in Betrieb, and % Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3 (mit Anlage in Betrieb).