

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,7	100		2,1	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,6	100		121381,7	100		10,9	100		143,2	100		952,9	100	In marcia
01:00		2,4	100		0,9	100		0,02	100		4,7	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,6	100		120731,9	100		10,8	100		143,3	100		941,6	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,0	100		0,04	73		4,8	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,6	100		119099,2	100		10,6	100		143,3	100		958,9	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		35,5	100		0,2	100		0,6	100		119969,7	100		10,7	100		143,5	100		960,0	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,4	100		0,02	100		4,8	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,6	100		120709,5	100		10,7	100		143,4	100		956,8	100	In marcia
03:00		4,9	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,5	100		119348,6	100		11,1	100		142,5	100		946,6	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		31,4	100		0,2	100		0,5	100		119867,8	100		11,0	100		141,9	100		949,9	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		33,3	100		0,2	100		0,6	100		119645,1	100		10,7	100		143,0	100		952,2	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,5	100		119855,9	100		10,9	100		143,1	100		961,2	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,5	100		0,01	100		4,0	100		0,23	100		29,5	100		0,2	100		0,5	100		119379,2	100		10,9	100		142,8	100		953,4	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,2	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,6	100		119241,0	100		10,7	100		142,9	100		950,6	100	In marcia
06:00		4,8	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		119694,5	100		10,6	100		143,2	100		956,8	100	In marcia
06:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		119694,7	100		11,0	100		143,2	100		945,3	100	In marcia
07:00		5,2	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		24,5	100		0,2	100		0,5	100		119919,5	100		10,8	100		142,7	100		953,9	100	In marcia
07:30		2,3	100		0,4	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		120504,2	100		10,7	100		143,0	100		953,8	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,1	100		0,01	100		4,1	100		0,25	94		37,3	100		0,3	100		0,6	100		123357,2	100		10,8	100		144,6	100		953,0	100	In marcia
08:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,5	100		0,2	100		0,6	100		122773,8	100		10,9	100		143,4	100		953,6	100	In marcia
09:00		1,6	85		0,5	85		0,0	100		4,7	85		0,25	100		31,2	85		0,3	85		0,6	85		120895,3	100		11,0	85		143,1	100		945,0	100	In marcia
09:30		1,4	78		0,5	78		0,0	73		3,8	78		0,24	100		28,3	78		0,2	78		0,0	78		120528,2	100		10,9	78		142,9	100		951,9	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,0	100		119664,3	100		10,7	100		142,8	100		966,7	100	In marcia
10:30		3,4	100		2,6	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		119485,7	100		10,4	100		143,6	100		965,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		6,2	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		120979,2	100		10,8	100		143,4	100		954,5	100	In marcia
11:30		2,5	100		2,0	100		0,09	73		6,5	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		118812,6	100		11,2	100		143,0	100		944,1	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		5,7	100		0,24	95		23,1	100		0,3	100		0,0	100		119234,4	100		11,1	100		143,0	100		944,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		120635,3	100		10,7	100		143,5	100		962,6	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,2	100		0,1	100		3,6	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		120304,5	100		10,9	100		143,5	100		957,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,5	100		0,14	73		3,8	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		119918,4	100		10,8	100		143,1	100		958,2	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,0	100		0,13	100		3,6	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		119519,5	100		10,6	100		143,3	100		962,0	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,16	100		3,2	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		119962,8	100		10,7	100		143,5	100		963,3	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,2	100		0,15	100		3,7	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		119433,6	100		10,8	100		143,3	100		953,3	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,2	100		0,25	73		4,2	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		118958,8	100		10,6	100		143,4	100		958,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,46	100		4,1	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,0	100		120751,2	100		10,6	100		144,0	100		947,3	100	In marcia
16:30		1,3	100		2,0	100		0,91	100		3,9	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		122163,0	100		10,6	100		144,0	100		951,9	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,62	100		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		121079,1	100		10,9	100		143,5	100		945,0	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,1	100		0,37	73		3,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		118650,2	100		10,6	100		143,5	100		948,1	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,3	100		3,0	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		119067,8	100		10,5	100		143,4	100		964,2	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,28	100		3,3	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		119329,7	100		10,6	100		143,3	100		964,9	100	In marcia
19:00		3,7	100		1,9	100		0,31	100		3,5	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		119687,2	100		10,4	100		143,5	100		963,5	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,6	100		0,21	73		3,8	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,0	100		118771,6	100		10,9	100		142,9	100		952,2	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,0	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,0	100		117284,6	100		10,6	100		143,0	100		951,3	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,7	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		117125,2	100		10,4	100		143,0	100		961,3	100	In marcia
21:00		1,7	86		2,1	86		0,0	100		3,9	86		0,24	100		35,9	86		0,3	86		0,0	86		118032,3	100		10,5	86		143,4	100		967,0	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,2	78		0,0	73		4,6	78		0,24	100		29,2	78		0,3	78		0,3	78		118781,7	100		10,7	78		143,0	100		952,4	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,7	100		2,1	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,6	100		121381,7	100	10,9	100		143,2	100		952,9	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,9	100		0,02	100		4,7	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,6	100		120731,9	100	10,8	100		143,3	100		941,6	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,0	100		0,04	73		4,8	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,6	100		119099,2	100	10,6	100		143,3	100		958,9	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		35,5	100		0,2	100		0,6	100		119969,7	100	10,7	100		143,5	100		960,0	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,4	100		0,02	100		4,8	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,6	100		120709,5	100	10,7	100		143,4	100		956,8	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,7	100		0,2	100		0,5	100		119348,6	100	11,1	100		142,5	100		946,6	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		31,4	100		0,2	100		0,5	100		119867,8	100	11,0	100		141,9	100		949,9	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		33,3	100		0,2	100		0,6	100		119645,1	100	10,7	100		143,0	100		952,2	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,5	100		119855,9	100	10,9	100		143,1	100		961,2	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,5	100		0,01	100		4,0	100		0,23	100		29,5	100		0,2	100		0,5	100		119379,2	100	10,9	100		142,8	100		953,4	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,2	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,6	100		119241,0	100	10,7	100		142,9	100		950,6	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		119694,5	100	10,6	100		143,2	100		956,8	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		119694,7	100	11,0	100		143,2	100		945,3	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		24,5	100		0,2	100		0,5	100		119919,5	100	10,8	100		142,7	100		953,9	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,4	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		120504,2	100	10,7	100		143,0	100		953,8	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,1	100		0,01	100		4,1	100		0,25	94		37,3	100		0,3	100		0,6	100		123357,2	100	10,8	100		144,6	100		953,0	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,5	100		0,2	100		0,6	100		122773,8	100	10,9	100		143,4	100		953,6	100		in Betrieb
09:00		1,6	85		0,5	85		0,0	100		4,7	85		0,25	100		31,2	85		0,3	85		0,6	85		120895,3	100	11,0	85		143,1	100		945,0	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		0,5	78		0,0	73		3,8	78		0,24	100		28,3	78		0,2	78		0,0	78		120528,2	100	10,9	78		142,9	100		951,9	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,0	100		119664,3	100	10,7	100		142,8	100		966,7	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		2,6	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		119485,7	100	10,4	100		143,6	100		965,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		6,2	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		120979,2	100	10,8	100		143,4	100		954,5	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		2,0	100		0,09	73		6,5	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		118812,6	100	11,2	100		143,0	100		944,1	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		5,7	100		0,24	95		23,1	100		0,3	100		0,0	100		119234,4	100	11,1	100		143,0	100		944,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		120635,3	100	10,7	100		143,5	100		962,6	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,2	100		0,1	100		3,6	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		120304,5	100	10,9	100		143,5	100		957,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,5	100		0,14	73		3,8	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		119918,4	100	10,8	100		143,1	100		958,2	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,0	100		0,13	100		3,6	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		119519,5	100	10,6	100		143,3	100		962,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,16	100		3,2	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		119962,8	100	10,7	100		143,5	100		963,3	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,2	100		0,15	100		3,7	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		119433,6	100	10,8	100		143,3	100		953,3	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,2	100		0,25	73		4,2	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		118958,8	100	10,6	100		143,4	100		958,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,46	100		4,1	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,0	100		120751,2	100	10,6	100		144,0	100		947,3	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		2,0	100		0,91	100		3,9	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		122163,0	100	10,6	100		144,0	100		951,9	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,62	100		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		121079,1	100	10,9	100		143,5	100		945,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,1	100		0,37	73		3,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		118650,2	100	10,6	100		143,5	100		948,1	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,3	100		3,0	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		119067,8	100	10,5	100		143,4	100		964,2	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,28	100		3,3	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		119329,7	100	10,6	100		143,3	100		964,9	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		1,9	100		0,31	100		3,5	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		119687,2	100	10,4	100		143,5	100		963,5	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,6	100		0,21	73		3,8	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,0	100		118771,6	100	10,9	100		142,9	100		952,2	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,0	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		28,4	100		0,3	100		0,0	100		117284,6	100	10,6	100		143,0	100		951,3	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,7	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		117125,2	100	10,4	100		143,0	100		961,3	100		in Betrieb
21:00		1,7	86		2,1	86		0,0	100		3,9	86		0,24	100		35,9	86		0,3	86		0,0	86		118032,3	100	10,5	86		143,4	100		967,0	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,2	78		0,0	73		4,6	78		0,24	100		29,2	78		0,3	78		0,3	78		118781,7	100	10,7	78		143,0	100		952,4	100		in Betrieb
22:00		2,0	100		1,2																																